

ใบรับรองคุณภาพท่อและอุปกรณ์ประปาเลขที่ อพ.449/2563

แนบท้ายหนังสือท.ที่.....

สคจ.ชวค.(ก)

02322/2563

สัญญา ป.ABS-08(63)

คู่สัญญา บริษัท โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ท่อ/อุปกรณ์ เหล็กหล่อเหนียว

ผู้ผลิต/จัดส่ง บริษัท เอส พี เมทัลเวิร์ค จำกัด

วันที่ดำเนินการ 9 พฤศจิกายน 2563

ท่อและอุปกรณ์ตามรายการต่อไปนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงแล้ว มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนรายการละเอียดของสัญญา และได้ประทับตรารับรองคุณภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอนุญาตให้นำส่งท่อและอุปกรณ์ประปาเหล่านี้ไปใช้งานของการประปานครหลวงได้

ลำดับที่	รายละเอียดท่อ/อุปกรณ์	ขนาด ๑ มม.	หมายเลข	จำนวน
1	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	100*20	-	138 ชุด
2	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	100*25	-	22 ชุด
3	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	100*40	-	1 ชุด
4	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	150*20	-	48 ชุด
5	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	150*25	-	10 ชุด
6	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	150*40	-	2 ชุด
7	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	200*20	-	21 ชุด
8	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	200*25	-	27 ชุด
9	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	300*20	-	16 ชุด
10	แคล้มป์รัดท่อ พีวีซี. (SGI)	300*25	-	2 ชุด

หมายเหตุ รวม 10 รายการ, จำนวน 1 หน้า

(ธีระพงษ์ แก้วศรี)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นางสุวรรณ ออมทวีพูนทรัพย์)
หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพท่อและอุปกรณ์

(นายวินัย สัญกรณ์)
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม

ข้อควรพึงปฏิบัติ

1.ใบรับรองนี้ให้อธิษฐานหนึ่งเป็นใบกำกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้ผลิตแนบไปพร้อมกับการส่งท่อ/อุปกรณ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกองมาตรฐานวิศวกรรมแล้วทุกครั้ง

2.ท่อ/อุปกรณ์ใดที่ไม่มีใบรับรองฯ หรือมีรายละเอียดผิดไปจากใบรับรองฯ ซึ่งกำกับผลิตภัณฑ์มาด้วยนี้ จะไม่ได้รับการตรวจรับงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจรับของการประปาฯ

3.ใบรับรองฯที่ส่งให้หน่วยงานของกปน. ให้หน่วยงานฯใช้ประกอบการตรวจสอบ/ตรวจรับ ให้ถูกต้องตรงกับฉบับซึ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและให้รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบภายหลังได้

4.ใบรับรองฯจะต้องไม่มีรอยขีดฆ่า แก่ ลบใดๆ หากมีการแก้ดังกล่าวต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับทุกแห่ง ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นๆ

กองมาตรฐานวิศวกรรม