新潤青峰社區 大公電近 6 期資訊 01-13-5320-00-4				
111 年度	用電度數	應繳金額	110 年度	應繳金額
帳單日期			同期用度數	
06	13440度	42841	11280度	37628
05	11200度	39167	15680度	5356? 49705
04	12440度	40428	14600度	46333
03	13080度	41972	14720度	45930
02	12440度	40428	11680度	38594
01	13000度	41779	18320度	54618
6期平均	12600度		14380度	

大公電錶契約容量 61kW 一度電平均約 3.1x 元

## 3/22 申辦小公電住商簡易型時間電價計費(k5)

## 3/28 換錶開始計費

A 棟小公 01-13-5321-00-5				
111 年度	用電度數	應繳金額	110 年度	應繳金額
帳單日期			同期用度數	
06	3680度	12269	8520度	32437
05	3320度	9531		
04	6920度	30869	8160度	37013
02	7000度	31266	6840度	30473

B 棟小公 01-13-5336-00-2				
111 年度	用電度數	應繳金額	110 年度	應繳金額
帳單日期			同期用度數	
06	2080度	6256	3840度	11594
05	1880度	5059		
04	3920度	16006	3520度	14024
02	4000度	16402	3240度	12637

C 棟小公 01-13-5343-00-1					
111 年度	用電度數	應繳金額	110 年度	應繳金額	
帳單日期			同期用度數		
06	3040度	9982	6800度	23567	
05	2720度	7526			
04	5520度	23933	5920度	25915	
02	5760度	25122	4960度	21158	