

RnCommTest V7.02 – Revisionsgeschichte

Inhaltsverzeichnis

1 Revisionsgeschichte	6
1.1 RnCommTest V7.02	6
1.1.1 Pvi – Update auf PviServices 4.10.1.42	6
1.1.2 ModbusTcpMaster: Optimierung der Schreib-Ausgabe	6
1.1.3 Zertifikats-Verwaltung: Erweiterung für Benutzer-Zertifikate	6
1.1.4 OpcUaClient – Server-Properties: Interner Umbau der Einstellungen	6
1.1.5 OpcUaClient – Connection: Optimierung und Erweiterung der Benutzer-Authentifizierungs-Daten-Verwaltung	6
1.1.6 OpcUaClient – Connection: Erweiterung um Anmeldung mit Zertifikat	6
1.1.7 OpcUaClient – Connection: Verwaltung der bevorzugten Sprachen	6
1.1.8 OpcUaClient – Connection: Auswahl des Client-Instanz-Zertifikats	6
1.1.9 OpcUaClient – Connection: Benutzer-Änderung während einer Verbindung	6
1.1.10 OpcUaClient – MethodCall: Asynchroner Aufruf möglich	7
1.1.11 OpcUaClient – ServerDiag: Ausführliche Anzeige komplexer Werte	7
1.1.12 OpcUaClient – ServerDiag: Trace der Security-Werte möglich	7
1.1.13 OpcUaClient – Monitor: Update der Session möglich	7
1.1.14 OpcUaSubscriber – Diag: GroupVersion zusätzlich als Zeitstempel	7
1.1.15 OpcUaServer – UserManagement: Erweiterung um Anmeldung mit Zertifikat	7
1.1.16 OpcUaServer – Ausgabefenster: Ausgaben für Clients	7
1.2 RnCommTest V7.01	7
1.2.1 Optimierung dieses Hilfe-Dokuments	7
1.2.2 Zertifikate: Neue Hinweise zur Verwendung bei B&R	8
1.2.3 Umstellung des OpcUa-Stacks	8
1.2.4 OpcUa-Server: Korrektur bei Zertifikats-Prüfung zur Anmeldung verschlüsselter Verbindungen	8
1.2.5 OpcUa-Client: Optimierung am Layout	8
1.2.6 OpcUaClient – Access: Neuer Reiter "RegisterNodes"	8
1.2.7 OpcUa-Subscriber: Korrektur bei Datentypen 'String' und 'ByteString'	8
1.2.8 OpcUa-Server/Publisher: Korrektur bei Datentypen 'String' und 'ByteString'	8
1.2.9 OpcUa-Server/Publisher: Korrektur bei Datentyp 'String'	9
1.2.10 OpcUa-Server/Publisher: Korrektur bei Datentyp 'DateTime'	9
1.2.11 OpcUa-Subscriber: Erweiterung bei Diagnose	9
1.2.12 ModbusTcpSlave: Optimierung der Ausgabe	9
1.2.13 ModbusTcpSlave: Korrektur beim Auswerten von Telegrammen	9
1.3 RnCommTest V7.00	9
1.3.1 Ethernet: Erweiterung beim Auslesen der Adapter	9
1.3.2 Umstellung des OpcUa-Stacks	9
1.3.3 Neues Modul OpcUa-Subscriber	9
1.3.4 OpcUa-Server: Neuer Reiter 'Publisher'	9
1.3.5 OpcUa-Server: Neue Funktionalität 'ReverseConnect'	9
1.3.6 OpcUa-Client: Neue Funktionalität 'ReverseConnect'	10
1.3.7 OpcUa-Client: Korrektur bei Ermittlung von Struktur-Definitionen	10
1.3.8 OpcUa-Client: Optimierung beim Auslesen von Attributen	10
1.3.9 OpcUa-Client: Korrektur bei zurückgewiesenen Zertifikaten	10
1.3.10 Pvi – Korrektur bzw. Erweiterung beim Service-Browsing	10
1.3.11 Pvi – Veränderbare Item-Größe	10
1.3.12 Pvi – Neue Einstellung 'Log ValueChange events'	10
1.3.13 Pvi – Neue Angaben beim Object 'Service'	10
1.3.14 Pvi – Mehr Cpu-Informationen	10
1.3.15 Pvi – Optimierung bei Logbuch	10
1.3.16 Pvi – Neue Angaben beim Object 'Hardware'	11
1.3.17 Pvi – Korrektur bei der Trendanzeige	11
1.4 RnCommTest V6.01	12
1.4.1 Trend: Korrektur	12
1.4.2 Udp: Erweiterungen	12
1.4.3 Umstellung des OpcUa-Stacks	12
1.4.4 OpcUa – Zertifikats-Erstellung: Korrektur + neue Angaben	12
1.4.5 OpcUa – Zertifikats-Verwaltung: Neue Funktion 'Show certificate from hex string'	12
1.4.6 OpcUa-Client: Optimierung bei Knoten-Browse-Dialog	12
1.4.7 OpcUaClient – Server-Properties: Einstellung 'Replace discovered hostname with IP'	12
1.4.8 OpcUaClient – Server-Properties: Geänderte Einstellung 'Browse sort mode'	13
1.4.9 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung 'Clear subscription lists on connect'	13

1.4.10 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellungen für EventItems.....	13
1.4.11 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Do not disconnect when tool is closed‘	13
1.4.12 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Advanced – Trim slash at end of endpoint URL‘	13
1.4.13 OpcUaClient – Connection: Optimierung der Fehlerausgabe bei Verbindungsaufbau	13
1.4.14 OpcUaClient – Connection: Optimierung beim Aufbauen einer Verbindung	14
1.4.15 OpcUaClient – Server-Properties: Korrektur bei Änderung des Benutzers	14
1.4.16 OpcUaClient – Access.Advanced: Anzeige von Byte() als Zertifikat	14
1.4.17 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur bei ExtensionObjects	14
1.4.18 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung bei Enumerationen	14
1.4.19 OpcUaClient – Access.Advanced: Anzeige von String-Collections	14
1.4.20 OpcUaClient – Subscription: Korrektur bei der Trendanzeige	14
1.4.21 OpcUaClient – Subscription: Implementierung für Alarms & Conditions.....	14
1.4.22 OpcUaClient – Subscription: Auflösung von Event-Feldern mit komplexem Datentyp	15
1.4.23 OpcUaClient – Subscription: Erweiterung beim automatischen Abonnieren von Event-Feldern	15
1.4.24 OpcUaClient – MethodCall: Unterstützung weiterer OpcUa-Datentypen	15
1.4.25 OpcUaClient – Historical Access: Neue Fehlerausgabe	15
1.4.26 OpcUaClient – ServerDiag: Korrektur bei Stop	15
1.4.27 OpcUaClient – Monitor: Optimierung bei Event-Items	15
1.4.28 OpcUaServer – Settings: Neuer Parameter ‚Correct client signature algorithm‘	15
1.4.29 OpcUaServer – Diag: Ausgabe des Client-Zertifikats	15
1.5 RnCommTest V6.00	16
1.5.1 Umstellung der Entwicklungsumgebung MS Visual Studio	16
1.5.2 Umstellung des Dot.Net-Frameworks	16
1.5.3 Layout-Anpassungen für Windows10.....	16
1.5.4 Umstellung des OpcUa-Stacks	16
1.5.5 OpcUaClient/Server: Unterstützung neuer Security-Policies	16
1.5.6 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Evaluate sub nodes on browsing‘	16
1.5.7 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Browse sort mode‘	16
1.5.8 OpcUaClient: Optimierung bei Auflösung von Datentypen.....	16
1.5.9 OpcUaClient: Überarbeitung des Wert-Steuerlements	16
1.5.10 OpcUaClient – Subscription: Anzeigen des Wertes in eigenem Dialog	17
1.5.11 OpcUaClient – MethodCall: Korrektur bei dynamischen Array-Argument	17
1.5.12 OpcUaClient – MethodCall: Korrektur bei String-Array-Argument	17
1.5.13 OpcUaClient – Certificates: Längerer Gültigkeitsbereich möglich	17
1.6 RnCommTest V5.04	18
1.6.1 Layout-Anpassungen für Windows10.....	18
1.6.2 Neuer Dialog zum Anzeigen/Verändern von Grafiken (Image)	18
1.6.3 Ethernet	18
1.6.4 ModBusTcp Slave – Erweiterte Ausgabe der Daten	18
1.6.5 Pvi – Korrektur beim Anlegen einer ANSL-Verbindung.....	18
1.6.6 OpcUaClient/Server – Korrektur bei Eingabe von Datums-Werten.....	18
1.6.7 OpcUaClient – Endpoint: Optimierung des Fensters	18
1.6.8 OpcUaClient – Endpoint – Search: Anpassung der Adapter-Liste.....	18
1.6.9 OpcUaClient – Browse: Korrektur beim Suchen	18
1.6.10 OpcUaClient – Browsen bei Eingabe einer NodeId	18
1.6.11 OpcUaClient – Speichern und Laden von Werten/Argumenten: Neues Format	19
1.6.12 OpcUaClient – Optimierung beim Erzeugen von Datentyp-Instanzen.....	19
1.6.13 OpcUaClient: Unterstützung von Grafik-Datentypen.....	19
1.6.14 OpcUaClient – Access.Advanced: Erweiterung bei ExtensionObjects.....	19
1.6.15 OpcUaClient – Access.Advanced: Erweiterung für Xml-Elemente.....	19
1.6.16 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur für LocalizedTexts	19
1.6.17 OpcUaClient – Access.Direct: Korrektur für Strukturen.....	19
1.6.18 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung für Strukturelemente.....	19
1.6.19 OpcUaClient – Access.Advanced: Unterstützung für EnumValueType.....	19
1.6.20 OpcUaClient – Access.Direct: Erweiterung um indizierten Zugriff	20
1.6.21 OpcUaClient – Access: Erweiterung um Attribut-Zugriff	20
1.6.22 OpcUaClient – Subscription: Korrektur beim Hinzufügen von Event-Items.....	20
1.6.23 OpcUaClient – Subscription: Neue Funktion Archive-Mode.....	20
1.6.24 OpcUaClient – MethodCall: Optimierung bei Ausgabe	20
1.6.25 OpcUaClient – MethodCall: Korrektur bei dynamischen Arrays.....	20
1.6.26 OpcUaClient – MethodCall: Korrektur für B&R-Autorisierungs-Methoden	20
1.6.27 OpcUaClient – MethodCall: Erweiterung für Xml-Elemente	20
1.6.28 OpcUaClient – MethodCall: Erweiterung für Datentp ‚TimeZoneDataType‘	20
1.7 RnCommTest V5.03	21
1.7.1 Korrektur Zertifikats-Anzeige.....	21
1.7.2 OpcUaClient: Optimierung der Anzeige und Eingabe von DateTime	21
1.7.3 OpcUaClient – Server-Properties: Änderung des Benutzers	21
1.7.4 OpcUaClient – Browse: Korrektur des Auswahl-Verhaltens	21
1.7.5 OpcUaClient – Attributes: Erweiterung bei Value-Anzeige	21
1.7.6 OpcUaClient – Access: Erweiterung bei ExtensionObjects	21

1.7.7 OpcUaClient - Subscription: Optimierung bei Event-Notification.....	21
1.7.8 OpcUaClient - Performance: Erweiterung um Action-Modus	21
1.7.9 OpcUaServer: Optimierung der Anzeige und Eingabe von DateTime	22
1.7.10 OpcUaServer – Settings: Neue Timer.....	22
1.7.11 OpcUaServer - AddressSpace: Erweiterung um Struktur-Arrays.....	22
1.7.12 OpcUaServer - AddressSpace: Erweiterung um Methoden	22
1.7.13 OpcUaServer - AddressSpace: Schnelles Setzen von Knoten-Parametern	22
1.7.14 OpcUaServer - AddressSpace: Korrektur beim Setzen von Source-Settings	22
1.7.15 OpcUaServer – Events: Mapping von Feld-Werten	22
1.7.16 OpcUaServer – Events: Zyklisches Feuern	22
1.7.17 OpcUaServer – Diag: Überarbeitung der Ausgaben bei MonitoredItems.....	22
1.7.18 OpcUaServer – Beispiel-Konfiguration: Neue Funktionen beispielhaft integriert	22
1.8 RnCommTest V5.02	23
1.8.1 OpcUa – Stack.....	23
1.8.2 OpcUaClient: Status auch als Hex-Zahl.....	23
1.8.3 OpcUaClient – Attributes: Korrektur beim Ermitteln der Browse-Pfade.....	23
1.8.4 OpcUaClient - Access: Erweiterung bei Enumerationen	23
1.8.5 OpcUaClient - Subscription: Erweiterung.....	23
1.8.6 OpcUaClient - Subscription: Erweiterung bei Event-Notification	23
1.8.7 OpcUaClient - Subscription: Änderung/Erweiterung bei EventFilter	23
1.8.8 OpcUaClient – Subscription: Korrektur bei Arrays	23
1.8.9 OpcUaClient – Access.Advanced: Erweiterung bei Enum	23
1.8.10 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur bei Arrays.....	24
1.8.11 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur bei ByteString-Wert.....	24
1.8.12 OpcUa-Client – MethodCall: Korrektur bei ByteString-Argument.....	24
1.8.13 OpcUa-Client – MethodCall: Korrektur bei ExtensionObject-Array	24
1.8.14 OpcUaClient – Access.Advanced: Importieren einer Datei	24
1.8.15 OpcUaClient – Access.Advanced: Exportieren als Datei	24
1.8.16 OpcUaServer - AddressSpace: Änderung des Layouts	24
1.8.17 OpcUaServer - AddressSpace: Hervorhebung von benutzerdefinierten Knoten.....	24
1.8.18 OpcUaServer - AddressSpace: Erweiterung um Event-Typen.....	24
1.8.19 OpcUaServer: Neue Seite „Events“	24
1.9 RnCommTest V5.01	25
1.9.1 Tool: Bessere Strukturierung durch Unterordner für Daten-Dateien	25
1.9.2 Tool: Korrektur beim Laden-/Speichern-Dialog	25
1.9.3 OpcUaClient: Neue Einstellungen zur Auflösung von Zeitangaben	25
1.9.4 OpcUaClient – Attributes: Erweiterung zum Ermitteln von Browse-Pfaden.....	25
1.9.5 OpcUaClient – Access: Korrektur bei Strukturen mit Int64, UInt64 und LocalizedText	25
1.9.6 OpcUaClient – New Endpoint: Korrektur beim Laden	25
1.9.7 OpcUaClient – OpcUa Monitor: Korrektur.....	25
1.9.8 OpcUaServer – Diag: Korrektur	26
1.9.9 OpcUaServer – Diag: Korrektur	26
1.9.10 OpcUaServer: Neue Einstellung zur Auflösung von Zeitangaben	26
1.9.11 OpcUaServer – AdressSpace - Source: Korrektur des Operanden für Datentyp ‚DateTime‘	26
1.9.12 OpcUaServer – AdressSpace - Source: Neue Action für Datentyp ‚DateTime‘	26
1.9.13 OpcUaServer – AdressSpace: Unterstützung von Strukturen.....	26
1.9.14 OpcUaServer – AdressSpace: Änderbare Reihenfolge der Knoten	26
1.9.15 OpcUaServer – AdressSpace: Umwandlung von Object-Knoten in Struktur-Knoten und umgekehrt.....	26
1.9.16 OpcUaServer: Angabe der unterstützten Sprachen	27
1.9.17 ModBusTcpMaster: Erweiterung um Double.....	27
1.9.18 ModBusTcpMaster: Erweiterung um Swapping	27
1.9.19 ModBusTcpSlave: Erweiterung um Interpretation und Swapping	27
1.9.20 Pvi – Umstieg auf neue Version.....	27
1.9.21 Pvi – Erweiterung um DeviceType ‚ANSLTcp‘	27
1.9.22 Pvi – Korrektur: DeviceType ‚AR000‘ entfernt.....	27
1.9.23 Pvi – Logger: Korrektur	27
1.10 RnCommTest V5.00	28
1.10.1 Dialog „ShowText“: Erweiterung um Json-Format	28
1.10.2 Umstellung des OpcUa-Stacks	28
1.10.3 Neues Modul OpcUaServer	28
1.10.4 Neues Kapitel ‚Translations‘.....	28
1.10.5 OpcUa – Änderung der Ordner-Struktur und der Datei-Endungen	28
1.10.6 OpcUaClient – Verbindung: Korrektur.....	28
1.10.7 OpcUaClient – Browse: Optimierung	28
1.10.8 OpcUaClient – Attributes: Erweiterung.....	28
1.10.9 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur.....	29
1.10.10 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur.....	29
1.10.11 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung.....	29
1.10.12 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung.....	29
1.10.13 OpcUaClient – Subscription: Korrektur	29

1.10.14 OpcUaClient – Subscription: Korrektur	29
1.10.15 OpcUaClient – Subscription: Optimierung.....	29
1.10.16 OpcUaClient – Subscription: Korrektur	29
1.10.17 OpcUaClient – ServerDiag: Erweiterung.....	29
1.11 RnCommTest V4.07	30
1.11.1 Angabe einer Entwicklungs-Version.....	30
1.11.2 Korrektur der Wert-Eingabe	30
1.11.3 Dialog „ShowText“: Optimierung und Erweiterung	30
1.11.4 Neues Dialogfeld zum Verwalten von Listen	30
1.11.5 OpcUaClient – Endpoint-New: Speichern und Laden der Einstellungen.....	30
1.11.6 OpcUa-Client – Browsing.....	30
1.11.7 OpcUa-Client – Attribut-Liste: Erweiterung „Show as Text“	30
1.11.8 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung bei der Anzeige von Arrays	30
1.11.9 OpcUaClient – Access.Direct: Auswahl der Nodeld	30
1.11.10 OpcUaClient – HistoricalAccess: Korrektur	30
1.11.11 OpcUaClient – ServerDiag: Erweiterung.....	30
1.12 RnCommTest V4.06	31
1.12.1 Hinweis auf die Hilfe.....	31
1.12.2 Korrektur der Element-Größen.....	31
1.12.3 Ethernet – Korrektur wegen IpV6.....	31
1.12.4 OpcUa-Client – Korrektur	31
1.12.5 OpcUaClient – Endpoint-New: Korrektur bei der Angabe der EndpointUrl.....	31
1.12.6 OpcUaClient – Endpoint-New: Angabe des Session-Timeouts.....	31
1.12.7 OpcUaClient – Endpoint-Discover: Anzeige des Server-Zertifikats.....	31
1.12.8 OpcUaClient – Endpoint-Search: Korrektur wegen IpV6.....	31
1.12.9 OpcUa-Client – Neuer Reiter „ServerDiag“	31
1.13 RnCommTest V4.05	32
1.13.1 Hilfe um den Anhang „ASCII-Codes“ erweitert.....	32
1.13.2 Ethernet – Erweiterung: Anzeige des Adapter-Titels.....	32
1.13.3 Ethernet – Erweiterung: Suche im Netzwerk.....	32
1.13.4 Pvi – Korrektur Browse-Fenster	32
1.13.5 OpcUaClient – Endpoint: Auswahl der Endpoint-URL.....	32
1.13.6 OpcUaClient – Endpoint: Angabe der bevorzugten Sprachen	32
1.13.7 OpcUaClient – Endpoint: Angabe einer Session-Name-Erweiterung.....	32
1.13.8 OpcUaClient – New Endpoint: Timeout für „Discover“	32
1.13.9 OpcUaClient – New Endpoint: Mehr Discover-Angaben	32
1.13.10 OpcUaClient – New Endpoint: Neuer Reiter „Search“	32
1.13.11 OpcUaClient – Zertifikats-Prüfung bei Connect	32
1.13.12 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Korrektur	32
1.13.13 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Anzeige des CommonCode	32
1.13.14 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Anzeige eines Argument-Datentyps.....	32
1.13.15 OpcUaClient – DirectAccess: Neuer Reiter „Translate“	33
1.13.16 OpcUaClient – Attributes: Ermitteln der absoluten Browse-Pfade	33
1.13.17 OpcUa-Client – Subscription: Detailliertere Ausgabe bei Var-Items	33
1.13.18 OpcUa-Client – Subscription: Untergrenze Intervalle.....	33
1.13.19 OpcUa-Client – Subscription: Neue Einstellung für Items	33
1.13.20 OpcUa-Client – Subscription: Triggerung von Items	33
1.13.21 OpcUa-Client – Certificates: Größere Schlüssel-Länge möglich.....	33
1.13.22 OpcUaClient – Certificates: Angabe des Signatur-Algorithmus	33
1.13.23 OpcUa-Client – Hinweise: Umrechnung von UnitId zu CommonCode.....	33
1.14 RnCommTest V4.04	34
1.14.1 OpcUaClient – Discover	34
1.14.2 OpcUaClient – Erweiterte Einstellungen	34
1.14.3 OpcUaClient – Connection: Neue Einstellung.....	34
1.14.4 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Korrektur	34
1.14.5 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Speichern und Laden von Werten.....	34
1.14.6 OpcUaClient: Abfangen von NULL-Werten.....	34
1.14.7 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Anzeige von irregulären Enumerationen	34
1.14.8 OpcUa-Client – Subscription: Korrektur	34
1.14.9 OpcUa-Client – MethodCall: Anzeige des Pfades.....	34
1.14.10 OpcUa-Client – MethodCall: Enumeration als Argument	34
1.14.11 OpcUaClient – MethodCall: Unterstützung von komplexen Argumenten	34
1.14.12 OpcUaClient – MethodCall: Speichern und Laden von Einzel-Argumenten.....	34
1.14.13 OpcUaClient – MethodCall: Speichern und Laden von Argument-Listen.....	34
1.14.14 OpcUaClient – MethodCall: Behandlung von generischen Arrays	34
1.14.15 OpcUa-Client – Stack-Korrektur.....	35
1.15 RnCommTest V4.03	36
1.15.1 OpcUaClient – Attributes: Anzeige von lokalisierten Texten	36
1.15.2 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Anzeige eines Fortschrittsbalkens	36

1.15.3 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Anzeige von Byte() und ByteString	36
1.15.4 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Dialog zum Anzeigen von Texten	36
1.15.5 OpcUa-Client – Subscription: Korrektur	36
1.15.6 OpcUa-Client – Subscription: Korrektur	36
1.15.7 OpcUa-Client – MethodCall: Korrektur	36
1.16 RnCommTest V4.02	37
1.16.1 OpcUa-Client – Behandlung von ExtensionObjects (z.B. Strukturen)	37
1.16.2 OpcUaClient – Browse: Änderung des Browsings	37
1.16.3 OpcUaClient – Attributes: WriteMask als Text	37
1.16.4 OpcUaClient – Attributes: Neuer Menüpunkt „Go to Node“	37
1.16.5 OpcUa-Client – Access: Dialog für Texte	37
1.16.6 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Kopieren in die Zwischenablage	37
1.16.7 OpcUa-Client – Neuer Reiter „References“	37
1.16.8 OpcUa-Client – Subscription: Korrigieren der Settings durch den Server	37
1.16.9 OpcUa-Client – MethodCall: Anzeige und Editieren von generischen Arrays	37
1.16.10 OpcUa-Client – MethodCall: Anzeige von komplexen Output-Argumenten als Byte-Array	37
1.16.11 OpcUa-Client – Neuer Reiter „Performance“	37
1.16.12 OpcUa-Client – Certificates: Anzeige von erweiterten Feldern	37
1.17 RnCommTest V4.01	38
1.17.1 OpcUa-Client – Kopieren in die Zwischenablage	38
1.17.2 OpcUa-Client – Erweiterung des Attribut-Zugriffs	38
1.17.3 OpcUa-Client – Subscription	38
1.17.4 OpcUa-Client - Neue Endpoint-Einstellung	38
1.17.5 OpcUa-Client - Neue Client-Einstellung	38
1.17.6 OpcUa-Client - Neue Find-Einstellung	38
1.17.7 OpcUa-Client – Stack-Änderung	38
1.17.8 OpcUa-Client – Stack-Änderung	38
1.17.9 OpcUa-Client - Verbindung	38
1.17.10 OpcUaClient – Verbindung	38
1.18 RnCommTest V4.00	39
1.18.1 Umstellung der Entwicklungsumgebung	39
1.18.2 Umstellung des Frameworks	39
1.18.3 Umstellung des OpcUa-Stacks	39
1.18.4 OpcUa-Client - Neue Endpoint-Einstellung	39
1.18.5 OpcUa-Client – Änderung und Erweiterung für Events	39
1.18.6 OpcUa-Client – Änderung und Erweiterung für HistoricalAccess	39
1.18.7 OpcUa-Client - Monitor	39
1.19 RnCommTest V3.12	40
1.19.1 OpcUaClient – MethodCall	40
1.19.2 OpcUaClient – ServerInfo	40
1.19.3 OpcUaClient – Zertifikate	40
1.20 RnCommTest V3.11	41
1.20.1 OpcUaClient – Verbindung	41
1.20.2 OpcUaClient – Korrektur	41
1.20.3 OpcUaClient – MethodCall	41
1.21 RnCommTest V3.10	42
1.21.1 OpcUaClient – Verbindung	42
1.21.2 OpcUaClient – Discovery	42
1.21.3 ModbusMaster – Limitierung der Wert-Eingabe	42
1.21.4 Pvi – Default-Aktivierung	42
1.22 RnCommTest V3.09	43
1.22.1 Allgemein – Fenster-Größe	43
1.22.2 OpcUaClient – Attribute-Anzeige	43
1.22.3 OpcDaClient – Reiter wird versteckt	43
1.23 RnCommTest V3.08	44
1.23.1 OpcUaClient – Discovery	44
1.23.2 OpcUaClient – Attribute-Anzeige	44
1.23.3 OpcUaClient – Subscription	44
1.23.4 OpcUaClient – Subscription - ItemSettings	44

1 Revisionsgeschichte

Die Revisionsgeschichte ist ab V3.08 enthalten.
Ab V7.00 ist sie aus der Hilfe in diese Datei extrahiert worden.

1.1 RnCommTest V7.02

1.1.1 Pvi – Update auf PviServices 4.10.1.42

Es wird jetzt die neueste Version der Bibliothek eingesetzt, bei der die korrekte Produkt-Version (V4.10.1.42) ausgelesen werden kann. Dies war bei der letzten Version (V4.9.2.9) nicht der Fall.

1.1.2 ModbusTcpMaster: Optimierung der Schreib-Ausgabe

Bei den Funktionen `WriteSingleRegister_6`, `WriteMultipleRegisters_16` und `ReadWriteMultipleRegisters_23` ist es jetzt möglich, die `InterpreteAs`-Einstellung eines `MbValue` zu ändern. So können bei der Ausgabe auch die Werte eines Schreibauftrags als andere Datentypen als `Uint16` dargestellt werden, so wie es bis jetzt nur bei den Leseaufträgen war. Mit dieser verbesserten Ausgabe ist der Wert-Vergleich zwischen Master und Slave wesentlich einfacher.

1.1.3 Zertifikats-Verwaltung: Erweiterung für Benutzer-Zertifikate

Es können jetzt auch Benutzer-Zertifikate verwaltet werden, die z.B. für OpcUa verwendet werden. Dazu gibt es den neuen Unterordner „User“, welche die Benutzer-Zertifikate enthält. In ihm können Zertifikate erstellt, ausgewählt und gelöscht werden. Je nach übergeordnetem Modul werden diese Zertifikate dann verwendet:

OpcUaClient: Ein Zertifikat kann optional für die Authentifizierung bei der Anmeldung verwendet werden.
OpcUaServer: Ein Zertifikat kann optional einem Benutzer zugewiesen werden.

Außerdem wurde der Ordner „CA“ entfernt, weil er im Tool nicht verwendet wird.

1.1.4 OpcUaClient – Server-Properties: Interner Umbau der Einstellungen

Die Verwaltung der Einstellungen wurde im Unterbau komplett überarbeitet. Damit ist die Erweiterung/Änderung von Parametern leichter und schneller umzusetzen. Dies sollte den Benutzer nicht betreffen, da die Verwaltung kompatibel zur vorigen Version sein sollte.

1.1.5 OpcUaClient – Connection: Optimierung und Erweiterung der Benutzer-Authentifizierungs-Daten-Verwaltung

Die Anzeige/Verwaltung der Benutzer-Authentifizierungs-Daten wurde überarbeitet. Statt zwei separater Auswahlfelder für Benutzername und Passwort ist jetzt eine veränderbare Liste implementiert, in der ein Benutzername samt zugehörigem Passwort gewählt werden kann.

Ausserdem ist es jetzt möglich, diese Daten nicht als Klartext, sondern versteckt als „***“ anzuzeigen, so dass kein „Schulterblick“ mehr möglich ist.

Zusätzlich kann entschieden werden, ob die Daten in der Konfigurations-Datei gespeichert werden oder ob sie nach jedem Laden neu eingegeben werden müssen.

Die zu speichernden Authentifizierungs-Daten werden ab dieser Version verschlüsselt. Geladen werden können auch alte Konfigurationsdateien, die noch die unverschlüsselten Daten enthalten.

Durch diese Massnahmen kann der Benutzer die Sicherheit der Daten gewährleisten.

1.1.6 OpcUaClient – Connection: Erweiterung um Anmeldung mit Zertifikat

Der Dialog wurde um die Möglichkeit erweitert, ein Benutzer-Zertifikat als Authentifizierung anzugeben. Das zu verwendende Zertifikat kann aus dem neuen Ordner „User“ des Tool-Stores ausgewählt werden.

1.1.7 OpcUaClient – Connection: Verwaltung der bevorzugten Sprachen

Die bevorzugten Sprachen können jetzt bequem über ein Dialogfeld verwaltet werden.

1.1.8 OpcUaClient – Connection: Auswahl des Client-Instanz-Zertifikats

Das zu verwendende Zertifikat kann jetzt bequem auch über ein Dialogfeld ausgewählt werden.

1.1.9 OpcUaClient – Connection: Benutzer-Änderung während einer Verbindung

Wird während einer Verbindung ein anderer Benutzer angemeldet, werden jetzt bessere Ausgaben gemacht.

1.1.10 OpcUaClient – MethodCall: Asynchroner Aufruf möglich

Bis jetzt wurde jeder Aufruf einer Methode synchron behandelt, d.h. das Tool war nicht bedienbar, solange der Aufruf an den Client nicht zurückgemeldet wurde, weil es auf die Rückmeldung wartete. Jetzt ist es möglich, die Methode auch asynchron aufzurufen. Während des Aufrufs kann das Tool dann normal bedient werden. So können während eines Aufrufs einer Methode, die längere Zeit dauert, auch andere Funktionen ausgeführt werden, z.B. das Schreiben eines Knotens oder der Aufruf einer anderen Methode.

1.1.11 OpcUaClient – ServerDiag: Ausführliche Anzeige komplexer Werte

Mit einem Doppelklick auf einen Listen-Wert wird jetzt ein Dialogfeld zur Anzeige des Werts eingeblendet. Somit ist eine bequeme Analyse auch von komplexen Werten (z.B. Anmelde-History) möglich.

1.1.12 OpcUaClient – ServerDiag: Trace der Security-Werte möglich

Bis jetzt konnten nur Werte aus den Listen ‚Session‘ und ‚Subscription‘ in den Trace hinzugefügt werden. Jetzt gilt dies auch für Werte aus der Liste ‚Security‘. So kann z.B. auch die Anmelde-History im Trace verfolgt werden.

1.1.13 OpcUaClient – Monitor: Update der Session möglich

In den Eigenschaften der Verbindung des Monitors wird jetzt durch Angeben eines anderen Benutzers oder Ändern der bevorzugten Sprachen beim Drücken auf Ok der Server über die Änderung informiert. So ist ein Ummelden ohne Abbruch der Verbindung möglich.

1.1.14 OpcUaSubscriber – Diag: GroupVersion zusätzlich als Zeitstempel

Im Telegramm-Diagnose-Fenster wird jetzt eine eventuell enthaltene GroupVersion nicht nur als Zahl (entspricht den Sekunden seit 01.01.2000) angezeigt, sondern auch als Zeitstempel.

1.1.15 OpcUaServer – UserManagement: Erweiterung um Anmeldung mit Zertifikat

Jedem angelegten Benutzer kann optional auch ein Benutzer-Zertifikat aus dem neuen Ordner „User“ des Tool-Stores zugewiesen werden, mit dem er sich dann anmelden kann.


1.1.16 OpcUaServer – Ausgabefenster: Ausgaben für Clients


Im Hauptausgabefenster werden jetzt Ausgaben gemacht für Öffnen und Schließen einer Client-Verbindung sowie detailliertere Angaben zum angemeldeten Benutzer.

1.2 RnCommTest V7.01

1.2.1 Optimierung dieses Hilfe-Dokuments

Die Navigation in diesem PDF-Hilfe-Dokument wurde deutlich verbessert: Bei Anzeige der Navigations-Leiste „Lesezeichen“ kann jetzt durch einfachen Klick zum entsprechenden Kapitel gesprungen werden:





1.2.2 Zertifikate: Neue Hinweise zur Verwendung bei B&R

Der Abschnitt für die B&R-Zertifikats-Hinweise beim OpcUa-Client wurde neu unterteilt und enthält jetzt noch mehr Informationen, z.B. bezüglich CommonName und URL.

1.2.3 Umstellung des OpcUa-Stacks

Es wurde von OpcUa-Stack 1.04.365.23 auf 1.04.366.38 umgestellt. Der neue Stack enthält einige strukturelle Änderungen im Bereich PubSub. Die Funktionalität des Tools sollte dennoch kompatibel zur vorigen Version sein.

1.2.4 OpcUa-Server: Korrektur bei Zertifikats-Prüfung zur Anmeldung verschlüsselter Verbindungen

Im in der Version 7.00 eingesetzten Stack 1.04.365.23 war die Behandlung von X509-Zertifikaten geändert, speziell auch die Decodierung von Zertifikats-Extensions. Dies bedingte die Einbindung mehrerer Bibliotheken, welche in der Version 7.00 nicht eingebunden waren. Leider machte sich dies nur zur Laufzeit bemerkbar, wenn versucht wurde, eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Als Folge davon wurde jede verschlüsselte Verbindung mit dem Status ‚0x80000000 = Bad‘ abgelehnt.

1.2.5 OpcUa-Client: Optimierung am Layout

Auf dem Reiter ‚OpcUaClient‘ wurde eine Layout-Optimierung vorgenommen: Der Button ‚OpcUa Monitor‘, welcher den unabhängig vom Hauptfenster arbeitenden Monitor öffnet, wurde in die Groupbox ‚Server‘ verlagert. Dies bringt einen Platzgewinn, der sich vorteilhaft auf den Rest des Reiters auswirkt.

1.2.6 OpcUaClient – Access: Neuer Reiter „RegisterNodes“

Hier können die Dienste „RegisterNodes“ und „UnregisterNodes“ zum Testen des Servers aufgerufen werden (genaue Beschreibung siehe unten).

1.2.7 OpcUa-Subscriber: Korrektur bei Datentypen ‚String‘ und ‚ByteString‘

Laut Spezifikation muss die Länge eines Telegramms einer Network-Message immer gleich sein. Aufgrund eines Fehlers im unterlagerten Stack wurde aber ein String mit der tatsächlichen Anzahl der gültigen Zeichen ausgelesen. Das führte zu falschen Werten der nachfolgenden Felder. Nun wird ein String immer mit der maximalen Anzahl der Zeichen (Parameter ‚MaxStringLength‘) ausgelesen. Dies ist jetzt auch in der Hilfe vermerkt.

1.2.8 OpcUa-Server/Publisher: Korrektur bei Datentypen ‚String‘ und ‚ByteString‘

Laut Spezifikation muss die Länge eines Telegramms einer Network-Message immer gleich sein. Aufgrund eines Fehlers im unterlagerten Stack wurde aber ein String mit der tatsächlichen Anzahl der gültigen Zeichen geschrieben. Dadurch verschob sich der Offset der nachfolgenden Felder nach vorn.

Nun wird ein String immer mit der maximalen Anzahl der Zeichen (Parameter ‚MaxStringLength‘) geschrieben. Dies ist jetzt auch in der Hilfe vermerkt.

1.2.9 OpcUa-Server/Publisher: Korrektur bei Datentyp ‚String‘

Bei einem Feld vom Typ ‚String‘ konnte der Parameter ‚MaxStringLength‘ nicht verändert werden, was aber unbedingt notwendig ist, da der Wert nicht automatisch ermittelt werden kann. Siehe dazu auch den überarbeiteten Abschnitt zu diesem Parameter.

1.2.10 OpcUa-Server/Publisher: Korrektur bei Datentyp ‚DateTime‘

Bei einem Feld vom Typ ‚DateTime‘ wurde beim Auswählen der SourceNode eine Fehlermeldung ausgegeben, dass nur numerische und String-Variablen erlaubt sind. Jetzt werden auch DateTime-Werte erlaubt.

1.2.11 OpcUa-Subscriber: Erweiterung bei Diagnose

Zur besseren Analyse des Telegramms werden jetzt der Startoffset, der Endoffset und die Anzahl der markierten Bytes angezeigt.

Außerdem wird jetzt eine Warnung ausgegeben, wenn zu wenig Bytes für alle Felder vorhanden sind.

1.2.12 ModbusTcpSlave: Optimierung der Ausgabe

Wenn ein Holding-Register, das ja aus 16 Bit besteht, als UInt8 interpretiert wird, wurde bis jetzt bei der Ausgabe der angefragten Adressen immer nur das erste Byte ausgegeben. Jetzt werden beide Bytes ausgegeben.

Bei Interpretierung als Int8 wurden bis jetzt aufgrund eines Fehlers keine Werte ausgegeben. Auch hier werden jetzt beide Bytes ausgegeben.

1.2.13 ModbusTcpSlave: Korrektur beim Auswerten von Telegrammen

Es wurde ein Fehler korrigiert, der nur unter bestimmten, seltenen Fällen auftritt.

Wurden mehrere Anfragen in einem Telegramm empfangen, so wurde nur die erste darin enthaltene Anfrage beantwortet. Da manche Master, besonders bei kurzen Intervallen, es so machen, wurde der Slave daraufhin korrigiert. Jetzt werden alle Anfragen in einem Telegramm erkannt und beantwortet.

Zu diesem Thema wurde auch der neue Abschnitt ‚Hinweise zu Ethernet‘ aufgenommen.

1.3 RnCommTest V7.00

1.3.1 Ethernet: Erweiterung beim Auslesen der Adapter

Es wird jetzt zusätzlich der Name der Schnittstelle ausgegeben (wie in Netzwerkverbindungen unter Windows angezeigt). Dies erleichtert das Erkennen erheblich.

1.3.2 Umstellung des OpcUa-Stacks

Es wurde von OpcUa-Stack 1.04.363.107 auf 1.04.365.23 umgestellt.

1.3.3 Neues Modul OpcUa-Subscriber

Es wurde ein OpcUa-Subscriber implementiert, der frei parametrierbar ist und mit dem PubSub-Meldungen empfangen werden können. Es können auch Publisher-Konfigurationen von anderen Teilnehmern (z.B. Automation Studio) importiert werden.

Besonders hilfreich ist die umfangreiche Diagnose-Funktion, mit der herausgefunden werden kann, warum eine empfangene Meldung nicht korrekt interpretiert wird und welche Parameter wie geändert werden müssen.

1.3.4 OpcUa-Server: Neuer Reiter ‚Publisher‘

Auf diesem Reiter können Knoten-Werte aus dem angelegten Adressraum über einen OpcUa-Publisher durch PubSub-Meldungen versendet werden. Publisher-Konfigurationen können ex- und importiert werden. Dadurch ist ein Austausch mit anderen Teilnehmern (z.B. RnCommTest-Subscriber oder Automation Studio) möglich.

1.3.5 OpcUa-Server: Neue Funktionalität ‚ReverseConnect‘

Der Server kann jetzt ReverseConnect-Einladungen an einen Client schicken, damit sich dieser dann automatisch auf den Server verbinden kann.

1.3.6 OpcUa-Client: Neue Funktionalität ‚ReverseConnect‘

Der Client kann jetzt auf ReverseConnect-Einladungen eines Servers horchen und sich dann automatisch verbinden.

1.3.7 OpcUa-Client: Korrektur bei Ermittlung von Struktur-Definitionen

Wenn es zwei gleichnamige Datentypen mit verschiedenem Gültigkeitsbereich seitens des Servers gab, wurde bis jetzt der Datentyp nicht eindeutig aufgelöst oder nicht gefunden, weil den Referenzen nicht bis zum Ende gefolgt wurde. Folge davon waren falsche Darstellung bis hin zu einer Exception.

Jetzt wird durch Nachverfolgung bis zur ‚HasDescription‘-Referenz der eindeutige Name ermittelt und so auch der richtige Datentyp aufgelöst.

Aufgefallen ist dies bei AS4.9, denn hier werden neuerdings zur Unterscheidung von lokal definierten Datentypen die Tasknamen bei der Vergabe der Datentyp-Namen mitverwendet (AS-Revisionsgeschichte ID#400295663).

1.3.8 OpcUa-Client: Optimierung beim Auslesen von Attributen

Jeder Knoten einer bestimmten NodeClass besitzt eine spezifizierte Liste an zugehörigen Attributen (z.B. hat ein ‚Variable‘-Knoten das Attribut ‚Value‘, ein ‚Object‘-Knoten hingegen nicht).

Wenn ein Server eine falsche Attribut-Liste zu einem Knoten einer bestimmten NodeClass anbietet, wurde bis jetzt jedes Attribut (auch die gültigen) als nicht gültig angezeigt. Natürlich ist dies ursächlich ein Fehler des Servers, trotzdem wird es jetzt am Client abgefangen und nur die zugehörigen und damit gültigen Attribute angezeigt.

1.3.9 OpcUa-Client: Korrektur bei zurückgewiesenen Zertifikaten

Wurde ein Server-Zertifikat zurückgewiesen (automatisch oder manuell), so wurde dieses fälschlicherweise im Ordner ‚.../OpcUa/Server/Certificates/Rejected/certs/‘ abgelegt. Jetzt wird es korrekt im Ordner ‚.../OpcUa/Client/Certificates/Rejected/certs/‘ abgelegt.

1.3.10 Pvi – Korrektur bzw. Erweiterung beim Service-Browsing

Seit V5.04 funktionierte das Browsen der Zielsysteme im Netzwerk über SNMP nicht mehr. Grund hierfür war ein Bug in der Bibliothek „PviServices“ in der Version V4.9.2.9. Jetzt wird die neuere Version V4.9.3.20 verwendet, in der die Browse-Funktion wieder korrekt arbeitet (unabhängig von der installierten Pvi-Version).

Während des Browsens wird jetzt auch ein Laufbalken angezeigt.

Wird auf eine Zeile in der Liste der gebrowsten Cpu’s doppel-geklickt, so öffnet sich nun ein Dialogfeld, das alle beim Browsen empfangenen Informationen anzeigt.

Außerdem wurde der für das Cpu-Browsing wichtige Hinweis auf die SPS-Einstellung „SNMP aktivieren“ in diese Hilfe aufgenommen.

1.3.11 Pvi – Veränderbare Item-Größe

Der Bereich zum Anzeigen des angewählten Items kann jetzt in der Größe variiert werden. So sind Listen sehr viel bequemer einsehbar.

1.3.12 Pvi – Neue Einstellung ‚Log ValueChange events‘

Durch diese neue Checkbox wird im Ausgabe-Fenster bei Empfang der Änderungs-Nachricht einer Variablen eine Zeile eingetragen.

Zusätzlich werden Fehler beim Variablen-Handling immer ausgegeben.

1.3.13 Pvi – Neue Angaben beim Object ‚Service‘

Wird im Browse-Baum das Object ‚Service‘ angeklickt, so werden jetzt zusätzlich einige Versions-Informationen ausgelesen und angezeigt.

1.3.14 Pvi – Mehr Cpu-Informationen

Der Baum mit Informationen, die von der Cpu gelesen werden können, wurde erheblich erweitert. Dazu gibt es jetzt den neuen Knoten ‚CpuInfos‘ mit etlichen Unterknoten.

1.3.15 Pvi – Optimierung bei Logbuch

Das Auslesen und die Anzeige wurden überarbeitet.

So wird jetzt versucht, die Beschreibungen des neuen Formats (EventId) zu ermitteln.

Außerdem gibt es eine Textbox, aus der Daten des aktuell selektierten Eintrags bequem in die Zwischenablage kopiert werden können.

Die Optimierungen betreffen auch das Fenster der Detailansicht.

1.3.16 Pvi – Neue Angaben beim Object ‚Hardware‘

Wird im Browse-Baum das Object ‚Hardware‘ angeklickt, so kann jetzt über einen Button die Xml-Ausgabe angezeigt werden. Sie enthält die über die Hardware-Module hochgelesenen Informationen als Klartext.

1.3.17 Pvi – Korrektur bei der Trendanzeige

Wurde ein IoDatapoint angeklickt, der sich nicht ändert, wurde kein Anfangs-Punkt im Trend eingefügt. Dann war zwar eine Kurve vorhanden, aber es wurde kein Punkt dargestellt. Jetzt wird beim Anklicken automatisch der aktuelle Wert in den Trend hinzugefügt, so dass auch bei Nicht-Änderung wenigstens ein Punkt sichtbar ist.

1.4 RnCommTest V6.01

1.4.1 Trend: Korrektur

Wenn mehrere Kurven angezeigt wurden, aber eine davon keine Punkte enthielt, dann wurde die X-Skalierung falsch berechnet. Als Folge davon wurden alle Punkte der restlichen Kurven am linken Rand dargestellt. Dies ist jetzt behoben.

1.4.2 Udp: Erweiterungen

Für den eigenen Socket und den der Gegenstelle können jetzt verschiedene Ports eingestellt werden. Die Advanced-Einstellung ‚DontRoute‘ wurde eliminiert, weil sie nur bei Tcp-Verbindungen ausgewertet wird. Dafür gibt es die neue Advanced-Einstellung ‚NoDelay‘, welche auch bei Udp-Verbindungen gültig ist.

Desweiteren wurde die Möglichkeit geschaffen, Telegramme an bis zu 4 Multicast-Adressen mitzuhören und auszugeben.

1.4.3 Umstellung des OpcUa-Stacks

Es wurde von OpcUa-Stack V1.04.359.31 auf 1.04.363.107 umgestellt.

1.4.4 OpcUa – Zertifikats-Erstellung: Korrektur + neue Angaben

Beim Erstellen eines neuen Zertifikats können jetzt das Start-Datum der Lebensdauer sowie der Hostname bzw. die IP-Adresse angegeben werden.

Außerdem wurde die Einstellung ‚sha256RSA‘ bei ‚SignatureAlgorithm‘ (sha1RSA, sha256RSA) nicht beachtet, sondern immer mit ‚sha1RSA‘ erstellt. Dies ist jetzt behoben. Zudem wurde die neue Einstellung ‚sha512RSA‘ hinzugefügt und die Schlüssellänge standardmässig statt von 1024 auf 2048 Bits gestellt. Bei der Anzeige des Zertifikats-Inhalts wird jetzt auch die Schlüssellänge angegeben.

Da das bis jetzt für Client und Server verwendete Tool-Zertifikat (Thumbprint = ‚EFE0E626B015436977BAE6EBDD22F2F2130AF4DB‘) bereits abgelaufen war, wurde für dieses Release ein neues erstellt (Thumbprint = ‚AAAF0A8F345BEB15A0CFA42E4B5BE8871B81456C‘).

Es hat folgende Merkmale:

- Gültigkeit von 01.01.2020 bis 01.01.2120, also noch 100 Jahre
- SignatureAlgorithm ‚sha256RSA‘
- Schlüssellänge 2048

Die letzten beiden Einstellungen sind unbedingt nötig bei Verwendung von vertrauenswürdigen Listen mit Policy ‚Basic256Sha256‘.

Achtung: Wenn an zu testenden Gegenstellen vertrauenswürdige Listen verwendet werden, müssen diese möglicherweise an das neue Zertifikat angepasst werden!

Außerdem wurde das neue Kapitel „OpcUaClient/Certificates/Hinweise zur Verwendung von Zertifikaten in der vertrauenswürdigen Liste bei B&R“ eingefügt, welches erklärt, bei welcher Security-Policy welche Zertifikats-Informationen zur Gültigkeit des Zertifikats beitragen.

1.4.5 OpcUa – Zertifikats-Verwaltung: Neue Funktion ‚Show certificate from hex string‘

Der neue Kontext-Menüpunkt ‚Show certificate from hex string‘ erlaubt die Eingabe eines Hex-Strings und wandelt diesen in ein Zertifikat, dass dann angezeigt wird. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Telegramme mit Netzwerk-Diagnose-Tools wie z.B. Wireshark aufgezeichnet werden, die die darin als Byte-Array enthaltenen Zertifikate als Hex-String darstellen.

1.4.6 OpcUa-Client: Optimierung bei Knoten-Browse-Dialog

Jedesmal, wenn der Browse-Dialog geöffnet wurde, war der Baum zugeklappt. Jetzt ist der zuletzt ausgewählte Knoten selektiert.

1.4.7 OpcUaClient – Server-Properties: Einstellung ‚Replace discovered hostname with IP‘

Diese Einstellung gibt es, weil laut OpcUa-Spezifikation ein Server beim Verbindungsaufbau standardmässig nicht die IP-Adresse im Endpoint zurück liefert, sondern den Hostnamen (auch wenn die Anfrage über eine IP-Adresse erfolgte). Wenn dieser Hostname nicht aufgelöst werden kann (z.B. weil kein DNS-Server verfügbar ist), kann keine Verbindung aufgebaut werden. Durch diesen Haken wird der gelieferte Hostname mit der IP-Adresse des gesuchten Servers ersetzt und damit dieses Problem umgangen.

Der in der Version 6.00 verwendete OpcUa-Stack V1.04.359.31 ersetzte diesen Hostnamen automatisch. Somit hatte diese Einstellung keinen Einfluss mehr.

Der OpcUa-Stack wurde jetzt so abgeändert, dass diese Einstellung wieder so wie vorher funktioniert.

1.4.8 OpcUaClient – Server-Properties: Geänderte Einstellung ‚Browse sort mode‘

In der letzten Version wurde der neue Parameter ‚Browse sort mode‘ eingeführt, mit der die Sortierung der Knoten im Browse-Baum verändert werden konnte.

Die Einstellung ‚MethodsFirst‘ wurde in ‚MethodsVariablesObjects‘ umbenannt und berücksichtigt jetzt auch andere Knoten-Arten. Sortierung:

- Methoden
- Variablen
- Objekte und Typen

Die Einstellung ‚Alphabetical‘ funktioniert wie bisher.

1.4.9 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Clear subscription lists on connect‘

Die Ausgabe-Liste(n) auf dem Reiter ‚Subscription‘ wurden bis jetzt nicht automatisch gelöscht, damit sie auch nach Verbindungsabbruch oder einem manuellen Disconnect/Connect noch vorhanden sind und somit noch analysiert werden können. Sie mussten bei Bedarf jedesmal per Kontextmenü gelöscht werden.

Ist diese neue Einstellung aktiviert, so werden bei jedem manuellen Connect die Ausgabe-Listen gelöscht, damit diese nicht zu unübersichtlich werden.

1.4.10 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellungen für EventItems

Beim Abonnieren eines EventItems werden standardmässig alle Felder aller Events abonniert (aber nur diejenigen angezeigt, die nicht ‚Null‘ sind).

Manche Server zeigen allerdings ein seltsames Verhalten, wenn auch die Felder der Gruppe ‚AuditSecurityEventType‘ (i=2058) abonniert werden (z.B. wurde die Verbindung beendet und nicht mehr zugelassen). Um diesem Fehlverhalten einiger Server auszuweichen, wurden die Felder dieser Gruppe nicht automatisch hinzugefügt.

Beim Untersuchen mancher Fälle sind aber genau diese Felder interessant. Um diese Felder dann nicht manuell hinzufügen zu müssen, dennoch dem obigen Umstand Rechnung zu tragen, wurden neue Einstellungen implementiert. Mit diesen ist es möglich, das automatische Hinzufügen für bestimmte Unter-Event-Typen zu aktivieren. Durch einen Doppelklick auf den Eintrag ‚EventItem Settings‘ öffnet sich ein Dialogfeld, in dem die Unter-Event-Types von ‚AuditSecurityEventType‘ einzeln aktiviert werden können:

- AuditCertificateEventType fields
- AuditChannelEventType fields
- AuditSessionEventType fields

Standardmässig sind alle drei nicht angehakt, so dass das Verhalten kompatibel zu vorigen Versionen ist.

1.4.11 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Do not disconnect when tool is closed‘

Normalerweise wird beim Beenden des Tools auch eine eventuell bestehende OpcUa-Client-Verbindung korrekterweise abgemeldet (Disconnect).

Mit dieser Einstellung kann dieses Verhalten geändert werden. Damit lassen sich auch Fälle reproduzieren, bei denen sich ein Client nicht korrekt abmeldet (wie z.B. bei Spannungsverlust eines SPS-Clients). Für den Normalfall sollte diese Einstellung auf False belassen werden.

1.4.12 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Advanced – Trim slash at end of endpoint URL‘

Eine EndpointUrl kann einen abschliessenden Slash „/“ haben oder nicht. Normalerweise sollte dies keinen Einfluss auf das Verhalten eines Servers haben. Um dies testen zu können, kann nun die Verwendung des Slashes gesteuert werden.

Für den Normalfall kann diese Einstellung auf False belassen werden.

1.4.13 OpcUa-Client – Connection: Optimierung der Fehlerausgabe bei Verbindungsaufbau

Tritt beim Verbindungsaufbau ein Fehler auf, so werden nun bessere Ausgaben gemacht, z.B. wird der OpcUa-Statuscode mit ausgegeben. Dies vereinfacht die Analyse der Ursache.

1.4.14 OpcUaClient – Connection: Optimierung beim Aufbauen einer Verbindung

Beim Aufbauen einer Verbindung werden zuerst die unterstützten Endpoints vom Server abgefragt und anschliessend mit dem gewünschten Endpoint des Clients verglichen. Der passende Endpoint wird dann zur Verbindung verwendet. Bis jetzt wurden dabei nur die Security-Einstellungen (Policy und Mode) verglichen.

Laut OpcUa-Spezifikation liefert ein Server hier standardmäßig nicht die IP-Adresse in den Endpoints zurück, sondern den Hostnamen (auch wenn die Anfrage über eine IP-Adresse erfolgte, siehe Punkt Einstellung ‚Replace discovered hostname with IP‘). Wenn dieser Hostname nicht aufgelöst werden kann (z.B. weil kein DNS-Server verfügbar ist), kann keine Verbindung aufgebaut werden. Wenn ein Client nun diesen Hostname nicht selbstständig durch die IP-Adresse ersetzen kann (was bei Clients einiger Hersteller durchaus vorkommt), kommt keine Verbindung zustande.

Um dieses Manko mancher Clients zu umgehen, ist der B&R-Server ab AS4.8 toleranter gestaltet und sendet einen Endpoint unter gewissen Umständen zweimal (siehe-B&R Hilfe): mit Hostnamen und mit IP-Adresse.

Deshalb wird nun im RnCommTest auch die EndpointUrl zum Vergleich herangezogen. Ist ein Endpoint vorhanden, der die gleiche EndpointUrl hat (also z.B. mit IP-Adresse), wird dieser bevorzugt. Wird hier keiner gefunden, wird der Endpoint verwendet, der zumindest die gewünschten Security-Einstellungen unterstützt (wie vorher).

Somit wird der am besten passende Endpoint (mit Hostname oder IP-Adresse) verwendet.

1.4.15 OpcUaClient – Server-Properties: Korrektur bei Änderung des Benutzers

Bei einer bestehenden Verbindung sollte der Benutzer ohne Disconnect geändert werden können. Leider funktionierte dies nicht mehr. Die Änderung des Benutzers wurde nicht übernommen. Das ist jetzt korrigiert.

Auch das Verwalten der Liste (Reihenfolge ändern usw.) wurde korrigiert.

1.4.16 OpcUa-Client – Access.Advanced: Anzeige von Byte() als Zertifikat

Da ein Zertifikat bei OpcUa als Byte-Array übertragen wird, kann jetzt ein Byte-Array durch den Kontext-Menüpunkt ‚Show as certificate‘ auch als Zertifikat interpretiert und angezeigt werden.

Damit das Kontext-Menü nicht zu groß und unübersichtlich wird, wurden zudem wurden alle ‚Show as xxx‘-Menüpunkte im Punkt ‚Show as‘ zusammengefasst.

1.4.17 OpcUa-Client – Access.Advanced: Korrektur bei ExtensionObjects

Bei einem Wert, der als Byte-Array in einem ExtensionObject (also z.B. eine Struktur) übertragen wird, wird als erster Eintrag das übertragene Byte-Array mit dessen Länge angezeigt. Diese Anzeige wurde in manchen Fällen nicht aktualisiert, wenn sich die Länge geändert hat. Dies ist nun korrigiert.

1.4.18 OpcUa-Client – Access.Advanced: Optimierung bei Enumerationen

Wenn eine Enumerationsvariable, die ja eigentlich ein Int32 ist, einen Wert enthielt, der nicht durch die Enumeration abgedeckt war, so wurde bisher immer der erste gültige Wert der Enumeration angezeigt. Die Anzeige spiegelte also nicht den korrekten Wert wider.

Jetzt wird der tatsächliche Wert als Int32 angezeigt und kann dadurch auch richtig gesetzt werden.

1.4.19 OpcUa-Client – Access.Advanced: Anzeige von String-Collections

Wenn ein Struktur-Element vom Datentyp ‚Opc.Ua.StringCollection‘ ist, wird es jetzt korrekt angezeigt und kann auch durch Doppelklick in einem eigenen Fenster angezeigt werden.

1.4.20 OpcUaClient - Subscription: Korrektur bei der Trendanzeige

Wurde eine Variable abonniert, die sich nicht ändert, wurde kein Anfangs-Punkt im Trend eingefügt. Dann war zwar eine Kurve vorhanden, aber es wurde kein Punkt dargestellt.

Jetzt wird beim Abonnieren automatisch der aktuelle Wert gelesen und in den Trend hinzugefügt, so dass auch bei Nicht-Änderung wenigstens ein Punkt sichtbar ist.

1.4.21 OpcUaClient - Subscription: Implementierung für Alarms & Conditions

Events, die vom Typ ‚ConditionType‘ oder darunter sind (also Konditionen und Alarme), werden jetzt zusätzlich besonders behandelt. Sie werden in speziellen Listen angezeigt und die dafür notwendigen Methoden können sehr bequem aufgerufen werden.

1.4.22 OpcUaClient - Subscription: Auflösung von Event-Feldern mit komplexem Datentyp

Wenn ein Event-Feld den Datentyp ‚BaseDataType‘ hat, kann es alle OpcUa-Datentypen aufnehmen (also z.B. einen Double, einen String oder eine benutzerdefinierte Struktur, siehe Feld ‚Context‘ des Events ‚ProgressEventType‘).

Mit einem Doppelklick auf die Ausgabe eines empfangenen Events wird die Feld-Liste ausgegeben. Mit einem Doppelklick auf ein Feld wird das Feld dann ausführlich angezeigt. Hier werden jetzt auch komplexe Datentypen aufgelöst.

1.4.23 OpcUaClient - Subscription: Erweiterung beim automatischen Abonnieren von Event-Feldern

Bis jetzt wurden nur Felder abonniert, die ein direkter Unterknoten eines Event-Typs sind.

Ein Event-Typ kann aber auch ein Element der NodeClass ‚Object‘ haben, das wiederum Felder enthält. So können bestimmte Felder gruppiert werden. Auch diese Felder werden jetzt automatisch abonniert.

Für Alarm&Conditions wurde eine Erweiterung notwendig: Es wird jetzt automatisch auch der Wert ‚ConditionId‘ abonniert. Es handelt sich dabei um eine Information, die nicht als klassisches Feld aufliegt, aber trotzdem abonniert werden kann (siehe ‚Hinweise zu Alarm&Condition-Events‘).

Beim Hinzufügen oder Entfernen von Items in der Subscription wurden zusätzlich Optimierungen in der Performance gemacht. So wird ein Item nicht mehr erst angelegt und dann die Parameter geändert, sondern das Item wird gleich mit den richtigen Parametern angelegt. So werden der Client, das Netzwerk und auch der Server weniger belastet.

1.4.24 OpcUaClient - MethodCall: Unterstützung weiterer OpcUa-Datentypen

Argumente der OpcUa-Datentypen Counter, IntegerId, VersionTime und BitFieldMaskDataType werden jetzt korrekt unterstützt.

1.4.25 OpcUaClient – Historical Access: Neue Fehlerausgabe

Wenn ein Node in den Historical Access hinzugefügt wird, der Benutzer aber keine Zugriffs-Rechte hat, wird jetzt eine Fehlermeldung ausgegeben.

1.4.26 OpcUaClient – ServerDiag: Korrektur bei Stop

Wurde eine Diagnose gestoppt, wurden die Einträge in der Liste ‚Security‘ nicht gelöscht. Nach einem erneuten Start wurden dann eventuell noch alte Werte angezeigt. Deshalb wird diese Liste jetzt bei Stop gelöscht.

1.4.27 OpcUaClient - Monitor: Optimierung bei Event-Items

Diese Änderung betrifft nur den OpcUa-Monitor, der ja unabhängig vom Hauptfenster betrieben werden kann und bei dem die Item-Liste der Subscription gespeichert und geladen werden kann.

Bei einem Event-Item werden jetzt automatisch alle Felder abonniert (wie es auch beim Hauptfenster ist).

1.4.28 OpcUaServer – Settings: Neuer Parameter ‚Correct client signature algorithm‘

In bestimmten Situationen kann dadurch ein Fehler mancher Clients bei Verwendung der Security-Policy ‚Basic256Rsa256‘, ‚Aes256_Sha256_RsaOaep‘ oder ‚Aes256_Sha256_RsaPss‘ umgangen werden. Genaueres dazu ist in der Beschreibung des neuen Parameters zu lesen.

1.4.29 OpcUaServer – Diag: Ausgabe des Client-Zertifikats

In der Ausgabe-Liste der selektierten Session wird jetzt auch der Thumbprint des Client-Zertifikats angezeigt. Mit Doppelklick darauf wird das komplette Zertifikat angezeigt.

1.5 RnCommTest V6.00

1.5.1 Umstellung der Entwicklungsumgebung MS Visual Studio

Es wurde von Visual Studio 2015 auf 2019 umgestellt.

1.5.2 Umstellung des Dot.Net-Frameworks

Es wurde von Dot.Net-Framework 4.5.1 auf 4.7.2 umgestellt.

1.5.3 Layout-Anpassungen für Windows10

Seltsamerweise funktioniert die automatische Skalierung unter Windows10 anders als in Windows7. Deshalb wurden einige Elemente in Größe und Position überarbeitet, um auch in Windows10 angenehm dargestellt zu werden.

1.5.4 Umstellung des OpcUa-Stacks


Es wurde von OpcUa-Stack V1.03.342 auf V1.04.359.31 umgestellt. Dadurch konnten neue Funktionalitäten implementiert werden.

1.5.5 OpcUaClient/Server: Unterstützung neuer Security-Policies

Es sind folgende Policies hinzugekommen:

- Basci256Sha256
- Aes128_Sha256_RsaOaep
- Aes256_Sha256_RsaPss

1.5.6 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Evaluate sub nodes on browsing‘

Bis jetzt wurden beim Browsen eines Knotens immer die Unterknoten ermittelt, um das Aufklapp-Zeichen  nur bei Knoten anzuzeigen, die auch tatsächlich Unterknoten haben.

Jetzt gibt es dazu den neuen Parameter ‚Evaluate sub nodes on browsing‘. Wenn aktiviert (=Standardeinstellung), verhält es sich wie bisher. Wenn nicht aktiviert, wird das Aufklapp-Zeichen bei jedem Knoten angezeigt, auch wenn er keine Unterknoten enthält. Wird ein solcher Knoten aufgeklappt, verschwindet das Aufklapp-Zeichen. Bei Knoten mit vielen Unterknoten ist das Browsen dann viel performanter.

1.5.7 OpcUaClient – Server-Properties: Neue Einstellung ‚Browse sort mode‘

Bis jetzt wurden bei Sortierung von Knoten im Browse-Baum die Methoden immer am Anfang einsortiert. Jetzt gibt es den neuen Parameter ‚Browse sort mode‘. Die Einstellung ‚MethodsFirst‘ verhält sich wie bisher, die Einstellung ‚Alphabetical‘ sortiert auch die Methoden alphabetisch ein.

1.5.8 OpcUaClient: Optimierung bei Auflösung von Datentypen

Wenn mehrere Modelle in einem Server verwendet werden, kann es sein, daß zwei unterschiedliche Datentypen den gleichen Namen haben. Sie werden dann nur über die NodeId unterschieden.

Dieser Fall wird jetzt auch unterstützt, indem auch die NodeId des Datentyps (wenn vorhanden) zur Ermittlung der Datentyp-Beschreibung verwendet wird.

1.5.9 OpcUaClient: Überarbeitung des Wert-Steuerlements

Das Steuerelement zum Anzeigen/Editieren eines Wertes (z.B. bei Access.Advanced oder Subscription) wurde überarbeitet. Durch diese Massnahme ist eine zukünftige Implementierung neuer OpcUa-Datentypen einfacher. Außerdem ist der Aufbau der Anzeige in manchen Fällen optimiert worden, so dass dies schneller geht.

Zusätzlich werden jetzt bei Struktur-Arrays die einzelnen Elemente der einzelnen Strukturen aufgelöst.

Es werden jetzt eine ganze Reihe von zusätzlichen OpcUa-Datentypen unterstützt.

Außerdem wurden die Kombinationen aller implementierten Datentypen für Einzel-Wert, Arrays (ein- und mehrdimensional), Strukturen sowie Struktur-Arrays (ein- und mehrdimensional) getestet und etwaige Fehler eliminiert.

Auch das Einfügen oder Löschen von Elementen bei dynamischen Arrays wurde erweitert und ausgiebig getestet.

Zudem wird bei einem NodeId-Wert auch der zum NamespaceIndex gehörende NamespaceUri ausgegraut angezeigt.

1.5.10 OpcUaClient - Subscription: Anzeigen des Wertes in eigenem Dialog

Durch den Kontextmenü-Punkt ‚Show value in dialog‘ kann ein Wert jetzt auch in einem eigenen Fenster angezeigt werden. Die ist z.B. bei sehr langen Strings nützlich.

1.5.11 OpcUaClient – MethodCall: Korrektur bei dynamischen Array-Argument

Wenn ein Eingangs-Argument ein dynamisches Array ist, wurde nur ein skalar Element angelegt. Somit konnte die Anzahl der Elemente auch nicht verändert werden. Der Aufruf endete dann mit dem Status 0x80A1000 = „BadInvalidArgument“.

Jetzt wird das Argument tatsächlich als Array mit einem Element erzeugt.

1.5.12 OpcUaClient – MethodCall: Korrektur bei String-Array-Argument

Wenn ein Eingangs-Argument ein String-Array ist, wurde nur ein skalar Element angezeigt. Jetzt wird das Argument tatsächlich als Array angezeigt.

1.5.13 OpcUaClient – Certificates: Längerer Gültigkeitsbereich möglich

Beim Erstellen eines neuen Zertifikats konnte bis jetzt nur ein Gültigkeitszeitraum von max. 120 Monaten (=10 Jahre) eingegeben werden. Jetzt wurde das Limit auf 1200 Monate (=100 Jahre) gesetzt.

1.6 RnCommTest V5.04

1.6.1 Layout-Anpassungen für Windows10

Seltsamerweise funktioniert die automatische Skalierung unter Windows10 anders als in Windows7. Deshalb wurden einige Fenster in Größe und Layout überarbeitet, um auch in Windows10 angenehm dargestellt zu werden.

1.6.2 Neuer Dialog zum Anzeigen/Verändern von Grafiken (Image)

Zum Anzeigen und Verändern von Grafiken (Images), die als Byte-Array gespeichert sind, wurde ein eigener Dialog implementiert.

1.6.3 Ethernet

Das Modul wurde überarbeitet. Aus Platzgründen wurde das Modul in mehrere Tabs aufgeteilt.

Es werden jetzt alle Ethernet-Adapter (auch jene ohne gültige IP-Adresse) ausgelesen und auch mehr Details angezeigt. So wird das Erkennen eines Adapters stark erleichtert.

Das Pingen kann jetzt auch zyklisch ausgeführt werden. Zusätzlich kann auch die Anzahl der Daten-Bytes angegeben werden. Die Ausgabe erfolgt in einem eigenen Ausgabe-Fenster, optional zusätzlich im Haupt-Ausgabe-Fenster.

Außerdem wurde der neue Reiter „TrafficGenerator“ implementiert. Mit diesem kann künstlicher UDP-Datenverkehr erzeugt werden.

1.6.4 ModBusTcp Slave – Erweiterte Ausgabe der Daten

Im Fenster ‚Data‘ werden die Telegramme und die damit adressierten Register ausgegeben. Der Register-Wert wird als Hex- und Dezimal-Zahl ausgegeben. Nun wird zusätzlich versucht, den laut Einstellung interpretierten Wert auszugeben. Da ein Register immer 2 Byte hat, klappt dies nur bei Interpretation als UInt16 und Int16, erleichtert aber die Analyse von Telegrammen.

1.6.5 Pvi – Korrektur beim Anlegen einer ANSL-Verbindung

Beim manuellen Anlegen einer ANSL-Verbindung wurde der automatisch generierte Verbindungsname mit der falschen Ip-Adresse erstellt.

1.6.6 OpcUaClient/Server – Korrektur bei Eingabe von Datums-Werten

Bei dem seit V5.03 eingesetzten Steuerelement zur Eingabe von Datums-Werten hatte sich ein Fehler eingeschlichen: Bei der Tastatur-Eingabe der Sekunden wurden die Minuten auf den Wert der Stunden gesetzt. Dies ist jetzt korrigiert.

1.6.7 OpcUaClient - Endpoint: Optimierung des Fensters

Der Dialog zum Angeben des Endpoints wurde verbessert. Zum einen kann die Größe des Fensters jetzt geändert werden. Somit ist eine bessere Bedienung auch bei kleinerer Auflösung möglich.

Zum anderen wurde die Parameter-Liste jetzt in die beiden Sektionen „Client“ und „Tool“ eingeteilt. Damit ist eine bessere Zuordnung der Parameter-Funktionalität gegeben.

1.6.8 OpcUaClient – Endpoint - Search: Anpassung der Adapter-Liste

Analog zum Modul „Ethernet“ wurde auch hier die Liste der Ethernet-Adapter optimiert. So wird nun auch die Description des Adapters angezeigt.

1.6.9 OpcUaClient - Browse: Korrektur beim Suchen

Die Suche wurde immer beim Root-Knoten begonnen. Jetzt wird, wie in der Hilfe beschrieben, beim ausgewählten Knoten gestartet. Ist der gesuchte Knoten in diesem Zweig nicht enthalten, wird die Suche beendet.

Außerdem kann die Liste der Suchbegriffe jetzt durch einen Button „...“ verwaltet werden (Ändern der Reihenfolge, Löschen von Einträgen, usw., siehe Punkt 4.).

1.6.10 OpcUaClient – Browsen bei Eingabe einer Nodeld

Bisher musste eine Nodeld immer manuell eingegeben werden. Jetzt kann in vielen Fällen auch ein Dialogfeld (meist über das Kontext-Menü) zum Browsen geöffnet werden.

Implementiert wurde dies in:

- Attributes.Access.Advanced
- Attributes.Access.Direct

- Attributes.Access.Translate
- Subscription – Werte-Fenster
- MethodCall – Nodeld als Eingangs-Argument

1.6.11 OpcUaClient – Speichern und Laden von Werten/Argumenten: Neues Format

Das Format der Dateien zum Speichern von Werten und Argumenten wurde geändert (siehe auch unter OpcUaClient – Hinweise – Speichern und Laden von Werten). Damit werden mehr Datentypen unterstützt. Gespeichert wird nur noch im neuen Format, geladen werden kann auch das alte Format.

Das neue Format besitzt neue Endungen:

Altes Format (Xml-Serialisierung)	Neues Format (Binär-Serialisierung)

Client-Variablen-Wert	
*.mUaClntValue	*.mUaClntValueBin
Client-Argument-Wert	
*.mUaClntArg	*.mUaClntArgBin

1.6.12 OpcUaClient – Optimierung beim Erzeugen von Datentyp-Instanzen

Zum Erzeugen von Instanzen eines bestimmten Datentyps (auch mehrdimensionale Arrays), z.B beim zufälligen Setzen von Werten oder Erzeugen von Default-Argumenten, werden jetzt dieselben Routinen wie beim OpcUa-Server verwendet. Das erleichtert die Wartung enorm.

1.6.13 OpcUaClient: Unterstützung von Grafik-Datentypen

Die OpcUa-Datentypen für Grafiken (ImageBMP, ImageJPG und ImagePNG), welche als ByteString übertragen werden, werden nun in allen Bereichen durch das neue Dialogfeld (siehe oben) unterstützt (DirectAccess, Subscription, Methoden).

1.6.14 OpcUaClient – Access.Advanced: Erweiterung bei ExtensionObjects

Wenn sich der selektierte Knoten seit dem letzten Lesen nicht geändert hat, wird die Wert-Liste beim erneuten Lesen nicht komplett neu aufgebaut, sondern nur aktualisiert. Dies macht die Anzeige schneller, vor allem, wenn es sich um ein ExtensionObject mit vielen Werten handelt.

Wenn in einem als ExtensionObject übertragenen Wert ein dynamisches Array enthalten ist, konnte folgender Fall auftreten: Hatte sich die Länge des dynamischen Arrays seit dem letzten Lesen verändert, wurde die Liste nicht neu aufgebaut, sondern versucht, die neuen Werte in die alte Liste einzutragen. Da die alte Liste die neuen Werte nicht beinhaltete, kam es zu einer Exception.

Jetzt wird vor dem Füllen der Liste die Anzahl der Bytes des ExtensionObjects geprüft. Unterscheidet sie sich von der Länge beim letzten Lesen, wird die Liste komplett neu aufgebaut. So werden immer alle aktuellen Werte angezeigt.

1.6.15 OpcUaClient – Access.Advanced: Erweiterung für Xml-Elemente

Werte vom Datentyp „XmlElement“ werden nun als String angezeigt und können editiert werden.

Das Speichern/Laden ist leider nicht möglich, da das DotNet-Framework die Serialisierung von Xml-Elementen nicht zulässt (siehe Hinweise „Speichern und Laden von Werten“). Dafür kann der Wert aber als Text-Datei ex- und importiert werden.

1.6.16 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur für LocalizedTexts

Wenn bei einem LocalizedText eines der Elemente „Locale“ oder „Text“ vom Server nicht besetzt (Null) war, trat eine Exception auf. Jetzt wird stattdessen der Text „Null“ angezeigt.

1.6.17 OpcUaClient – Access.Direct: Korrektur für Strukturen

Wurde ein Struktur-Knoten gelesen, so wurde der gelesene Wert nicht aufgelöst, sondern das Byte-Array des ExtensionObjects angezeigt. Dies ist jetzt korrigiert.

1.6.18 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung für Strukturelemente

Struktur-Elemente vom Datentyp ‚LocalizedText‘ und ‚QualifiedName‘ werden jetzt besser unterstützt.

1.6.19 OpcUaClient – Access.Advanced: Unterstützung für EnumValueType

Irreguläre Enumerationen (nicht bei 0 beginnend oder nicht durchgehend nummeriert) können durch den Property-Knoten „EnumValues“ beschrieben werden. Dieser Property-Knoten hat dann den OpcUa-Datentyp „EnumValueType“. Er enthält ein Array von Strukturen, bei dem jedes Element ein Element der Enumeration beschreibt. Ein Element enthält also den Enumerations-Wert, einen DisplayName und eine Description. Dieser Datentyp kann jetzt aufgelöst und angezeigt werden.

1.6.20 OpcUaClient – Access.Direct: Erweiterung um indizierten Zugriff

Bei einer Array-NodeId kann jetzt durch Angabe eines Index-Bereichs auch auf einzelne Array-Elemente (oder einen Bereich davon) lesend und schreibend zugegriffen werden.

1.6.21 OpcUaClient – Access: Erweiterung um Attribut-Zugriff

Es gibt jetzt einen neuen Reiter „Attributes“, welcher das Schreiben auf schreibbare Attribute ermöglicht.

1.6.22 OpcUaClient - Subscription: Korrektur beim Hinzufügen von Event-Items

Um festzustellen, ob es sich bei einem Knoten um ein Event-Item handelt, wird das bitcodierte Attribut „EventNotifier“ verwendet. Beim Hinzufügen wurde der Wert nicht bitcodiert geprüft, so dass ein Item nicht hinzugefügt wurde, wenn ausser dem Bit „SubscribeToEvents“ auch noch andere Bits gesetzt waren. Dies ist jetzt korrigiert.

1.6.23 OpcUaClient - Subscription: Neue Funktion Archive-Mode

Es kann jetzt ein Archive-Mode ein- und ausgeschaltet werden. Bei aktivem Modus werden die Werte nicht mehr aktualisiert. So ist ein „Screenshot“ der Werte möglich. Eingaben werden nicht auf den Server übertragen, sondern lokal gehalten. Außerdem können Werte einzeln oder als gesamte Liste am Server gelesen und geschrieben werden. Da die Werte in der Konfiguration des OpcUa-Monitors jetzt mitgespeichert und geladen werden, können so auch ‚Rezepte‘ verwendet werden. Z.B. kann eine Parameter-Liste aus einer Konfiguration geladen und übertragen werden.

1.6.24 OpcUaClient – MethodCall: Optimierung bei Ausgabe

Wenn der Rückgabe-Status eines Aufrufs ungleich „Good“ ist, wird die Ausgabe-Zeile rot hinterlegt.

1.6.25 OpcUaClient – MethodCall: Korrektur bei dynamischen Arrays

Ist ein Argument ein dynamisches Struktur-Array, so konnten zwar Elemente hinzugefügt, aber nicht mehr entfernt werden. Dies ist behoben.

1.6.26 OpcUaClient – MethodCall: Korrektur für B&R-Authorisierungs-Methoden

Beim Hinzufügen einer der beiden Methoden ‚GetAuthorizations‘ oder ‚SetAuthorizations‘ werden die Eingangs-Argumente schon vorbefüllt, damit die darin enthaltenen dynamischen Arrays (Nodes[], Roles[] und Rights[]) nicht manuell erweitert werden müssen.

Beim mehrmaligen Hinzufügen einer dieser Methoden wurde eine Exception ausgelöst. Dies ist jetzt behoben.

1.6.27 OpcUaClient – MethodCall: Erweiterung für Xml-Elemente

Argumente vom Datentyp „XmlElement“ (i=16) werden nun als String angezeigt und können editiert werden.

Das Speichern/Laden ist leider nicht möglich, da das DotNet-Framework die Serialisierung von Xml-Elementen nicht zulässt (siehe Hinweise „Speichern und Laden von Werten“). Dafür kann der Wert aber als Text-Datei ex- und importiert werden.

1.6.28 OpcUaClient – MethodCall: Erweiterung für Datentyp ‚TimeZoneDataType‘

Argumente vom Datentyp „Opc.Ua.TimeZoneDataType“ (i=8912) werden nun als String angezeigt und können editiert werden.

1.7 RnCommTest V5.03

1.7.1 Korrektur Zertifikats-Anzeige

Bei OpcUa-Zertifikaten werden sogenannte Extensions verwendet. Bei der Anzeige eines Zertifikats wurde bei manchen Erweiterungen nicht der korrekte Wert angezeigt. Dies wurde überarbeitet.

1.7.2 OpcUaClient: Optimierung der Anzeige und Eingabe von DateTime

Der OpcUa-Datentyp ‚DateTime‘ unterstützt einen Bereich zwischen 1601-01-01 00:00:00 bis 9999-12-31 23:59:59 mit einer Auflösung von 100 Nanosekunden. Bisher wurde zur Anzeige/Eingabe das Steuerelement ‚DateTimePicker‘ vom Windows-Framework verwendet. Dieses unterstützt aber nur einen Bereich von 1753-01-01 00:00:00 bis 9998-12-31 23:59:59. War ein anzuzeigender Zeitpunkt ausserhalb dieser Anzeige-Grenzen, so wurde die aktuelle Uhrzeit angezeigt und folgende Warnung ausgegeben:

Value is out of range of the display control. The display is set to the current time. The real value = 01.01.1601 00:00:00

Nun wird ein selbstgeschriebenes Steuerelement verwendet, dass den ganzen OpcUa-Bereich unterstützt, so dass alle Werte korrekt angezeigt werden können.

Bei der Ausgabe von DateTime-Werten werden jetzt auch die OpcUa-Ticks (100 Nanosekunden-Ticks) in Klammern angezeigt. In der Advanced-Liste werden sie in der letzten Spalte ‚Description‘ angezeigt.

Außerdem wurde neue Informationen in das Kapitel „OpcUaClient – Hinweise – Besonderheiten der Datentypen - DateTime“ aufgenommen.

1.7.3 OpcUaClient – Server-Properties: Änderung des Benutzers

Bei einer bestehenden Verbindung können jetzt sowohl der Benutzer als auch die bevorzugten Sprachen ohne Disconnect geändert werden.

1.7.4 OpcUaClient - Browse: Korrektur des Auswahl-Verhaltens

Wenn ein Knoten selektiert und dann gleich die Maus verschoben wurde, wurde zwischenzeitlich der Knoten unter der verschobenen Maus selektiert. Das löste eine Auffrischung des zwischenzeitlich selektierten Knotens aus und wirkte sich daher zeitlich negativ aus, wenn der Knoten sehr viele Unterknoten hatte. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

1.7.5 OpcUaClient - Attributes: Erweiterung bei Value-Anzeige

Über das Kontextmenü kann jetzt die Anzeige des Attributs ‚Value‘ zwischen Dezimal (Standard), Hexadezimal und Binär umgeschaltet werden.

1.7.6 OpcUaClient - Access: Erweiterung bei ExtensionObjects

Eine Nodend, welche als Element einer Struktur in einem ExtensionObject übertragen wird, wird nach bestimmten Regeln in das zu übertragende Byte-Array gepackt, um Platz zu sparen. So wird z.B. unterschieden, ob die Nodend in 2, 4 oder mehr Bytes Platz findet.

Bis jetzt war die Unterstützung für 2-Byte-Nodends nicht implementiert, so dass in diesem Fall die Warnung „Cannot solve byte array as structure typ: Ex=Nodend with Format ‚NumericTwoBytes‘ is not supported!“ ausgegeben wurde.

Dieses Format wird jetzt unterstützt.

1.7.7 OpcUaClient - Subscription: Optimierung bei Event-Notification

Wird bei einem EventItem die Notification ausgegeben, werden im aufklappbaren Teil die Felder-Werte dargestellt. Ist diese Darstellung jedoch zu lang, wird sie gekürzt. Mit einem Doppelklick auf die Zeile öffnet sich ab V5.02 ein Dialogfeld, mit dem die ungekürzten Werte eingesehen werden können.

Allerdings wurden hier benutzerdefinierte Strukturen, welche als ExtensionObject (Byte-Array) gesendet wurden, nicht in die ursprüngliche Struktur aufgelöst. Dies ist jetzt der Fall.

1.7.8 OpcUaClient - Performance: Erweiterung um Action-Modus

Bei OpcUa kann eine ganze Liste von Knoten als ein Aufruf gelesen/geschrieben werden. Bis jetzt wurden bei diesem Test-Modul alle Knoten immer als Liste gelesen/geschrieben.

Es kann jetzt festgelegt werden, ob die Aktion (Read/Write) im Single- oder List-Modus ausgeführt wird.

1.7.9 OpcUaServer: Optimierung der Anzeige und Eingabe von DateTime

Analog zum OpcUa-Client (siehe oben) wurde auch hier das selbstgeschriebene Steuerelement verwendet, das den ganzen OpcUa-Bereich unterstützt, so dass alle Werte korrekt angezeigt werden können. OpcUa unterstützt einen Bereich von 1601-01-01 00:00:00:000ms.000µs:000ns bis 9999-12-31 23:59:59:999ms:999µs:900ns. Alle Grenzwerte im Tool wurden darauf angepasst.

1.7.10 OpcUaServer – Settings: Neue Timer

Die Anzahl der verwendeten Timer wurde von bisher 4 auf nun 8 erweitert.

1.7.11 OpcUaServer - AddressSpace: Erweiterung um Struktur-Arrays

Im Baum können jetzt Struktur-Array-Knoten erzeugt werden. Dazu wird zur Vorlage eine Struktur gewählt und dann das Array mit Dimensionen und deren Länge angegeben.

1.7.12 OpcUaServer - AddressSpace: Erweiterung um Methoden

Im Baum können jetzt Methoden-Knoten gesetzt und parametrisiert werden. Durch einen einfachen Code-Interpreter können die Ausgangs-Argumente bei jedem Aufruf besetzt werden.

1.7.13 OpcUaServer - AddressSpace: Schnelles Setzen von Knoten-Parametern

Beim Setzen von Parametern durch das Kontext-Menü ‚Set node parameter to all sub nodes...‘ können jetzt bestimmte Parameter schnell und bequem an allen Unterknoten gesetzt werden.

1.7.14 OpcUaServer - AddressSpace: Korrektur beim Setzen von Source-Settings

Durch das Kontext-Menü ‚Set source settings to all sub nodes...‘ werden jetzt auch die Element-Knoten von Arrays gesetzt.

1.7.15 OpcUaServer – Events: Mapping von Feld-Werten

Bisher musste der Wert eines Feldes fest parametrisiert werden. Jetzt kann bei jedem Feuern auch der Wert eines beliebigen Variablen-Knotens übernommen werden, dessen Datentyp zum Feld passt. Ist der Datentyp des Felds ‚BaseDataType‘, so können auch Struktur-Knoten ausgewählt werden.

1.7.16 OpcUaServer – Events: Zyklisches Feuern

Pro Instanz kann jetzt ein zyklisches Feuern über einen Timer parametrisiert werden. Das zyklische Feuern von Events wird nicht im Haupt-Ausgabe-Fenster, sondern auf dem Reiter ‚Diag‘ ausgegeben. Diese Ausgabe kann unter ‚Settings‘ parametrisiert werden. Manuell gefeuerte Events werden zusätzlich immer auch im Haupt-Ausgabe-Fenster ausgegeben.

1.7.17 OpcUaServer – Diag: Überarbeitung der Ausgaben bei MonitoredItems

Die Ausgaben bei Aktionen an MonitoredItems (Create, Modify, Delete) sind jetzt detaillierter. Außerdem wurden bis jetzt nur Ausgaben für MonitoredItems gemacht, deren Knoten sich im benutzerdefinierten Adressraum befinden. Jetzt kann über die Settings eingestellt werden, daß diese Ausgaben auch für Core-Nodes (also Knoten, die nicht benutzerdefiniert sind) gemacht werden.

1.7.18 OpcUaServer – Beispiel-Konfiguration: Neue Funktionen beispielhaft integriert

Die Beispiel-Konfiguration ‚Example_General‘ wurde erweitert, um die neuen Funktionen (z.B. Struktur-Arrays) zu zeigen.

1.8 RnCommTest V5.02

1.8.1 OpcUa – Stack

Als Basis für den OpcUa-Client/-Server wird der OpcUa-Stack der Opc-Foundation verwendet. Um bestimmte Funktionalitäten des Tools umzusetzen, wird dieser Stack an manchen Stellen verändert/erweitert. Wegen einem Fehler beim Backup des Tools ging die zuletzt verwendete Version des Stack 1.03.342 verloren. Deshalb wurde die Original-Version des Stacks eingesetzt und die Änderungen seit RnCommTest V5.00 so gut wie möglich nachgeführt. Allerdings könnte es sein, dass evtl. Änderungen dadurch verloren gingen und das Tool sich jetzt anders verhält.

1.8.2 OpcUaClient: Status auch als Hex-Zahl

Jeder OpcUa-Status wird jetzt nicht mehr nur als englischer Klartext ausgegeben („BadUserAccessDenied“), sondern auch als Hex-Zahl („0x801F0000= BadUserAccessDenied“). So können Fehler-Status besser analysiert werden.

1.8.3 OpcUaClient – Attributes: Korrektur beim Ermitteln der Browse-Pfade

Wenn bei einem Knoten über den Kontextmenüpunkt ‚Get Absolute BrowsePathes‘ die Browse-Pfade ermittelt wurden und dieser Knoten mehr als 9 Pfade hatte, trat eine Exception auf. Jetzt bricht diese Funktion bei mehr als 99 Pfaden ab. Der letzte Eintrag enthält dann den Hinweis ‚Max count of pathes to determine reached!‘.

1.8.4 OpcUaClient - Access: Erweiterung bei Enumerationen

Bei manchen Servern, wie z.B. beim B&R-Server ab AR 4.6x, wird eine Enumerations-Variable nicht als Datentyp ‚Int32‘ ausgeliefert, sondern mit dem Datentyp der Enumeration. Wurde eine Struktur gelesen oder geschrieben, die so eine Enumeration enthält, konnte sie nicht aufgelöst werden. Dies wurde jetzt erweitert.

1.8.5 OpcUaClient - Subscription: Erweiterung

Ab jetzt kann ein Knoten auch mehrmals hinzugefügt, jedoch für jeden Eintrag eine eigene Parametrierung vorgenommen werden. So kann z.B. ein VariableItem mit verschiedenen Sampling-Intervallen/Filtern oder ein EventItem mit verschiedenen Filtern/Feldern abonniert werden. Damit kann ein Server besser getestet und die Funktionalität einer Subscription besser veranschaulicht werden.

1.8.6 OpcUaClient - Subscription: Erweiterung bei Event-Notification

Wird bei einem EventItem die Notification ausgegeben, werden im aufklappbaren Teil die Felder-Werte dargestellt. Ist diese Darstellung jedoch zu lang, wird sie gekürzt. Mit einem Doppelklick auf die Zeile öffnet sich jetzt ein Dialogfeld, mit dem die ungekürzten Werte eingesehen werden können.

1.8.7 OpcUaClient - Subscription: Änderung/Erweiterung bei EventFilter

Beim Abonnieren von Events kann die Liste der Zusatzinformationen (Fields) als Filter parametriert werden.

Bis jetzt waren nur ein paar Felder automatisch in der Liste. Jetzt werden automatisch alle Felder aller Events abonniert, aber nur die mit einem Wert ungleich ‚Null‘ ausgegeben. So ist das Analysieren von Events deutlich leichter.

Außerdem können Felder des BaseEventTypes, welches jedes Event liefert, nicht mehr gelöscht werden. Zur besseren Unterscheidung zwischen Event-Typen und -Felder werden jetzt Icons in den Listen angezeigt. Zusätzlich ist jetzt auch möglich, nicht nur Felder hinzuzufügen, welche auf der 1. Ebene des Event-Typs sind, sondern auch weiter untenliegende (Properties).

Außerdem wurden Buttons implementiert, mit denen sich alle Felder aller Events oder die Felder des selektierten Event-Typs hinzufügen sowie die Liste in den Grundzustand versetzen lassen.

1.8.8 OpcUaClient – Subscription: Korrektur bei Arrays

Bei Abonnieren von Array-Knoten konnte unter gewissen Umständen ein Fehler auftreten, wenn die Option ‚Split Arrays‘ angehakt war, die Element-Knoten aber nicht freigegeben waren.

1.8.9 OpcUaClient – Access.Advanced: Erweiterung bei Enum

Eine irreguläre Enumeration wurde als Element einer Struktur nicht aufgelöst, sondern als Int32 angezeigt.

1.8.10 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur bei Arrays

Das Auffrischen von Array-Werten wurde geändert. Wenn der selektierte Knoten nicht geändert, sondern nur ein erneuter Read ausgeführt wird, wird die Liste normalerweise nicht mehr neu erzeugt, sondern lediglich die Spalte ‚Value‘ gesetzt. Dies optimiert das Auffrischen der Anzeige.

Ein dynamisches Array kann aber bei jedem Read die Anzahl seiner Elemente ändern. Das führte zu einem Fehler, wenn das neue Array mehr Elemente hatte als das alte, weil zu wenig Listeneinträge vorhanden waren. Jetzt wird bei erneutem Lesen die Anzahl der Elemente geprüft. Hat sie sich geändert, so wird die Liste mit der aktuellen Anzahl von Elementen neu gefüllt.

1.8.11 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur bei ByteString-Wert

Wurde ein Knoten vom Datentyp ‚ByteString‘ angewählt, so konnte zwar der enthaltene Text mit dem Dialog ‚Show as text‘ angezeigt und auch verändert werden, die Länge des Strings war aber auf die ursprüngliche Länge begrenzt. Jetzt kann auch ein längerer Text eingegeben werden.

1.8.12 OpcUa-Client – MethodCall: Korrektur bei ByteString-Argument

Wenn ein Argument vom Datentyp ‚ByteString‘ war, wurde es nicht korrekt angezeigt und konnte auch nicht editiert werden. Jetzt kann durch einen Doppelklick der Dialog zum Anzeigen/Editieren geöffnet werden. In diesem kann auch der Dialog ‚Show as text‘ benutzt werden.

1.8.13 OpcUa-Client – MethodCall: Korrektur bei ExtensionObject-Array

Wenn ein Argument ein ExtensionObject-Array war, wurde bei einem Doppelklick nur das erste Element angezeigt.

1.8.14 OpcUaClient – Access.Advanced: Importieren einer Datei

Ist ein Wert vom Datentyp ‚String‘, ‚Byte()‘ oder ‚ByteString‘, so kann jetzt über den neuen Kontext-Menüpunkt ‚Import file‘ eine beliebige Datei geladen werden. Dies ist auch bei Methoden-Argumenten möglich. Besonders nützlich ist dies bei Text-Dateien oder zum Laden eines Zertifikats als ByteString.

1.8.15 OpcUaClient – Access.Advanced: Exportieren als Datei

Ist ein Wert vom Datentyp ‚String‘, ‚Byte()‘ oder ‚ByteString‘ so kann jetzt über den neuen Kontext-Menüpunkt ‚Export file‘ eine Datei mit beliebiger Endung gespeichert werden. Dies ist auch bei Methoden-Argumenten möglich. Besonders nützlich ist dies bei Text-Dateien oder zum Speichern eines Zertifikats als ByteString.

1.8.16 OpcUaServer - AddressSpace: Änderung des Layouts

Zur Vorbereitung neuer Funktionalitäten wurde das Layout dieser Ansicht geändert.

Zum einen sind die verschiedenen Anzeigen anders aufgeteilt. Zum anderen werden diese Anzeigen aufgrund der NodeClass des selektierten Knotens ein- und ausgeblendet.

1.8.17 OpcUaServer - AddressSpace: Hervorhebung von benutzerdefinierten Knoten

Da jetzt für neue Funktionalitäten der Baum auch teilweise mit den Knoten der Opc-Foundation gefüllt wird, werden benutzerdefinierte Knoten jetzt **fett** dargestellt.

1.8.18 OpcUaServer - AddressSpace: Erweiterung um Event-Typen

Im Baum werden jetzt Event-Typen samt deren Felder angezeigt. Dadurch ist es möglich, eigene Event-Typen zu definieren.

1.8.19 OpcUaServer: Neue Seite „Events“

Auf dieser Seite können Events instanziiert, parametrisiert und gefeuert werden.

1.9 RnCommTest V5.01

1.9.1 Tool: Bessere Strukturierung durch Unterordner für Daten-Dateien

Jedes Modul kann evtl. seine spezifischen Einstellungen in einer oder mehreren Dateien speichern. Dies geschah bei den meisten im Installationsverzeichnis. Da die Module immer mehr werden, wurden auch die Daten-Dateien immer mehr. Um die ‚Unordnung‘ im Installationsverzeichnis zu beheben, sind jetzt die Dateien in mehreren Unterordnern strukturiert:

Modul	Unterordner
Rs232/Udp	./Frames/
TcpClient/Server	./Frames/
TcpTextClient	./TextFrames/
ModbusTcpMaster	./Modbus/MbGroups/
ModbusTcpSlave	./Modbus/MbAddresses/
PviWatch	./PviWatch/
OpcDaClient	./OpcDaConfigs/
OpcUaClient	./OpcUa/Client/
OpcUaServer	./OpcUa/Server/

1.9.2 Tool: Korrektur beim Laden-/Speichern-Dialog

Bei allen Modulen, bei denen Daten geladen oder gespeichert werden, wird jetzt beim Öffnen des Lade-/Speichern-Dialogs in das Verzeichnis gesprungen, in dem die letzte Datei geladen oder gespeichert wurde.

1.9.3 OpcUaClient: Neue Einstellungen zur Auflösung von Zeitangaben

OpcUa unterstützt sehr hochauflösende Zeitangaben. Daher kann jetzt angegeben werden, in welcher Auflösung jeweils Zeitstempel und DateTime-Werte ausgegeben werden.

Angabe	Bisher	Jetzt	Standard
Zeitstempel	[ms]	[ms], [µs], [ns] oder [ps]	[ms]
DateTime-Wert	[s]	[s], [ms], [µs] oder [ns]	[s]

Dabei entsprechen:

[s]	Sekunden
[ms]	Milisekunden
[µs]	Mikrosekunden
[ns]	Nanosekunden
[ps]	Pikosekunden

1.9.4 OpcUaClient – Attributes: Erweiterung zum Ermitteln von Browse-Pfaden

Im Kontextmenü der Attribut-Liste gibt es jetzt die neue Funktion ‚Get Absolute BrowsePath from Tree‘. Mit diesem kann der BrowsePath auch dann ermittelt werden, wenn der Server fehlerhafterweise keine Rückwärts-Referenzen gesetzt hat.

1.9.5 OpcUaClient – Access: Korrektur bei Strukturen mit Int64, UInt64 und LocalizedText

Wenn ein ExtensionObject eine Struktur mit Elementen vom Datentyp ‚Int64‘, ‚UInt64‘ oder ‚LocalizedText‘ enthielt, konnte die Struktur nicht korrekt aufgelöst werden. Da diese Datentypen bei einer SPS nicht vorkommen, fiel dies erst jetzt auf und wurde korrigiert.

1.9.6 OpcUaClient – New Endpoint: Korrektur beim Laden

Wenn eine Konfiguration geladen wurde, der enthaltene Benutzername oder das Passwort aber noch nicht in der Auswahl war, wurden sie nicht übernommen.

1.9.7 OpcUaClient – OpcUa Monitor: Korrektur

Der Monitor funktionierte in den letzten Versionen vermutlich aufgrund neuer Einstellungen nicht mehr. Er wurde wieder funktionsfähig gemacht.

Außerdem wurden analog zum Client die Ordner und Datei-Endungen für die Konfigurationen geändert. Folgende Monitor-Dateien wurden in neue Ordner verschoben:

Vorher	Nachher
-----	-----
./OpcUaConfigs/xxx	./OpcUa/Client/Configs/xxx

Sollten schon vorhandene Dateien einer vorigen Version verwendet werden müssen, können diese in der neuen Version in die neuen Ordner kopiert werden.

Außerdem wurden die Endungen für die Monitor-Konfigurations-Dateien geändert.

Vorher

Nachher

*.ouc

*.mUaClntMonCfg

Da sich das Format der Inhalte nicht geändert hat, können auch noch die alten Endungen geladen werden. Gespeichert wird nur noch mit der neuen Endung.

1.9.8 OpcUaServer – Diag: Korrektur

Beim Stoppen des Servers werden jetzt alle Listen gelöscht.

1.9.9 OpcUaServer – Diag: Korrektur

Einige Subscription-Werte (z.B. „MonitoredItemCount“) wurden nicht korrekt aktualisiert.

1.9.10 OpcUaServer: Neue Einstellung zur Auflösung von Zeitangaben

OpcUa unterstützt sehr hochauflösende Zeitangaben. Daher kann jetzt angegeben werden, in welcher Auflösung DateTime-Werte eingegeben werden.

Angabe	Bisher	Jetzt	Standard
DateTime-Wert	[s]	[s], [ms], [µs] oder [ns]	[s]

Dabei entsprechen:

[s]	Sekunden
[ms]	Milisekunden
[µs]	Mikrosekunden
[ns]	Nanosekunden

1.9.11 OpcUaServer – AdressSpace - Source: Korrektur des Operanden für Datentyp ‚DateTime‘

Ist für eine Variable mit dem Datentyp ‚DateTime‘ eine Action (z.B. ‚Increment‘) eingestellt, so war der Operand bisher vom Datentyp ‚Timespan‘, mit dem sich eine Zeitspanne interpretieren lässt. Dieser hat aber nicht die Auflösung, die neuerdings benötigt wird. Außerdem funktionierten andere Zeitspannen als 1 Sekunde nicht korrekt.

Deshalb wurde der Datentyp des Operanden auf ‚Long‘ geändert und stellt dadurch die Anzahl der Ticks bereit. Ein Tick bedeutet 100 Nanosekunden.

Beim Laden von alten Konfigurations-Dateien wird der Wert automatisch angepasst.

1.9.12 OpcUaServer – AdressSpace - Source: Neue Action für Datentype ‚DateTime‘

Für eine Variable mit dem Datentyp ‚DateTime‘ kann jetzt eine Action ‚SetCurrent‘ gesetzt werden. Sie besetzt den Wert mit der aktuellen Zeit.

1.9.13 OpcUaServer – AdressSpace: Unterstützung von Strukturen

Knoten können jetzt als ‚UserDatatype‘ parametrisiert werden. Dadurch wird der Knoten zu einer Struktur mit den unterliegenden Variablen-Knoten als Struktur-Elemente. Die Deklarations-Informationen der Struktur werden automatisch beim Starten erzeugt.

So kann ein Struktur-Knoten als ExtensionObject gelesen und geschrieben werden. Dies ist auch geschachtelt möglich.

1.9.14 OpcUaServer – AdressSpace: Änderbare Reihenfolge der Knoten

Die Reihenfolge der Unterknoten innerhalb eines Knotens ist normalerweise unerheblich. Nur wenn der Oberknoten wie neuerdings möglich eine Struktur darstellt, wird die Reihenfolge dazu benutzt, die benötigten Struktur-Informationen zu erzeugen. Das bedeutet, der Wert des Oberknotens wird in dieser Reihenfolge als ExtensionObject zusammengepackt.

Deshalb kann jetzt die Reihenfolge von Unterknoten bestimmt werden.

1.9.15 OpcUaServer – AdressSpace: Umwandlung von Object-Knoten in Struktur-Knoten und umgekehrt

Bei vorhandenen Adressräumen kann ein Knoten vom Typ ‚Object‘, welcher Variablen-Knoten enthält und bisher zur Strukturierung der Daten verwendet wurde, zu einem Struktur-Knoten gewandelt werden und umgekehrt.

1.9.16 OpcUaServer: Angabe der unterstützten Sprachen

Der Knoten ‚Root/Objects/Server/ServerCapabilities/LocaleIdArray‘ enthält jetzt die vom Benutzer angegebenen Sprach-Kürzel.

1.9.17 ModBusTcpMaster: Erweiterung um Double

Es können jetzt auch 4 hintereinander folgende Register als Double64 (= 8 Byte) interpretiert werden. Das entspricht dem SPS-Typen ‚LREAL‘.

1.9.18 ModBusTcpMaster: Erweiterung um Swapping

Ein Register besitzt 2 Byte. Hintereinander folgende Register können als ein Wert mit mehr als 2 Byte interpretiert werden (z.B. Uint32 mit 4 Byte = 2 Register).

Manche Slaves liefern diese Bytes aber in vertauschter Reihenfolge aus (Endian-Format), z.B. neuere B&R-SPS mit Intel-Prozessor.

Jetzt kann bei Interpretation als Uint32, Int32, Float32 und Double64 das Swapping aktiviert werden. Damit werden diese Werte korrekt interpretiert.

1.9.19 ModBusTcpSlave: Erweiterung um Interpretation und Swapping

Wenn eine Adresse aus mehreren Registern besteht, kann es jetzt auch als Datentyp interpretiert werden, dessen Wert in einer zusätzlichen Spalte ausgegeben wird.

Über ein Swapping kann die Reihenfolge der Bytes zur Interpretation als Uint32, Int32, Float32 und Double64 vertauscht werden.

1.9.20 Pvi – Umstieg auf neue Version

Bei der benutzten Bibliothek ‚PviServices.dll‘ wurde von der Pvi-Version V3.0.2.3014 auf V4.5.2.57 umgestellt, welche beim AS4.5 mitinstalliert wird.

1.9.21 Pvi – Erweiterung um DeviceType ‚ANSLTcp‘

Seit geraumer Zeit (ab AR V4.08) gibt es die PVI-Linie ‚ANSLTcp‘, welche ähnlich funktioniert wie ‚IN-A2000‘ (DeviceType ‚Tcplp‘), jedoch schneller ist. Mittlerweile wird vom Automation Studio zur Online-Verbindung nur noch ANSL verwendet.

Aus diesem Grund wurde der neue DeviceType ‚ANSLTcp‘ implementiert. Er sollte ab jetzt statt ‚Tcplp‘ verwendet werden.

1.9.22 Pvi – Korrektur: DeviceType ‚AR000‘ entfernt

Der DeviceType ‚AR000‘ ist mittlerweile obsolet und wurde daher entfernt. Er kann mit ‚ANSLTcp‘ abgedeckt werden.

1.9.23 Pvi – Logger: Korrektur

Die Anzeige eines Logbuchs wurde auf die neue ‚PviServices.dll‘ angepasst. Außerdem wird jetzt zu jedem Logeintrag auch die EventId angezeigt.

1.10 RnCommTest V5.00

1.10.1 Dialog „ShowText“: Erweiterung um Json-Format

Das Dialogfeld wird in manchen Modulen verwendet (z.B. OpcUa-Client), um lange Texte anzuzeigen. Texte können jetzt auch im Json-Format angezeigt und somit die Lesbarkeit deutlich verbessert werden.

1.10.2 Umstellung des OpcUa-Stacks

Es wurde von OpcUa-Stack V1.03.341 auf V1.03.342 umgestellt.

1.10.3 Neues Modul OpcUaServer

Es wurde ein OpcUa-Server implementiert, an dem ein benutzerdefinierter Adressraum parametrisiert sowie sehr viele Einstellungen gesetzt werden können.

1.10.4 Neues Kapitel ‚Translations‘

Da für den OpcUa-Server übersetzbare Texte benötigt werden, wurde eine Verwaltung solcher Texte implementiert. Da diese evtl. später auch für andere Module benutzt werden wird, wurde diese in einem eigenen Hauptkapitel ‚Translations‘ beschrieben.

1.10.5 OpcUa – Änderung der Ordner-Struktur und der Datei-Endungen

Da die benötigten Dateien für OpcUa (Client und Server) immer mehr werden, wurde zur besseren Verteilung die Ordner-Struktur innerhalb des Tool-Verzeichnisses geändert. Folgende Client-Dateien wurden in neue Ordner verschoben:

Vorher	Nachher
-----	-----
./OpcUaCertificates\Client\xxx	./OpcUa/Client/Certificates\xxx
./RnCommTestOpcUaClientConfig.xml	./OpcUa/Client/AppConfigClient.xml
./OpcUaConfigs\xxx	./OpcUa/Client/Configs\xxx
./OpcUaValues\xxx	./OpcUa/Client/Values\xxx

Die Dateien für den Server wurden analog dazu in ‚./OpcUa/Server/‘ gelegt.

Sollten schon vorhandene Dateien einer vorigen Version verwendet werden müssen, können diese in der neuen Version in die neuen Ordner kopiert werden.

Außerdem wurden die Endungen für die Client-Dateien geändert.

Vorher	Nachher
-----	-----
Client-Config	
*.mous	*.mUaClntCfg
Client-Variablen-Wert	
*.rox	*.mUaClntValue
Client-Argument-Wert	
*.roa	*.mUaClntArg

Da sich das Format der Inhalte nicht geändert hat, können auch noch die alten Endungen geladen werden. Gespeichert wird nur noch mit der neuen Endung.

1.10.6 OpcUaClient – Verbindung: Korrektur

Die Einstellung ‚Replace discovered hostname with IP‘ wurde ab einer der letzten Versionen nicht mehr berücksichtigt. Das ist jetzt wieder der Fall.

1.10.7 OpcUaClient – Browse: Optimierung

Der von der Opc-Foundation spezifizierte Knoten ‚Server‘ wird bei der Sortierung immer am Ende der Liste angezeigt.

1.10.8 OpcUaClient – Attributes: Erweiterung

Über den Kontextmenüpunkt ‚Show as text‘ werden jetzt auch XML-Elemente korrekt angezeigt wie schon in AccessAdvanced.

1.10.9 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur

Jetzt werden auch UnitId's angezeigt, die einen nur zweistelligen CommonCode haben.

1.10.10 OpcUaClient – Access.Advanced: Korrektur

Bei String-Arrays wurde in der Value-Spalte der Index mit angezeigt, z.B. „[0]=xxx“. Das ist jetzt korrigiert.

1.10.11 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung

Bei Enum-Arrays werden jetzt (wie bei einer skalaren Enum) Auswahlfelder mit den gültigen Texten angezeigt.

1.10.12 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung

Die Anzeige eines LocalizedTexts und eines Arrays davon wurde optimiert, so dass sie jetzt auch editierbar sind.

1.10.13 OpcUaClient – Subscription: Korrektur

Beim Kontextmenüpunkt ‚Item Settings For All‘ können die Parameter ‚Filter Trigger‘, ‚Filter Type‘ und ‚Filter Value‘ eingestellt werden. Sie wurden jedoch beim Hinzufügen eines neuen Items nicht berücksichtigt. Jetzt werden neue Items auch mit diesen Werten vorbesetzt.

1.10.14 OpcUaClient – Subscription: Korrektur

Unter Umständen wurde ein multidimensionales Array nicht gesplittet, wenn dies eingestellt war. Dies ist jetzt der Fall.

1.10.15 OpcUaClient – Subscription: Optimierung

Beim Hinzufügen eines Arrays, welches in seine Elemente gesplittet werden soll, werden nun Property-Knoten (z.B. ‚EngineeringUnit‘) nicht mehr hinzugefügt.

1.10.16 OpcUaClient – Subscription: Korrektur

Wenn das Splitting von Arrays eingestellt war, der Array-Knoten aber keine Elemente veröffentlicht, wurden natürlich kein Unter-Knoten hinzugefügt. Jetzt wird stattdessen der Haupt-Knoten hinzugefügt.

1.10.17 OpcUaClient – ServerDiag: Erweiterung

Es können jetzt auch die Werte der SecurityDiagnostics eines verbundenen Clients sowie ein eventuell vorhandenes Client-Zertifikat angezeigt werden.

1.11 RnCommTest V4.07

1.11.1 Angabe einer Entwicklungs-Version

Wird eine Version verwendet, die sich noch in der Entwicklung befindet, wird in der Titelzeile zusätzlich der Text „Development Version“ angezeigt. Bei einer Release-Version fehlt dieser Text.

1.11.2 Korrektur der Wert-Eingabe

Bei Wert-Eingaben vom Datentyp Single und Double können nicht nur Ziffern, sondern alle Zeichen eingegeben werden. Eine aus der unmöglichen Konvertierung entstehende Exception wird jetzt abgefangen und der vorherige Wert bleibt erhalten. Dies gilt für alle Werte-Tabellen und –Listen.

1.11.3 Dialog „ShowText“: Optimierung und Erweiterung

Das Dialogfeld wird in manchen Modulen verwendet (z.B. OpcUa-Client), um lange Texte anzuzeigen. Es ist jetzt auf AutoSize gestellt, um auch bei bestimmten Anzeige-Einstellungen korrekt dargestellt zu werden.

Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, nach enthaltenem Text zu suchen.

1.11.4 Neues Dialogfeld zum Verwalten von Listen

Text-Listen, welche in manchen Auswahlfeldern zur Auswahl stehen, können nun in einem neuen Dialogfeld verwaltet werden (Ändern der Reihenfolge, Löschen von Einträgen, usw.; siehe Punkt 4.). Es wurde bei den meisten Auswahlfeldern im ganzen Tool implementiert, erkennbar durch einen rechts vom Auswahlfeld befindlichen Button „...“.

1.11.5 OpcUaClient – Endpoint-New: Speichern und Laden der Einstellungen

Zum schnellen Wechseln der Einstellungen aller 3 Tabs (New, Discover und Search) können diese jetzt explizit gespeichert und geladen werden.

1.11.6 OpcUa-Client – Browsing

Bei verschiedenen Browse-Aktionen wird jetzt die Sanduhr eingeblendet. Das ist hilfreich, wenn der verbundene Server langsam reagiert (z.B. bei Aggregats-Servern, die sich ihrerseits einen Teil des Adressraums von anderen Servern holen müssen).

1.11.7 OpcUa-Client – Attribut-Liste: Erweiterung „Show as Text“

Im Kontext-Menü gibt es einen neuen Punkt „Show as Text“. Er funktioniert so wie im Fenster „Advanced“ und zeigt den Wert des angewählten Attributs als Text. Dies ist besonders nützlich beim Attribut „Value“, wenn es sich dabei um einen langen String, einen Byte-String oder ein Byte-Array handelt, das als Text interpretiert werden kann (z.B. bei einem Data-Dictionary).

1.11.8 OpcUaClient – Access.Advanced: Optimierung bei der Anzeige von Arrays

Beim Anzeigen eines 1-dimensionalen Arrays eines Standard-Datentypen wurde die Geschwindigkeit zum Aufbauen der Liste signifikant verbessert. Außerdem kann der Aufbau bei besonders langen Listen durch einen Cancel-Button abgebrochen werden.

1.11.9 OpcUaClient – Access.Direct: Auswahl der Nodetd

Für die Nodetd gibt es jetzt ein Auswahl-Feld, in denen die letzten Eingaben gespeichert werden.

1.11.10 OpcUaClient – HistoricalAccess: Korrektur

Irrtümlicherweise wurde im Kontext-Menü des großen Trends der Punkt „ShowLimits“ angezeigt. Das ist behoben.

1.11.11 OpcUaClient – ServerDiag: Erweiterung

Dieses Modul wurde um Ausgabefelder erweitert, welche mitloggen, wann eine Session bzw. Subscription hinzugefügt oder gelöscht wurde.

1.12 RnCommTest V4.06

1.12.1 Hinweis auf die Hilfe

Beim erstmaligen Starten des Tools wird jetzt auf diese Hilfe hingewiesen.

1.12.2 Korrektur der Element-Größen

Bei manchen Anzeige-Einstellungen (insbesondere beim Standard-Schema unter Windows 10) wurden manche Fenster nicht in der korrekten Größe angezeigt und dadurch evtl. Controls „abgeschnitten“. Deshalb wurde bei allen Fenstern die Eigenschaft „AutoSize“ auf True gesetzt. Damit sollte dieses Problem nicht mehr auftreten.

Außerdem wurden bestimmter Controls verlängert (z.B. numerische Eingaben).

1.12.3 Ethernet – Korrektur wegen IPv6

Wird ein PC unter einem IPv6-Netzwerk (größerer Adressbereich) betrieben, gab es eine Exception beim Auslesen der Ip-Adresse.

Jetzt wird die Ip-Adresse zweiteilig ausgelesen („IPv4____IPv6“, z.B. „192.168.178.1____fe80:8ad:5a04:b0a9“).

1.12.4 OpcUa-Client – Korrektur

Bei manchen Servern konnte nicht korrekt gebrowst werden. Dies wurde behoben.

Hintergrund: Beim Browsen eines Knotens bekommt man dessen ReferenceDescription. Diese enthält auch die Adressierung, aber nicht als einfache NodeId, sondern als ExpandedNodeId, die zusätzlich die Server-Identifikation enthält. Zur korrekten Umwandlung in eine einfache NodeId wird bei manchen Knoten die Tabelle der verwendeten Namensräume („NamespaceTable“) benötigt. Da diese nicht berücksichtigt wurde, konnte bei manchen Servern nicht korrekt gebrowst werden. Jetzt werden alle Umwandlungen mit dieser Tabelle vorgenommen, wenn diese vorhanden ist.

1.12.5 OpcUaClient – Endpoint-New: Korrektur bei der Angabe der EndpointUrl

Wurde eine neue Endpoint-Url eingegeben und Enter gedrückt, wurde sie nicht gleich übernommen. Auch beim Verlassen mit Ok wurde sie nicht übernommen. Das ist jetzt behoben.

1.12.6 OpcUaClient – Endpoint-New: Angabe des Session-Timeouts

Bis jetzt wurde immer der Default-Session-Timeout verwendet. Jetzt kann explizit ein Session-Timeout angegeben werden.

1.12.7 OpcUaClient – Endpoint-Discover: Anzeige des Server-Zertifikats

Durch das Kontext-Menü kann jetzt das Zertifikat eines gefundenen Servers angezeigt werden.

1.12.8 OpcUaClient – Endpoint-Search: Korrektur wegen IPv6

Beim Aktualisieren der Adapter kam es zur selben Exception wie bei Ethernet (siehe oben).

1.12.9 OpcUa-Client – Neuer Reiter „ServerDiag“

Auf diesem Reiter ist eine komfortable Diagnose des Servers, den verbundenen Clients und deren Subscriptions möglich.

1.13 RnCommTest V4.05

1.13.1 Hilfe um den Anhang „ASCII-Codes“ erweitert.

In vielen Modulen ist das Kennen von ASCII-Codes hilfreich. Deshalb wurde diese Hilfe mit einer Tabelle erweitert.

1.13.2 Ethernet – Erweiterung: Anzeige des Adapter-Titels

Zusätzlich zu den bisher angezeigten Daten wird jetzt auch der Titel des Adapters angezeigt. Er erleichtert die Identifizierung.

1.13.3 Ethernet – Erweiterung: Suche im Netzwerk

Durch Pingen eines Netzwerk-Bereichs können Geräte identifiziert werden. Außerdem kann beim normalen Ping ein Timeout angegeben werden.

1.13.4 Pvi – Korrektur Browse-Fenster

Das Browse-Fenster wurde von den unteren Controls überdeckt.

1.13.5 OpcUaClient – Endpoint: Auswahl der Endpoint-URL

Für die Endpoint-URL gibt es jetzt ein Auswahl-Feld, in denen die letzten Eingaben gespeichert werden.

1.13.6 OpcUaClient – Endpoint: Angabe der bevorzugten Sprachen

Bei der Anmeldung des Clients kann jetzt auch eine Liste an bevorzugten Sprachen für sprachübersetzbare Texte (Datentyp „LocalizedText“) übergeben werden.

1.13.7 OpcUaClient – Endpoint: Angabe einer Session-Name-Erweiterung

Zur Unterscheidung mehrerer Instanzen des Tools an einem Server kann jetzt der Session-Name „RnCommTest“ durch eine Text-Angabe erweitert werden.

1.13.8 OpcUaClient – New Endpoint: Timeout für “Discover”

Es kann jetzt auch ein Timeout für den Discovery-Service angegeben werden.

1.13.9 OpcUaClient – New Endpoint: Mehr Discover-Angaben

Bei gefundenen Servern werden jetzt mehr Details angezeigt.

1.13.10 OpcUaClient – New Endpoint: Neuer Reiter “Search”

Auf diesem Reiter kann ein Netzwerk nach OpcUa-Servern durchsucht werden.

1.13.11 OpcUaClient – Zertifikats-Prüfung bei Connect

Server-Zertifikate, die in der Trusted- oder CA-Liste der eigenen Zertifikats-Verwaltung enthalten sind, wird jetzt automatisch vertraut. In der Ausgabe wird darauf hingewiesen.

1.13.12 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Korrektur

Es werden jetzt auch Enum-Arrays korrekt dargestellt. Wenn möglich, werden die Integer-Werte in die Enum-Texte konvertiert.

1.13.13 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Anzeige des CommonCode

Wird der Property-Knoten „EngineeringUnits“ eines Knotens angewählt, wird jetzt zusätzlich zur Anzeige der übertragenen Werte auch der aus der UnitId berechnete CommonCode (3-stelliger Text) angezeigt (siehe dazu auch den neuen Abschnitt unter Hinweise)

1.13.14 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Anzeige eines Argument-Datentyps

Bei der Anzeige von In- oder Output-Argumenten einer Methode wird jetzt der Datentyp auch als Klartext angezeigt (z.B. „UInt32 (i=7)“ statt wie bisher „i=7“).

1.13.15 OpcUaClient – DirectAccess: Neuer Reiter “Translate”

Auf diesem Reiter kann durch Angabe einer Start-NodeId und eines relativen Browse-Pfades die absolute Ziel-NodeId übersetzt werden.

1.13.16 OpcUaClient – Attributes: Ermitteln der absoluten Browse-Pfade

Über den Kontext-Menü-Punkt „Get Absolute BrowsePathes“ können alle absolute Browse-Pfade des momentan selektierten Knotens ermittelt werden. Diese sind beim Parametrieren von anderen Clients manchmal sehr hilfreich.

1.13.17 OpcUa-Client – Subscription: Detailliertere Ausgabe bei Var-Items

Die Notification-Ausgaben eines Variablen-Items wurden überarbeitet. Es werden jetzt zusätzlich folgende optionale Ausgaben gemacht:

- LimitBits, wenn > 0
- QueueOverflow, wenn TRUE
- Status, wenn <> Good

1.13.18 OpcUa-Client – Subscription: Untergrenze Intervalle

Sowohl das Publishing-Intervall bei Subscription-Settings als auch das Sampling-Intervall bei Item-Settings kann jetzt auf -1 gestellt werden. Bei 0 sollte der Server auf das kleinstmögliche Intervall korrigieren. Bei -1 sollte der Server auf das Default-Intervall korrigieren.

1.13.19 OpcUa-Client – Subscription: Neue Einstellung für Items

Die neue Item-Einstellung „Filter Trigger“ gibt an, was auf Änderung überwacht wird: Status, Status/ Wert oder Status/Wert/Zeitstempel.

1.13.20 OpcUa-Client – Subscription: Triggerung von Items

Ein Item kann jetzt als Trigger für die Übertragung eines oder mehrerer anderer Items eingestellt werden.

1.13.21 OpcUa-Client – Certificates: Größere Schlüssel-Länge möglich

Bei Neuerstellung eines Zertifikats kann jetzt die Schlüssel-Länge in folgenden Stufen angegeben werden: 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536.

1.13.22 OpcUa-Client – Certificates: Angabe des Signatur-Algorithmus

Bei Neuerstellung eines Zertifikats kann jetzt der Signatur-Algorithmus (sha1RSA oder sha256RSA) angegeben werden.

1.13.23 OpcUa-Client – Hinweise: Umrechnung von UnitId zu CommonCode

Die Umrechnung von UnitId zu CommonCode und zurück wurde als Hinweis aufgenommen.

1.14 RnCommTest V4.04

1.14.1 OpcUaClient – Discover

Es kann jetzt eine maximale Anzahl der gefundenen Endpoints angegeben werden, um die Suche zu verkürzen.

1.14.2 OpcUaClient – Erweiterte Einstellungen

In den Endpoint-Eigenschaften kann jetzt ein Dialogfeld mit erweiterten Einstellungen geöffnet werden, welche Parameter für die Diagnose enthalten.

1.14.3 OpcUaClient – Connection: Neue Einstellung

Durch die neue Einstellung „Return Diagnostics Mask“ kann festgelegt werden, welche Diagnose-Informationen vom Server bei jeder Anfrage angefordert werden.

1.14.4 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Korrektur

Die Liste wird jetzt gelöscht, wenn der Wert des selektierten Nodes nicht ausgelesen werden kann.

1.14.5 OpcUaClient – DirectAccess.Advanced: Speichern und Laden von Werten

Durch das Kontextmenü können jetzt Werte (auch komplexe Strukturen) in einer Datei gespeichert und später wieder geladen werden.

1.14.6 OpcUaClient: Abfangen von NULL-Werten

Durch eine Änderung am Stack werden Nodes jetzt auch korrekt behandelt, wenn Standard-Attribute vom Server als NULL angegeben werden (z.B. ‚UserWriteMask‘). Vorher wurde eine Exception ausgelöst und dadurch die Knoten nicht angezeigt.

1.14.7 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Anzeige von irregulären Enumerationsen

Bei irregulären Enumerationsen (nicht bei 0 beginnend oder nicht durchlaufend nummeriert) können jetzt die definierten Werte und die dazugehörigen Texte über den Datentypen ermittelt und so auch hier eine Auswahl angeboten werden.

1.14.8 OpcUa-Client – Subscription: Korrektur

Wenn die Option ‚Allow restricted operations‘ gesetzt ist, kann jetzt auch in der Subscription ein Wert eingegeben werden, der dann anschließend geschrieben wird.

1.14.9 OpcUa-Client – MethodCall: Anzeige des Pfades

In der Statuszeile wird jetzt der Pfad zur selektierten Methode angezeigt.

1.14.10 OpcUa-Client – MethodCall: Enumeration als Argument

Ist ein Argument eine Enumeration, so wird jetzt auch dieser Datentyp aufgelöst.

1.14.11 OpcUaClient – MethodCall: Unterstützung von komplexen Argumenten

Es werden jetzt auch Extension-Objects-Argumente (z.B. Strukturen) unterstützt.

1.14.12 OpcUaClient – MethodCall: Speichern und Laden von Einzel-Argumenten

Analog zur Anzeige von Werten können jetzt auch komplexe Eingangs-Argumente in einer Datei gespeichert und später wieder geladen werden.

1.14.13 OpcUaClient – MethodCall: Speichern und Laden von Argument-Listen

Die Eingangs-Argumente können jetzt komplett in einer Datei gespeichert und später wieder geladen werden.

1.14.14 OpcUaClient – MethodCall: Behandlung von generischen Arrays

Sind in einem Struktur-Eingangs-Argument Arrays vorhanden, so kann jetzt die Anzahl der Elemente verändert werden.

1.14.15 OpcUa-Client – Stack-Korrektur

Bei RequestHeadern wurde der TimeoutHint manchmal mit 0 oder sehr kleinen Werten besetzt. Dies löste bei manchen Servern einen Timeout aus.

1.15 RnCommTest V4.03

1.15.1 OpcUaClient – Attributes: Anzeige von lokalisierten Texten

Ein Wert vom Typ „LocalizedText“ beinhaltet zwei Angaben: das Kürzel der Sprache (z.B. „en“ für Englisch oder „de“ für Deutsch) und den eigentlichen Text. Wenn ein Kürzel angegeben ist, wird jetzt die Ausgabe folgendermaßen formatiert:

Kürzel:Text

Ist das Kürzel „null“ oder ein Leerstring, wird wie bisher nur der Text ausgegeben.

1.15.2 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Anzeige eines Fortschrittsbalkens

Das Umsetzen eines Wertes (z.B. langer Byte-Arrays) in die Liste braucht u.U. einige Zeit. Um dem Benutzer anzuzeigen, dass das Tool daran arbeitet, wird jetzt eine Meldung mit Fortschrittsbalken angezeigt.

1.15.3 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Anzeige von Byte() und ByteString

In der Spalte „Description“ wurde auch immer die ASCII-Interpretation angezeigt. Dies wird jetzt nicht mehr gemacht, weil es signifikante Performance-Verbesserung bringt.

Um die Text-Interpretation trotzdem zu sehen, kann der Kontext-Menüpunkt „Show as text“ benutzt werden.

1.15.4 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Dialog zum Anzeigen von Texten

Angezeigte Texte können bei ReadWrite-Items auch geändert werden. Das Zurückwandeln sehr langer Texte in den ursprünglichen Datentyp (z.B. Byte-Array) kann sehr lange dauern.

Deshalb hat das Dialogfeld jetzt auch einen „Cancel“-Button, bei dem die Rückwandlung entfällt.

1.15.5 OpcUa-Client – Subscription: Korrektur

Bei einem ReadOnly-Struktur-Item wurde bei einem Doppelklick nicht das Wert-Dialogfeld eingeblendet.

1.15.6 OpcUa-Client – Subscription: Korrektur

Wenn zusätzlich zu einem Struktur-Item noch weitere Items vorhanden waren und das Wert-Dialogfeld dieser Struktur geöffnet war, kam es zu einer Ausnahme und die Werte wurden nicht korrekt angezeigt.

1.15.7 OpcUa-Client – MethodCall: Korrektur

Manchmal wurde das Parent-Objekt nicht richtig ermittelt, das zur eindeutigen Adressierung einer Methode benötigt wird. Das führte dann zu der Statusmeldung „0x80330000 = Bad_NodeIdInvalid“.

1.16 RnCommTest V4.02

1.16.1 OpcUa-Client – Behandlung von ExtensionObjects (z.B. Strukturen)

Es werden jetzt komplexe Datentypen (ExtensionObjects, z.B. Strukturen) unterstützt, welche als Byte-Array gelesen und geschrieben werden (Binary Encoding). Sie werden mit vom Server gelieferten Informationen in ihre ursprüngliche Form konvertiert.

1.16.2 OpcUaClient – Browse: Änderung des Browsings

Die Checkbox „Show Object Types“ wurde ersetzt durch die Checkbox „Show NonHierarchical References“. Dadurch ändern sich die dargestellten Knoten in beiden Modis.

1.16.3 OpcUaClient – Attributes: WriteMask als Text

Die Werte der numerischen Attribute „WriteMask“ und „UserWriteMask“ werden jetzt zusätzlich als textuelle Auflistung dargestellt.

1.16.4 OpcUaClient – Attributes: Neuer Menüpunkt „Go to Node“

Wenn der Wert eines Attributes einen Knoten darstellt (z.B. beim Attribut „DataType“), kann mit dem Kontext-Menüpunkt „Go to Node“ der Knoten gesucht und automatisch selektiert werden.

1.16.5 OpcUa-Client – Access: Dialog für Texte

Für Strings und Byte-Arrays kann jetzt ein Textfenster angezeigt werden. Das ist besonders für lange Strings komfortabel und nützlich bei sogenannten Data-Dictionaries, welche Datentyp-Informationen enthalten.

1.16.6 OpcUa-Client – DirectAccess.Advanced: Kopieren in die Zwischenablage

Aus diesen Listen können jetzt Wert-Texte per Kontext-Menü oder die Tastenkombination „Ctrl-C“ in die Zwischenablage kopiert werden.

1.16.7 OpcUa-Client – Neuer Reiter „References“

Auf diesem Reiter werden die Referenzen eines Knotens dargestellt.

1.16.8 OpcUa-Client – Subscription: Korrigieren der Settings durch den Server

Durch eine entwicklungsseitige Änderung des Stacks wurden vom Server korrigierte Werte (z.B. das SamplingInterval des Items) nicht mehr auf das Item zurück übernommen. Dies wird jetzt vom Tool gemacht. Dadurch kann jetzt auch eine Meldung ausgegeben werden, welche Werte korrigiert wurden.

1.16.9 OpcUa-Client – MethodCall: Anzeige und Editieren von generischen Arrays

Manche System-Methoden haben generische Arrays als Eingangs-Argumente. Das bedeutet, dass die Länge des Arrays nicht statisch ist, sondern vom Aufrufer festgelegt wird. Alle generischen Arrays von Standard-Datentypen werden jetzt unterstützt.

1.16.10 OpcUa-Client – MethodCall: Anzeige von komplexen Output-Argumenten als Byte-Array

Hat eine Methode einen unbekannten Datentyp als Output-Argument, so wird dieses als Byte-Array übertragen. Solche Argumente werden jetzt auch als Byte-Array (mit Ascii-Übersetzung) angezeigt.

1.16.11 OpcUa-Client – Neuer Reiter „Performance“

Auf diesem Reiter können Zeitmessungen für Lese- und Schreib-Operationen gemacht werden.

1.16.12 OpcUa-Client – Certificates: Anzeige von erweiterten Feldern

Bei den Zertifikaten werden jetzt nicht nur die Standard-Felder, sondern auch die erweiterten Felder angezeigt.

1.17 RnCommTest V4.01

1.17.1 OpcUa-Client – Kopieren in die Zwischenablage

Aus diversen Listen können jetzt Wert-Texte per Kontext-Menü oder die Tastenkombination „Ctrl-C“ in die Zwischenablage kopiert werden.

1.17.2 OpcUa-Client – Erweiterung des Attribut-Zugriffs

Der Zugriff ist jetzt auf drei Reiter-Seiten verteilt: „Standard“, „Advanced“ und „Direct“. Der erste enthält den Zugriff wie bisher, der zweite erlaubt den Zugriff auf erweiterte Objekte, z.B. Arrays oder Enumerationen, der dritte erlaubt die Adressierung ohne Browsing.

1.17.3 OpcUa-Client – Subscription

Zur manuellen Änderung des Werts eines abonnierten Knotens wird jetzt ein Dialog verwendet, wenn der Wert kein Standard-Datentyp ist, z.B. bei Arrays.

1.17.4 OpcUa-Client - Neue Endpoint-Einstellung

Es gibt jetzt eine Einstellung, damit der gelieferte Hostname durch die IP-Adresse ersetzt wird. Das erleichtert die Adressierung, wenn kein DNS-Server verfügbar ist.

1.17.5 OpcUa-Client - Neue Client-Einstellung

Es kann jetzt angegeben werden, ob das Tool Enumerationen als Int32 anzeigt wie bisher oder ob es versuchen soll, die Werte als Text zu interpretieren.

1.17.6 OpcUa-Client - Neue Find-Einstellung

Beim Suchen innerhalb des Browse-Baums kann jetzt der Knoten ‚DeviceSet‘ übersprungen werden.

1.17.7 OpcUa-Client – Stack-Änderung

Die Akzeptanz eines Server-Zertifikats wurde bisher nur bei verschlüsselter Verbindung abgefragt (siehe Server-Einstellung „Accept Server Certificate Automatically“). Jetzt wird dies auch bei einer unverschlüsselten Verbindung gemacht.

1.17.8 OpcUa-Client – Stack-Änderung

Wird ein Zertifikat auf nicht gültig validiert, wird jetzt eine genauere Ursache angegeben.

1.17.9 OpcUa-Client - Verbindung

Bei einem nicht akzeptierten Server-Zertifikat wird jetzt ein Dialogfeld mit genauerer Ursache eingeblendet.

1.17.10 OpcUaClient – Verbindung

Für die Discovery-IP gibt es jetzt ein Auswahl-Feld, in denen die letzten Eingaben gespeichert werden.

1.18 RnCommTest V4.00

1.18.1 Umstellung der Entwicklungsumgebung

Es wurde von MS Visual Studio 2008 auf MS Visual Studio 2015 umgestellt. Das war nötig, um den neuesten OpcUa-Stack implementieren zu können.

1.18.2 Umstellung des Frameworks

Es wurde von DotNet-Framework V3.5 auf V4.5.1 umgestellt. Das war nötig, um den neuesten OpcUa-Stack implementieren zu können.

1.18.3 Umstellung des OpcUa-Stacks

Es wurde von OpcUa-Stack V1.02.334 auf V1.03.340 umgestellt.

1.18.4 OpcUa-Client - Neue Endpoint-Einstellung

Es gibt jetzt eine Einstellung, um das clientseitige Prüfen des Host-Namens zu verhindern („Check Server Hostname“).

Bei einigen B&R-SPS-Betriebssystemen wird vom Server ein falscher Hostname („br-automation“ statt IP-Adresse) geschickt. Das führte beim neuen Stack zu einer Exception. Durch die neue Einstellung kann diese Überprüfung ausgeschaltet werden.

1.18.5 OpcUa-Client – Änderung und Erweiterung für Events

Die Behandlung der Event-Items in einer Subscription wurde überarbeitet. Insbesondere das Setzen eines Filters (SelectClause) wurde verbessert. So können nun alle am Server verfügbaren Event-Typen (z.B. Audit-Event-Typen) einzeln ausgewählt werden.

1.18.6 OpcUa-Client – Änderung und Erweiterung für HistoricalAccess

Die Behandlung des HistoricalAccess wurde für den B&R-Server überarbeitet. Außerdem gibt es jetzt eine zyklische Lese-Funktion.

1.18.7 OpcUa-Client - Monitor

Aufgrund der Erweiterungen der letzten Versionen (vermutlich seit V3.10) funktionierte der Monitor nicht mehr richtig. Diese Fehler wurden behoben.

1.19 RnCommTest V3.12

1.19.1 OpcUaClient – MethodCall

Es wurden Korrekturen sowie neue Funktionalitäten implementiert:

Der Timeout wird jetzt an den Server übergeben. Es gibt Server, die diesen Wert nicht verwenden. Wenn doch, wird vom Server nach dieser Zeitspanne der Status „BadRequestTimeout“ zurückgeliefert. Wenn also eine 0 übergeben wird wie bisher, liefert ein solcher Server immer einen Fehler.

Der Timeout kann jetzt für jede Methode separat geändert werden.

Als Argumente werden jetzt auch multidimensionale Arrays unterstützt.

1.19.2 OpcUaClient – ServerInfo

Eine zusätzliche Reiter-Seite zeigt nun Informationen zum verbundenen Server an.

1.19.3 OpcUaClient – Zertifikate

Es wurde eine Zertifikats-Verwaltung implementiert. Es ist nun möglich, selbst Zertifikate zu erstellen und eines davon zu verwenden.

1.20 RnCommTest V3.11

1.20.1 OpcUaClient – Verbindung

Für den Benutzernamen und -passwort gibt es jetzt Auswahl-Felder, in denen die letzten Eingaben gespeichert werden.

1.20.2 OpcUaClient – Korrektur

Beim Schreiben eines Werts außerhalb der „EU-Range“ wird jetzt eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn der Wert nicht angenommen wurde.

1.20.3 OpcUaClient – MethodCall

Der Dialog aus dem Browse-Kontext-Menü wurde entfernt. Dafür gibt es jetzt einen eigenen Reiter mit mehr Features.

1.21 RnCommTest V3.10

1.21.1 OpcUaClient – Verbindung

Bis jetzt war es so, dass vor einem Verbindungsaufbau alle Anmelde-Daten mit den Daten aus dem Discovery-Dienst abgeglichen wurden, auch die Endpoint-Url.

Wenn also eine Endpoint-Url manuell eingegeben wurde, der Discovery-Dienst diese aber falsch lieferte, konnte keine Verbindung aufgebaut werden.

Jetzt wird immer die eingegebene Endpoint-Url verwendet.

1.21.2 OpcUaClient – Discovery

Die Discovery-Daten (Hostname und Port) werden jetzt auch in der *.ini-Datei gespeichert und bleiben somit nach einem Neustart erhalten.

1.21.3 ModbusMaster – Limitierung der Wert-Eingabe

Für einen MbValue war die Wert-Eingabe auf -32768..+32767 limitiert. Leider konnten damit keine Werte eingegeben werden, welche zur Interpretation als Float (ein Float oder ein Real besteht aus 4 Bytes) gebraucht werden. Deshalb ist die Eingabe jetzt auf -32768..+65535 limitiert.

1.21.4 Pvi – Default-Aktivierung

In V3.09 war das Pvi-Modul standardmäßig aktiviert. Das gibt Fehlermeldungen auf Rechnern, bei denen Pvi nicht installiert ist. Jetzt ist es standardmäßig wieder deaktiviert.

1.22 RnCommTest V3.09

1.22.1 Allgemein – Fenster-Größe

Das Haupt-Fenster des Tools kann jetzt in der Größe verändert werden. Die eingestellte Größe bleibt nach einem Neustart erhalten. Die Größe des Inhalts wird dabei skaliert. Die meisten Inhalts-Bereiche können ebenfalls in ihrer Größe verändert werden, um eine übersichtlichere Darstellung zu ermöglichen. Diese Größen-Werte werden aber nicht gespeichert.

1.22.2 OpcUaClient – Attribute-Anzeige

Es werden jetzt in der Attribute-Liste ebenfalls sowohl der Source- als auch Server-Zeitstempel angezeigt.

1.22.3 OpcDaClient – Reiter wird versteckt

Das Modul „OpcDaClient“ (klassischer Opc) wird jetzt standardmäßig versteckt. Es kann in der Ini-Datei durch den Eintrag „WithOpcDaClient“ wieder aktiviert werden. Dieses Modul wird nicht mehr weiterentwickelt und gewartet.

1.23 RnCommTest V3.08

1.23.1 OpcUaClient – Discovery

Beim Discovery kann jetzt auch eine Portnummer angegeben werden.

1.23.2 OpcUaClient – Attribute-Anzeige

Es werden jetzt in der Detail-Anzeige sowohl der Source- als auch Server-Zeitstempel angezeigt.

1.23.3 OpcUaClient – Subscription

Die Vermischung von Strukturen und Arrays wird jetzt beim Aufsplitten richtig behandelt.

1.23.4 OpcUaClient – Subscription - ItemSettings

Für Variablen kann jetzt eingestellt werden, ob der Source- oder der Server-Zeitstempel angezeigt bzw. im Trace verwendet werden soll.

Für ein Event kann jetzt ein komplexer Filter gesetzt werden.