



BrbLib V5.00

Dokumentation

B&R übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch die Implementierung sowie die Benutzung dieser Software entstehen!

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. B&R haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Dokument. Außerdem übernimmt B&R keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Allgemeines	8
1.1 Abhängigkeiten	8
1.2 Hinweise zu StructuredText und anderen IEC-Sprachen.....	8
1.3 Quellcode und Binär-Variante der Bibliothek.....	8
1.3.1 Quellcode-Variante	8
1.3.2 Binär-Variante	8
2 Revisionsgeschichte	9
2.1 BrbLib V5.00 – 2021-09-14.....	9
2.1.1 Optimierung dieses Hilfe-Dokuments.....	9
2.1.2 Portierung auf neuere Versionen	9
2.1.3 Aufteilung in neue Pakete	10
2.1.4 Neue Fehlernummer	10
2.1.5 Implementierung von Unit-Tests	10
2.1.6 Prüfung von Eingangs-Parametern und Rückgabe von Fehlernummern.....	10
2.1.7 Korrektur der Funktion „BrbGetTimeText“.....	10
2.1.8 Neue Funktion „BrbSetDtStruct“	10
2.1.9 Neue Funktion „BrbSetDt“.....	10
2.1.10 Neue Funktion „BrbSetTimespan“.....	10
2.1.11 Neue Funktion „BrbSetTimespanT“.....	10
2.1.12 Neue Funktion „BrbGetWeekdayDtStruct“	11
2.1.13 Neue Funktion „BrbGetWeekdayDt“	11
2.1.14 Neue Funktion „BrbDtStructAddDays“	11
2.1.15 Neue Funktion „BrbDtStructAddHours“	11
2.1.16 Neue Funktion „BrbDtStructAddMinutes“	11
2.1.17 Neue Funktion „BrbDtStructAddMillisecondsLReal“.....	11
2.1.18 Neue Funktion „BrbUsintToHex“	11
2.1.19 Neue Funktion „BrbUsintArrayToHex“.....	11
2.1.20 Neue Funktion „BrbHexToUsintArray“.....	11
2.1.21 Korrektur der Funktion „BrbAsciiToUdint“	11
2.1.22 Korrektur der Funktion „BrbHexToUdint“.....	11
2.1.23 Korrektur der Funktion „BrbStringPadLeft“ und „BrbWcStringPadLeft“	11
2.1.24 Korrektur der Funktion „BrbStringPadRight“ und „BrbWcStringPadRight“	11
2.1.25 Korrektur der Funktion „BrbStringSplit“	12
2.1.26 Neue Funktion „BrbStringSplitEmpty“	12
2.1.27 Korrektur der Funktion „BrbConvertRealToExp“	12
2.1.28 Korrektur der Funktion „BrbWcStringGetSubTextByAdr“	12
2.1.29 Neue Funktion „BrbWcCopyWStringToString“	12
2.1.30 Hilfe-Erweiterung zu den Funktionen „BrbXmlGetTagText“ und „BrbXmlGetNextTag“	12
2.1.31 Korrektur der Funktionen „BrbFifoIn“ und „BrbFifoOut“	12
2.1.32 Korrektur der Funktionen „BrbLifoIn“ und „BrbLifoOut“	12
2.1.33 Korrektur der Funktion „BrbGetRandomUdint“ und „BrbGetRandomDint“	12
2.1.34 Korrektur der Funktion „BrbNormalizeAngleRad“.....	12
2.1.35 Korrektur der Funktion „BrbCheckIpAddress“	12
2.1.36 Neue Funktion „BrbUdintToBin“	12
2.1.37 Neue Funktionen zum Verwenden von Byte-Arrays als Bit-Speicher	13
2.1.38 Neue Funktion „BrbGetByteArrayBit“	13
2.1.39 Neue Funktion „BrbSetByteArrayBit“.....	13
2.1.40 Neue Funktion „BrbSetByteArrayBits“.....	13
2.1.41 Neue Funktion „BrbGetDistance2d“	13
2.1.42 Neue Funktionen „BrbAbsReal“ + „BrbAbsLReal“	13
2.1.43 Neue Funktionen „BrbIsNearlyZero“	13
2.1.44 Neue Funktionen „BrbIsWithinRange“.....	13

2.1.45 Neue Funktion „BrbStringRepeat“ + „BrbWcStringRepeat“	13
2.1.46 Korrektur der Funktion „BrbScaleAnalogOutput“	13
2.2 BrbLib V4.02 – 2020-07-15	14
2.2.1 Erweiterung der Hilfe um Hinweise zur Verwendung in IEC-Sprachen	14
2.2.2 Erweiterung der Hilfe um Hinweise zu der Quellcode- bzw. Binär-Variante	14
2.2.3 Erweiterung bei „BrbReadDir“	14
2.3 BrbLib V4.01 – 2020-03-24	14
2.3.1 Auslieferung auch als Binary-Bibliothek	14
2.3.2 Neue Funktion „BrbGetRandomText“	14
2.3.3 Neue Funktion „BrbGetRandomString“	14
2.3.4 Neue Funktion „BrbGetRandomStringExt“	14
2.3.5 Neuer Funktionsblock „BrbLoadFileBin“	14
2.3.6 Neuer Funktionsblock „BrbLoggerReadHierarchicalList“ im neuen Paket ‚Logger‘	15
2.4 BrbLib V4.00 – 2019-11-25	15
2.4.1 Portierung auf neuere Versionen	15
2.4.2 Änderung bei „BrbReadDir“	15
2.4.3 Warnungen eliminiert	15
2.4.4 Neue Funktion „BrbGetCompilerVersion“	15
2.4.5 Korrektur der Funktion „BrbGetRandomDint“	15
2.5 BrbLib V3.01 – 2017-11-03	15
2.5.1 Korrektur der Funktion „BrbAsciiFieldToString“	15
2.6 BrbLib V3.00 – 2017-04-27	15
2.6.1 Trennung der Bibliothek	15
2.7 BrbLib V2.08 – 2017-04-26	16
2.7.1 Neue Funktion „BrbVc4SetTabPageInvisible“	16
2.8 BrbLib V2.07 – 2017-03-09	16
2.8.1 Korrektur der Funktion „BrbHexToUdint“	16
2.8.2 Korrektur der Funktion „BrbDrawTrend“	16
2.8.3 Neue Funktion „BrbStringIsHex“ bzw. „BrbWcStringIsHex“	16
2.8.4 Neue Funktion „BrbDintToHex“	16
2.8.5 Neue Funktion „BrbHexToDint“	16
2.8.6 Neue Funktion „BrbGetTimeDiffMsDtStruct“	16
2.8.7 Neue Funktion „BrbVc4GetTrendSampleIndexByTime“	16
2.8.8 Neue Funktion „BrbVc4GetTrendDispCoordXByTime“	16
2.9 BrbLib V2.06 – 2016-07-15	16
2.9.1 Korrektur der Funktion „BrbScaleAnalogOutput“	16
2.9.2 Korrektur der Funktion „BrbScaleAnalogInput“	16
2.10 BrbLib V2.05 – 2016-06-24	17
2.10.1 Korrektur der Funktion „BrbScaleAnalogOutput“	17
2.11 BrbLib V2.04 – 2016-05-04	17
2.11.1 Portiert auf As4.0	17
2.11.2 Neue Funktionen „BrbWcStringXXX“ zur Behandlung von Unicode-Strings	17
2.11.3 Neuer Datentyp „BrbVc4WcString“	17
2.11.4 Neue Funktion „BrbVc4HandleCheckboxButton“	17
2.11.5 Neue Funktion „BrbVc4HandleOptionboxButton“	17
2.11.6 Neue Funktion „BrbVc4HandleNumericInput“	17
2.11.7 Neue Funktion „BrbStringCountText“	17
2.11.8 Neue Funktion „BrbScaleAnalogInput“	17
2.11.9 Neue Funktion „BrbScaleAnalogOutput“	17
2.11.10 Neue Funktion „BrbGetTimeTextMs“	17
2.12 BrbLib V2.03 – 2016-02-17	18
2.12.1 Neue Funktion „BrbVc4DrawTrend“	18
2.12.2 Neue Funktion „BrbVc4LinkTrends“	18
2.12.3 Neuer Funktionsblock „BrbTimerSwitch“	18
2.12.4 Änderung der Funktion „BrbVc4DrawPlot“	18
2.12.5 Neue Funktion „BrbRoundDint“	18
2.12.6 Neue Funktion „BrbStringAppend“	18
2.12.7 Neue Funktion „BrbStringToUpper“	18
2.12.8 Neue Funktion „BrbStringToLower“	18
2.12.9 Neue Funktion „BrbStringIsNumerical“	18
2.12.10 Neuer Funktionsblock „BrbDebounceInput“	18

2.12.11 Korrektur der Funktion „BrbLoadVarAscii“	18
2.12.12 Erweiterung des Datentyps „BrbVc4Bargraph_TYP“	18
2.12.13 Neue Funktion „BrbVc4IsControlInputActive“	18
2.12.14 Neue Funktion „BrbVc4HandleToggleButtonExt“	18
2.12.15 Neue Funktion „BrbVc4DrawLineCorr“	19
2.12.16 Neue Funktion „BrbVc4ClipLine“	19
2.12.17 Neue Funktion „BrbVc4DrawLineClip“	19
2.12.18 Neue Funktion „BrbVc4CorrectRectangle“	19
2.12.19 Neue Funktion „BrbVc4DrawRectangleCorr“	19
2.12.20 Neue Funktion „BrbVc4ClipRectangle“	19
2.12.21 Neue Funktion „BrbVc4DrawRectangleClip“	19
2.12.22 Neue Konstante „eBRB_COLOR_TRANSPARENT“	19
2.13 BrbLib V2.02 – 2015-01-26	19
2.13.1 Korrektur der Funktion „BrbVc4SetControlVisibility“	19
2.13.2 Neuer Funktionsblock „BrbDeleteFiles“	19
2.13.3 Korrektur in Funktion „BrbVc4HandleTouchgrid“	19
2.13.4 Korrektur in Funktion „BrbStringGetIndexOf“	19
2.13.5 Korrektur in Funktion „BrbStringGetLastIndexOf“	19
2.13.6 Korrektur in Funktion „BrbStringCut“	20
2.14 BrbLib V2.01 – 2014-12-15	20
2.14.1 Neue Funktion „BrbVc4IsPointWithinRectangle“	20
2.14.2 Neue Funktion „BrbCheckIpAddress“	20
2.14.3 Neue Funktion „BrbStringGetIndexOf“	20
2.14.4 Neue Funktion „BrbStringGetLastIndexOf“	20
2.14.5 Erweiterung in Funktion „BrbVc4HandleGeneral“	20
2.14.6 Erweiterung in Funktion „BrbVc4HandleScreenSaver“	20
2.15 BrbLib V2.00 – 2014-11-02	20
2.15.1 Korrektur in Funktionsblock „BrbSaveVarAscii“	20
2.15.2 Neuer Funktionsblock „BrbCheckUsbSticks“	20
2.15.3 Erweiterung in Funktionsblock „BrbGetFileList“	20
2.15.4 Neue Funktion „BrbCombinePath“	20
2.15.5 Erweiterung in Funktion „BrbVc4HandleGeneral“	21
2.15.6 Neue Funktion „BrbVc4CorrectLine“	21
2.15.7 Neue Funktion „BrbStringGetLastAdrOf“	21
2.15.8 Neue Funktion „BrbStringCutFromLastSeparator“	21
2.15.9 Das Paket „Random“ wurde in „Additional“ umbenannt	21
2.15.10 Neue Funktion „BrbGetAngleRad“	21
2.15.11 Neue Funktion „BrbGetAngleDeg“	21
2.15.12 Neue Funktion „BrbNormalizeAngleRad“	21
2.15.13 Neue Funktion „BrbNormalizeAngleDeg“	21
2.16 BrbLib V1.08 – 2014-06-27	21
2.16.1 Neue Funktion „BrbVc4DrawPlot“	21
2.16.2 Neue Funktion „BrbVc4DrawAxisLinear“	21
2.16.3 Neue Funktion „BrbVc4DrawAxisRadial“	21
2.16.4 Neue Funktion „BrbGetBitMaskUdint“	21
2.16.5 Neue Funktion „BrbSetBitMaskUdint“	22
2.17 BrbLib V1.07 – 2014-04-08	22
2.17.1 Neue Funktion „BrbAsciiFieldToString“	22
2.17.2 Nicht dokumentierte Funktion „BrbStringSplit“	22
2.18 BrbLib V1.06 – 2013-12-11	22
2.18.1 Korrektur in der Funktion „BrbGetTimeText“	22
2.18.2 Erweiterung in den Zeit-Funktionen mit Formattext	22
2.18.3 Neue Funktion „BrbDtStructAddSeconds“	22
2.18.4 Neue Funktion „BrbDtStructAddMilliseconds“	22
2.18.5 Neue Funktion „BrbDtStructCompare“	22
2.19 BrbLib V1.05 – 2013-12-06	22
2.19.1 Neue Funktion „BrbStringTrimLeft“	22
2.19.2 Neue Funktion „BrbStringTrimRight“	22
2.19.3 Neue Funktion „BrbStringConvertRealFromExp“	22
2.19.4 Neue Funktion „BrbStringConvertRealToExp“	23
2.19.5 Änderung in der Funktion „BrbStringFormatFractionDigits“	23
2.19.6 Korrektur in der Funktion „BrbGetRandomUdint“	23

2.19.7 Korrektur in der Funktion „BrbGetRandomDint“	23
2.20 BrbLib V1.04 – 2013-10-28	23
2.20.1 Korrektur in „BrbSaveVarAscii“	23
2.21 BrbLib V1.03 – 2013-09-26	23
2.21.1 Korrektur in „BrbGetFileList“	23
2.22 BrbLib V1.02 – 2013-09-20	23
2.22.1 Neue Funktion „BrbVc4HandleScreenSaver“	23
2.23 BrbLib V1.01 – 2013-08-09	23
2.23.1 Korrektur in „UdintToHex“	23
2.23.2 Neue Funktion „BrbCheckFileName“	24
2.23.3 Neue Funktion „BrbCheckFileEnding“	24
2.24 BrbLib V1.00 – 2013-07-10	24
3 Fehlernummern	25
3.1 eBRB_ERR_OK = 0	25
3.2 eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000	25
3.3 eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001	25
3.4 eBRB_ERR_NOT_ENABLED = 50002	25
3.5 eBRB_ERR_BUSY = 65535	25
4 Pakete	26
4.1 StepHandling	26
4.1.1 BrbStepHandler	27
4.1.2 BrbStartStepTimeout	27
4.1.3 BrbStopStepTimeout	28
4.1.4 BrbStartStopWatch	28
4.1.5 BrbStopStopWatch	28
4.2 TaskCommunication	30
4.2.1 BrbSetCaller	30
4.2.2 BrbClearDirectBox	31
4.2.3 BrbClearCallerBox	31
4.3 VarHandling	32
4.3.1 BrbSaveVarAscii	32
4.3.2 BrbLoadVarAscii	33
4.3.3 BrbSaveVarBin	33
4.3.4 BrbLoadVarBin	34
4.4 FileHandling	35
4.4.1 BrbCheckUsbSticks	35
4.4.2 BrbReadDir	35
4.4.3 BrbDeleteFiles	37
4.4.4 BrbLoadFileDataObj	38
4.4.5 BrbSaveFileDataObj	39
4.4.6 BrbLoadFileBin	39
4.4.7 BrbCheckFileName	40
4.4.8 BrbCheckFileEnding	40
4.4.9 BrbCombinePath	40
4.5 Logger	42
4.5.1 BrbLoggerReadHierarchicalList	42
4.6 TimeAndDate	46
4.6.1 BrbSetDtStruct	46
4.6.2 BrbSetDt	46
4.6.3 BrbSetTimespan	47
4.6.4 BrbSetTimespanT	47
4.6.5 BrbGetTimeText	48
4.6.6 BrbGetCurrentTimeText	49
4.6.7 BrbGetTimeTextDtStruct	49
4.6.8 BrbGetTimeTextDt	50
4.6.9 BrbGetDtFromTimeText	50
4.6.10 BrbRtcTimeToDtStruct	50
4.6.11 BrbDtStructCompare	51

4.6.12 BrbDtStructAddDays	51
4.6.13 BrbDtStructAddHours.....	51
4.6.14 BrbDtStructAddMinutes.....	52
4.6.15 BrbDtStructAddSeconds	52
4.6.16 BrbDtStructAddMilliseconds.....	52
4.6.17 BrbDtStructAddMillisecondsLReal	53
4.6.18 BrbGetTimeTextMs	53
4.6.19 BrbGetTimeDiffMsDtStruct.....	54
4.6.20 BrbGetWeekdayDtStruct.....	54
4.6.21 BrbGetWeekdayDt	54
4.6.22 BrbTimerSwitch.....	55
4.7 Strings + WcStrings	58
4.7.1 BrbWcCopyStringtoWString.....	58
4.7.2 BrbWcCopyWStringtoString.....	58
4.7.3 BrbUsintToHex.....	58
4.7.4 BrbUsintArrayToHex	59
4.7.5 BrbHexToUsintArray	59
4.7.6 BrbUdintToAscii	59
4.7.7 BrbAsciiToUdint	60
4.7.8 BrbUdintToHex	60
4.7.9 BrbHexToUdint	60
4.7.10 BrbUdintToBin.....	60
4.7.11 BrbDintToHex	61
4.7.12 BrbHexToDint	61
4.7.13 BrbAsciiFieldToString.....	62
4.7.14 BrbStringGetIndexOf + BrbWcStringGetIndexOf	63
4.7.15 BrbStringGetLastIndexOf + BrbWcStringGetLastIndexOf.....	63
4.7.16 BrbStringGetAdrOf + BrbWcStringGetAdrOf.....	63
4.7.17 BrbStringGetLastAdrOf + BrbWcStringGetLastAdrOf	64
4.7.18 BrbStringStartsWith + BrbWcStringStartsWith.....	64
4.7.19 BrbStringEndsWith + BrbWcStringEndsWith	64
4.7.20 BrbStringGetSubText + BrbWcStringGetSubText.....	64
4.7.21 BrbStringGetSubTextByLen + BrbWcStringGetSubTextByLen.....	65
4.7.22 BrbStringGetSubTextByAdr + BrbWcStringGetSubTextByAdr	65
4.7.23 BrbStringAppend + BrbWcStringAppend	65
4.7.24 BrbStringCut + BrbWcStringCut.....	66
4.7.25 BrbStringCutFromLastSeparator.....	66
4.7.26 BrbStringInsert + BrbWcStringInsert	66
4.7.27 BrbStringReplace + BrbWcStringReplace.....	67
4.7.28 BrbStringPadLeft + BrbWcStringPadLeft	67
4.7.29 BrbStringPadRight + BrbWcStringPadRight.....	67
4.7.30 BrbStringTrimLeft + BrbWcStringTrimLeft.....	67
4.7.31 BrbStringTrimRight + BrbWcStringTrimRight.....	68
4.7.32 BrbStringSplit	68
4.7.33 BrbStringSplitEmpty	68
4.7.34 BrbStringConvertRealFromExp.....	69
4.7.35 BrbStringConvertRealToExp.....	69
4.7.36 BrbStringFormatFractionDigits.....	69
4.7.37 BrbStringSwap	70
4.7.38 BrbStringToUpper + BrbWcStringToUpper	70
4.7.39 BrbStringToLower + BrbWcStringToLower	70
4.7.40 BrbStringIsNumerical + BrbWcStringIsNumerical	70
4.7.41 BrbStringIsHex + BrbWcStringIsHex.....	71
4.7.42 BrbStringCountText + BrbWcStringCountText.....	71
4.7.43 BrbStringRepeat + BrtWcStringRepeat.....	71
4.8 Xml	73
4.8.1 BrbXmlGetTagText	73
4.8.2 BrbXmlGetNextTag.....	74
4.9 Memory	75
4.9.1 MemList	75
4.9.1.1 Struktur.....	75
4.9.1.2 BrbMemListClear.....	75

4.9.1.3 BrbMemListIn	75
4.9.1.4 BrbMemListOut	75
4.9.1.5 BrbMemListGetEntry	76
4.9.2 Fifo	76
4.9.2.1 BrbFifoIn	76
4.9.2.2 BrbFifoOut	76
4.9.3 Lifo	77
4.9.3.1 BrbLifoIn	77
4.9.3.2 BrbLifoOut	77
4.9.4 Bit-Funktionen	77
4.9.4.1 BrbGetBitUdint	77
4.9.4.2 BrbSetBitUdint	78
4.9.4.3 BrbGetBitMaskUdint	78
4.9.4.4 BrbSetBitMaskUdint	78
4.9.4.5 BrbGetBitUint	78
4.9.4.6 BrbSetBitUint	79
4.9.4.7 BrbGetBitMaskUint	79
4.9.4.8 BrbSetBitMaskUint	79
4.9.4.9 BrbGetBitUsint	79
4.9.4.10 BrbSetBitUsint	80
4.9.4.11 BrbGetBitMaskUsint	80
4.9.4.12 BrbSetBitMaskUsint	80
4.9.5 ByteArray-Funktionen	81
4.9.5.1 BrbGetByteArrayBit	81
4.9.5.2 BrbSetByteArrayBit	81
4.9.5.3 BrbSetByteArrayBits	82
4.10 Math	83
4.10.1 BrbAbsReal	83
4.10.2 BrbAbsLReal	83
4.10.3 BrbIsNearlyZeroReal	83
4.10.4 BrbIsNearlyZeroLReal	83
4.10.5 BrbIsWithinRangeDint	84
4.10.6 BrbIsWithinRangeUdint	84
4.10.7 BrbIsWithinRangeReal	84
4.10.8 BrbIsWithinRangeLReal	84
4.10.9 BrbGetAngleRad	84
4.10.10 BrbGetAngleDeg	85
4.10.11 BrbNormalizeAngleRad	85
4.10.12 BrbNormalizeAngleDeg	85
4.10.13 BrbGetDistance2d	85
4.10.14 BrbRoundDint	86
4.10.15 BrbScaleAnalogInput	86
4.10.16 BrbScaleAnalogOutput	87
4.11 Random	89
4.11.1 BrbGetRandomPercent	89
4.11.2 BrbGetRandomBool	89
4.11.3 BrbGetRandomUdint	89
4.11.4 BrbGetRandomDint	89
4.11.5 BrbGetRandomText	90
4.11.6 BrbGetRandomString	90
4.11.7 BrbGetRandomStringExt	91
4.12 Additional	92
4.12.1 BrbCheckIpAddress	92
4.12.2 BrbDebounceInput	92
4.12.3 BrbGetStructureMemberOffset	92
4.12.4 BrbGetCompilerVersion	93

1 Allgemeines

Die Bibliothek „BrbLib“ enthält viele nützliche Funktionen in Bereichen wie Strings, Schrittketten, Speicherverwaltung etc. Damit können Projekte übersichtlich und transparenter gestaltet werden.

Diese Bibliothek ist keine offizielle B&R-Software. Es besteht kein Anspruch auf Support, Wartung oder Fehlerbehebung. Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr.

1.1 Abhängigkeiten

Es besteht eine Abhängigkeit von folgenden Bibliotheken:

- AsBrStr
- AsBrWstr
- ArEventLog
- AsTime
- AsUSB
- DataObj
- FileIO
- Standard
- Sys_lib

1.2 Hinweise zu StructuredText und anderen IEC-Sprachen

Die Bibliothek ist in ANSI-C geschrieben, kann aber auch in StructuredText und allen anderen IEC-Sprachen verwendet werden.

Einschränkung:

Bei manchen Funktionsblöcken sind optional über sogenannte Funktionszeiger benutzerdefinierte Erweiterungen implementiert. Beispiel: Beim FB ‚BrbReadDir‘ kann die Standard-Filterung benutzerdefiniert erweitert werden.

Da die IEC-Sprachen keine Funktionszeiger unterstützen, sind diese Erweiterungen nur in ANSI-C nutzbar. Die entsprechenden Eingänge des FB's für die Funktionszeiger müssen in IEC-Sprachen auf 0 gesetzt werden. Ansonsten können auch diese FB's ohne Probleme verwendet werden.

1.3 Quellcode und Binär-Variante der Bibliothek

Im Release der Bibliothek ist ab Version 4.01 sowohl die Quellcode- als auch die Binär-Variante der Bibliothek enthalten. Beide Varianten sind komplett identisch.

Welche Variante der Anwender in sein Projekt einfügt, sollte von diesen Punkten abhängig gemacht werden:

1.3.1 Quellcode-Variante

Sie enthält den kompletten Quellcode aller Funktionen in ANSI-C. Somit kann der Anwender diesen studieren und unter Umständen eine ähnliche/abgewandelte Funktion sehr leicht in einer eigenen Bibliothek implementieren. Auch das Online-Debuggen durch Breakpoints ist möglich.

Beim Rebuild wird allerdings auch diese Bibliothek nochmals kompiliert. Dies kann je nach verwendetem Rechner einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hinweis: Von der Änderung der Funktionen in der ausgelieferten Bibliothek wird abgeraten, da dann ein Umstieg auf eine neuere Version schwierig bis unmöglich wird.

1.3.2 Binär-Variante



Sie enthält nur vorkompilierte Module der Bibliothek. Es ist also kein Quellcode enthalten. Der Vorteil besteht darin, dass die Bibliothek auch bei einem Rebuild nicht mehr kompiliert werden muss. Dies bedeutet unter Umständen einen großen Zeitvorteil.

2 Revisionsgeschichte

2.1 BrbLib V5.00 – 2021-09-14

2.1.1 Optimierung dieses Hilfe-Dokuments

Die Navigation in diesem PDF-Hilfe-Dokument wurde deutlich verbessert: Bei Anzeige der Navigations-Leiste „Lesezeichen“ kann jetzt durch einfachen Klick zum entsprechenden Kapitel gesprungen werden:



2.1.2 Portierung auf neuere Versionen

	Alte Version	Neue Version
Automation Studio	4.7.5.60	4.9.3.144

Automation Runtime	C4.72	D4.90
VC4	4.72.2	4.72.5

Die Bibliothek sollte trotz der Portierung immer noch unter kleineren und größeren Versionen kompiliert und eingesetzt werden können.

2.1.3 Aufteilung in neue Pakete

Da die Funktionen im Paket „Additional“ immer mehr wurden, wurden die meisten darin enthaltenen Funktionen auf die zwei neuen Pakete „Math“ und „Random“ aufgeteilt. An den Funktionen selbst hat sich dadurch nichts geändert.

Die neue Aufteilung wurde auch in der VC4-Visu des mitausgelieferten Entwicklungs/Demo-Projekts berücksichtigt. Zudem wurde hier die Navigation geändert: Durch ein Auswahlfeld oberhalb der Menüleiste muss jetzt die zu testende Bibliothek (BrbLib oder BrbLibVc4) ausgewählt werden. Aufgrund dieser Einstellung ändert sich dann die Menüleiste.

2.1.4 Neue Fehlernummer

Es wurde die neue Fehlernummer ‚eBRB_ERR_NOT_ENABLED‘ = 50002 definiert.

2.1.5 Implementierung von Unit-Tests

Mithilfe der AS-Solution ‚UnitTest‘ (Unterstützung für wiederholbare Aufruf-Tests und deren Berichte) wurden Test-Aufrufe für sehr viele Funktionen mit den unterschiedlichsten Parametern (Null-Pointer, ungültige Parameter, Grenzen usw.) implementiert.

Damit wird eine erhebliche Verbesserung der Software-Qualität erreicht. So wurden einige Fehlverhalten mancher Funktionen (meist bei grenzwertigen Parametern) erkannt und behoben.

2.1.6 Prüfung von Eingangs-Parametern und Rückgabe von Fehlernummern

Im Zuge der Unit-Tests wurden viele Funktionen mit der Prüfung von Eingangs-Parametern versehen und geben nun im Fehlerfall eine Fehlernummer zurück.

Diese Fehlernummern waren schon immer als Enumerations-Konstanten definiert, welche ab jetzt in dieser Hilfe in einem eigenen Abschnitt dokumentiert sind.

Bei den einzelnen Funktionen sind nun auch die möglichen Fehlernummern dokumentiert.

Trotz dieser Erweiterungen sind die Funktionen/Funktionsblöcke kompatibel zur Vorgänger-Version.

2.1.7 Korrektur der Funktion „BrbGetTimeText“

Bei der Jahreszahl wurde bei den Formaten „yyyy“ und „yy“ nicht links mit Nullen aufgefüllt, wenn sie eine kleinere Länge hatte. Da diese Funktion auch aus anderen Funktionen aufgerufen wird, wirkt sich das auch auf diese aus.

2.1.8 Neue Funktion „BrbSetDtStruct“

Setzt eine DTStructure-Zeit laut Einzel-Angaben.

2.1.9 Neue Funktion „BrbSetDt“

Setzt eine DATE_AND_TIME-Zeit laut Einzel-Angaben.

2.1.10 Neue Funktion „BrbSetTimespan“

Setzt eine TIME-Zeitspanne laut Einzel-Angaben.

2.1.11 Neue Funktion „BrbSetTimespanT“

Setzt eine TIME-Zeitspanne laut Text-Einzel-Angaben. Dies kann als Ersatz für die unter IEC-Sprachen übliche, aber unter ANSI-C nicht vorhandene Syntax „T#“ verwendet werden.

2.1.12 Neue Funktion „BrbGetWeekdayDtStruct“

Ermittelt den Wochentag einer DtStructure-Zeit.

2.1.13 Neue Funktion „BrbGetWeekdayDt“

Gibt den Wochentag einer DATE_AND_TIME-Zeit zurück.

2.1.14 Neue Funktion „BrbDtStructAddDays“

Sie addiert eine Anzahl von Tagen zu einer DtStruct, da die Anzahl in einer kleineren Einheit (Stunden, Minuten, Sekunden oder Millisekunden) einen zu übergebenen DINT übersteigen kann.

2.1.15 Neue Funktion „BrbDtStructAddHours“

Sie addiert eine Anzahl von Stunden zu einer DtStruct, da die Anzahl in einer kleineren Einheit (Minuten, Sekunden oder Millisekunden) einen zu übergebenen DINT übersteigen kann.

2.1.16 Neue Funktion „BrbDtStructAddMinutes“

Sie addiert eine Anzahl von Minuten zu einer DtStruct, da die Anzahl in einer kleineren Einheit (Sekunden oder Millisekunden) einen zu übergebenen DINT übersteigen kann.

2.1.17 Neue Funktion „BrbDtStructAddMillisecondsLReal“

Sie addiert eine Anzahl von Millisekunden zu einer DtStruct. Sie kann statt „BrbDtStructAddMilliseconds“ verwendet werden, wenn die Anzahl den Bereich eines DINT übersteigt.

2.1.18 Neue Funktion „BrbUsintToHex“

Sie wandelt einen USINT-Wert in eine hexadezimale Zeichenfolge mit dem optionalen Präfix „0x“.

2.1.19 Neue Funktion „BrbUsintArrayToHex“

Sie wandelt ein USINT-Array in eine hexadezimale Zeichenfolge.

2.1.20 Neue Funktion „BrbHexToUsintArray“

Sie wandelt eine hexadezimale Zeichenfolge in ein USINT-Array.

2.1.21 Korrektur der Funktion „BrbAsciiToUdint“

War der übergebene Wert zu groß für einen UDINT, wurde mit Überlauf gerechnet. Jetzt wird der maximale Wert (4294967295) zurückgegeben.

2.1.22 Korrektur der Funktion „BrbHexToUdint“

War der übergebene Wert zu groß für einen UDINT, wurde mit Überlauf gerechnet. Jetzt wird der maximale Wert (4294967295) zurückgegeben.

2.1.23 Korrektur der Funktion „BrbStringPadLeft“ und „BrbWcStringPadLeft“

Entgegen der Beschreibung wurde bei erfolgreicher Ausführung nicht 1 (=True) zurückgegeben.

2.1.24 Korrektur der Funktion „BrbStringPadRight“ und „BrbWcStringPadRight“

Entgegen der Beschreibung wurde bei erfolgreicher Ausführung nicht 1 (=True) zurückgegeben.

2.1.25 Korrektur der Funktion „BrbStringSplit“

Es wird nicht wie in der Hilfe beschrieben immer 0 zurückgegeben, sondern die Anzahl der ermittelten Einträge. Dies wurde in der Hilfe korrigiert.

2.1.26 Neue Funktion „BrbStringSplitEmpty“

Im Gegensatz zu ‚BrbStringSplit‘ werden leere Strings in die Liste aufgenommen und mitgezählt.

2.1.27 Korrektur der Funktion „BrbConvertRealToExp“

Wenn die angegebene Zahl schon eine Exponentation war, wurde der Exponent nicht bis auf mindestens 3 Stellen mit 0 aufgefüllt. So wurde z.B. „1.23e-3“ als „1.23e-3“ und nicht als „1.23e-003“ ausgegeben. Außerdem wurden nachfolgende Nullen der Basis nicht entfernt. So wurde z.B. „123000“ als „1.23000e+005“ statt „1.23e+005“ ausgegeben. Diese Fehler wurden behoben.

2.1.28 Korrektur der Funktion „BrbWcStringGetSubTextByAdr“

Es wurde immer nur die Hälfte der Buchstaben des Unicode-Strings zurückgegeben.

2.1.29 Neue Funktion „BrbWcCopyWStringToString“

Diese Funktion arbeitet komplementär zu ‚BrbWcCopyStringToWString‘ und kopiert einen Unicode-String auf einen String. Die High-Bytes aller Zeichen gehen dabei verloren.

2.1.30 Hilfe-Erweiterung zu den Funktionen „BrbXmlGetTagText“ und „BrbXmlGetNextTag“

Die Beschreibung der Funktionen in dieser Hilfe wurden mit Beispielen ausgestattet, um die Anwendung zu erleichtern.

2.1.31 Korrektur der Funktionen „BrbFifoIn“ und „BrbFifoOut“

Übergebene Nullpointer führten zum Service-Mode. Jetzt wird -1 zurückgegeben.

2.1.32 Korrektur der Funktionen „BrbLifoIn“ und „BrbLifoOut“

Übergebene Nullpointer führten zum Service-Mode. Jetzt wird -1 zurückgegeben.

2.1.33 Korrektur der Funktion „BrbGetRandomUdint“ und „BrbGetRandomDint“

Die Obergrenze wurde nicht korrekt beachtet. Sehr selten konnte es vorkommen, dass eine Zahl vom Wert $n_{\text{Max}}+1$ zurückgegeben wurde.

2.1.34 Korrektur der Funktion „BrbNormalizeAngleRad“

Bei negativen Winkeln unter -2π wurde ein falscher Wert zurückgegeben.

2.1.35 Korrektur der Funktion „BrbCheckIpAddress“

In bestimmten Sonderfällen wurde die Adresse nicht korrekt abgewandelt. So wurde „1.2.3“ zu „1.2.3.0“ statt zu „0.1.2.3“. Durch die interne Verwendung der neuen Funktion ‚BrbStringSplitEmpty‘ werden nun auch solche Angabe korrekt abgewandelt.

2.1.36 Neue Funktion „BrbUdintToBin“

Sie wandelt einen UDINT-Wert in eine binäre Zeichenfolge mit dem optionalen Präfix „%“.

2.1.37 Neue Funktionen zum Verwenden von Byte-Arrays als Bit-Speicher

Es wurde 3 neue Funktionen implementiert, mithilfe derer ein USINT-Array als Speicher für sehr viele boolsche Informationen genutzt werden kann (siehe Paket ‚Memory‘).

2.1.38 Neue Funktion „BrbGetByteArrayBit“

Sie gibt das angegebene Bit aus einem Byte-Array zurück.

2.1.39 Neue Funktion „BrbSetByteArrayBit“

Sie setzt oder löscht das angegebene Bit in einem Byte-Array.

2.1.40 Neue Funktion „BrbSetByteArrayBits“

Sie setzt oder löscht die Bits im angegebenen Bereich in einem Byte-Array.

2.1.41 Neue Funktion „BrbGetDistance2d“

Sie gibt die Distanz zwischen zwei Punkten im 2-dimensionalen Raum zurück.
Damit kann z.B. das Annähern an eine Achs-Position einer X/Y-Achs-Kombination aus jeder Richtung ermittelt werden, um vor dem Erreichen eine Aktion zu starten.

2.1.42 Neue Funktionen „BrbAbsReal“ + „BrbAbsLReal“

Diese Funktionen geben den absoluten Wert einer Zahl zurück.
In den IEC-Sprachen gibt es dazu die Bibliothek „OPERATOR“, welche in ANSI-C aber nicht eingesetzt werden darf. Die C-interne Funktion „abs()“ erlaubt aber nur DINT als Eingang.

2.1.43 Neue Funktionen „BrblsNearlyZero“

Diese Funktionen geben zurück, ob ein Fließkomma-Wert den Wert 0 darstellt (bei Berechnungen können sich sehr kleine Zahlen nahe 0 ergeben). Es gibt sie für die Datentypen REAL und LREAL.

2.1.44 Neue Funktionen „BrblsWithinRange“

Diese Funktionen geben zurück, ob sich ein Wert innerhalb eines angegebenen Bereichs befindet. Es gibt sie für die Datentypen DINT, UDINT, REAL und LREAL.

2.1.45 Neue Funktion „BrbStringRepeat“ + „BrbWcStringRepeat“

Sie wiederholt eine Zeichenfolge bis zu einer angegebenen Zeichenanzahl.

2.1.46 Korrektur der Funktion „BrbScaleAnalogOutput“

Die Funktion „BrbScaleAnalogOutput“ skalierte nicht richtig, weil die Kennlinie falsch berechnet wurde. Die Skalierung wurde in V5.00 komplett neu implementiert und verhält sich jetzt äquivalent zu „BrbScaleAnalogInput“. Außerdem wird jetzt der Ausgangswert auf ‚nRawMin‘ bzw. ‚nRawMax‘ begrenzt.
Achtung: Zwar ist die Signatur gleichgeblieben, die Logik dieser Funktion ist aber nicht mehr kompatibel zur alten Version. Beim Update auf diese Version sollte deshalb die Verwendung dieser Funktion geprüft werden.

2.2 BrbLib V4.02 – 2020-07-15

2.2.1 Erweiterung der Hilfe um Hinweise zur Verwendung in IEC-Sprachen

Die Doku wurde um den Punkt 1.1 [Hinweise zu StructuredText und anderen IEC-Sprachen](#) erweitert.

2.2.2 Erweiterung der Hilfe um Hinweise zu der Quellcode- bzw. Binär-Variante

Die Doku wurde um den Punkt 1.2 [Quellcode und Binär-Variante der Bibliothek](#) erweitert.

2.2.3 Erweiterung bei „BrbReadDir“

Der Funktionsblock wurde um den Eingang ‚bCaseSensitive‘ erweitert. Er beeinflusst nur die alphanumerische Sortierung.

Ist er 1, dann werden kleingeschriebene Einträge nach allen großgeschriebenen Einträgen einsortiert.

Das entspricht der Funktion wie bisher.

Ist er 0, dann wird die alphanumerische Sortierung unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung durchgeführt. Damit wird eine Sortierung ermöglicht, die der allgemeinen Erwartung entspricht.

Achtung: Die Funktionalität hat sich damit geändert. Soll der FB sich wie vorher verhalten, muss der Eingang auf 1 gesetzt werden.

Die Filterung der Einträge kann jetzt um eine benutzerdefinierte Filterung erweitert werden. Dazu muss der Anwender eine eigene Filterfunktion bereitstellen.

Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen, die Einträge benutzerdefiniert zu sortieren. Dazu muss der Anwender eine eigene Vergleichsfunktion zur Verfügung stellen.

2.3 BrbLib V4.01 – 2020-03-24

2.3.1 Auslieferung auch als Binary-Bibliothek

Im Auslieferungs-Ordner ist die Bibliothek jetzt auch als Binary-Bibliothek enthalten. Wird diese in ein Projekt importiert, ist der Quellcode nicht dabei. Dafür muss sie aber bei einem Rebuild nicht mehr kompiliert werden.

2.3.2 Neue Funktion „BrbGetRandomText“

Erzeugt einen Zufallstext mit bestimmter Länge. Enthalten sind nur Zahlen, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben.

2.3.3 Neue Funktion „BrbGetRandomString“

Erzeugt einen Zufallstext mit bestimmter Länge. Die enthaltenen Zeichen können blockweise ausgewählt werden (Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Leerzeichen, Satzzeichen, Symbole und/oder Steuerzeichen).

2.3.4 Neue Funktion „BrbGetRandomStringExt“

Erzeugt einen Zufallstext mit bestimmter Länge. Die enthaltenen Zeichen werden als eigener String übergeben.

2.3.5 Neuer Funktionsblock „BrbLoadFileBin“

Liest eine Datei in eine Feld-Variable vom Typ USINT.

2.3.6 Neuer Funktionsblock „BrbLoggerReadHierarchicalList“ im neuen Paket „Logger“

Liest die zu einem definierten Logger-Eintrag gehörende Hierarchie-Liste von Einträgen aus.

2.4 BrbLib V4.00 – 2019-11-25

2.4.1 Portierung auf neuere Versionen

	Alte Version	Neue Version
Automation Studio	4.0.29.87	4.5.2.102
Automation Runtime	V3.09	D4.52
VC4	4.06.1	4.52.0
Compiler	4.1.2	6.3.0

Die Bibliothek sollte trotz der Portierung immer noch unter kleineren und größeren Versionen kompiliert und eingesetzt werden können.

2.4.2 Änderung bei „BrbReadDir“

Aufgrund des neuen Compilers wurden geringfügige Änderungen am Code dieser Funktion nötig. An der Funktionalität hat sich nichts geändert, sie ist also kompatibel zur alten Version.

2.4.3 Warnungen eliminiert

Mit der Option „-Wextra“ (oder auch „-W“) wird der Compiler instruiert, den Code noch genauer zu prüfen und damit mehr Warnungen auszugeben (z.B. bei Vergleich zwischen Variablen mit und ohne Vorzeichen, Prüfung auf Null-Pointer usw.). Diese Option wurde aktiviert und der beanstandete Code geändert. An der Funktionalität hat sich nichts geändert, sie ist also kompatibel zur alten Version.

2.4.4 Neue Funktion „BrbGetCompilerVersion“

Sie gibt die Version des verwendeten GCC-Compilers in verschiedenen Formaten zurück.

2.4.5 Korrektur der Funktion „BrbGetRandomDint“

Bei sehr großen (~ +2100000000) oder sehr kleinen (~ -2100000000) Min/Max-Angaben wurden Zufallszahlen gebildet, welche nicht im angegebenen Bereich waren. Daher wurde ein komplett neuer Algorithmus für diese Funktion implementiert.

2.5 BrbLib V3.01 – 2017-11-03

2.5.1 Korrektur der Funktion „BrbAsciiFieldToString“

Bei den Ascii-Zeichen 16 + 17 wurde ein „>“ zu viel angehängt.

2.6 BrbLib V3.00 – 2017-04-27

2.6.1 Trennung der Bibliothek

Es hat sich gezeigt, dass viele Projekte keine Vc4-Visualisierung mehr haben. In der BrbLib befanden sich sehr viele Vc4-Funktionen, welche die Abhängigkeit zu der Vc4-System-Bibliothek „VisApi“ hatten. Außerdem setzte dies voraus, dass in dem Projekt eine Vc4-Version eingestellt wurde. Dies wiederum hatte zur Folge, dass alle Vc4-Betriebssystem-Anteile auf das Zielsystem geladen wurden.

Um dieser Ressourcen-Verschwendung in Projekten, welche Vc4 nicht einsetzen, entgegenzuwirken, wurde die vorige Bibliothek „BrbLib“ in zwei Bibliotheken aufgetrennt: „BrbLib“ und „BrbLibVc4“. Die Vc4-Funktionen und deren Abhängigkeiten wurden in die zweite Bibliothek aufgenommen. Die Versionierung beider Bibliotheken kann ab jetzt auch getrennt geführt werden. Die Beschreibung der Vc4-Pakete wurde aus dieser Hilfe entfernt und ist jetzt in der Hilfe zu „BrbLibVc4“ enthalten.

2.7 BrbLib V2.08 – 2017-04-26

2.7.1 Neue Funktion „BrbVc4SetTabPageInvisible“

Sie setzt alle TabPages eines TabControls auf unsichtbar.

2.8 BrbLib V2.07 – 2017-03-09

2.8.1 Korrektur der Funktion „BrbHexToUdint“

Kleinbuchstaben wurden als „0“ erkannt. Jetzt werden auch sie richtig interpretiert.

2.8.2 Korrektur der Funktion „BrbDrawTrend“

Wird ein Cursor auf einen Punkt nach der Kurve gesetzt, wurde der Zeitstempel auf die Startzeit gesetzt. Jetzt wird der Zeitstempel korrekt gesetzt. Der Kurven-Wert ist immer noch „0“.

2.8.3 Neue Funktion „BrbStringIsHex“ bzw. „BrbWcStringIsHex“

Sie prüft, ob ein Text einen hexadezimalen Wert enthält.

2.8.4 Neue Funktion „BrbDintToHex“

Sie wandelt einen DINT-Wert in eine hexadezimale Zeichenfolge mit dem optionalen Präfix „0x“.

2.8.5 Neue Funktion „BrbHexToDint“

Sie wandelt eine Hex-Zeichenfolge in einen DINT-Wert. Der Wertigkeitsbereich wird dabei berücksichtigt.

2.8.6 Neue Funktion „BrbGetTimeDiffMsDtStruct“

Sie ermittelt die Zeit-Differenz zwischen zwei DtStruct-Zeiten in [ms].

2.8.7 Neue Funktion „BrbVc4GetTrendSampleIndexByTime“

Sie ermittelt den Sample-Index eines Trends aufgrund eines Zeitstempels.

2.8.8 Neue Funktion „BrbVc4GetTrendDispCoordXByTime“

Sie gibt die X-Pixel-Koordinate eines Trends aufgrund eines Zeitstempels zurück.

2.9 BrbLib V2.06 – 2016-07-15

2.9.1 Korrektur der Funktion „BrbScaleAnalogOutput“

Es wurde nur richtig skaliert, wenn die Werte „rScaledMin“ = 0 und „rOffset“ = 0 waren.

2.9.2 Korrektur der Funktion „BrbScaleAnalogInput“

Es wurde nur richtig skaliert, wenn der Wert „rFactor“ = 1 war.

2.10 BrbLib V2.05 – 2016-06-24

2.10.1 Korrektur der Funktion „BrbScaleAnalogOutput“

Es wurde nur richtig skaliert, wenn der Wert „rScaledMin“ = 0 war.

2.11 BrbLib V2.04 – 2016-05-04

2.11.1 Portiert auf As4.0

Das Entwicklungs-Projekt wurde auf As4.0.24.45 portiert.
Allerdings sollte die Bibliothek immer noch unter kleineren Versionen eingesetzt werden können.

2.11.2 Neue Funktionen „BrbWcStringXXX“ zur Behandlung von Unicode-Strings

Die meisten der String-Funktionen wurden auch für Unicode-Strings implementiert.
Dazu wurde eine Abhängigkeit auf die Bibliothek „AsBrWStr“ hinzugefügt.

2.11.3 Neuer Datentyp „BrbVc4WcString“

Er beinhaltet dieselben Elemente wie „BrbVc4String_TYP“, das Element „sValue“ ist jedoch ein Unicode-String.

2.11.4 Neue Funktion „BrbVc4HandleCheckboxButton“

Sie behandelt eine Checkbox, die als Button ausgeführt ist und so bequemer projiziert werden kann.

2.11.5 Neue Funktion „BrbVc4HandleOptionboxButton“

Sie behandelt eine Optionbox, die als Button ausgeführt ist und so bequemer projiziert werden kann.

2.11.6 Neue Funktion „BrbVc4HandleNumericInput“

Sie behandelt die Eingabe in einem numerischen Feld.

2.11.7 Neue Funktion „BrbStringCountText“

Gibt die Anzahl des Vorkommens einer Zeichenfolge innerhalb eines Textes zurück.

2.11.8 Neue Funktion „BrbScaleAnalogInput“

Skaliert einen Rohwert linear auf einen Einheitswert.

2.11.9 Neue Funktion „BrbScaleAnalogOutput“

Skaliert einen Einheitswert linear auf einen Rohwert.

2.11.10 Neue Funktion „BrbGetTimeTextMs“

Gibt eine angegebene Millisekunden-Zeit als formatierten Text zurück.

2.12 BrbLib V2.03 – 2016-02-17

2.12.1 Neue Funktion „BrbVc4DrawTrend“

Sie zeichnet einen Trend nach Vorgaben des Anwenders.

2.12.2 Neue Funktion „BrbVc4LinkTrends“

Sie synchronisiert Touch-Aktionen zwischen Trends.

2.12.3 Neuer Funktionsblock „BrbTimerSwitch“

Er bietet eine Zeitschaltuhr.

2.12.4 Änderung der Funktion „BrbVc4DrawPlot“

Diese Funktion wurde an die Strukturierung des Trends angepasst. Zwar hat sich dadurch die komplette Instanz geändert, die ursprüngliche Funktionalität aber blieb erhalten. Zusätzlich wurden sehr mächtige Funktionalitäten implementiert (z.B. Angabe der Quelle, Touch-Bedienung mit Zooming und Scrolling).

2.12.5 Neue Funktion „BrbRoundDint“

Sie gibt einen nach Vorgaben gerundeten Wert zurück.

2.12.6 Neue Funktion „BrbStringAppend“

Sie optimiert den klassischen „strcat“.

2.12.7 Neue Funktion „BrbStringToUpper“

Sie konvertiert einen String zu Großbuchstaben.

2.12.8 Neue Funktion „BrbStringToLower“

Sie konvertiert einen String zu Kleinbuchstaben.

2.12.9 Neue Funktion „BrbStringIsNumerical“

Sie prüft, ob ein Text einen numerischen Wert enthält.

2.12.10 Neuer Funktionsblock „BrbDebounceInput“

Er entprellt einen Eingang mit einer anzugebenden Zeit.

2.12.11 Korrektur der Funktion „BrbLoadVarAscii“

Beim Erzeugen des temporären Datenobjekts wird jetzt die Option „doNO_CS“ (keine Prüfsumme) gesetzt.

2.12.12 Erweiterung des Datentyps „BrbVc4Bargraph_TYP“

Sie enthält jetzt ein Item „rValue“ als REAL.

2.12.13 Neue Funktion „BrbVc4IsControllInputActive“

Sie gibt zurück, ob sich an einem Control die Eingabe aktiv ist.

2.12.14 Neue Funktion „BrbVc4HandleToggleButtonExt“

Neuer Toggle-Button mit erweiterter Funktion.

Achtung: Behebt den Rückkopplungs-Fehler des normalen Toggle-Buttons (siehe Beschreibung).

2.12.15 Neue Funktion „BrbVc4DrawLineCorr“

Korrigiert und zeichnet eine Linie.

2.12.16 Neue Funktion „BrbVc4ClipLine“

Korrigiert die Koordinaten einer Linie für einen Ausschnitt.

2.12.17 Neue Funktion „BrbVc4DrawLineClip“

Korrigiert die Koordinaten einer Linie für einen Ausschnitt und zeichnet sie.

2.12.18 Neue Funktion „BrbVc4CorrectRectangle“

Korrigiert die negativen Koordinaten eines Rechtecks.

2.12.19 Neue Funktion „BrbVc4DrawRectangleCorr“

Korrigiert und zeichnet ein Rechteck.

2.12.20 Neue Funktion „BrbVc4ClipRectangle“

Korrigiert die Koordinaten eines Rechtecks für einen Ausschnitt.

2.12.21 Neue Funktion „BrbVc4DrawRectangleClip“

Korrigiert die Koordinaten eines Rechtecks für einen Ausschnitt und zeichnet es.

2.12.22 Neue Konstante „eBRB_COLOR_TRANSPARENT“

Enthält den Wert für die transparente Füllfarbe 255.

2.13 BrbLib V2.02 – 2015-01-26

2.13.1 Korrektur der Funktion „BrbVc4SetControlVisibility“

Die Funktion „BrbVc4SetControlVisiblity“ wurde in „BrbVc4SetControlVisibility“ umbenannt.

2.13.2 Neuer Funktionsblock „BrbDeleteFiles“

Er löscht Dateien aus einem Verzeichnis unter Angabe eines Endungs-Filters sowie eines Zeitraums.

2.13.3 Korrektur in Funktion „BrbVc4HandleTouchgrid“

Wurde diese Funktion synchronisiert zum Redraw-Counter aufgerufen, erkannte sie Klicks nur sporadisch. Aus diesem Grund gibt es jetzt den neuen Eingang „bUseSyncTouchState“. Mit ihm kann festgelegt werden, wie der Touch ausgewertet werden muss, um alle Klicks zu erkennen.

2.13.4 Korrektur in Funktion „BrbStringGetIndexOf“

Der Datentyp des Rückgabe-Arguments wurde von INT auf DINT geändert. Damit können auch Strings durchsucht werden, die länger als 32767 Zeichen sind.

2.13.5 Korrektur in Funktion „BrbStringGetLastIndexOf“

Der Datentyp des Rückgabe-Arguments wurde von INT auf DINT geändert. Damit können auch Strings durchsucht werden, die länger als 32767 Zeichen sind.

2.13.6 Korrektur in Funktion „BrbStringCut“

Es wurde nicht überprüft, ob der auszuschneidende Teil die Textlänge überschreitet. Das wird jetzt begrenzt.

2.14 BrbLib V2.01 – 2014-12-15

2.14.1 Neue Funktion „BrbVc4IsPointWithinRectangle“

Sie gibt zurück, ob sich ein Punkt mit den angegebenen Koordinaten innerhalb des Rechtecks befindet.

2.14.2 Neue Funktion „BrbCheckIpAddress“

Sie prüft und berichtigt Ip-Adressen oder Subnet-Masken auf das vom Betriebssystem erwartete Format.

2.14.3 Neue Funktion „BrbStringGetIndexOf“

Sucht eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes und gibt den Index des ersten Vorkommens zurück (vgl. „BrbStringGetAdrOf“).

2.14.4 Neue Funktion „BrbStringGetLastIndexOf“

Sucht eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes und gibt den Index des letzten Vorkommens zurück (vgl. „BrbStringGetLastAdrOf“).

2.14.5 Erweiterung in Funktion „BrbVc4HandleGeneral“

Der Eingang „bDisableRedraw“ unterdrückt das Löschen von direkten Zeichnungen auf einer Seite.

2.14.6 Erweiterung in Funktion „BrbVc4HandleScreenSaver“

Es kann jetzt optional noch ein Hotspot angebunden werden.

2.15 BrbLib V2.00 – 2014-11-02

2.15.1 Korrektur in Funktionsblock „BrbSaveVarAscii“

Wenn eine nicht vorhandene Variable angegeben wurde (z.B. kein Taskname bei lokaler Variable), wurde der Fehler nicht zurückgegeben.

2.15.2 Neuer Funktionsblock „BrbCheckUsbSticks“

Er prüft, ob ein oder mehrere Usb-Sticks gesteckt wurden und kann diese optional auch automatisch als Laufwerk linken.

2.15.3 Erweiterung in Funktionsblock „BrbGetFileList“

Der Funktionsblock wurde in „BrbReadDir“ umbenannt und stellt jetzt eine umfangreichere Funktionalität zur Verfügung.

Es kann jetzt ein Pfad übergeben werden. Außerdem können optional auch Verzeichnisse in die Liste eingelesen werden.

ACHTUNG: Die Schnittstelle des Funktionsblocks hat sich dadurch geändert!

2.15.4 Neue Funktion „BrbCombinePath“

Er fügt zwei Pfade oder einen Pfad und einen Dateinamen zusammen.

2.15.5 Erweiterung in Funktion „BrbVc4HandleGeneral“

Die Funktion stellt jetzt einen Ausgang „Touch.eStateSync“ bereit, der zum Redraw-Counter synchronisiert ist. Damit können Flanken auch mit Counter ausgewertet werden. Außerdem wurden alle Controls, welche Flanken des Touchs auswerten, auf diesen neuen Ausgang umgestellt.

2.15.6 Neue Funktion „BrbVc4CorrectLine“

Korrigiert die negativen Koordinaten einer Linie.

2.15.7 Neue Funktion „BrbStringGetLastAdrOf“

Gibt die letzte Adresse eines Such-Textes zurück.

2.15.8 Neue Funktion „BrbStringCutFromLastSeparator“

Schneidet einen Text ab dem letzten Trennzeichen ab (z.B. zum Kürzen eines Datei-Pfades).

2.15.9 Das Paket „Random“ wurde in „Additional“ umbenannt

Es enthält jetzt neue Funktionen, die in kein anderes Paket passen. Die Umbenennung des Pakets hat dabei keine Auswirkung, d.h. die Bibliothek bleibt kompatibel, denn die bereits vorhandenen Funktionen wurden nicht umbenannt.

2.15.10 Neue Funktion „BrbGetAngleRad“

Rechnet einen Winkel von Grad ins Bogenmaß um.

2.15.11 Neue Funktion „BrbGetAngleDeg“

Rechnet einen Winkel vom Bogenmaß in Grad um.

2.15.12 Neue Funktion „BrbNormalizeAngleRad“

Normalisiert einen Bogenmaß-Winkel in den Bereich $0..2\pi$.

2.15.13 Neue Funktion „BrbNormalizeAngleDeg“

Normalisiert einen Grad-Winkel in den Bereich $0..360^\circ$.

2.16 BrbLib V1.08 – 2014-06-27

2.16.1 Neue Funktion „BrbVc4DrawPlot“

Stellt einen XY-Plot dar.

2.16.2 Neue Funktion „BrbVc4DrawAxisLinear“

Stellt eine Achse linear dar.

2.16.3 Neue Funktion „BrbVc4DrawAxisRadial“

Stellt eine Achse radial dar.

2.16.4 Neue Funktion „BrbGetBitMaskUdint“

Gibt zurück, ob eine Bitmaske in einem Wert enthalten ist. Diese Funktion gibt es für die Datentypen Udint, Uint und Usint.

2.16.5 Neue Funktion „BrbSetBitMaskUdint“

Setzt oder löscht eine Bitmaske in einem Wert. Diese Funktion gibt es für die Datentypen Udint, Uint und Usint.

2.17 BrbLib V1.07 – 2014-04-08

2.17.1 Neue Funktion „BrbAsciiFieldToString“

Wandelt eine Byte-Folge in einen lesbaren Text um.

2.17.2 Nicht dokumentierte Funktion „BrbStringSplit“

Spaltet einen Text aufgrund eines Trennzeichens in mehrere Strings.
Diese Funktion ist zwar ab V1.00 enthalten, war jedoch nicht dokumentiert.

2.18 BrbLib V1.06 – 2013-12-11

2.18.1 Korrektur in der Funktion „BrbGetTimeText“

Wenn im Format „m“ und „mil“ enthalten war, wurden das „m“ von „mil“ als Monats-Angabe erkannt.
Diese Korrektur betrifft auch die Funktionen „BrbGetCurrentTime“ und „BrbGetTimeTextDtStruct“.

2.18.2 Erweiterung in den Zeit-Funktionen mit Formattext

Der Formattext kann jetzt auch „mic“ für Mikrosekunden enthalten.

2.18.3 Neue Funktion „BrbDtStructAddSeconds“

Addiert die angegebenen Sekunden zu einer DTStructure.

2.18.4 Neue Funktion „BrbDtStructAddMilliseconds“

Addiert die angegebenen Millisekunden zu einer DTStructure.

2.18.5 Neue Funktion „BrbDtStructCompare“

Vergleicht zwei DTStructures.

2.19 BrbLib V1.05 – 2013-12-06

2.19.1 Neue Funktion „BrbStringTrimLeft“

Die Funktion schneidet eine wiederkehrende Zeichenfolge auf der linken Seite eines Textes heraus.

2.19.2 Neue Funktion „BrbStringTrimRight“

Die Funktion schneidet eine wiederkehrende Zeichenfolge auf der rechten Seite eines Textes heraus.

2.19.3 Neue Funktion „BrbStringConvertRealFromExp“

Die Funktion wandelt eine exponentielle Notation („1.23e-3“) in einen Real-Wert („0.00123“).

2.19.4 Neue Funktion „BrbStringConvertRealToExp“

Die Funktion wandelt einen Real-Wert („0.00123“) in eine exponentielle Notation („1.23e-003“).

2.19.5 Änderung in der Funktion „BrbStringFormatFractionDigits“

Die Funktion wandelt jetzt erst eine mögliche exponentielle Notation in einen Real-Wert, bevor sie das Ergebnis formatiert. Dazu war eine Änderung an der Signatur nötig.

2.19.6 Korrektur in der Funktion „BrbGetRandomUdint“

Der Rückgabewert war ein DINT. Es ist jetzt ein UDINT.

Außerdem wurde bei einem Bereich von 0..4294967295 (größte Zahl für einen UDINT) immer 0 zurückgegeben.

2.19.7 Korrektur in der Funktion „BrbGetRandomDint“

Bei einem Bereich von -2147483648..+2147483647 (kleinste und größte Zahl für einen DINT) wurde immer -2147483648 zurückgegeben.

2.20 BrbLib V1.04 – 2013-10-28

2.20.1 Korrektur in „BrbSaveVarAscii“

Eine interne Variable wurde beim Start der Schrittkette nicht initialisiert. Wenn die Instanz also nicht vor jeder Benutzung mit 0 gefüllt wurde („memset“) wurde, konnte die Datei nur einmal korrekt geschrieben werden.

2.21 BrbLib V1.03 – 2013-09-26

2.21.1 Korrektur in „BrbGetFileList“

Wenn das Verzeichnis mehr Dateien enthielt als in die Liste passten, wurde die Liste mit den Dateien in der Reihenfolge gefüllt, in der sie vom Betriebssystem geliefert wurden (nämlich in zufälliger Reihenfolge) und dann sortiert. Somit konnte es sein, dass laut Sortierung eigentlich andere Dateien (z.B. jüngere) in der Liste sein sollten als tatsächlich waren.

Nun werden alle Dateien eingelesen und die Liste entsprechend der Sortierung gefüllt. Außerdem liefert der Ausgang „nFileCount“ jetzt die tatsächliche Anzahl der Dateien.

2.22 BrbLib V1.02 – 2013-09-20

2.22.1 Neue Funktion „BrbVc4HandleScreenSaver“

Die Funktion implementiert einen Bildschirmschoner mit Umschaltung auf eine spezifizierte Seite.

2.23 BrbLib V1.01 – 2013-08-09

2.23.1 Korrektur in „UdintToHex“

Ein Fehler in dieser Funktion wurde behoben.

2.23.2 Neue Funktion „BrbCheckFileName“

Die Funktion ersetzt Sonderzeichen in einem Dateinamen mit Unterstrichen.

2.23.3 Neue Funktion „BrbCheckFileEnding“

Die Funktion prüft die Endung eines Dateinamens und berichtigt sie gegebenenfalls.

2.24 BrbLib V1.00 – 2013-07-10

Die Bibliothek wurde neu erstellt.

3 Fehlernummern

In der Enumeration ‚BrbError_ENUM‘ sind Fehlernummern definiert, welche von Funktionen oder Funktionsblöcken im Fehlerfall zurückgegeben werden:

3.1 eBRB_ERR_OK = 0

Die Funktion wurde korrekt ausgeführt.

3.2 eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000

Ein Eingangs-Parameter, der als Pointer übergeben werden muss, wurde als 0 übergeben.

3.3 eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001

Ein Eingangs-Parameter enthält einen ungültigen Wert (z.B. eine TextSize ist 0).

3.4 eBRB_ERR_NOT_ENABLED = 50002

Ein Funktionsblock wurde aufgerufen, obwohl dessen Enable-Eingang nicht gesetzt ist.

3.5 eBRB_ERR_BUSY = 65535

Der Funktionsblock benötigt noch einen Aufruf.

4 Pakete

4.1 StepHandling

In diesem Paket finden sich Funktionen für komfortable Schrittketten-Behandlung. Dazu müssen die Schritte in einer lokalen Enumeration „Steps_ENUM“ und die dargestellte Struktur lokal deklariert werden:

1	2	Steps_ENUM		
	12	eSTEP_INIT		1
	12	eSTEP_INIT_WAIT_FOR_PAR_VALID		
	12	eSTEP_INIT_FINISHED		
	12	eSTEP_WAIT_FOR_COMMAND		100
	12	eSTEP_CMD1		
	12	eSTEP_CMD1_FINISHED		
		TemplateStep_TYP		
		sStepText	STRING[hBRB_STEP_TEXT_CHAR_MAX]	<input type="checkbox"/>
		eStepNr	Steps_ENUM	<input type="checkbox"/>
		bInitDone	BOOL	<input type="checkbox"/>

Weiterhin müssen die Variablen „Step“ und „StepHandling“ lokal angelegt werden:

Step	TemplateStep_TYP
StepHandling	BrbStepHandling_TYP

Hier die Beispiel-Schrittkette. Der Absatz mit dem Aufruf der Funktion „StepHandler“ muss unbedingt vorhanden sein:

```
// StepHandling
if (StepHandling.Current.bTimeoutElapsed == 1)
{
    StepHandling.Current.bTimeoutElapsed = 0;
    Step.eStepNr = StepHandling.Current.nTimeoutContinueStep;
}
StepHandling.Current.nStepNr = (DINT) Step.eStepNr;
strcpy(StepHandling.Current.sStepText, Step.sStepText);
BrbStepHandler(&StepHandling);

// Schrittkette
switch (Step.eStepNr)
{
    //-----
    case eSTEP_INIT:
        strcpy(Step.sStepText, "eSTEP_INIT");
        Step.eStepNr = eSTEP_INIT_FINISHED;
        break;

    case eSTEP_INIT_FINISHED:
        strcpy(Step.sStepText, "eSTEP_INIT_FINISHED");
        Step.bInitDone = 1;
        BrbClearCallerBox((UDINT) &gTemplate.CallerBox, sizeof(gTemplate.CallerBox));
        Step.eStepNr = eSTEP_WAIT_FOR_COMMAND;
        break;

    //-----
    case eSTEP_WAIT_FOR_COMMAND:
        strcpy(Step.sStepText, "eSTEP_WAIT_FOR_COMMAND");
        if (gTemplate.CallerBox.bDummy == 1)
        {
            Step.eStepNr = eSTEP_CMD1;
        }
        break;
```

```
//-----  
case eSTEP_CMD1:  
    strcpy(Step.sStepText, "eSTEP_CMD1");  
    Step.eStepNr = eSTEP_CMD1_FINISHED;  
    break;  
  
case eSTEP_CMD1_FINISHED:  
    strcpy(Step.sStepText, "eSTEP_CMD1_FINISHED");  
    BrbClearCallerBox((UDINT)&gTemplate.CallerBox, sizeof(gTemplate.CallerBox));  
    Step.eStepNr = eSTEP_WAIT_FOR_COMMAND;  
    break;  
  
}
```

4.1.1 BrbStepHandler

`signed long` BrbStepHandler(`struct` BrbStepHandling_TYP* pStepHandling)

Argumente:

`struct` BrbStepHandling_TYP* pStepHandling
Zeiger auf eine Instanz von "BrbStepHandling_TYP"

Rückgabe:

`DINT`
eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Die Funktion muss zyklisch aufgerufen werden (siehe Beispiel).

Folgende Funktionalitäten sind inkludiert:

- Zeitüberwachung eines Schritts (Timeout oder Wartezeit; siehe unten)
- Schrittprotokollierung mit Nummer, Text und Zyklus-Dauer der letzten 20 Schritte in der Struktur „StepHandling“:
 - Mit dem Kommando „bClear“ kann die Protokollierung gelöscht werden
 - Mit dem Kommando „bStop“ kann die Protokollierung angehalten werden

StepHandling	BrbStepHandling_TYP	local	
Current	BrbStepHandlingCurrent_TYP		
nStepNr	DINT		100
sStepText	STRING[50]		'eSTEP_WAIT_FOR_COMMAND'
bTimeoutElapsed	BOOL		FALSE
nTimeoutContinueStep	DINT		0
Log	BrbStepHandlingLog_TYP		
bClear	BOOL		FALSE
bStop	BOOL		FALSE
Steps	BrbStepHandlingStep_TYP[0..20]		
Steps[0]	BrbStepHandlingStep_TYP		
nStepNr	DINT		100
sStepText	STRING[50]		'eSTEP_WAIT_FOR_COMMAND'
nCycleCount	UDINT		1
Steps[1]	BrbStepHandlingStep_TYP		
Steps[2]	BrbStepHandlingStep_TYP		
Steps[3]	BrbStepHandlingStep_TYP		
Steps[4]	BrbStepHandlingStep_TYP		

4.1.2 BrbStartStepTimeout

`unsigned short` BrbStartStepTimeout(`struct` BrbStepHandling_TYP* pStepHandling, `unsigned long` nTimeout, `signed long` nContinueStep)

Argumente:

`struct` BrbStepHandling_TYP* pStepHandling
Zeiger auf eine Instanz von "BrbStepHandling_TYP"
`unsigned long` nTimeout
Zeitangabe in [ms]
`signed long` nContinueStep
Schrittnummer bei abgelaufenem Timeout

Rückgabe:

UINT

eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Starten einer Schritt-Zeitüberwachung. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird auf den angegebenen Schritt gewechselt.
Damit kann eine Wartezeit realisiert werden.

4.1.3 BrbStopStepTimeout

```
unsigned short BrbStopStepTimeout(struct BrbStepHandling_TYP* pStepHandling)
```

Argumente:

```
struct BrbStepHandling_TYP* pStepHandling
```

Zeiger auf eine Instanz von "BrbStepHandling_TYP"

Rückgabe:





UINT

eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Stoppen einer Schritt-Zeitüberwachung vor Ablauf.
Damit kann z.B. das Überwachen eines Rückmelde-Signals realisiert werden.

4.1.4 BrbStartStopWatch

BrbStopWatch_TYP				
	tStartTime	TIME	<input type="checkbox"/>	Start-Zeitstempel
	tStopTime	TIME	<input type="checkbox"/>	End-Zeitstempel
	nTimeDiff	UDINT	<input type="checkbox"/>	Berechnete Differenz
	sTimeDiff	STRING[24]	<input type="checkbox"/>	Differenz als Text

```
plcbit BrbStartStopWatch(struct BrbStopWatch_TYP* pStopWatch)
```

Argumente:

```
struct BrbStopWatch_TYP* pStopWatch
```

Zeiger auf eine Instanz von "BrbStopWatch_TYP"

Rückgabe:

UINT

eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Starten einer Stoppuhr.
Damit kann eine Zeit von 1 Millisekunde bis 24 Tage gemessen werden.

4.1.5 BrbStopStopWatch

```
unsigned long BrbStopStopWatch(struct BrbStopWatch_TYP* pStopWatch)
```

Argumente:

```
struct BrbStopWatch_TYP* pStopWatch
```

Zeiger auf eine Instanz von "BrbStopWatch_TYP"

Rückgabe:

UDINT

Zeitmessung in [ms]

Beschreibung:

Stoppen einer Stoppuhr.

Die Struktur enthält die gemessene Zeit als UDINT in Millisekunden und als Text.

4.2 TaskCommunication


In diesem Paket finden sich Funktionen zum Kommunizieren im Taskklassen-System.

Es geht dabei um das Absetzen von Kommandos an einen Task, welches gewöhnlich durch eine BOOL-Variable realisiert wird.

Man unterscheidet DirectBox-Kommandos, welche in einem Zyklus ausgeführt werden können und CallerBox-Kommandos, welche mehrere Zyklen für die Ausführung brauchen (z.B. wenn es in einer Schrittkette abgearbeitet wird).


Bei CallerBox-Kommandos muss das erneute Setzen während der Ausführzeit verriegelt werden.

Normalerweise sind DirectBox- und CallerBox-Kommandos in zwei Unterstrukturen aufgeteilt:

	Template_TYP	global
CallerBox	TemplateCallerBox_TYP	
Caller	BrbCaller_TYP	
nCallerId	DINT	
bLock	BOOL	
bDummy	BOOL	
DirectBox	TemplateDirectBox_TYP	
bDummy	BOOL	
Par	TemplatePar_TYP	
nDummy	UINT	
State	TemplateState_TYP	
nDummy	DINT	

Da die Tasks der höheren Taskklassen die Tasks der niedrigeren Taskklassen unterbrechen, muss das Verriegeln über eine Funktion erfolgen, welche diese Unterbrechungen berücksichtigt.

Vorraussetzung dafür ist eine Instanz der Struktur „BrbCaller_TYP“, die sich in der CallerBox-Struktur befindet sowie eine eindeutige Nummer für jeden Task. Der Identifier für jeden Task kann über eine globale Enumerierung definiert werden:


eCALLERID_NONE
eCALLERID_TEMPLATE
eCALLERID_PARHANDLING
eCALLERID_VISU

4.2.1 BrbSetCaller


BrbCallerStates_ENUM BrbSetCaller(struct BrbCaller_TYP* pCaller, signed long nCallerId)

Argumente:

struct BrbCaller_TYP* pCaller
Zeiger auf eine Instanz von "BrbCaller_TYP"
DINT nCallerId
Eindeutige Nummer des aufrufenden Tasks

Rückgabe:

BrbCallerStates_ENUM
Status als Enumeration:

		
eBRB_CALLER_STATE_NOT_READY	-1	-1=Nicht bereit
eBRB_CALLER_STATE_OK	0	0=Bereit
eBRB_CALLER_STATE_BUSY	1	1=Besetzt

Beschreibung:

Versucht einen Task für die Ausführung eines Kommandos zu verriegeln.

Wenn der Status „eBRB_CALLER_STATE_OK“ lautet, ist der ausführende Task frei und das Kommando darf abgesetzt werden.

4.2.2 BrbClearDirectBox

```
unsigned short BrbClearDirectBox(unsigned long pDirectBox, unsigned long nSize)
```

Argumente:

UDINT pDirectBox
Zeiger auf die komplette DirectBox
UDINT nSize
Die Größe der Struktur

Rückgabe:

UINT
eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Löscht die gesamte DirectBox. Sie darf nur vom ausführenden Task aufgerufen werden.

4.2.3 BrbClearCallerBox

```
unsigned short BrbClearCallerBox(unsigned long pCallerBox, unsigned long nSize)
```

Argumente:

UDINT pCallerBox
Zeiger auf die komplette CallerBox
UDINT nSize
Die Größe der Struktur

Rückgabe:

UINT
eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Löscht die gesamte CallerBox mit der in ihr enthaltenen Struktur „BrbCaller_TYP“. Dadurch wird automatisch auch die Reservierung aufgehoben. Sie darf nur vom ausführenden Task aufgerufen werden.

4.3 VarHandling

In diesem Paket finden sich Funktionen für das Behandeln von Variablen, z.B. das Speichern und Laden von Variablen-Inhalten.

4.3.1 BrbSaveVarAscii

```
void BrbSaveVarAscii(struct BrbSaveVarAscii* inst)
```

Argumente:

```
struct BrbSaveVarAscii* inst  
    Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz
```

Eingänge:

```
STRING* pDevice  
    Zeiger auf den Laufwerks-Namen  
STRING* pFile  
    Zeiger auf den Datei-Namen inkl. Pfad  
STRING* pVarName  
    Zeiger auf den Variablen-Namen  
UINT nLinesToWriteAtOneStep  
    Anzahl der Zeilen, die in einem Aufruf geschrieben werden
```

Ausgänge:

```
UDINT nCharCountMaxPerWrite  
    Größte Anzahl der Zeichen, welche in einer Zeile geschrieben wurden  
UINT nStatus  
    Funktionsblock-Status  
    eBRB_ERR_OK = 0  
    eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000  
    eBRB_ERR_BUSY = 65535  
    1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu  
    in der Studio-Hilfe gefunden werden.
```

Beschreibung:

Schreibt den Inhalt einer Variablen als Ascii-Text in eine Datei.

Dieser Fub sollte nur aus einer Restzeit-Task aufgerufen werden, weil es sonst zu einer Zykluszeit-Verletzung kommen könnte.

Durch den Parameter „nLinesToWriteAtOneStep“ kann festgelegt werden, wie viele Zeilen in einem Zyklus geschrieben werden. Ein guter Standard-Wert dafür ist 100. Die Anzahl der in einem Zyklus geschriebenen Ascii-Zeichen darf nicht über 50000 liegen, da es sonst zu Fehlfunktionen führen kann.

Vorteile:

- Die Datei kann in einem Editor bearbeitet werden
- Alte Dateien können geladen werden, auch wenn die Variablen-Struktur geändert wurde

Nachteile:

- Nicht sehr schnell
- Es werden nur die gängigsten Datentypen unterstützt:
 - BOOL
 - SINT
 - INT
 - DINT
 - USINT
 - UINT
 - UDINT
 - REAL
 - STRING
 - DATE_AND_TIME
- Enthaltene Arrays dürfen nur bei Index 0 beginnen

Achtung: Enumerationen werden nicht unterstützt. Sie können aber in einem DINT-Item abgelegt werden. Bei sehr großen Strukturen sollte aus zeitlichen Gründen besser die binäre Variante benutzt werden.

Achtung: Es gibt leider keine Funktion zum Umwandeln eines LREAL in STRING. Daher wird ein LREAL intern erst in einen REAL gewandelt. Dies hat leider einen Genauigkeits-Verlust zur Folge!

4.3.2 BrbLoadVarAscii

```
void BrbLoadVarAscii(struct BrbLoadVarAscii* inst)
```

Argumente:

```
struct BrbLoadVarAscii* inst  
    Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz
```

Eingänge:

```
STRING* pDevice  
    Zeiger auf den Laufwerks-Namen  
STRING* pFile  
    Zeiger auf den Datei-Namen inkl. Pfad  
UINT nLinesToReadAtOneStep  
    Anzahl der Zeilen, die in einem Aufruf gelesen werden
```

Ausgänge:

```
UINT nStatus  
    Funktionsblock-Status  
    eBRB_ERR_OK = 0  
    eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000  
    eBRB_ERR_BUSY = 65535  
    1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu  
    in der Studio-Hilfe gefunden werden.
```

Beschreibung:

Liest den Inhalt einer Variablen aus einer Ascii-Datei.

Dieser Fub sollte nur aus einer Restzeit-Task aufgerufen werden, weil es sonst zu einer Zykluszeit-Verletzung kommen könnte.

Durch den Parameter „nLinesToReadAtOneStep“ kann festgelegt werden, wie viele Zeilen in einem Zyklus gelesen werden. Ein guter Standard-Wert dafür ist 100.

Vorteile:

- Die Datei kann in einem Editor bearbeitet werden
- Alte Dateien können geladen werden, auch wenn die Variablen-Struktur geändert wurde

Nachteile:

- Nicht sehr schnell
- Es werden nur die gängigsten Datentypen unterstützt:
 - BOOL
 - SINT
 - INT
 - DINT
 - USINT
 - UINT
 - UDINT
 - REAL
 - STRING
 - DATE_AND_TIME
- Enthaltene Arrays dürfen nur bei Index 0 beginnen

Achtung: Enumerationen werden nicht unterstützt. Sie können aber in einem DINT-Item abgelegt werden.

Bei sehr großen Strukturen sollte aus zeitlichen Gründen besser die binäre Variante benutzt werden.

4.3.3 BrbSaveVarBin

```
void BrbSaveVarBin(struct BrbSaveVarBin* inst)
```

Argumente:

```
struct BrbSaveVarBin* inst  
    Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz
```

Eingänge:

`STRING*` pDevice
Zeiger auf den Laufwerks-Namen
`STRING*` pFile
Zeiger auf den Datei-Namen inkl. Pfad
`STRING*` pVarName
Zeiger auf den Variablen-Namen

Ausgänge:

`UINT` nStatus
Funktionsblock-Status
eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
eBRB_ERR_BUSY = 65535
1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu in der Studio-Hilfe gefunden werden.

Beschreibung:

Schreibt den Inhalt einer Variablen in eine Binär-Datei.

Vorteile:

- Auch bei großen Variablen sehr schnell

Nachteile:

- Keine Veränderungen an der Variablen-Struktur erlaubt

Bei sehr großen Strukturen sollte aus zeitlichen Gründen diese binäre Variante benutzt werden.

4.3.4 BrbLoadVarBin

```
void BrbLoadVarBin(struct BrbLoadVarBin* inst)
```

Argumente:

`struct` BrbLoadVarBin* inst
Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz

Eingänge:

`STRING*` pDevice
Zeiger auf den Laufwerks-Namen
`STRING*` pFile
Zeiger auf den Datei-Namen inkl. Pfad
`STRING*` pVarName
Zeiger auf den Variablen-Namen
`BOOL` bAllowBiggerVar
Gibt an, ob der Speicher der Variablen größer als die Datei sein darf

Ausgänge:

`UINT` nStatus
Funktionsblock-Status
eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
eBRB_ERR_BUSY = 65535
1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu in der Studio-Hilfe gefunden werden.

Beschreibung:

Liest den Inhalt einer Variablen aus einer Binär-Datei.

Vorteile:

- Auch bei großen Variablen sehr schnell

Nachteile:

- Keine Veränderungen an der Variablen-Struktur erlaubt

Bei sehr großen Strukturen sollte aus zeitlichen Gründen diese binäre Variante benutzt werden.

Normalerweise wird die Größe der Datei mit der Größe der Variablen verglichen, welche gleich sein müssen. Wird eine Struktur nur verlängert, könnte die Datei also noch passen. Dann kann mit dem Eingang „bAllowBiggerVar“ erreicht werden, dass die Datei geladen wird.

4.4 FileHandling

In diesem Paket finden sich Funktionen für Laufwerks- und Datei-Behandlung.

4.4.1 BrbCheckUsbSticks

```
void BrbCheckUsbSticks(struct BrbCheckUsbSticks* inst)
```

Argumente:

```
struct BrbCheckUsbSticks* inst  
    Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz
```

Eingänge:

```
BOOL* bAutolink  
    Gibt an, ob ein erkannter Usb-Stick automatisch als Laufwerk gelinkt werden soll
```

Ausgänge:

```
UDINT nUsbDeviceCount  
    Anzahl der gesteckten Usb-Sticks  
BOOL bUsbDeviceCountChanged  
    Für einen Zyklus auf 1, wenn sich die Liste geändert hat  
BrbUsbDeviceListEntry_TYP[0..nBRB_USB_DEVICE_LIST_INDEX_MAX] UsbDeviceList  
    Eine Liste mit Informationen über die gesteckten Sticks  
UINT nStatus  
    Funktionsblock-Status  
    eBRB_ERR_OK = 0  
    eBRB_ERR_BUSY = 65535  
    1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu  
    in der Studio-Hilfe gefunden werden.
```

Beschreibung:

Gibt Informationen über gesteckte Usb-Sticks zurück.

Dieser Funktionsblock sollte zyklisch aufgerufen werden. Das Stecken und Ziehen wird automatisch erkannt und der Stick dann optional auch als Laufwerk gelinkt und ungelinkt.

Die Ausgangsliste enthält die Informationen:

BrbUsbDeviceListEntry_TYP				
sInterfaceName	STRING[nBRB_DEVICE_NAME_CHAR_MAX]	<input type="checkbox"/>		Schnittstellen-Name
sDeviceName	STRING[nBRB_DEVICE_NAME_CHAR_MAX]	<input type="checkbox"/>		Schnittstellen-Name
nNode	UDINT	<input type="checkbox"/>		Interne Node-Nummer
nHandle	UDINT	<input type="checkbox"/>		Internes Handle

Ein Handle ist nur dann vorhanden, wenn das Device gelinkt wurde.

Hinweis: Es werden auch B&R-Dongles erkannt und gelinkt, da auch sie ein Speichermedium darstellen.

Achtung: Die Ausgangs-Liste darf nicht verändert werden!

4.4.2 BrbReadDir

```
void BrbReadDir(struct BrbReadDir* inst)
```

Argumente:

```
struct BrbReadDir* inst  
    Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz
```

Eingänge:

```
STRING* pDevice  
    Zeiger auf den Laufwerks-Namen  
STRING* pPath  
    Zeiger auf einen optionalen Pfad. Wenn nicht benötigt, dann 0  
STRING* eFilter  
    Angabe zur Filterung als Enumeration:
```

BrbDirInfoFilter_ENUM		
eBRB_DIR_INFO_ONLY_FILES		0=Nur Dateien
eBRB_DIR_INFO_ONLY_DIRS		1=Nur Verzeichnisse
eBRB_DIR_INFO_FILES_AND_DIRS		2=Dateien und Verzeichnisse

BOOL bWithParentDir

Gibt an, ob das übergeordnete Verzeichnis „..“ mitgeliefert wird

STRING* pFileFilter

Zeiger auf den Text mit den Filterangaben (Dateiendungen getrennt durch „;“, z.B. „txt;html+xml“)

BOOL bUserFilter

Gibt an, ob eine zusätzliche Filterung durch eine benutzerdefinierte Filterfunktion ausgeführt werden soll

UDINT pUserFilterFunction

Zeiger auf eine benutzerdefinierte Filterfunktion. Wenn nicht benötigt, dann 0

BrbFileSorting_ENUM eSorting

Angabe zur Sortierung als Enumeration:

BrbFileSorting_ENUM		
eBRB_FILE_SORTING_NONE		0=Keine Sortierung
eBRB_FILE_SORTING_ALPH_UP		1=Sortierung nach aufsteigendem Alphabet
eBRB_FILE_SORTING_ALPH_DOWN		2=Sortierung nach aufsteigendem Alphabet
eBRB_FILE_SORTING_OLDEST		3=Sortierung nach ältesten Dateien
eBRB_FILE_SORTING_YOUNGEST		4=Sortierung nach jüngsten Dateien
eBRB_FILE_SORTING_BIGGEST		5=Sortierung nach größten Dateien
eBRB_FILE_SORTING_SMALLEST		6=Sortierung nach kleinsten Dateien
eBRB_FILE_SORTING_USER		7=Sortierung mit benutzerdefinierter Vergleichsfunktion

BOOL bCaseSensitive

Der Parameter wird nur bei alphanumerischer Sortierung berücksichtigt. Er gibt an, ob die Einträge mit Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung sortiert werden. Ist er 0, werden Kleinbuchstaben wie Großbuchstaben behandelt.

UDINT pUserCompareFunction

Zeiger auf eine benutzerdefinierte Vergleichsfunktion. Wenn nicht benötigt, dann 0

UDINT pList

Zeiger auf ein Array vom Typ „BrbReadDirListEntry_TYP“

UDINT nListIndexMax

Größter zulässiger Index des Arrays

Ausgänge:

UDINT nDirCount

Anzahl der Verzeichnisse, die der Filterung entsprechen

UDINT nFileCount

Anzahl der Dateien, die der Filterung entsprechen

UDINT nTotalCount

Anzahl der Verzeichnisse und Dateien, die der Filterung entsprechen

UINT nStatus

Funktionsblock-Status

eBRB_ERR_OK = 0

eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000

eBRB_ERR_BUSY = 65535

1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu in der Studio-Hilfe gefunden werden.

20729 = Benutzerdefinierte Filterfunktion bzw. Sortierfunktion nicht angegeben

Beschreibung:

Füllt eine Liste mit den Informationen der Dateien eines Laufwerks.

Dazu muss ein Array vom Typ „BrbReadDirListEntry_TYP“ instanziiert werden, welches dann vom Fub gefüllt wird. Die Filterung und Sortierung kann dem Fub übergeben werden.

BrbReadDirListEntry_TYP			
sName	STRING[nBRB_FILE_NAME_CHAR_MAX]	<input type="checkbox"/>	Verzeichnis- oder Datei-Name
dtDate	DATE_AND_TIME	<input type="checkbox"/>	Zeitstempel
nSize	UDINT	<input type="checkbox"/>	Größe (0=Verzeichnis)

Achtung: Die Anzahl-Ausgänge zeigen immer die tatsächliche Anzahl der Elemente, auch wenn die Liste nicht groß genug ist, um sie aufzunehmen.

Hinweis zur Performance: Zur Überprüfung des Filters muss natürlich jedes Unterverzeichnis und jede Datei gelesen werden. Wenn die übergebene Liste nicht groß genug ist, um alle gefilterten Elemente aufzunehmen, muss die Liste nach jedem Einlesen eines neuen Elements sortiert werden, um

den letzten Eintrag mit dem neuen zu vergleichen. Nur so kann entschieden werden, ob der neue Eintrag laut Sortierung den alten ersetzen muss. Diese temporären Sortierungen können entfallen, wenn die Liste groß genug gewählt wird. Damit wird natürlich auch die Performance gesteigert.

Filterung durch benutzerdefinierte Funktion:

Hinweis: Diese Funktionalität ist aufgrund von Funktionszeigern nur in ANSI-C nutzbar, aber nicht in IEC-Sprachen (siehe Punkt 1.1 [Hinweise zu StructuredText und anderen IEC-Sprachen](#))

Ist der Eingang ‚bUserFilter‘ auf 1, so wird am Eingang ‚pUserFilterFunction‘ die Adresse einer Filterfunktion erwartet. Ist dies nicht der Fall, wird der Status ‚fiERR_PARAMETER‘ (=20729) zurückgegeben.

Der Name der Filterfunktion kann selbst definiert werden, sie **muss** jedoch folgende Signatur haben:

```
BOOL ReadDirUserFilterFunction(BrbReadDirListEntry_TYP* pEntry)
```

Das bedeutet, dass es einen Parameter mit dem Zeiger-Datentyp ‚BrbReadDirListEntry_TYP*‘ geben und der Rückgabewert vom Datentyp ‚BOOL‘ sein muss.

Sie kann wie folgt am Eingang gesetzt werden:

```
fbBrbReadDir.pUserFilterFunction = (UDINT)&ReadDirUserFilterFunction;
```

Diese Filterfunktion wird dann während des Einlesens für jeden Eintrag aufgerufen.

Innerhalb der Funktion kann dann auf die Elemente des Eintrags zugegriffen werden und entschieden werden, ob die Filterkriterien erfüllt sind.

Über den Rückgabewert wird festgelegt, ob der Eintrag in die Liste übernommen werden soll:

0	=	Eintrag wird in die Liste übernommen
1	=	Eintrag wird nicht in die Liste übernommen

Wichtig: Dies ist eine zusätzliche Filterung. Die Funktion wird nur für Einträge aufgerufen, welche die ursprüngliche Filterung durch die Eingänge ‚eFilter‘ und ‚pFileFilter‘ überstanden haben. Der Eintrag „..“ für das übergeordnete Verzeichnis wird nicht der Funktion übergeben, sondern nur durch den Eingang ‚bWithParentDir‘ gefiltert.

Sortierung ‚eBRB_FILE_SORTING_USER‘:

Hinweis: Diese Funktionalität ist aufgrund von Funktionszeigern nur in ANSI-C nutzbar, aber nicht in IEC-Sprachen (siehe Punkt 1.1 [Hinweise zu StructuredText und anderen IEC-Sprachen](#))

Bei dieser Einstellung muss der Eingang ‚pUserCompareFunction‘ mit der Adresse einer Vergleichsfunktion besetzt werden. Wenn dies nicht geschieht, wird der Status ‚fiERR_PARAMETER‘ (=20729) zurückgegeben.

Der Name der Vergleichsfunktion kann selbst definiert werden, sie **muss** jedoch folgende Signatur haben:

```
INT ReadDirUserCompareFunction(BrbReadDirListEntry_TYP* pEntry1, BrbReadDirListEntry_TYP* pEntry2)
```

Das bedeutet, dass es zwei Parameter mit dem Zeiger-Datentyp ‚BrbReadDirListEntry_TYP*‘ geben und der Rückgabewert vom Datentyp ‚INT‘ sein muss.

Sie kann wie folgt am Eingang gesetzt werden:

```
fbBrbReadDir.pUserCompareFunction = (UDINT)&ReadDirUserCompareFunction;
```

Diese Vergleichsfunktion wird dann während des Sortierens mehrmals mit unterschiedlichen Einträgen aufgerufen.

Innerhalb der Funktion kann dann auf die Elemente beider Einträge zugegriffen werden und somit ein Vergleich stattfinden.

Über den Rückgabewert wird festgelegt, wie Eintrag#1 gegenüber Eintrag#2 einsortiert werden soll:

-1	=	Eintrag#1 oberhalb von Eintrag#2
0	=	Eintrag#1 und Eintrag#2 sind gleichwertig
1	=	Eintrag#1 unterhalb von Eintrag#2

Durch diese Methodik kann die Liste nach komplett selbst zu definierenden Kriterien sortiert werden.

4.4.3 BrbDeleteFiles

```
void BrbDeleteFiles(struct BrbDeleteFiles* inst)
```

Argumente:

```
struct BrbDeleteFiles * inst  
Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz
```

Eingänge:

`STRING*` pDevice
Zeiger auf den Laufwerks-Namen

`STRING*` pPath
Zeiger auf einen optionalen Pfad. Wenn nicht benötigt, dann 0

`STRING*` pFileFilter
Zeiger auf den Text mit den Filterangaben (Dateiendungen getrennt durch „“, z.B. „txt;html+xml“)

`DATE_AND_TIME` dtStartDate
Start-Datum für Zeitraum

`DATE_AND_TIME` dtStartEnd
Ende-Datum für Zeitraum

Ausgänge:

`UDINT` nDeletedFileCount
Anzahl der gelöschten Dateien

`UDINT` nKeptFileCount
Anzahl der nicht gelöschten Dateien

`UINT` nStatus
Funktionsblock-Status
eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
eBRB_ERR_BUSY = 65535
1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu in der Studio-Hilfe gefunden werden.

Beschreibung:

Löscht Dateien aus einem Verzeichnis, welche bestimmte Bedingungen erfüllen.
Dazu gehören Datei-Endungen sowie ein Zeitraum, der über Start- und Ende-Zeitstempel (inklusive) vorgegeben wird.

4.4.4 BrbLoadFileDataObj

```
void BrbLoadFileDataObj(struct BrbLoadFileDataObj* inst)
```

Argumente:

`struct` BrbLoadFileDataObj* inst
Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz

Eingänge:

`STRING*` pDevice
Zeiger auf den Laufwerks-Namen

`STRING*` pFile
Zeiger auf den Datei-Namen inkl. Pfad

`STRING*` pDataObjName
Zeiger auf den Datenobjekt-Namen

`UDINT` nDataObjMemType
Speicher, in dem das Datenobjekt erzeugt werden soll (Konstanten aus der Bibliothek „DataObj“):

doSYSROM	= 0
doUSRROM	= 2
doUSRRAM	= 3
doMEMCARD	= 4
doFIXRAM	= 5
doTEMP	= 65

`UDINT` nDataObjMemOption
Option für das Erzeugen des Datenobjekt (Konstanten aus der Bibliothek „DataObj“):

doNO_CS	= 1
---------	-----

Ausgänge:

`UINT` nStatus
Funktionsblock-Status
eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
eBRB_ERR_BUSY = 65535
1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu in der Studio-Hilfe gefunden werden.

`UDINT` nDataObjIdent
Ident des erzeugten Datenobjekts

`UDINT` nDataObjMem

Zeiger auf die Daten des Datenobjekts
`UDINT nDataObjLen`
Länge des erzeugten Datenobjekts (entspricht der Dateilänge)

Beschreibung:

Lädt eine Datei in ein Datenobjekt. Ein evtl. schon existierendes Datenobjekt dieses Namens wird vorher gelöscht. Tritt ein Fehler auf, wird die Datei automatisch geschlossen und das Datenobjekt gelöscht.

Wichtig: Tritt kein Fehler auf, sollte das Datenobjekt applikativ gelöscht werden, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Die anzugebenden Konstanten sind in der System-Bibliothek „DataObj“ nachzulesen.

4.4.5 BrbSaveFileDataObj

```
void BrbSaveFileDataObj(struct BrbSaveFileDataObj* inst)
```

Argumente:

`struct BrbSaveFileDataObj* inst`
Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz

Eingänge:

`STRING* pDevice`
Zeiger auf den Laufwerks-Namen
`STRING* pFile`
Zeiger auf den Datei-Namen inkl. Pfad
`STRING* pDataObjName`
Zeiger auf den Datenobjekt-Namen

Ausgänge:

`UINT nStatus`
Funktionsblock-Status
`eBRB_ERR_OK = 0`
`eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000`
`eBRB_ERR_BUSY = 65535`
1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu in der Studio-Hilfe gefunden werden.

Beschreibung:

Speichert ein Datenobjekt in einer Datei. Eine evtl. schon existierende Datei dieses Namens wird vorher gelöscht.

4.4.6 BrbLoadFileBin

```
void BrbLoadFileBin(struct BrbLoadFileBin* inst)
```

Argumente:

`struct BrbLoadFileBin * inst`
Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz

Eingänge:

`STRING* pDevice`
Zeiger auf den Laufwerks-Namen
`STRING* pFile`
Zeiger auf den Datei-Namen inkl. Pfad
`STRING* pVar`
Zeiger auf die Feld-Variable vom Typ USINT
`UDINT nVarSize`
Größe der angegebenen Feld-Variable (muss mindestens der Datei-Größe entsprechen)

Ausgänge:

`UINT nStatus`
Funktionsblock-Status
`eBRB_ERR_OK = 0`
`eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000`
`eBRB_ERR_BUSY = 65535`
1..65534 = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler (<50000) handelt, kann die Beschreibung dazu in der Studio-Hilfe gefunden werden.
`UDINT nValidBytes`

Anzahl der gelesenen Bytes (entspricht der Dateigröße)

Beschreibung:

Liest eine Datei in eine Feld-Variable vom Typ USINT.

4.4.7 BrbCheckFileName

```
unsigned short BrbCheckFileName(plcstring* pFileName)
```

Argumente:

```
plcstring* pFileName  
Zeiger auf den Dateinamen
```

Rückgabe:

```
UINT  
Anzahl der ersetzten Zeichen  
nBRB_ERR_NULL_POINTER
```

Beschreibung:

Diese Funktion ersetzt alle Zeichen außer diesen mit Unterstrichen:

- „0“ bis „1“

- „a“ bis „z“

- „A“ bis „Z“

- „-“

- der letzte Punkt (zur Trennung der Datei-Erweiterung)

Damit kann ein eingegebener Text zur Verwendung als Dateiname umgewandelt werden.

4.4.8 BrbCheckFileEnding

```
plcbit BrbCheckFileEnding(plcstring* pFileName, plcstring* pEnding)
```

Argumente:

```
plcstring* pFileName  
Zeiger auf den Dateinamen  
plcstring* pEnding  
Zeiger auf die Dateiondung
```

Rückgabe:

```
BOOL  
0=Fehler (Null-Pointer)  
1=Endung wurde angepasst
```

Beschreibung:

Diese Funktion sorgt dafür, dass die übergebene Endung am Dateinamen angehängt ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob schon eine Endung vorhanden ist und ob sie einen Punkt enthält.

4.4.9 BrbCombinePath

```
unsigned short BrbCombinePath(plcstring* pPath, plcstring* pFilename, plcstring* pFilenameWithPath)
```

Argumente:

```
plcstring* pPath  
Zeiger auf den Pfad  
plcstring* pFilename  
Zeiger auf einen Pfad oder Dateinamen  
plcstring* pFilenameWithPath  
Zeiger auf den String, der das Ergebnis aufnimmt
```

Rückgabe:

```
UINT  
eBRB_ERR_OK = 0  
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
```


Beschreibung:

Diese Funktion fügt zwei Pfade oder einen Pfad und einen Dateinamen zusammen. Das Trennzeichen „\“ wird wenn nötig eingefügt.

4.5 Logger

In diesem Paket finden sich Funktionen zur Behandlung von Logbüchern und deren Einträgen.

4.5.1 BrbLoggerReadHierarchicalList

```
void BrbLoggerReadHierarchicalList (struct BrbLoggerReadHierarchicalList* inst)
```

Argumente:

`struct BrbReadDir* inst`
Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz

Eingänge:

`STRING[256] sLogbookName`

Name des Logbuchs. Siehe AS-Hilfe für FB „ArEventLogGetIdent“

`ArEventLogRecordIDType nStartRecordId`

Datentyp entspricht UDINT. RecordId, bei dem die Suche beginnen soll (0=Beginn bei jüngstem Eintrag)

`STRING[36] sObjectId`

Filter der ObjectId (entspricht der Spalte „Entered by“, "" = keine Filterung)

`DINT nStartEventId`

EventId oder ErrorNumber, bei dem die Liste beginnen soll (0=keine Filterung)

`BrbLogHierarchListSevFilter_ENUM eSeverities`

Bitweise codierter Filter der Severity. Die einzelnen Angaben können addiert werden:

BrbLogHierarchListSevFilter_ENUM			
	eBRB_LOG_SEVERITY_FILTER_ALL	0	Keine Filterung
	eBRB_LOG_SEVERITY_FILTER_SUCCESS	1	Nur Erfolgs-Einträge
	eBRB_LOG_SEVERITY_FILTER_INFO	2	Nur Info-Einträge
	eBRB_LOG_SEVERITY_FILTER_WARNING	4	Nur Warnungs-Einträge
	eBRB_LOG_SEVERITY_FILTER_ERROR	8	Nur Fehler-Einträge

`ArEventLogLanguageCodeType sLanguageCode`

Datentyp entspricht STRING[18]. Gibt als Sprach-Kürzel an, in welcher Sprache die Beschreibung ermittelt wird, z.B. „de“ oder „en“. Siehe AS-Hilfe für FB „ArEventLogReadDescription“

`UDINT nSearchEntryCountLimit`

Limitierung der durchsuchten Einträge (0=kein Limit)

`UDINT pLogList`

Zeiger auf ein Array vom Typ „BrbLogHierarchListEntry_TYP“

`UINT nLogListIndexMax`

Größter zulässiger Index des Arrays

Ausgänge:

`UINT nListEntryCount`

Anzahl der gültigen Einträge

`DINT nStatus`

Funktionsblock-Status

eBRB_ERR_OK = 0

eBRB_ERR_BUSY = 65535

xxx = Fehlermeldung. Wenn es sich um einen System-Fehler handelt, kann die Beschreibung dazu in der Studio-Hilfe gefunden werden.

Beschreibung:

Liest die zu einem definierten Logger-Eintrag gehörende Hierarchie-Liste von Einträgen aus.

Begleitende Hinweise:

In AS4.2 wurde das Logbuch-Konzept der AR überarbeitet. Seitdem gibt es zwei Arten eines Logbucheintrags (siehe AS-Hilfe):

1. Alter Eintrag im ErrorNumber-Format

Wird von älteren Bibliotheken verwendet.

Die als EventId angezeigte ErrorNumber ist ein UDINT und enthält die Fehlernummer des alten Formats. Die Severity (Info, Warnung, Fehler) ist extra abgelegt.

Ein Verweis auf einen anderen Eintrag ist nicht möglich.

2. Neuer Eintrag im EventId-Format

Wird von neueren Bibliotheken verwendet, insbesondere von mapp-Bibliotheken.

Die EventId ist ein teilweise bitcodierter DINT. Die Severity (Success, Info, Warnung, Fehler) ist in den Bits 30..31 abgelegt.

Der Eintrag kann einen Verweis auf einen ursächlichen Eintrag haben. Daraus kann sich eine hierarchische Verkettung von Einträgen ergeben.


Hinweis: Der Funktionsblock kann mit beiden Eintrags-Formaten arbeiten.

Jeder Eintrag hat eine sogenannte RecordId, die eine eindeutige Nummer im gesamten Logbuch darstellt. Sie ist normalerweise aufsteigend in der Reihenfolge der Eintragung.

Der Funktionsblock liefert nun die Liste an verketteten Einträgen. Der Start-Eintrag kann über Filter bestimmt werden.

Die Liste muss applikativ angelegt und dem FB als Zeiger übergeben werden. Das bietet den Vorteil, dass der Speicherverbrauch vom Benutzer beeinflusst werden kann.

Dazu muss ein Array vom Typ „BrbLogHierarchListEntry_TYP“ instanziiert werden, welches dann vom Fub gefüllt wird.



BrbLogHierarchListEntry_TYP	
nRecordId	ArEventLogRecordIDType
nOriginRecordId	ArEventLogRecordIDType
nEventId	DINT
nSeverity	USINT
sObjectId	STRING[36]
sDescription	STRING[512]

nRecordId	Eindeutige Id des Eintrags innerhalb des Logbuchs
nOriginRecordId	Verweis auf einen übergeordneten Eintrag
nEventId	EventId oder ErrorNumber
nSeverity	0=Success, 1=Info, 2=Warnung oder 3=Fehler
sObjectId	Angabe des Teilnehmers, der den Eintrag erstellt hat
sDescription	Sprachübersetzter Text

Arbeitsweise:

Der Name des Logbuchs muss übergeben werden, z.B. ‚\$arlogsys‘ oder ‚\$motion‘. Siehe dazu die AS-Hilfe für den FB ‚ArEventLogGetIdent‘.

Ist eine ‚nStartRecordId‘ angegeben, wird dieser Eintrag gelesen und ab diesem die Suche begonnen. Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird mit einer Fehlermeldung geendet.

Ist keine ‚nStartRecordId‘ (=0) angegeben, so wird die Suche beim jüngsten Eintrag begonnen.

Hier beginnt die Filterung in dieser Reihenfolge:

Filterung ‚sObjectId‘

Wenn keine ‚sObjectId‘ (="") angegeben ist, wird nicht gefiltert.

Ist eine ‚sObjectId‘ angegeben und stimmt mit dem aktuellen Eintrag überein, wird zur nächsten Stufe gesprungen. Stimmt sie nicht überein und ist noch gar kein Eintrag gefunden, wird der nächst jüngste Eintrag ermittelt. Ansonsten wird der FB beendet.

Da z.B. bei mappMotion diese Spalte den Namen des MpLinks enthält, kann nach einem Fehler dieser Achse gesucht werden.

Filterung ‚nStartEventId‘

Wenn keine ‚nStartEventId‘ (=0) angegeben ist, wird nicht gefiltert.

Ist eine ‚nStartEventId‘ angegeben und stimmt mit dem aktuellen Eintrag überein, wird zur nächsten Stufe gesprungen. Stimmt sie nicht überein und ist noch gar kein Eintrag gefunden, wird der nächst jüngste Eintrag ermittelt. Ansonsten wird der FB beendet.

Ist es ein alter Eintrag, wird die ErrorNumber als EventId verwendet.

Liefert z.B. ein mappMotion-FB einen Fehler, kann dieser hier als Filter übergeben werden. So wird genau dieser Fehler-Eintrag gesucht.

Filterung ‚eSeverities‘

Die einzelnen Enum-Angaben können addiert werden.

Wenn ‚eSeverities‘ auf ‚eBRB_LOG_SEVERITY_FILTER_ALL‘ steht, wird nicht gefiltert.

Stimmt der aktuelle Eintrag mit dem Filter überein, wird zur nächsten Stufe gesprungen.

Stimmt sie nicht überein und ist noch gar kein Eintrag gefunden, wird der nächst jüngste Eintrag ermittelt. Ansonsten wird der FB beendet.

Durch den bitweise codierten Filter werden nur Einträge dieser Severities (Success, Info, Warnung und/oder Fehler) in die Liste übernommen. Manchmal werden bei Fehlern als Info eingetragene Einträge als Ursache angegeben (z.B. bei mappMotion-Achsfehlern, wenn ein Bewegungskommando einen Fehler verursacht hat). Durch die Filterung auf ‚eBRB_LOG_SEVERITY_FILTER_ERROR‘ werden dann die Info-Einträge nicht in die Liste eingetragen.

Hier wird dann die Beschreibung des Eintrags (also der Text) gelesen und der Eintrag in die Liste übernommen. Ist ein Verweis auf einen verketteten Eintrag vorhanden, wird dieser gelesen und die Filterung beginnt von vorn. Ist kein Verweis vorhanden, wird der FB beendet.

Solange kein geeigneter Eintrag lt. Filter gefunden wird, wird der chronologisch nächste Eintrag ausgelesen und geprüft. Wenn nun der Filter so gesetzt ist, dass kein Eintrag passt, werden also ALLE Einträge gelesen und geprüft.

Wenn ein Logbuch sehr viele Einträge (z.B. > 10000) hat, kann die Suche also sehr lange dauern, bevor eine leere Liste zurückgegeben wird. Für diesen Fall kann die Suche durch ‚nSearchEntryCountLimit‘ auf eine Anzahl von Einträgen beschränkt werden. Ist nach dem Durchsuchen dieser Anzahl von Einträgen immer noch kein passender gefunden, wird der FB beendet. Ist dieser Eingang 0, gibt es keine Limitierung und es wird tatsächlich das ganze Logbuch durchsucht.

Die Liste enthält nach Beendigung des FB die ermittelten Einträge, wobei der älteste (also der ursprünglichste) Eintrag ganz unten steht.

Beispiel: Ermitteln des Eintrags eines mappMotion-Achsfehlers und dessen Ursachen

```
sLogbook           = „$motion“
nStartRecordId     = 0
sObjectId          = Name des MappLinks, z.B. „mplAxRvManiMain“
nStartEventId      = StatusID des Motion-Funktionsblocks , z.B.
                    MpAxisBasic.Info.Diag.Internal.ID = -1067317248
eSeverities        = eBRB_LOG_SEVERITY_FILTER_ERROR
sLanguageCode      = „en“
nSearchEntryCountLimit = 200
```

Der FB ermittelt den ersten Eintrag der Achse mit der angegebenen Fehlernummer und trägt ihn in der Liste ein. Dann ermittelt er die ursächlichen Einträge und übernimmt diese ebenfalls in die Liste. Hier ein Beispiel der Ergebnis-Liste:

LogErrorList	BrbLogHierarchListEntry_TYP	
LogErrorList[0]	BrbLogHierarchListEntry_TYP	
nRecordId	ArEventLogRecordIDType	70
nOriginRecordId	ArEventLogRecordIDType	69
nEventId	DINT	-1067317247
nSeverity	USINT	3
sObjectId	STRING[36]	'mplAxRvManiMain'
sDescription	STRING[512]	'Target position is outside the axis period'
LogErrorList[1]	BrbLogHierarchListEntry_TYP	
nRecordId	ArEventLogRecordIDType	71
nOriginRecordId	ArEventLogRecordIDType	70
nEventId	DINT	-1067317248
nSeverity	USINT	3
sObjectId	STRING[36]	'mplAxRvManiMain'
sDescription	STRING[512]	'Command: MoveAbsolute failed'
LogErrorList[2]	BrbLogHierarchListEntry_TYP	
nRecordId	ArEventLogRecordIDType	0
nOriginRecordId	ArEventLogRecordIDType	0

4.6 TimeAndDate

In diesem Paket finden sich Funktionen zur Behandlung von Zeit- und Datums-Angaben.

4.6.1 BrbSetDtStruct

```
plcdt BrbSetDtStruct(struct DTStructure* pDtStruct, unsigned short nYear, unsigned char nMonth,
unsigned char nDay, unsigned char nHour, unsigned char nMinute, unsigned char nSecond, unsigned
short nMillisecond, unsigned short nMicrosecond)
```

Argumente:

```
struct DTStructure* pDtStruct
    Zeiger auf die zu setzende Instanz
UINT nYear
    Jahr (1970..2106)
USINT nMonth
    Monat (1..12)
USINT nDay
    Tag (1..31)
USINT nHour
    Stunde (0..23)
USINT nMinute
    Minute (0..59)
USINT nSecond
    Sekunde (0..59)
UINT nMillisecond
    Millisekunde (0..999)
UINT nMicrosecond
    Mikrosekunde (0..999)
```

Rückgabe:

```
DATE_AND_TIME
    Die Zeit als DATE_AND_TIME (ohne Milli- und Mikrosekunden)
```

Beschreibung:

Setzt eine DTStructure-Instanz laut den Angaben.

Enthält mindestens ein Element eine falsche Angabe, so wird sowohl die Instanz als auch der Rückgabewert auf die höchste darstellbare DATE_AND_TIME gesetzt (0xFFFFFFFF = 4294967295 = 2106-02-07 06:28:15).

4.6.2 BrbSetDt

```
plcdt BrbSetDt(unsigned short nYear, unsigned char nMonth, unsigned char nDay, unsigned char
nHour, unsigned char nMinute, unsigned char nSecond)
```

Argumente:

```
UINT nYear
    Jahr (1970..2106)
USINT nMonth
    Monat (1..12)
USINT nDay
    Tag (1..31)
USINT nHour
    Stunde (0..23)
USINT nMinute
    Minute (0..59)
USINT nSecond
    Sekunde (0..59)
```

Rückgabe:

```
DATE_AND_TIME
    Die Zeit als DATE_AND_TIME
```

Beschreibung:

Gibt eine DATE_AND_TIME-Zeit laut den Angaben zurück.

Enthält mindestens ein Element eine falsche Angabe, so wird der Rückgabewert auf die höchste darstellbare DATE_AND_TIME gesetzt (0xFFFFFFFF = 4294967295 = 2106-02-07 06:28:15).

4.6.3 BrbSetTimespan

```
plctime BrbSetTimespan(signed char nSign, unsigned char nDays, unsigned short nHours, unsigned short nMinutes, unsigned long nSeconds, unsigned long nMilliseconds)
```

Argumente:

SINT	nSign	
	<0	-1 = Negative Zeitspanne
	>=0	+1 = Positive Zeitspanne
USINT	nDays	Tage
USINT	nHours	Stunden
USINT	nMinutes	Minuten
USINT	nSeconds	Sekunden
UINT	nMilliseconds	Millisekunden

Rückgabe:

TIME
Zeitspanne

Beschreibung:

Gibt eine TIME-Zeitspanne laut den Angaben zurück.

Systemintern wird eine Zeitspanne als Millisekunden in einem vorzeichenbehafteter 32-Bit-Wert gehalten (also als INT).

Eine Angabe darf auch mehr als seine natürliche Begrenzung enthalten. Z.B. darf der Sekunden-Wert nicht nur 59, sondern auch 3600 (=1 Stunde) enthalten.

Wichtig ist nur, dass insgesamt der Wertebereich des Datentyp TIME nicht unter- oder überschritten wird. Wertebereich:

TIME		Dezimal
-24d 20h 31m 23s 648ms	=	-2147483648
+24d 20h 31m 23s 647ms	=	+2147483647

Unterschreitet die Summe aller Angaben den Min-Wert, so wird der Min-Wert zurückgegeben.

Überschreitet die Summe aller Angaben den Max-Wert, so wird der Max-Wert zurückgegeben.

4.6.4 BrbSetTimespanT

```
plctime BrbSetTimespanT(plcstring* pTimeText)
```

Argumente:

STRING* pTimeText
Zeiger auf den String, der die Zeitangabe enthält

Rückgabe:

TIME
Zeitspanne

Beschreibung:

Setzt eine TIME-Zeitspanne laut Text-Einzel-Angaben. Dies kann als Ersatz für die unter IEC-Sprachen übliche, aber unter ANSI-C nicht vorhandene Syntax „T#“ (T#1d2h3m4s5ms) verwendet werden.

Die Zeitangabe wird als Text übergeben. Das Präfix „T#“ ist optional.

Die Angabe kann folgende Postfixes beinhalten:

d	Tage
h	Stunden
m	Minuten
s	Sekunden
ms	Millisekunden

Jedes Postfix ist optional, darf aber nur einmal vorkommen. Die Zahl vor dem Postfix gibt die Wertigkeit des Elements an. Ist keine Zahl vor einem Postfix angegeben, wird sie als 0 gewertet.

Am Beginn kann eine negative Zeitspanne angegeben werden („T#-„ oder „-„). Minuszeichen danach werden nicht gewertet.

Nicht definierte Zeichen werden überlesen und nicht gewertet (z.B. Leerzeichen oder Unterstriche).

Beispiele:

```
T#2d3h3m1s987ms
-2d 3h 3m 1s 987ms
T#-1d4m
3600s
+34ms
-67m
```

Systemintern wird eine Zeitspanne als Millisekunden in einem vorzeichenbehafteter 32-Bit-Wert gehalten (also als INT).

Eine Angabe darf auch mehr als seine natürliche Begrenzung enthalten. Z.B. darf der Sekunden-Wert nicht nur 59, sondern auch 3600 (=1 Stunde) enthalten.

Wichtig ist nur, dass insgesamt der Wertebereich des Datentyp TIME nicht unter- oder überschritten wird. Wertebereich:

TIME		Dezimal
-24d 20h 31m 23s 648ms	=	-2147483648
+24d 20h 31m 23s 647ms	=	+2147483647

Unterschreitet die Summe aller Angaben den Min-Wert, so wird der Min-Wert zurückgegeben.

Überschreitet die Summe aller Angaben den Max-Wert, so wird der Max-Wert zurückgegeben.

4.6.5 BrbGetTimeText

```
unsigned short BrbGetTimeText(struct RTctime_typ* pTime, plcstring* pText, unsigned long
nTextSize, plcstring* pFormat)
```

Argumente:

```
struct RTctime_typ* pTime
    Zeiger auf eine Zeitangabe
STRING* pText
    Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
UDINT nTextSize
    Größe des Strings, der gefüllt werden soll
STRING* pFormat
    Zeiger auf den String, der die Formatierung enthält
    Jahr          „yyyy“ oder „yy“
    Monat         „mm“ oder „m“
    Tag           „dd“ oder „d“
    Stunde        „hh“ oder „h“
    Minute        „MM“ oder „M“
    Sekunde       „ss“ oder „s“
    Millisekunde  „mil“
    Mikrosekunde  „mic“
```

Rückgabe:

```
UINT
eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001
```

Beschreibung:

Füllt einen String mit dem übergebenen Zeitstempel. Die oben genannten Schlüsselzeichen im Format-Text werden mit dem jeweiligen Wert ersetzt, andere Zeichen bleiben bestehen.

4.6.6 BrbGetCurrentTimeText

```
unsigned short BrbGetCurrentTimeText(plcstring* pText, unsigned long nTextSize, plcstring* pFormat)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll

UDINT nTextSize
Größe des Strings, der gefüllt werden soll

STRING* pFormat
Zeiger auf den String, der die Formatierung enthält

Jahr	„yyyy“ oder „yy“
Monat	„mm“ oder „m“
Tag	„dd“ oder „d“
Stunde	„hh“ oder „h“
Minute	„MM“ oder „M“
Sekunde	„ss“ oder „s“
Millisekunde	„mil“
Mikrosekunde	„mic“

Rückgabe:

UINT

eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001

Beschreibung:

Füllt einen String mit dem aktuellen Zeitstempel. Die oben genannten Schlüsselzeichen im Format-Text werden mit dem jeweiligen Wert ersetzt, andere Zeichen bleiben bestehen.

4.6.7 BrbGetTimeTextDtStruct

```
unsigned short BrbGetTimeTextDtStruct(struct DTStructure* pTime, plcstring* pText, unsigned long nTextSize, plcstring* pFormat)
```

Argumente:

struct DTStructure* pTime
Zeiger auf eine Zeitangabe

STRING* pText
Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll

UDINT nTextSize
Größe des Strings, der gefüllt werden soll

STRING* pFormat
Zeiger auf den String, der die Formatierung enthält

Jahr	„yyyy“ oder „yy“
Monat	„mm“ oder „m“
Tag	„dd“ oder „d“
Stunde	„hh“ oder „h“
Minute	„MM“ oder „M“
Sekunde	„ss“ oder „s“
Millisekunde	„mil“
Mikrosekunde	„mic“

Rückgabe:

UINT

eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001

Beschreibung:

Füllt einen String mit dem übergebenen Zeitstempel. Die oben genannten Schlüsselzeichen im Format-Text werden mit dem jeweiligen Wert ersetzt, andere Zeichen bleiben bestehen.

4.6.8 BrbGetTimeTextDt

```
unsigned short BrbGetTimeTextDt(plcdt dtTime, plcstring* pText, unsigned long nTextSize, plcstring* pFormat)
```

Argumente:

<code>DATE_AND_TIME</code>	<code>dtTime</code>	Zeitangabe
<code>STRING*</code>	<code>pText</code>	Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
<code>UDINT</code>	<code>nTextSize</code>	Größe des Strings, der gefüllt werden soll
<code>STRING*</code>	<code>pFormat</code>	Zeiger auf den String, der die Formatierung enthält
	Jahr	„yyyy“ oder „yy“
	Monat	„mm“ oder „m“
	Tag	„dd“ oder „d“
	Stunde	„hh“ oder „h“
	Minute	„MM“ oder „M“
	Sekunde	„ss“ oder „s“
	Millisekunde	„mil“
	Mikrosekunde	„mic“

Rückgabe:

```
UINT  
eBRB_ERR_OK = 0  
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000  
eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001
```

Beschreibung:

Füllt einen String mit dem übergebenen Zeitstempel. Die oben genannten Schlüsselzeichen im Format-Text werden mit dem jeweiligen Wert ersetzt, andere Zeichen bleiben bestehen. Werte, die nicht in der Struktur enthalten sind (z.B. Millisekunden), werden auf 0 gesetzt.

4.6.9 BrbGetDtFromTimeText

```
plcdt BrbGetDtFromTimeText(plcstring* pTimeText, plcstring* pFormat)
```

Argumente:

<code>plcstring*</code>	<code>pTimeText</code>	Zeit-Text im übergebenen Format
<code>STRING*</code>	<code>pFormat</code>	Zeiger auf den String, der die Formatierung enthält
	Jahr	„yyyy“ oder „yy“
	Monat	„mm“ oder „m“
	Tag	„dd“ oder „d“
	Stunde	„hh“ oder „h“
	Minute	„MM“ oder „M“
	Sekunde	„ss“ oder „s“

Rückgabe:

```
DATE_AND_TIME  
Gewandelte Zeit  
0, wenn Fehler (Null-Pointer)
```

Beschreibung:

Wandelt einen Text in eine Zeit um. Es ist darauf zu achten, dass die Schlüsselwörter im Format-Text an derselben Stelle wie im Text stehen, sonst werden u.U. falsche Werte zurückgegeben.

4.6.10 BrbRtcTimeToDtStruct

```
unsigned short BrbRtcTimeToDtStruct(struct RTctime_typ* pRtcTime, struct DTStructure* pDtStruct)
```

Argumente:

<code>struct</code>	<code>RTctime_typ* pRtcTime</code>	Zeiger auf eine Instanz von "RTctime_typ"
<code>struct</code>	<code>DTStructure* pDtStruct</code>	Zeiger auf eine Instanz von "DTStructure"

Rückgabe:

`UINT`
eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000

Beschreibung:

Wandelt eine Zeit im Rtc-Format in eine Struktur vom Typ „DTStructure“.

4.6.11 BrbDtStructCompare

```
plcbit BrbDtStructCompare(struct DTStructure* pDtStruct1, enum BrbTimeAndDateCompare_ENUM eCompare, struct DTStructure* pDtStruct2)
```

Argumente:

`struct` DTStructure* pDtStruct1
Zeiger auf eine Zeitangabe
`struct` DTStructure* pDtStruct1
Zeiger auf eine Zeitangabe
`enum` BrbTimeAndDateCompare_ENUM eCompare
Vergleichsangabe als Enumeration
eBRB_TAD_COMPARE_YOUNGER
eBRB_TAD_COMPARE_YOUNGEREQUAL
eBRB_TAD_COMPARE_EQUAL
eBRB_TAD_COMPARE_OLDEREQUAL
eBRB_TAD_COMPARE_OLDER

Rückgabe:

`BOOL`
Ergebnis des Vergleichs (1=positiv)
0, wenn Fehler (Null-Pointer)

Beschreibung:

Vergleicht zwei DTStructures.

4.6.12 BrbDtStructAddDays

```
plcdt BrbDtStructAddDays(struct DTStructure* pDtStruct, signed long nDays)
```

Argumente:

`struct` DTStructure* pDtStruct
Zeiger auf eine Zeitangabe
`DINT` nDays
Angabe der zu addierenden Tage

Rückgabe:

`DATE_AND_TIME`
Ergebnis als DATE_AND_TIME
0, wenn Fehler (Null-Pointer)

Beschreibung:

Addiert die angegebenen Tage zu einer DTStructure. Ist diese Angabe negativ, so wird subtrahiert.

4.6.13 BrbDtStructAddHours

```
plcdt BrbDtStructAddHours(struct DTStructure* pDtStruct, signed long nHours)
```

Argumente:

`struct` DTStructure* pDtStruct
Zeiger auf eine Zeitangabe
`DINT` nHours
Angabe der zu addierenden Stunden

Rückgabe:

`DATE_AND_TIME`
Ergebnis als DATE_AND_TIME
0, wenn Fehler (Null-Pointer)

Beschreibung:

Addiert die angegebenen Stunden zu einer DTStructure. Ist diese Angabe negativ, so wird subtrahiert.

Wenn die zu addierende Stunden-Anzahl für einen DINT zu groß ist, kann durch vorherigen Aufruf von ‚BrbDtStructAddDays‘ die zu übergebende Anzahl erheblich verkleinert werden.

4.6.14 BrbDtStructAddMinutes

```
plcdt BrbDtStructAddMinutes(struct DTStructure* pDtStruct, signed long nMinutes)
```

Argumente:

`struct` DTStructure* pDtStruct
Zeiger auf eine Zeitangabe
`DINT` nMinutes
Angabe der zu addierenden Minuten

Rückgabe:

`DATE_AND_TIME`
Ergebnis als DATE_AND_TIME
0, wenn Fehler (Null-Pointer)

Beschreibung:

Addiert die angegebenen Minuten zu einer DTStructure. Ist diese Angabe negativ, so wird subtrahiert.

Wenn die zu addierende Minuten-Anzahl für einen DINT zu groß ist, kann durch vorherigen Aufruf von ‚BrbDtStructAddHours‘ die zu übergebende Anzahl erheblich verkleinert werden.

4.6.15 BrbDtStructAddSeconds

```
plcdt BrbDtStructAddSeconds(struct DTStructure* pDtStruct, signed long nSeconds)
```

Argumente:

`struct` DTStructure* pDtStruct
Zeiger auf eine Zeitangabe
`DINT` nSeconds
Angabe der zu addierenden Sekunden

Rückgabe:

`DATE_AND_TIME`
Ergebnis als DATE_AND_TIME
0, wenn Fehler (Null-Pointer)

Beschreibung:

Addiert die angegebenen Sekunden zu einer DTStructure. Ist diese Angabe negativ, so wird subtrahiert.

Wenn die zu addierende Sekunden-Anzahl für einen DINT zu groß ist, kann durch vorherigen Aufruf von ‚BrbDtStructAddMinutes‘ die zu übergebende Anzahl erheblich verkleinert werden.

4.6.16 BrbDtStructAddMilliseconds

```
plcdt BrbDtStructAddMilliseconds(struct DTStructure* pDtStruct, signed long nMilliseconds)
```

Argumente:

`struct` DTStructure* pDtStruct
Zeiger auf eine Zeitangabe
`DINT` nMilliseconds
Angabe der zu addierenden Millisekunden

Rückgabe:

`DATE_AND_TIME`
Ergebnis als DATE_AND_TIME
0, wenn Fehler (Null-Pointer)

Beschreibung:

Addiert die angegebenen Millisekunden zu einer DTStructure. Ist diese Angabe negativ, so wird subtrahiert.

Wenn die zu addierende Millisekunden-Anzahl für einen DINT zu groß ist, kann auch die Funktion ‚BrbDtStructAddMillisecondsLReal‘ (siehe unten) verwendet werden.

4.6.17 BrbDtStructAddMillisecondsLReal

```
plcdt BrbDtStructAddMillisecondsLReal(struct DTStructure* pDtStruct, double rMilliseconds)
```

Argumente:

`struct` DTStructure* pDtStruct
Zeiger auf eine Zeitangabe
`LREAL` rMilliseconds
Angabe der zu addierenden Millisekunden

Rückgabe:

`DATE_AND_TIME`
Ergebnis als DATE_AND_TIME
0, wenn Fehler (Null-Pointer)

Beschreibung:

Addiert die angegebenen Millisekunden zu einer DTStructure. Ist diese Angabe negativ, so wird subtrahiert.

4.6.18 BrbGetTimeTextMs

```
unsigned short BrbGetTimeTextMs(signed long nMilliseconds, plcstring* pText, unsigned long nTextSize, plcstring* pFormat, plcbit bClip)
```

Argumente:

`DINT` nMilliseconds
Anzahl der Millisekunden
`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
`UDINT` nTextSize
Größe des Strings, der gefüllt werden soll
`STRING*` pFormat
Zeiger auf den String, der die Formatierung enthält
Tag „dd“ oder „d“
Stunde „hh“ oder „h“
Minute „MM“ oder „M“
Sekunde „ss“ oder „s“
Millisekunde „mil“
`BOOL` bClip
Abziehen der nicht im Format berücksichtigten Teilwerte

Rückgabe:

`UINT`
eBRB_ERR_OK = 0
eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001

Beschreibung:

Füllt einen String mit der übergebenen Zeit. Die oben genannten Schlüsselzeichen im Format-Text werden mit dem jeweiligen Wert ersetzt, andere Zeichen bleiben bestehen.

Durch den Eingang „bClip“ kann festgelegt werden, wie mit nicht im Format berücksichtigten Teilwerten umgegangen wird.

Beispiel:

```
nMilliseconds = 7384000 = 2 Stunden, 3 Minuten und 4 Sekunden  
Format= „hh:MM:ss“  
bClip = 0 oder 1  
Text = „02:03:04“        -> Alle Teilwerte in Format berücksichtigt
```

```
nMilliseconds = 7384000 = 2 Stunden, 3 Minuten und 4 Sekunden  
Format= „MM:ss“  
bClip = 0  
Text = „123:04“        -> Stunden werden als Minuten berechnet
```

```
nMilliseconds = 7384000 = 2 Stunden, 3 Minuten und 4 Sekunden
Format= „MM:ss“
bClip = 1
Text = „03:04“          -> Stunden werden nicht berechnet
```

4.6.19 BrbGetTimeDiffMsDtStruct

```
signed long BrbGetTimeDiffMsDtStruct(struct DTStructure* pTimeStampBase, struct DTStructure*
pTimeStampCompare)
```

Argumente:

```
struct DTStructure* pTimeStampBase
    Zeiger auf den Basis-Zeitstempel
struct DTStructure* pTimeStampCompare
    Zeiger auf den Vergleichs-Zeitstempel
```

Rückgabe:

DINT
Zeitdifferenz in Millisekunden
0, wenn Fehler (Null-Pointer)

Beschreibung:

Ermittelt die Zeit-Differenz zwischen zwei DtStruct-Zeiten in [ms].
Liegt der Vergleichs-Zeitstempel nach dem Basis-Zeitstempel, wird eine positive Differenz zurückgegeben.
Liegt der der Vergleichs-Zeitstempel vor dem Basis-Zeitstempel, wird eine negative Differenz zurückgegeben.

4.6.20 BrbGetWeekdayDtStruct

```
BrbWeekdays_ENUM BrbGetWeekdayDtStruct(struct DTStructure* pDtStruct)
```

Argumente:

```
struct DTStructure* pDtStruct
    Zeiger auf eine Zeitangabe
```

Rückgabe:

BrbWeekdays_ENUM
Angabe des Wochentags

BrbWeekdays_ENUM	Wochentage
eBRB_WD_SUNDAY	0=Sonntag
eBRB_WD_MONDAY	1=Montag
eBRB_WD_TUESDAY	2=Dienstag
eBRB_WD_WEDNESDAY	3=Mittwoch
eBRB_WD_THURSDAY	4=Donnerstag
eBRB_WD_FRIDAY	5=Freitag
eBRB_WD_SATURDAY	6=Samstag

Beschreibung:

Ermittelt den Wochentag einer DTStructure-Zeit.
Der Wert wird sowohl in die Struktur eingetragen als auch zurückgegeben.
Die Enumeration entspricht der Kodierung wie in der Definition des Datentyps 'DTStructure' angegeben (0=Sonntag, 6=Samstag).

4.6.21 BrbGetWeekdayDt

```
BrbWeekdays_ENUM BrbGetWeekdayDt(plcdt dtTime)
```

Argumente:

```
DATE_AND_TIME dtTime
    Zeitangabe
```

Rückgabe:

BrbWeekdays_ENUM
Angabe des Wochentags

BrbWeekdays_ENUM	Wochentage
eBRB_WD_SUNDAY	0=Sonntag
eBRB_WD_MONDAY	1=Montag
eBRB_WD_TUESDAY	2=Dienstag
eBRB_WD_WEDNESDAY	3=Mittwoch
eBRB_WD_THURSDAY	4=Donnerstag
eBRB_WD_FRIDAY	5=Freitag
eBRB_WD_SATURDAY	6=Samstag

Beschreibung:

Ermittelt den Wochentag einer DATE_AND_TIME-Zeit.

Die Enumeration entspricht der Kodierung wie in der Definition des Datentyps 'DTStructure' angegeben (0=Sonntag, 6=Samstag).

4.6.22 BrbTimerSwitch

```
void BrbTimerSwitch(struct BrbTimerSwitch* inst)
```

Argumente:

```
struct BrbTimerSwitch* inst  
    Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz
```

BrbTimerSwitch				Zeitschaltuhr für einen Kanal
bEnable	BOOL	<input type="checkbox"/>	VAR_INPUT	1=Baustein wird ausgeführt
bCmdSwitchOff	BOOL	<input type="checkbox"/>	VAR_INPUT	1=Ausgangs-Kanal wird ausgeschaltet
bCmdSwitchOn	BOOL	<input type="checkbox"/>	VAR_INPUT	1=Ausgangs-Kanal wird eingeschaltet
bCmdToggle	BOOL	<input type="checkbox"/>	VAR_INPUT	1=Ausgangs-Kanal wird umgeschaltet
pUserTime	DTStructure	<input checked="" type="checkbox"/>	VAR_INPUT	Optionaler Zeiger auf Benutzer-Zeitstempel
Parameter	BrbTimerSwitchPar_TYP	<input type="checkbox"/>	VAR_INPUT	Parameter-Struktur
bOut	BOOL	<input type="checkbox"/>	VAR_OUTPUT	Ausgangs-Kanal
dtUsedTime	DTStructure	<input type="checkbox"/>	VAR_OUTPUT	Verwendete Zeit
nSwitchCount	UDINT	<input type="checkbox"/>	VAR_OUTPUT	Anzahl der Schaltungen

Beschreibung:

Dieser Funktionsblock stellt eine Zeitschaltuhr für einen Kanal zur Verfügung.

Er wird nur ausgeführt, wenn der Eingang „bEnable“ 1 ist.

Mit den Kommandos „bCmdSwitchOff“, „bCmdSwitchOn“ und „bCmdToggle“ kann der Ausgangs-Kanal manuell aus-, ein- oder umgeschaltet werden.

Wenn der Eingangs-Zeiger „pUserTime“ 0 ist, wird die System-Zeit intern ermittelt und verwendet.

Zeigt er auf eine Struktur vom Typ „DTStructure“, dann wird diese Zeit verwendet. Somit kann auch eine andere Zeit als die Systemzeit als Basis verwendet werden.

Das kann auch zur Optimierung der Performance benutzt werden. Wenn mehrere Instanzen dieses Funktionsblocks verwendet werden, kann die Systemzeit applikativ nur einmal ermittelt und dann jeder Instanz über diesen Eingang zur Verfügung gestellt werden.

Für Zeitangaben wird grundsätzlich die System-Struktur „DTStructure“ verwendet:

DTStructure				date structure
year	UINT	<input type="checkbox"/>		year
month	USINT	<input type="checkbox"/>		month (1-12)
day	USINT	<input type="checkbox"/>		day (1-31)
wday	USINT	<input type="checkbox"/>		day of the week (0-6), e.g. 0 = Sunday, 6 = Saturday
hour	USINT	<input type="checkbox"/>		hours (0-23)
minute	USINT	<input type="checkbox"/>		minutes (0-59)
second	USINT	<input type="checkbox"/>		seconds (0-59)
millisec	USINT	<input type="checkbox"/>		milliseconds (0-999)
microsec	UINT	<input type="checkbox"/>		microseconds (0-999)

Die Items „millisec“ und „microsec“ werden hier nicht verwendet.

Für die Angabe des Wochentages gibt es eine Auflistung:

BrbTimerSwitchWeekdays_ENUM	Wochentage
eBRB_TIMERSWITCH_WD_SUNDAY	0=Sonntag
eBRB_TIMERSWITCH_WD_MONDAY	1=Montag
eBRB_TIMERSWITCH_WD_TUESDAY	2=Dienstag
eBRB_TIMERSWITCH_WD_WEDNESDAY	3=Mittwoch
eBRB_TIMERSWITCH_WD_THURSDAY	4=Donnerstag
eBRB_TIMERSWITCH_WD_FRIDAY	5=Freitag
eBRB_TIMERSWITCH_WD_SATURDAY	6=Samstag

Die Struktur „Parameter“ enthält die Schaltzeitpunkte:

BrbTimerSwitchPar_TYP		Parameter der Zeitschaltuhr
eMode	BrbTimerSwitchMode_ENUM	Modus der Schaltung (Sekunde, Minute, Stunde...)
TimePoint	BrbTimerSwitchParTimePoint_TYP[0..nBRB_TIMERSWIT...	Liste der Schaltpunkte

Durch den Eingang „eMode“ wird festgelegt, welche Werte der aktuellen Zeit verglichen werden, um eine Schaltung zu erkennen:

BrbTimerSwitchMode_ENUM	Modus der Schaltung
eBRB_TIMERSWITCH_MODE_MONTH	0=Monat
eBRB_TIMERSWITCH_MODE_WEEK	1=Woche
eBRB_TIMERSWITCH_MODE_DAY	2=Tag
eBRB_TIMERSWITCH_MODE_HOUR	3=Stunde
eBRB_TIMERSWITCH_MODE_MINUTE	4=Minute
eBRB_TIMERSWITCH_MODE_SECOND	5=Sekunde

Bei „eBRB_TIMERSWITCH_MODE_SECOND“ z.B. wird jedesmal eine Schaltung ausgelöst, wenn der aktuelle Sekunden-Wert dem eines Zeitschalt-Punktes entspricht.

Bei „eBRB_TIMERSWITCH_MODE_MINUTE“ wird jedesmal eine Schaltung ausgelöst, wenn der Sekunden-Wert und der Minuten-Wert dem eines Zeitschalt-Punktes entspricht.

Bei „eBRB_TIMERSWITCH_MODE_HOUR“ wird jedesmal eine Schaltung ausgelöst, wenn der Sekunden-Wert, der Minuten-Wert und der Stunden-Wert dem eines Zeitschalt-Punktes entspricht.

Bei „eBRB_TIMERSWITCH_MODE_DAY“ wird jedesmal eine Schaltung ausgelöst, wenn der Sekunden-Wert, der Minuten-Wert, der Stunden-Wert und der Tages-Wert dem eines Zeitschalt-Punktes entspricht.

Bei „eBRB_TIMERSWITCH_MODE_WEEK“ wird jedesmal eine Schaltung ausgelöst, wenn der Sekunden-Wert, der Minuten-Wert, der Stunden-Wert und der Wochentag-Wert dem eines Zeitschalt-Punktes entspricht.

Bei „eBRB_TIMERSWITCH_MODE_MONTH“ wird jedesmal eine Schaltung ausgelöst, wenn der Sekunden-Wert, der Minuten-Wert, der Stunden-Wert, der Tages-Wert und der Monats-Wert dem eines Zeitschalt-Punktes entspricht.

Es können bis zu 16 Zeitschaltpunkte festgelegt werden:

BrbTimerSwitchParTimePoint_TYP			Schaltpunkt
bActive	BOOL	<input type="checkbox"/>	1=Zeitpunkt ist aktiv
dtsTimePoint	DTStructure	<input type="checkbox"/>	Zeitpunkt
eSwitchType	BrbTimerSwitchType_ENUM	<input type="checkbox"/>	Typ der Schaltung (Aus, An, Umschalten, Puls)

Ist „bActive“ 0, wird der Zeitschaltpunkt nicht ausgewertet.

Die Struktur „dtsTimePoint“ enthält den Zeitschalt-Punkt. Angaben, welche lt. eingestelltem Modus nicht zur Auswertung verwendet werden (siehe oben), müssen auch nicht belegt werden. Der Wert „wday“ z.B. wird nur beim Modus „eBRB_TIMERSWITCH_MODE_WEEK“ ausgewertet.

Der Parameter „eSwitchType“ legt fest, welche Schaltung beim Erkennen des Zeit-Punktes ausgeführt wird:

BrbTimerSwitchType_ENUM	Typ der Schaltung
eBRB_TIMERSWITCH_TYPE_OFF	0 = Aus
eBRB_TIMERSWITCH_TYPE_ON	1 = An
eBRB_TIMERSWITCH_TYPE_TOGGLE	2 = Umschalten
eBRB_TIMERSWITCH_TYPE_IMPULSE	3 = Puls

Die Einstellung „eBRB_TIMERSWITCH_TYPE_IMPULSE“ bewirkt, dass der Ausgang genau für einen Zyklus auf 1 gesetzt wird.

Generell wird beim Erkennen eines Zeitschalt-Punktes nur einmal geschaltet. Sind mehrere exakt gleiche Zeitschalt-Punkte angegeben, wird nur der erste in der Liste ausgeführt.

Der Funktionsblock besitzt noch diverse Ausgänge:

	bOut	BOOL		VAR_OUTPUT		Ausgangs-Kanal
	dtsUsedTime	DTStructure		VAR_OUTPUT		Verwendete Zeit
	nSwitchCount	UDINT		VAR_OUTPUT		Anzahl der Schaltungen

Der Ausgang „bOut“ ist der geschaltete Ausgangs-Kanal.

Der Ausgang „dtsUsedTime“ enthält die tatsächlich verwendete Zeit (siehe oben).

Der Ausgang „nSwitchCount“ zählt die von der Zeitschaltuhr ausgeführten Schaltungen. Manuelle Schaltungen werden nicht gezählt.

4.7 Strings + WcStrings

In diesem Paket finden sich Funktionen für komfortable String-Behandlung, auch für WcStrings. WcStrings („Wide character strings“ oder auch „Unicode strings“) besitzen 2 Byte pro Zeichen und werden durch den Standard-Datentypen „WSTRING“ unterstützt, welcher eigentlich ein UINT-Feld ist.

Da der Aufruf jeweils derselbe ist, wird jede doppelte Funktion nur für ASCII-Strings beschrieben.

4.7.1 BrbWcCopyStringtoWString

```
unsigned short BrbWcCopyStringtoWString(plcwstring* pWcString, plcstring* pString)
```

Argumente:

WSTRING* pWcString
 Zeiger auf den WcString
STRING* pString
 Zeiger auf den String

Rückgabe:

UINT
 eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Kopiert einen String auf einen Unicode-String.
Hinweis: Die High-Bytes aller Zeichen werden auf 0 gesetzt.

4.7.2 BrbWcCopyWStringtoString

```
unsigned short BrbWcCopyWStringtoString(plcstring* pString, plcwstring* pWcString)
```

Argumente:

STRING* pString
 Zeiger auf den String
WSTRING* pWcString
 Zeiger auf den WcString

Rückgabe:

UINT
 eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Kopiert einen Unicode-String auf einen String.
Achtung: Die High-Bytes aller Zeichen gehen dabei verloren!

4.7.3 BrbUsintToHex

```
unsigned short BrbUsintToHex(unsigned char nValue, plcstring* pHex, unsigned long nHexSize, plcbit bWithPraefix)
```

Argumente:

USINT nValue
 Wert
STRING* pHex
 Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
UDINT nHexSize
 Größe des Strings, der gefüllt werden soll
BOOL bWithPraefix
 1= Präfix „0x“ wird vorangestellt

Rückgabe:

UINT
 eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Wandelt einen USINT-Wert in eine hexadezimale Zeichenfolge mit dem optionalen Präfix „0x“.
Hinweis: Die komplementäre Funktion kann mit BrbHexToUdint (siehe unten) erfolgen.

4.7.4 BrbUsintArrayToHex

```
unsigned short BrbUsintArrayToHex(unsigned char* pArray, signed long nArrayLength, plcstring*
pHex, unsigned long nHexSize, plcbit bDescending)
```

Argumente:

```
USINT* pArray
    Zeiger auf das Array
DINT nArrayLength
    Länge des Arrays
STRING* pHex
    Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
UDINT nHexSize
    Größe des Strings, der gefüllt werden soll
BOOL bDescending
    0= Aufsteigend, 1= Absteigend
```

Rückgabe:

```
UINT
    eBRB_ERR_OK = 0
    eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
    eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001
```

Beschreibung:

Wandelt ein USINT-Array in eine hexadezimale Zeichenfolge.
Die Richtung kann mit `bDescending` festgelegt werden:
0 = Aufsteigend: Das Byte an Index#0 steht am Beginn des Hex-Strings.
1 = Absteigend: Das Byte an Index#0 steht am Ende des Hex-Strings.

4.7.5 BrbHexToUsintArray

```
unsigned short BrbHexToUsintArray(plcstring* pHex, unsigned char* pArray, signed long nArray-
Length, plcbit bDescending)
```

Argumente:

```
STRING* pHex
    Zeiger auf den Hex-String
USINT* pArray
    Zeiger auf das Array, das gefüllt werden soll
DINT nArrayLength
    Länge des Arrays
BOOL bDescending
    0= Aufsteigend, 1= Absteigend
```

Rückgabe:

```
UINT
    eBRB_ERR_OK = 0
    eBRB_ERR_NULL_POINTER = 50000
    eBRB_ERR_INVALID_PARAMETER = 50001
```

Beschreibung:

Wandelt eine hexadezimale Zeichenfolge in ein USINT-Array. Es werden Groß- und Kleinbuchstaben akzeptiert. Normalerweise entsprechen 2 Hex-Zeichen genau 1 Byte (FF = 255). Wird eine ungerade Anzahl von Hex-Zeichen übergeben, so wird intern dem ersten Hex-Zeichen eine „0“ vorangestellt.
Die Richtung kann mit `bDescending` festgelegt werden:
0 = Aufsteigend: Der erste Hex-Wert steht am Beginn des Arrays.
1 = Absteigend: Der erste Hex-Wert steht am Ende des Arrays.

4.7.6 BrbUdintToAscii

```
unsigned short BrbUdintToAscii(unsigned long nValue, plcstring* pText)
```

Argumente:

```
UDINT nValue
    Wert
STRING* pText
    Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
```

Rückgabe:

UDINT

eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Wandelt einen UDINT-Wert in eine Zeichenfolge. Das normal verwendete „itoa()“ nimmt nur DINT.

4.7.7 BrbAsciiToUdint

```
unsigned long BrbAsciiToUdint(plcstring* pText)
```

Argumente:

STRING* pText

Zeiger auf den String, der die Zahl enthält

Rückgabe:

UDINT

Ergebnis

Beschreibung:

Wandelt eine Zeichenfolge in einen UDINT-Wert. Das normal verwendete „atoi()“ nimmt nur DINT. Ist der im Text angegebene Wert zu groß für UDINT, wird der maximale Wert (4294967295) zurückgegeben.

4.7.8 BrbUdintToHex

```
unsigned short BrbUdintToHex(unsigned long nValue, plcstring* pHex, unsigned long nHexSize, plcbit bWithPraefix)
```

Argumente:

UDINT nValue

Wert

STRING* pHex

Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll

UDINT nHexSize

Größe des Strings, der gefüllt werden soll

BOOL bWithPraefix

1= Präfix „0x“ wird vorangestellt

Rückgabe:

UDINT

eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Wandelt einen UDINT-Wert in eine hexadezimale Zeichenfolge mit dem optionalen Präfix „0x“.

4.7.9 BrbHexToUdint

```
unsigned long BrbHexToUdint(plcstring* pHex)
```

Argumente:

STRING* pHex

Zeiger auf den String, der gewandelt werden soll

Rückgabe:

UDINT

Ergebnis

Beschreibung:

Wandelt eine Hex-Zeichenfolge in einen UDINT-Wert. Ein Präfix darf nicht vorhanden sein. Ist der im Text angegebene Wert zu groß für UDINT, wird der maximale Wert (4294967295) zurückgegeben.

4.7.10 BrbUdintToBin

```
unsigned short BrbUdintToBin(unsigned long nValue, plcstring* pBin, unsigned long nBinSize, plcbit bWithPraefix)
```

Argumente:

`UDINT` nValue
Wert
`STRING*` pBin
Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
`UDINT` nBinSize
Größe des Strings, der gefüllt werden soll
`BOOL` bWithPraefix
1= Präfix „%“ wird vorangestellt

Rückgabe:

`UINT`
eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Wandelt einen UDINT-Wert in eine binäre Zeichenfolge mit dem optionalen Präfix „%“.
Jedes False-Bit wird zu „0“, jedes True-Bit zu „1“.

4.7.11 BrbDintToHex

```
unsigned short BrbDintToHex(signed long nValue, plcstring* pHex, unsigned long nHexSize, plcbit bWithPraefix)
```

Argumente:

`DINT` nValue
Wert
`STRING*` pHex
Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
`UDINT` nHexSize
Größe des Strings, der gefüllt werden soll
`BOOL` bWithPraefix
1= Präfix „0x“ wird vorangestellt

Rückgabe:

`UINT`
eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Wandelt einen DINT-Wert in eine hexadezimale Zeichenfolge mit dem optionalen Präfix „0x“.
Wertigkeit:

Dez	Hex
-2147483648	0x80000000
-1	0xFFFFFFFF
0	0x00000000
+1	0x00000001
+2147483647	0x7FFFFFFF

4.7.12 BrbHexToDint

```
signed long BrbHexToDint(plcstring* pHex)
```

Argumente:

`STRING*` pHex
Zeiger auf den String, der gewandelt werden soll

Rückgabe:

`DINT`
Ergebnis

Beschreibung:

Wandelt eine Hex-Zeichenfolge in einen DINT-Wert. Ein Präfix darf nicht vorhanden sein.
Die Interpretation eines Hex-Werts als Wert mit Vorzeichen hängt von der maximal darstellbaren Wertigkeit und deshalb von der Anzahl der Hex-Stellen ab:
Beispiel 2 Stellen (mögliche Wertigkeit: -128..+127):

Hex	Dez
0x80	-128

0xFE	-2
0xFF	-1
0x00	0
0x7F	+127
Beispiel 4 Stellen (mögliche Wertigkeit: -32768..+32767):	
Hex	Dez
0x8000	-32768
0xFFFFE	-2
0xFFFF	-1
0x0000	0
0x0080	128
0x7FFF	+32767
Beispiel 8 Stellen (mögliche Wertigkeit: - 2147483648..+2147483647):	
Hex	Dez
0x80000000	-2147483648
0xFFFFFFFFE	-2
0xFFFFFFFF	-1
0x00000000	0
0x00000080	128
0x7FFFFFFF	+2147483647

Wie aus den Beispielen ersichtlich, muss also ,0x0080‘ anders interpretiert werden als ,0x80‘, weil der Übergang vom positiven in den negativen Bereich verschoben ist.
Die Funktion berücksichtigt daher die Anzahl der Hex-Stellen zur Umrechnung.
Ist der im Text angegebene Wert zu groß für DINT, wird -1 zurückgegeben.

4.7.13 BrbAsciiFieldToString

```
plcbit BrbAsciiFieldToString(unsigned char* pAsciiField, unsigned long nAsciiFieldLen, unsigned long nFinalAsciiCharCount, plcstring* pText, unsigned long nTextSize)
```

Argumente:

USINT* pAsciiField
Zeiger auf das Ascii-Feld
UDINT nAsciiFieldLen
Länge des Ascii-Felds
UDINT nFinalAsciiCharCount
Anzahl der letzten Ascii-Zeichen, die auf jeden Fall enthalten sein sollten
STRING* pText
Zeiger auf den String, der den Text aufnehmen soll
UDINT nTextSize
Größe der String-Variablen

Rückgabe:

BOOL

0=Alle Zeichen passten in den Text; 1=Nicht alle Zeichen passten in den Text, es musste gekürzt werden

Beschreibung:

Wandelt ein Ascii-Feld in einen lesbaren Text um. Diese Funktion wird z.B. benutzt, um ein Ascii-Feld mit Steuerzeichen, welches über eine Kommunikation empfangen wird, zum Debuggen als lesbaren Text anzuzeigen.

Lesbare Ascii-Zeichen (Buchstaben und Zahlen, Ascii-Wert ≥ 32) werden übernommen.

Steuerzeichen (Ascii-Wert ≤ 31) werden in eine Zeichenfolge gewandelt:

10 wird zu „<10=LF>“

13 wird zu „<13=CR>“

Steuerzeichen, die sich wiederholen werden als Multiplikation angezeigt, um Platz zu sparen:

4 mal 9 wird zu „<4*9=HT>“

Reicht der String nicht aus, um alle Zeichen zu wandeln, werden die letzten Zeichen nicht gewandelt, sondern lediglich die Anzahl angegeben (Kürzung), z.B.:

<+24> wenn die letzten 24 Zeichen keinen Platz mehr hatten.

Mit der Angabe „nFinalAsciiCharCount“ kann die Anzahl der letzten Zeichen angegeben werden, welche auf jeden Fall enthalten sein sollten. Die Anzahl der nicht gewandelten Zeichen (Kürzung „<+x>“) befindet sich dann nicht am Ende, sondern in der Mitte des Strings gefolgt von den letzten gewandelten Zeichen. Damit können z.B. bei Telegrammen die Ende-Zeichen auf jeden Fall angezeigt werden, egal wie lange das Ascii-Feld ist.

Es sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass der String lang genug ist, um dem Ascii-Feld entsprechend Umwandlungen aufzunehmen.

4.7.14 BrbStringGetIndexOf + BrbWcStringGetIndexOf

```
signed long BrbStringGetIndexOf(plcstring* pText, plcstring* pFind, unsigned long nTextLen)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der durchsucht werden soll

STRING* pFind
Zeiger auf den String, der gesucht werden soll

UDINT nTextLen
Länge des zu durchsuchenden Textes. Wenn 0, dann wird die Länge ermittelt

Rückgabe:

DINT
Index, an der der Suchtext steht. Wenn nicht gefunden, dann -1

Beschreibung:

Sucht eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes und gibt den nullbasierten Index des ersten Vorkommens zurück.

4.7.15 BrbStringGetLastIndexOf + BrbWcStringGetLastIndexOf

```
signed long BrbStringGetLastIndexOf(plcstring* pText, plcstring* pFind, unsigned long nTextLen)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der durchsucht werden soll

STRING* pFind
Zeiger auf den String, der gesucht werden soll

UDINT nTextLen
Länge des zu durchsuchenden Textes. Wenn 0, dann wird die Länge ermittelt

Rückgabe:

DINT
Index, an der der Suchtext steht. Wenn nicht gefunden, dann -1

Beschreibung:

Sucht eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes und gibt den nullbasierten Index des letzten Vorkommens zurück.

4.7.16 BrbStringGetAdrOf + BrbWcStringGetAdrOf

```
plcstring* BrbStringGetAdrOf(plcstring* pText, plcstring* pFind, unsigned long nTextLen)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der durchsucht werden soll

STRING* pFind
Zeiger auf den String, der gesucht werden soll

UDINT nTextLen
Länge des zu durchsuchenden Textes. Wenn 0, dann wird die Länge ermittelt

Rückgabe:

STRING*
Adresse, an der der Suchtext steht. Wenn nicht gefunden, dann 0

Beschreibung:

Sucht eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes und gibt die Adresse des ersten Vorkommens zurück.

4.7.17 BrbStringGetLastAdrOf + BrbWcStringGetLastAdrOf

```
plcstring* BrbStringGetLastAdrOf(plcstring* pText, plcstring* pFind, unsigned long nTextLen)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der durchsucht werden soll

`STRING*` pFind
Zeiger auf den String, der gesucht werden soll

`UDINT` nTextLen
Länge des zu durchsuchenden Textes. Wenn 0, dann wird die Länge ermittelt

Rückgabe:

`STRING*`
Adresse, an der der Suchtext steht. Wenn nicht gefunden, dann 0

Beschreibung:

Sucht eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes und gibt die Adresse des letzten Vorkommens zurück.

4.7.18 BrbStringStartsWith + BrbWcStringStartsWith

```
plcbt BrbStringStartsWith(plcstring* pText, plcstring* pFind)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der durchsucht werden soll

`STRING*` pFind
Zeiger auf den String, der gesucht werden soll

Rückgabe:

`BOOL`
Ergebnis

Beschreibung:

Ermittelt, ob ein Text mit einer bestimmten Zeichenfolge beginnt.

4.7.19 BrbStringEndsWith + BrbWcStringEndsWith

```
plcbt BrbStringEndsWith(plcstring* pText, plcstring* pFind)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der durchsucht werden soll

`STRING*` pFind
Zeiger auf den String, der gesucht werden soll

Rückgabe:

`BOOL`
Ergebnis

Beschreibung:

Ermittelt, ob ein Text mit einer bestimmten Zeichenfolge endet.

4.7.20 BrbStringGetSubText + BrbWcStringGetSubText

```
plcstring* BrbStringGetSubText(plcstring* pText, unsigned long nIndex, unsigned long nLen, plcstring* pSubText)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den Anfang des Textes

`UDINT` nIndex
Start-Index des Sub-Textes

`UDINT` nLen
Länge des Sub-Textes

`STRING*` pSubText
Zeiger auf den String, der den Sub-Text aufnimmt

Rückgabe:

`STRING*`
Adresse nach dem Sub-Text

Beschreibung:

Gibt eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes zurück.

4.7.21 BrbStringGetSubTextByLen + BrbWcStringGetSubTextByLen

```
plcstring* BrbStringGetSubTextByLen(plcstring* pStart, unsigned long nLen, plcstring* pSubText)
```

Argumente:

`STRING*` `pStart`
Zeiger auf den Anfang des Sub-Textes
`unsigned long` `nLen`
Länge des Sub-Textes
`STRING*` `pSubText`
Zeiger auf den String, der den Sub-Text aufnimmt

Rückgabe:

`STRING*`
Adresse nach dem Sub-Text

Beschreibung:

Gibt eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes zurück.

4.7.22 BrbStringGetSubTextByAdr + BrbWcStringGetSubTextByAdr

```
plcstring* BrbStringGetSubTextByAdr(plcstring* pStart, plcstring* pEnd, plcstring* pSubText)
```

Argumente:

`STRING*` `pStart`
Zeiger auf den Anfang des Sub-Textes
`STRING*` `pEnd`
Zeiger auf das Ende des Sub-Textes
`STRING*` `pSubText`
Zeiger auf den String, der den Sub-Text aufnimmt

Rückgabe:

`STRING*`
Adresse nach dem Sub-Text. Wenn ungültige Angaben, dann 0

Beschreibung:

Gibt eine Zeichenfolge innerhalb eines Textes zurück.

4.7.23 BrbStringAppend + BrbWcStringAppend

```
unsigned long BrbStringAppend(plcstring* pText, plcstring* pTextAppend, unsigned long* pTextOffset)
```

Argumente:

`STRING*` `pText`
Zeiger auf den Anfang des Textes
`STRING*` `pTextAppend`
Zeiger auf den Anfang des anzuhängenden Textes
`UDINT*` `pTextOffset`
Zeiger auf den Offset, ab dem angehängt wird

Rückgabe:

`UDINT`
Länge der angehängter Zeichenfolge

Beschreibung:

Hängt eine Zeichenfolge an einen Text und ersetzt somit den klassischen „strcat“ bzw „brwscat“. Bei den Original-Funktionen wird jedesmal die Länge des Basis-Textes ermittelt, um anhängen zu können. Bei sehr großen Texten dauert das entsprechend lange. Wenn jetzt in einer Routine sehr viele strcats hintereinander ausgeführt werden, exponiert die Dauer.

Hier wird das umgangen, indem über „TextOffset“ das Ende des Basis-Textes übergeben wird. Dieser Offset wird in der Funktion erhöht, so dass gleich der nächste Aufruf erfolgen kann.

Nach dem Anhängen wird automatisch eine Null-Terminierung gesetzt.
Vor dem ersten Aufruf sollte ein komplettes Ablöschen des ganzen Basis-Textes auf 0 erfolgen (memset). Enthält der Basis-Text schon Zeichen, muss „TextOffset“ auf die Länge dieses Textes gesetzt werden.

4.7.24 BrbStringCut + BrbWcStringCut

```
plcstring* BrbStringCut(plcstring* pText, unsigned long nCutIndex, unsigned long nCutLen, plcstring* pCut)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den Anfang des Textes
UDINT nCutIndex
Start-Index der herauszuschneidenden Zeichenfolge
UDINT nCutLen
Länge der herauszuschneidenden Zeichenfolge
STRING* pCut
Zeiger auf den String, der die herausgeschnittene Zeichenfolge aufnimmt. Wenn nicht nötig, dann 0

Rückgabe:

STRING*
Adresse nach der herausgeschnittenen Zeichenfolge

Beschreibung:

Schneidet eine Zeichenfolge aus einem Text heraus.

4.7.25 BrbStringCutFromLastSeparator

```
unsigned long BrbStringCutFromLastSeparator(plcstring* pText, plcstring* pSeparator, plcstring* pCut)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den Anfang des Textes
STRING* pSeparator
Zeiger auf das zu suchende Trennzeichen (kann auch eine Zeichenfolge sein)
STRING* pCut
Zeiger auf den String, der die abgeschnittene Zeichenfolge aufnimmt. Wenn nicht nötig, dann 0

Rückgabe:

UDINT
Länge der abgeschnittenen Zeichenfolge

Beschreibung:

Sucht von hinten ein Trennzeichen und schneidet ab diesem den Text ab.
Es kann dazu verwendet werden, bei einem Datei-Pfad mit dem Trennzeichen „/“ die letzte Pfadangabe zu löschen und so das übergeordnete Verzeichnis zu bekommen.

4.7.26 BrbStringInsert + BrbWcStringInsert

```
plcstring* BrbStringInsert(plcstring* pText, unsigned long nInsertIndex, plcstring* pInsert)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den Anfang des Textes
UDINT nInsertIndex
Index, bei dem eingefügt wird
STRING* pInsert
Zeiger auf den String, der die einzufügende Zeichenfolge enthält

Rückgabe:

STRING*
Adresse nach der eingefügten Zeichenfolge

Beschreibung:

Fügt eine Zeichenfolge in einen Text ein.

4.7.27 BrbStringReplace + BrbWcStringReplace

```
unsigned long BrbStringReplace(plcstring* pText, plcstring* pFind, plcstring* pReplace)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den Anfang des Textes
`STRING*` pFind
Zeiger auf die zu ersetzenden Zeichenfolge
`STRING*` pReplace
Zeiger auf die ersetzende Zeichenfolge

Rückgabe:

`UDINT`
Anzahl, wie oft ersetzt wurde

Beschreibung:

Ersetzt eine Zeichenfolge in einem Text durch eine andere.

4.7.28 BrbStringPadLeft + BrbWcStringPadLeft

```
plcbt BrbStringPadLeft(plcstring* pText, plcstring* pFillChar, unsigned long nLen)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
`STRING*` pFillChar
Zeiger auf den String, mit dem gefüllt werden soll
`UDINT` nLen
Länge, auf die gefüllt werden soll

Rückgabe:

`BOOL`
0=String konnte nicht gefüllt werden
1=String konnte gefüllt werden

Beschreibung:

Füllt einen Text auf der linken Seite mit einem Füllzeichen auf eine bestimmte Gesamtlänge auf.

4.7.29 BrbStringPadRight + BrbWcStringPadRight

```
plcbt BrbStringPadRight(plcstring* pText, plcstring* pFillChar, unsigned long nLen)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der gefüllt werden soll
`STRING*` pFillChar
Zeiger auf den String, mit dem gefüllt werden soll
`UDINT` nLen
Länge, auf die gefüllt werden soll

Rückgabe:

`BOOL`
0=String konnte nicht gefüllt werden
1=String konnte gefüllt werden

Beschreibung:

Füllt einen Text auf der rechten Seite mit einem Füllzeichen auf eine bestimmte Gesamtlänge auf.

4.7.30 BrbStringTrimLeft + BrbWcStringTrimLeft

```
plcbt BrbStringTrimLeft(plcstring* pText, plcstring* pTrim)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der getrimmt werden soll
`STRING*` pFillChar
Zeiger auf den String, mit dem getrimmt werden soll

Rückgabe:

BOOL

0=String wurde nicht getrimmt
1=String wurde getrimmt

Beschreibung:

Schneidet eine wiederkehrende Zeichenfolge auf der linken Seite eines Textes heraus.
Damit können z.B. mehrere Leerzeichen am Beginn eines Strings entfernt werden.

4.7.31 BrbStringTrimRight + BrbWcStringTrimRight

```
plcbit BrbStringTrimRight(plcstring* pText, plcstring* pTrim)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der getrimmt werden soll
STRING* pFillChar
Zeiger auf den String, mit dem getrimmt werden soll

Rückgabe:

BOOL
0=String wurde nicht getrimmt
1=String wurde getrimmt

Beschreibung:

Schneidet eine wiederkehrende Zeichenfolge auf der rechten Seite eines Textes heraus.
Damit können z.B. mehrere Leerzeichen am Ende eines Strings entfernt werden.

4.7.32 BrbStringSplit

```
unsigned long BrbStringSplit(plcstring* pText, plcstring* pSep, unsigned long pSplitArray, unsigned long nArrayIndexMax, unsigned long nEntrySize)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der gesplittet werden soll
STRING* pSep
Zeiger auf den String, der das Trennzeichen enthält
UDINT pSplitArray
Zeiger auf das String-Array, das die gesplitteten Texte aufnimmt
UDINT nArrayIndexMax
Maximaler Index des String-Arrays
UDINT nEntrySize
Größe eines Strings im String-Array

Rückgabe:

UDINT
Anzahl der einzelnen Strings

Beschreibung:

Spaltet einen Text aufgrund eines Trennzeichens in mehrere Strings.
Damit kann eine Liste in einem String in einzelne Texte gespalten werden. Das Trennzeichen wird nicht in das String-Array übernommen.
Leere Strings werden nicht in die Liste aufgenommen und auch nicht gezählt.

4.7.33 BrbStringSplitEmpty

```
unsigned long BrbStringSplitEmpty(plcstring* pText, plcstring* pSep, unsigned long pSplitArray, unsigned long nArrayIndexMax, unsigned long nEntrySize)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der gesplittet werden soll
STRING* pSep
Zeiger auf den String, der das Trennzeichen enthält
UDINT pSplitArray
Zeiger auf das String-Array, das die gesplitteten Texte aufnimmt
UDINT nArrayIndexMax
Maximaler Index des String-Arrays
UDINT nEntrySize

Größe eines Strings im String-Array

Rückgabe:

UDINT

Anzahl der einzelnen Strings

Beschreibung:

Verhält sich wie ‚BrbStringSplit‘. Im Gegensatz dazu werden aber leere Strings in die Liste aufgenommen und mitgezählt.

4.7.34 BrbStringConvertRealFromExp

```
plcbit BrbStringConvertRealFromExp(plcstring* pValue, plcstring* pResult, unsigned long nResultSize)
```

Argumente:

STRING* pValue

Zeiger auf den String, der gewandelt werden soll

STRING* pResult

Zeiger auf den String, der das Ergebnis aufnimmt

UDINT nResultSize

Größe des Ergebnis-Strings

Rückgabe:

UINT

eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Wandelt eine exponentielle Notation („1.23e-3“) in einen Real-Wert („0.00123“).
Ist es schon ein Real-Wert, werden führende und folgende Nullen herausgeschnitten.

4.7.35 BrbStringConvertRealToExp

```
plcbit BrbStringConvertRealToExp(plcstring* pValue, plcstring* pResult, unsigned long nResultSize)
```

Argumente:

STRING* pValue

Zeiger auf den String, der gewandelt werden soll

STRING* pValue

Zeiger auf den String, der das Ergebnis aufnimmt

UDINT nResultSize

Größe des Ergebnis-Strings

Rückgabe:

UINT

eBRB_ERR_OK = 0

Beschreibung:

Wandelt einen Real-Wert („0.00123“) in eine exponentielle Notation („1.23e-003“).
Ist es schon eine Notation, werden folgende Nullen herausgeschnitten und der Exponent auf mindestens 3 Stellen erweitert.

4.7.36 BrbStringFormatFractionDigits

```
plcbit BrbStringFormatFractionDigits(plcstring* pValue, unsigned long nValueSize, unsigned short nFractionsDigits)
```

Argumente:

STRING* pValue

Zeiger auf den String, der formatiert werden soll

UDINT nValueSize

Größe des Strings

UINT nFractionsDigits

Anzahl der gewünschten Nachkommastellen

Rückgabe:

UINT

```
eBRB_ERR_OK = 0
```

Beschreibung:

Fügt Nachkommastellen bei einem Text, der eine Real-Zahl enthält, an oder schneidet sie ab.

4.7.37 BrbStringSwap

```
plcbit BrbStringSwap(plcstring* pText, plcstring* pSwapped, unsigned long nSwappedSize)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der umgedreht werden soll
`STRING*` pSwapped
Zeiger auf den String, der den umgedrehten Text aufnimmt
`UDINT` nSwappedSize
Größe des Strings, der den umgedrehten Text aufnimmt

Rückgabe:

`BOOL`
0=Text konnte nicht gedreht werden
1=Text konnte gedreht werden

Beschreibung:

Dreht die Reihenfolge der Zeichen in einem Text.

4.7.38 BrbStringToUpper + BrbWcStringToUpper

```
plcbit BrbStringToUpper(plcstring* pText)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String

Rückgabe:

`BOOL`
0=Text enthielt keine Kleinbuchstaben
1=Text enthielt Kleinbuchstaben

Beschreibung:

Wandelt alle Buchstaben zu Großbuchstaben.

4.7.39 BrbStringToLower + BrbWcStringToLower

```
plcbit BrbStringToLower(plcstring* pText)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String

Rückgabe:

`BOOL`
0=Text enthielt keine Großbuchstaben
1=Text enthielt Großbuchstaben

Beschreibung:

Wandelt alle Buchstaben zu Kleinbuchstaben.

4.7.40 BrbStringIsNumerical + BrbWcStringIsNumerical

```
plcbit BrbStringIsNumerical(plcstring* pText)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String

Rückgabe:

`BOOL`

0=Text enthält keinen numerischen Wert
1= Text enthält numerischen Wert

Beschreibung:

Gibt zurück, ob ein Text einen numerischen Wert enthält. Dabei werden auch Zahlen als exponentielle Notation erkannt. Folgende Zeichen dürfen enthalten sein:

+ Nur am Anfang oder nach „e“
- Nur am Anfang oder nach „e“
e Nur einmal
, Nur einmal, aber nicht zusammen mit .
. Nur einmal, aber nicht zusammen mit ,
0-9

4.7.41 BrbStringIsHex + BrbWcStringIsHex

```
plcbit BrbStringIsHex(plcstring* pText, plcbit bLowerCaseAllowed)
```

Argumente:

STRING* pText
 Zeiger auf den String
BOOL bLowerCaseAllowed
 Gibt an, ob auch die Kleinbuchstaben „a..f“ erlaubt sind

Rückgabe:

BOOL
 0=Text enthält keinen hexadezimalen Wert
 1= Text enthält hexadezimalen Wert

Beschreibung:

Gibt zurück, ob ein Text einen hexadezimalen Wert enthält.
Folgende Zeichen dürfen enthalten sein:

0-9
A-F
a-f Nur wenn „bLowerCaseAllowed“ = 1

4.7.42 BrbStringCountText + BrbWcStringCountText

```
unsigned long BrbStringCountText(plcstring* pText, plcstring* pFind, unsigned long nTextLen)
```

Argumente:

STRING* pText
 Zeiger auf den String, der durchsucht werden soll
STRING* pFind
 Zeiger auf den String, der gesucht werden soll
UDINT nTextLen
 Länge des zu durchsuchenden Textes. Wenn 0, dann wird die Länge ermittelt

Rückgabe:

UDINT
 Anzahl der gefundenen Zeichenfolge

Beschreibung:

Gibt die Anzahl des Vorkommens einer Zeichenfolge innerhalb eines Textes zurück.

4.7.43 BrbStringRepeat + BrtWcStringRepeat

```
unsigned long BrbStringRepeat(plcstring* pText, unsigned long nTextSize, plcstring* pRepeat, unsigned long nLen)
```

Argumente:

STRING* pText
 Zeiger auf den aufzufüllenden Text
UDINT nTextSize
 Gesamt-Länge des aufzufüllenden Textes
STRING* pRepeat
 Zeiger auf die zu wiederholende Zeichenfolge

`UDINT nLen`
Anzahl der Zeichen, auf die wiederholend aufgefüllt wird

Rückgabe:

`UDINT`
Anzahl der angehängten Zeichen

Beschreibung:

Diese Funktion hängt eine Zeichenfolge solange wiederholend an einen Text, bis eine vorgegebene Gesamt-Anzahl an Zeichen erreicht ist. Zum Schutz muss die Größe des Textes angegeben werden.
Beispiel:

```
pText = „Michael“
nTextSize = sizeof(pText)
pRepeat = „Abcd“
nLen = 14
      Text-Länge   12345678901234
Ergebnis:      MichaelAbcdAbc
```


4.8 Xml

In diesem Paket finden sich Funktionen zum Parsen von Xml-Texten.

4.8.1 BrbXmlGetTagText

```
unsigned long BrbXmlGetTagText(plcstring* pStartTag, plcstring* pEndTag, unsigned long pStart,
unsigned long pEnd, plcstring* pText, unsigned long nTextSize)
```

Argumente:

STRING* pStartTag
Zeiger auf den String, der den Start-Tag enthält

STRING* pEndTag
Zeiger auf den String, der den End-Tag enthält

UDINT pStart
Adresse, an der die Suche nach dem Start-Tag beginnt

UDINT pEnd
Adresse, an der die Suche nach dem Start-Tag endet

STRING* pText
Zeiger auf den String, der den Tag-Wert aufnimmt

UDINT nTextSize
Größe des Strings, der den Tag-Wert aufnimmt

Rückgabe:

UDINT
Adresse nach dem End-Tag. Wenn nicht gefunden, dann 0

Beschreibung:

Sucht nach einem Start- sowie einem End-Tag und gibt den Text dazwischen zurück. Sonder- und Formatierungszeichen (z.B. Zeilenumbruch) werden dabei nicht zurückgegeben.

Beispiel:

```
sXml=
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Library Name="BrbLib">
  <Functions>
    <Function>
      <Name>BrbUdintToAscii</Name>
      <Arguments>
        <Argument>nValue</Argument>
        <Argument>pText</Argument>
      </Arguments>
    </Function>
    <Function>
      <Name>BrbHexToUdint</Name>
      <Arguments>
        <Argument>pHex</Argument>
      </Arguments>
    </Function>
  </Functions>
</Library>

pStartTag= „<Name>“
pEndTag= „</Name>“
pStart = ADR(sXml)
pEnd = ADR(sXml)+ LEN(sXml)
pText = ADR(sText)
nTextSize = sizeof(sText)
```

Es wird der erste Tag ‚Name‘ gefunden:

Ermittelter Text: sText = "BrbUdintToAscii"

Der Ausgang gibt die unmittelbare Adresse nach dem Tag zurück, zeigt also auf das erste „<Arguments>“.

Jetzt kann der Start auf die zurückgegebene Adresse gesetzt werden. Nach einem erneuten Aufruf wird der zweite Tag ‚Name‘ gefunden

Ermittelter Text: sText = "BrbHexToUdint"

Der Ausgang gibt die unmittelbare Adresse nach dem Tag zurück, zeigt also auf das zweite „<Arguments>“.

Im Wechselspiel mit der Funktion ‚BrbXmlGetNextTag‘ kann so der Xml-Text durchgeparst und alle Daten ermittelt werden.

4.8.2 BrbXmlGetNextTag

```
unsigned long BrbXmlGetNextTag(plcstring* pTag, unsigned long pStart, unsigned long pEnd)
```

Argumente:

`STRING*` pTag
Zeiger auf den String, der den Tag enthält

`UDINT` pStart
Adresse, an der die Suche nach dem Tag beginnt

`UDINT` pEnd
Adresse, an der die Suche nach dem Tag endet

Rückgabe:

`UDINT`
Adresse nach dem Tag. Wenn nicht gefunden, dann 0

Beschreibung:

Sucht nach einem Tag und gibt die Adresse nach diesem Tag zurück.

Beispiel:

```
sXml=
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Library Name="BrbLib">
  <Functions>
    <Function>
      <Name>BrbUdintToAscii</Name>
      <Arguments>
        <Argument>nValue</Argument>
        <Argument>pText</Argument>
      </Arguments>
    </Function>
    <Function>
      <Name>BrbHexToUdint</Name>
      <Arguments>
        <Argument>pHex</Argument>
      </Arguments>
    </Function>
  </Functions>
</Library>

pTag= „<Arguments>“
pStart = ADR(sXml)
pEnd = ADR(sXml) + LEN(sXml)
```

Der Ausgang gibt die unmittelbare Adresse nach dem Tag zurück, zeigt also auf das erste „<Argument>“.

Jetzt kann der Start auf die zurückgegebene Adresse gesetzt werden.

Der Ausgang gibt die unmittelbare Adresse nach dem Tag zurück, zeigt also auf das zweite „<Argument>“.

Im Wechselspiel mit der Funktion ‚BrbXmlGetTag‘ kann so der Xml-Text durchgeparst und alle Daten ermittelt werden.

4.9 Memory

In diesem Paket finden sich Funktionen zum Verwalten verschiedenster Listen und zum Speicher-Management.

4.9.1 MemList

Hiermit können verschiedenste Listen verwaltet werden. Basis sind ein selbstdefiniertes Array und dazu eine Instanz der Struktur „BrbMemListManagement_Typ“.

Das selbstdefinierte Array enthält dabei die Daten der Liste, die Struktur die Daten der Verwaltung.

4.9.1.1 Struktur

BrbMemListManagement_Typ			
pList	UDINT	<input type="checkbox"/>	Adresse des Array-Anfangs
nEntryLength	UDINT	<input type="checkbox"/>	Größe eines Eintrags
nIndexMax	UINT	<input type="checkbox"/>	Maximaler Index des Arrays
nEntryCount	UINT	<input type="checkbox"/>	Momentane Anzahl der gültigen Einträge

Vor dem ersten Aufruf einer dazugehörigen Funktion muss die Verwaltungs-Struktur mit gültigen Werten besetzt werden.

4.9.1.2 BrbMemListClear

```
signed long BrbMemListClear(struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement)
```

Argumente:

```
struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement  
Zeiger auf eine Instanz von "BrbMemListManagement_Typ"
```

Rückgabe:

```
DINT  
-1=Falsche Parameter (Nullpointer?)  
0=Kein Fehler
```

Beschreibung:

Diese Funktion löscht die gesamte Liste.

4.9.1.3 BrbMemListIn

```
signed long BrbMemListIn(struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement, unsigned long nIndex,  
unsigned long pNewEntry)
```

Argumente:

```
struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement  
Zeiger auf eine Instanz von "BrbMemListManagement_Typ"  
UDINT nIndex  
Index des Eintrags, an dem der Eintrag eingefügt werden soll  
UDINT pNewEntry  
Adresse der Daten des neuen Eintrags (muss einem Array-Eintrag entsprechen)
```

Rückgabe:

```
DINT  
-1=Falsche Parameter (Nullpointer?)  
>-1=Index, bei dem eingefügt wurde
```

Beschreibung:

Diese Funktion fügt einen Eintrag an bestimmter Stelle in der Liste ein.

4.9.1.4 BrbMemListOut

```
signed long BrbMemListOut(struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement, unsigned long nIndex,  
unsigned long pListEntry)
```

Argumente:

```
struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement
```

Zeiger auf eine Instanz von "BrbMemListManagement_Typ"
`UDINT nIndex`
Index des Eintrags, der gelöscht werden soll
`UDINT pListEntry`
Adresse auf den die gelöschten Daten des Eintrags kopiert werden (muss einem Array-Eintrag entsprechen). Werden die Daten nicht benötigt und sollen nur gelöscht werden, dann 0.

Rückgabe:

`DINT`
-1=Falsche Parameter (Nullpointer?)
>-1=Index, bei dem gelöscht wurde

Beschreibung:

Diese Funktion gibt die Daten eines bestimmten Eintrags zurück und löscht ihn aus der Liste.

4.9.1.5 BrbMemListGetEntry

`signed long` BrbMemListGetEntry(`struct` BrbMemListManagement_Typ* pListManagement, `unsigned long` nIndex, `unsigned long` pListEntry)

Argumente:

`struct` BrbMemListManagement_Typ* pListManagement
Zeiger auf eine Instanz von "BrbMemListManagement_Typ"
`UDINT nIndex`
Index des Eintrags, der geholt werden soll
`UDINT pListEntry`
Adresse auf den die gehaltenen Daten des Eintrags kopiert werden (muss einem Array-Eintrag entsprechen)

Rückgabe:

`DINT`
-1=Falsche Parameter (Nullpointer?)
>-1=Index, der gefunden wurde

Beschreibung:

Diese Funktion gibt die Daten eines bestimmten Eintrags zurück, löscht ihn aber nicht aus der Liste.

4.9.2 Fifo

Die oben beschriebenen Funktionen wurden benutzt, um eine FirstIn-FirstOut-Verwaltung zu realisieren, die mit allen möglichen Arrays funktioniert.

4.9.2.1 BrbFifoIn

`signed long` BrbFifoIn(`struct` BrbMemListManagement_Typ* pListManagement, `unsigned long` pNewEntry)

Argumente:

`struct` BrbMemListManagement_Typ* pListManagement
Zeiger auf eine Instanz von "BrbMemListManagement_Typ"
`UDINT pNewEntry`
Adresse der Daten des neuen Eintrags (muss einem Array-Eintrag entsprechen)

Rückgabe:

`DINT`
-1=Falsche Parameter (Nullpointer?)
>-1=Index, bei dem eingefügt wurde

Beschreibung:

Diese Funktion fügt einen Eintrag an letzter Stelle in der Liste hinzu.

4.9.2.2 BrbFifoOut

`signed long` BrbFifoOut(`struct` BrbMemListManagement_Typ* pListManagement, `unsigned long` pListEntry)

Argumente:

`struct` BrbMemListManagement_Typ* pListManagement
Zeiger auf eine Instanz von "BrbMemListManagement_Typ"
`UDINT pListEntry`

Adresse auf den die gelöschten Daten des Eintrags kopiert werden (muss einem Array-Eintrag entsprechen). Werden die Daten nicht benötigt und sollen nur gelöscht werden, dann 0.

Rückgabe:

DINT

-1=Falsche Parameter (Nullpointer?)
>-1=Index, bei dem rausgenommen wurde

Beschreibung:

Diese Funktion gibt die Daten des ersten Eintrags zurück und löscht ihn aus der Liste.

4.9.3 Lifo

Die oben beschriebenen Funktionen wurden benutzt, um eine LastIn-FirstOut-Verwaltung zu realisieren, die mit allen möglichen Arrays funktioniert.

4.9.3.1 BrbLifoIn

```
signed long BrbLifoIn(struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement, unsigned long pNewEntry)
```

Argumente:

struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement

Zeiger auf eine Instanz von "BrbMemListManagement_Typ"

UDINT pNewEntry

Adresse der Daten des neuen Eintrags (muss einem Array-Eintrag entsprechen)

Rückgabe:

DINT

-1=Falsche Parameter (Nullpointer?)
>-1=Index, bei dem eingefügt wurde

Beschreibung:

Diese Funktion fügt einen Eintrag an letzter Stelle in der Liste hinzu.

4.9.3.2 BrbLifoOut

```
signed long BrbLifoOut(struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement, unsigned long pListEntry)
```

Argumente:

struct BrbMemListManagement_Typ* pListManagement

Zeiger auf eine Instanz von "BrbMemListManagement_Typ"

UDINT pListEntry

Adresse auf den die gelöschten Daten des Eintrags kopiert werden (muss einem Array-Eintrag entsprechen). Werden die Daten nicht benötigt und sollen nur gelöscht werden, dann 0.

Rückgabe:

DINT

-1=Falsche Parameter (Nullpointer?)
>-1=Index, bei dem eingefügt wurde

Beschreibung:

Diese Funktion gibt die Daten des letzten Eintrags zurück und löscht ihn aus der Liste.

4.9.4 Bit-Funktionen

4.9.4.1 BrbGetBitUdint

```
plcbt BrbGetBitUdint(unsigned long nValue, unsigned short nBitNumber)
```

Argumente:

UDINT nValue

Udint-Wert

UINT nBitNumber

Nummer des Bits (0..31)

Rückgabe:

BOOL

Wert des Bits

Beschreibung:

Diese Funktion gibt das angegebene Bit aus einem Uuint-Wert zurück.

4.9.4.2 BrbSetBitUuint

```
plcbit BrbSetBitUuint(unsigned long* pValue, unsigned short nBitNumber, plcbit bBit)
```

Argumente:

UDINT* pValue

Zeiger auf den Uuint-Wert

UINT nBitNumber

Nummer des Bits (0..31)

BOOL bBit

0=Löschen, 1=Setzen

Rückgabe:

BOOL

Wert des Bits vor dem Setzen

Beschreibung:

Diese Funktion setzt oder löscht das angegebene Bit in einem Uuint-Wert.

4.9.4.3 BrbGetBitMaskUuint

```
plcbit BrbGetBitMaskUuint(unsigned long nValue, unsigned long nBitMask)
```

Argumente:

UDINT nValue

Uuint-Wert

UDINT nBitMask

Wert der Bitmaske

Rückgabe:

BOOL

Bitmaske enthalten

Beschreibung:

Diese Funktion gibt zurück, ob die Bitmaske im Uuint-Wert enthalten ist.

4.9.4.4 BrbSetBitMaskUuint

```
plcbit BrbSetBitMaskUuint(unsigned long* pValue, unsigned long nBitMask, plcbit bSet)
```

Argumente:

UDINT* pValue

Zeiger auf den Uuint-Wert

UDINT nBitMask

Wert der Bitmaske

BOOL bSet

0=Löschen, 1=Setzen

Rückgabe:

BOOL

Bitmaske war vor dem Setzen enthalten

Beschreibung:

Diese Funktion setzt oder löscht die angegebene Bitmaske in einem Uuint-Wert.

4.9.4.5 BrbGetBitUuint

```
plcbit BrbGetBitUuint(unsigned short nValue, unsigned short nBitNumber)
```

Argumente:

UINT nValue

Uuint-Wert

UINT nBitNumber

Nummer des Bits (0..15)

Rückgabe:

BOOL

Wert des Bits

Beschreibung:

Diese Funktion gibt das angegebene Bit aus einem Uint-Wert zurück.

4.9.4.6 BrbSetBitUint

```
plcbit BrbSetBitUint(unsigned short* pValue, unsigned short nBitNumber, plcbit bBit)
```

Argumente:

UINT* pValue

Zeiger auf den Uint-Wert

UINT nBitNumber

Nummer des Bits (0..15)

BOOL bBit

0=Löschen, 1=Setzen

Rückgabe:

BOOL

Wert des Bits vor dem Setzen

Beschreibung:

Diese Funktion setzt oder löscht das angegebene Bit in einem Uint-Wert.

4.9.4.7 BrbGetBitMaskUint

```
plcbit BrbGetBitMaskUint(unsigned short nValue, unsigned short nBitMask)
```

Argumente:

UINT nValue

Udint-Wert

UINT nBitMask

Wert der Bitmaske

Rückgabe:

BOOL

Bitmaske enthalten

Beschreibung:

Diese Funktion gibt zurück, ob die Bitmaske im Uint-Wert enthalten ist.

4.9.4.8 BrbSetBitMaskUint

```
plcbit BrbSetBitMaskUint(unsigned short* pValue, unsigned short nBitMask, plcbit bSet)
```

Argumente:

UINT* pValue

Zeiger auf den Uuint-Wert

UINT nBitMask

Wert der Bitmaske

BOOL bSet

0=Löschen, 1=Setzen

Rückgabe:

BOOL

Bitmaske war vor dem Setzen enthalten

Beschreibung:

Diese Funktion setzt oder löscht die angegebene Bitmaske in einem Uuint-Wert.

4.9.4.9 BrbGetBitUsint

```
plcbit BrbGetBitUsint(unsigned char nValue, unsigned short nBitNumber)
```

Argumente:

USINT nValue

Usint-Wert
`UINT nBitNumber`
Nummer des Bits (0..7)

Rückgabe:

`BOOL`
Wert des Bits

Beschreibung:

Diese Funktion gibt das angegebene Bit aus einem Usint-Wert zurück.

4.9.4.10 BrbSetBitUsint

```
plcbit BrbSetBitUsint(unsigned char* pValue, unsigned short nBitNumber, plcbit bBit)
```

Argumente:

`USINT*` pValue
Zeiger auf den Usint-Wert
`UINT nBitNumber`
Nummer des Bits (0..7)
`BOOL bBit`
0=Löschen, 1=Setzen

Rückgabe:

`BOOL`
Wert des Bits vor dem Setzen

Beschreibung:

Diese Funktion setzt oder löscht das angegebene Bit in einem Usint-Wert.

4.9.4.11 BrbGetBitMaskUsint

```
plcbit BrbGetBitMaskUsint(unsigned char nValue, unsigned char nBitMask)
```

Argumente:

`USINT nValue`
Udint-Wert
`USINT nBitMask`
Wert der Bitmaske

Rückgabe:

`BOOL`
Bitmaske enthalten

Beschreibung:

Diese Funktion gibt zurück, ob die Bitmaske im Usint-Wert enthalten ist.

4.9.4.12 BrbSetBitMaskUsint

```
plcbit BrbSetBitMaskUsint(unsigned char* pValue, unsigned char nBitMask, plcbit bSet)
```

Argumente:

`USINT*` pValue
Zeiger auf den Udint-Wert
`USINT nBitMask`
Wert der Bitmaske
`BOOL bSet`
0=Löschen, 1=Setzen

Rückgabe:

`BOOL`
Bitmaske war vor dem Setzen enthalten

Beschreibung:

Diese Funktion setzt oder löscht die angegebene Bitmaske in einem Usint-Wert.

4.9.5 ByteArray-Funktionen

Manchmal ist es hilfreich, boolesche Informationen bitcodiert in einem größeren Datentyp zu speichern. Dies verringert den Speicherbedarf gegenüber einem BOOL-Array drastisch (1 BOOL benötigt 1 Byte). Der größte dafür verwendbare Standard-Datentyp ist UDINT, welcher 32 Bits zur Verfügung stellt.

Braucht man mehr als 32 Bits, ist die Umsetzung komplexer.

Diese Funktionen unterstützen hierbei. Als Speicher dient ein vom Anwender definiertes USINT-Array.

Die jeweils anzugebende Bitnummer zeigt auf ein bestimmtes Bit im Array:

Byte-Index	Bitnummern des Bytes	Anzugebende Bitnummer
0	0..7	0..7
1	0..7	8..15
2	0..7	16..23
3	0..7	24..31
4	0..7	32..39
5	0..7	40..47
...	0..7	...

So können problemlos sehr viele boolesche Daten speichersparend gehalten werden.

4.9.5.1 BrbGetByteArrayBit

```
plcbit BrbGetByteArrayBit(unsigned long pByteArray, unsigned long nIndexMax, unsigned long nBit-  
Number)
```

Argumente:

UDINT pByteArray
Zeiger auf das Byte-Array
UDINT nIndexMax
Maximaler Index des Byte-Arrays
UDINT nBitNumber
Nummer des Bits (0..n)

Rückgabe:

BOOL
Wert des Bits

Beschreibung:

Diese Funktion gibt das angegebene Bit aus einem Byte-Array zurück.

Ist die Bitnummer nicht mehr im Array enthalten, wird 0 zurückgegeben.

4.9.5.2 BrbSetByteArrayBit

```
plcbit BrbSetByteArrayBit(unsigned long pByteArray, unsigned long nIndexMax, unsigned long nBit-  
Number, plcbit bBit)
```

Argumente:

UDINT pByteArray
Zeiger auf das Byte-Array
UDINT nIndexMax
Maximaler Index des Byte-Arrays
UDINT nBitNumber
Nummer des Bits (0..n)
BOOL bBit
Zu setzender Wert

Rückgabe:

BOOL
Vorheriger Wert des Bits

Beschreibung:

Diese Funktion setzt oder löscht das angegebene Bit in einem Byte-Array.

Ist die Bitnummer nicht mehr im Array enthalten, wird der Wert natürlich nicht gesetzt.

4.9.5.3 BrbSetByteArrayBits

```
plcbit BrbSetByteArrayBits(unsigned long pByteArray, unsigned long nIndexMax, unsigned long nBit-  
NumberFrom, unsigned long nBitNumberTo, plcbit bBit)
```

Argumente:

`UDINT` pByteArray
 Zeiger auf das Byte-Array
`UDINT` nIndexMax
 Maximaler Index des Byte-Arrays
`UDINT` nBitNumberFrom
 Nummer des Start-Bits (0..n)
`UDINT` nBitNumberTo
 Nummer des End-Bits (0..n)
`BOOL` bBit
 Zu setzender Wert für alle Bits

Rückgabe:

`BOOL`
 Zu setzender Wert

Beschreibung:

Diese Funktion setzt oder löscht die Bits im angegebenen Bereich in einem Byte-Array.
Ist eine Bitnummer des Bereichs nicht mehr im Array enthalten, wird die Schleife abgebrochen.
Hinweis: Ist die End-Nummer kleiner als die Start-Nummer, wird der Bereich trotzdem bearbeitet.

4.10 Math

In diesem Paket finden sich hilfreiche mathematische Funktionen.

4.10.1 BrbAbsReal

```
float BrbAbsReal(float rValue)
```

Argumente:

REAL rValue
Wert

Rückgabe:

REAL
Absoluter Wert

Beschreibung:

Diese Funktion gibt den absoluten Wert, also immer den positiven Wert einer Zahl zurück.
In den IEC-Sprachen gibt es dazu die Bibliothek „OPERATOR“, welche in ANSI-C aber nicht eingesetzt werden darf. Die C-interne Funktion „abs()“ erlaubt nur DINT als Eingang.

4.10.2 BrbAbsLReal

```
double BrbAbsLReal(double rValue)
```

Beschreibung:

Diese Funktion verhält sich wie 'BrbAbsReal' (siehe oben), erwartet aber den Datentyp ‚LREAL‘.

4.10.3 BrbIsNearlyZeroReal

```
plcbit BrbIsNearlyZeroReal(float rValue, float rTolerance)
```

Argumente:

REAL rValue
Zu überprüfender Wert
REAL rTolerance
Grenz-Toleranz

Rückgabe:

BOOL
0= Wert kann nicht als 0 interpretiert werden
1= Wert kann als 0 interpretiert werden

Beschreibung:

Bei Berechnungen ergeben sich manchmal sehr kleine Werte, die nahe an 0 liegen (z.B. 1e-009).
Diese Funktion gibt zurück, ob sich ein Wert als 0 interpretieren lässt.
Die Toleranz wird von 0.0 subtrahiert und zu 0.0 addiert (eine negative Toleranz wird intern ins Positive korrigiert) und dadurch Grenzwerte definiert.
Ist der Wert innerhalb der inklusiven Grenzen, wird ‚TRUE‘ zurückgegeben.

4.10.4 BrbIsNearlyZeroLReal

```
plcbit BrbIsNearlyZeroLReal(double rValue, double rTolerance)
```

Beschreibung:

Diese Funktion verhält sich wie 'BrbIsNearlyZeroReal' (siehe oben), erwartet aber den Datentyp ‚LREAL‘.

4.10.5 BrbIsWithinRangeDint

```
plcbit BrbIsWithinRangeDint(signed long nValue, signed long nRangeMin, signed long nRangeMax,  
signed long nTolerance)
```

Argumente:

`DINT` nValue
Zu überprüfender Wert
`DINT` nRangeMin
Untere Grenze
`DINT` nRangeMax
Obere Grenze
`DINT` nTolerance
Grenz-Toleranz

Rückgabe:

`BOOL`
0= Wert ist außerhalb des Bereichs
1= Wert ist innerhalb des Bereichs

Beschreibung:

Diese Funktion gibt zurück, ob sich ein Wert innerhalb eines Bereichs befindet.
Ist der Eingang ‚nRangeMin‘ größer als ‚nRangeMax‘, wird dies intern korrigiert.
Die Toleranz wird bei der unteren Grenze subtrahiert, bei der oberen Grenze addiert (eine negative Toleranz wird intern ins Positive korrigiert).
Ist der Wert innerhalb der inklusiven Grenzen, wird ‚TRUE‘ zurückgegeben.

4.10.6 BrbIsWithinRangeUdint

```
plcbit BrbIsWithinRangeUdint(unsigned long nValue, unsigned long nRangeMin, unsigned long nRange-  
Max, unsigned long nTolerance)
```

Beschreibung:

Diese Funktion verhält sich wie ‚BrbIsWithinRangeDint‘ (siehe oben), erwartet aber den Datentyp ‚UDINT‘.

4.10.7 BrbIsWithinRangeReal

```
plcbit BrbIsWithinRangeReal(float rValue, float rRangeMin, float rRangeMax, float rTolerance)
```

Beschreibung:

Diese Funktion verhält sich wie ‚BrbIsWithinRangeDint‘ (siehe oben), erwartet aber den Datentyp ‚REAL‘.

4.10.8 BrbIsWithinRangeLReal

```
plcbit BrbIsWithinRangeLReal(double rValue, double rRangeMin, double rRangeMax, double rToler-  
ance)
```

Beschreibung:

Diese Funktion verhält sich wie ‚BrbIsWithinRangeDint‘ (siehe oben), erwartet aber den Datentyp ‚LREAL‘.

4.10.9 BrbGetAngleRad

```
float BrbGetAngleRad(float rAngleDeg)
```

Argumente:

`REAL` rAngleDeg
Winkel in Grad

Rückgabe:

`REAL`
Winkel im Bogenmaß

Beschreibung:

Mathematische Funktionen, welche eine Winkel-Angabe benötigen, z.B. sin, cos und tan, erwarten diesen Winkel im Bogenmaß. Diese Funktion rechnet einen Winkel von Grad ins Bogenmaß um.

4.10.10 BrbGetAngleDeg

```
float BrbGetAngleDeg(float rAngleRad)
```

Argumente:

REAL rAngleRad
Winkel im Bogenmaß

Rückgabe:

REAL
Winkel in Grad

Beschreibung:

Mathematische Funktionen, welche einen Winkel zurückgeben, z.B. sinh, cosh und tanh, geben diesen im Bogenmaß zurück. Diese Funktion rechnet einen Winkel vom Bogenmaß in Grad um.

4.10.11 BrbNormalizeAngleRad

```
float BrbNormalizeAngleRad(float rAngleRad)
```

Argumente:

REAL rAngleRad
Winkel im Bogenmaß

Rückgabe:

REAL
Normalisierter Winkel im Bogenmaß

Beschreibung:

Diese Funktion verschiebt einen Winkel außerhalb des Bereichs in den Bereich $0..2\pi$. Damit kann der Überlauf von Winkeln korrigiert werden.

4.10.12 BrbNormalizeAngleDeg

```
BrbNormalizeAngleDeg(float rAngleDeg, plcbit bKeep360)
```

Argumente:

REAL rAngleDeg
Winkel in Grad
BOOL bKeep360
1= 360° nicht in 0° wandeln

Rückgabe:

REAL
Normalisierter Winkel in Grad

Beschreibung:

Diese Funktion verschiebt einen Winkel außerhalb des Bereichs in den Bereich $0..360^\circ$. Damit kann der Überlauf von Winkeln korrigiert werden. In manchen Fällen sollten genau 360.00° nicht in 0.00° gewandelt werden. Dazu gibt es einen eigenen Eingang.

4.10.13 BrbGetDistance2d

```
double BrbGetDistance2d(double rX1, double rY1, double rX2, double rY2)
```

Argumente:

LREAL rX1
X-Koordinate des 1. Punkts
LREAL rY1
Y-Koordinate des 1. Punkts
LREAL rX2
X-Koordinate des 2. Punkts
LREAL rY2
Y-Koordinate des 2. Punkts

Rückgabe:`LREAL`

Distanz zwischen den zwei Punkten

Beschreibung:

Diese Funktion berechnet die Distanz von zwei Punkten im 2-dimensionalen Raum. Damit kann z.B. das Annähern an eine Achs-Position einer X/Y-Achs-Kombination aus jeder Richtung ermittelt werden, um vor dem Erreichen eine Aktion zu starten.

4.10.14 BrbRoundDint

```
signed long BrbRoundDint(signed long nValue, enum BrbRound_ENUM eRound, unsigned char nDigits)
```

Argumente:`DINT` nValue

Zu rundender Wert

`BrbRound_ENUM` eRound

Rundungs-Typ

BrbRound_ENUM	
eBRB_ROUND_APPROP	Rundung gemäss letzter Stelle(n). Grenze bei 5
eBRB_ROUND_UP	Aufrundung
eBRB_ROUND_DOWN	Abrundung

`USINT` nDigits

Stelle, auf die gerundet wird

Rückgabe:`DINT`

Der gerundete Wert

Beschreibung:

Rundet einen Wert nach Vorgaben.

Angabe der Stelle (mind. 1):

1	1-Stelle
2	10-Stelle
3	100-Stelle
...	

Der Rundungstyp gibt an, welche Rundung vorgenommen wird: Immer Aufrundung, immer Abrundung oder gemäß der letzten Stelle(n). Die Grenze ist dabei immer die 5 an der Rundungsstelle.

Beispiele:

Angabe	Ergebnis
1245, App, 1	1250
1244, App, 1	1240
1249, App, 2	1200
1250, App, 2	1300
1200, Up, 3	2000
1200, Down, 3	1000
1200, Up, 4	10000
1200, Down, 4	0

4.10.15 BrbScaleAnalogInput

```
float BrbScaleAnalogInput(signed short nRaw, signed short nRawMin, signed short nRawMax, float rScaledMin, float rScaledMax, float rFactor, float rOffset)
```

Argumente:`INT` nRaw

Rohwert von der Analog-Eingangs-Karte

`INT` nRawMin

Minimaler Rohwert

`INT` nRawMax


Maximaler Rohwert
`REAL` `rScaledMin`
 Minimaler Einheitswert
`REAL` `nScaledMax`
 Maximaler Einheitswert
`REAL` `rFactor`
 Umrechnungs-Faktor
`REAL` `rOffset`
 Umrechnungs-Offset

Rückgabe:

`REAL`
 Skalierter Einheitswert

Beschreibung:

Rechnet einen analogen Rohwert (z.B. -32767..+32767) mithilfe einer linearen Kennlinie auf einen Einheitswert (z.B. -100..+100°C) um.



Die Kennlinie wird mit den Eingangs-Koordinaten bestimmt.

Mit dem Eingang „`rFactor`“ kann zusätzlich die Steigung verändert werden. Ist das nicht gewollt, so muss „1.0“ gesetzt werden.

Mit dem Eingang „`rOffset`“ kann die Kennlinie nach rechts oder links verschoben werden. Ist das nicht gewollt, so muss „0.0“ gesetzt werden.

4.10.16 BrbScaleAnalogOutput

`signed short` `BrbScaleAnalogOutput`(`float` `rScaled`, `signed short` `nRawMin`, `signed short` `nRawMax`, `float` `rScaledMin`, `float` `rScaledMax`, `float` `rFactor`, `float` `rOffset`)

Argumente:


`REAL` `rScaled`
 Einheitswert
`INT` `nRawMin`
 Minimaler Rohwert
`INT` `nRawMax`
 Maximaler Rohwert
`REAL` `rScaledMin`
 Minimaler Einheitswert
`REAL` `nScaledMax`
 Maximaler Einheitswert
`REAL` `rFactor`
 Umrechnungs-Faktor
`REAL` `rOffset`
 Umrechnungs-Offset

Rückgabe:

`INT`
 Rohwert für die Analog-Ausgangs-Karte

Beschreibung:

Rechnet einen Einheitwert (z.B. -100..+100°C) mithilfe einer linearen Kennlinie auf einen analogen Rohwert (z.B. -32767..+32767) um.



Die Kennlinie wird mit den Eingangs-Koordinaten bestimmt.

Mit dem Eingang „rFactor“ kann zusätzlich die Steigung verändert werden. Ist das nicht gewollt, so muss „1.0“ gesetzt werden.

Mit dem Eingang „rOffset“ kann die Kennlinie nach rechts oder links verschoben werden. Ist das nicht gewollt, so muss „0.0“ gesetzt werden.

Achtung: Bis zur Version 5.00 skalierte diese Funktion nicht richtig, weil die Kennlinie falsch berechnet wurde.

Die Skalierung wurde in V5.00 komplett neu implementiert und verhält sich jetzt äquivalent zu „BrbScaleAnalogInput“. Außerdem wird jetzt der Ausgangswert auf ‚nRawMin‘ bzw. ‚nRawMax‘ begrenzt, so dass keine ungültigen Werte an die Ausgangskarte kommen können bzw. kein Überlauf stattfinden kann.

Äquivalent bedeutet, dass mit derselben Kennlinie (also auch denselben Parametern ‚rFactor‘ und ‚rOffset‘) mithilfe von ‚BrbScaleAnalogInput‘ und ‚BrbScaleAnalogOutput‘ gleichwertig hin und her gerechnet werden kann.

Beispiel:

```
BrbScaleAnalogOutput (34.56 , -30000, +30000, -100.0, +100.0, 1.5, 12.3) = 4452
BrbScaleAnalogInput  (4452 , -30000, +30000, -100.0, +100.0, 1.5, 12.3) = 34.56
```

Hinweis: Aufgrund Ungenauigkeiten bei der Fließkomma-Rechnung können kleine Abweichungen im Nachkomma-Bereich entstehen.

Achtung: Zwar ist die Signatur gleichgeblieben, die Logik dieser Funktion ist aber nicht mehr kompatibel zur alten Version. Beim Update auf die Version 5.00 oder höher sollte deshalb die Verwendung dieser Funktion geprüft werden.

4.11 Random

In diesem Paket finden sich Funktionen zum Erzeugen von Zufallswerten.

4.11.1 BrbGetRandomPercent

```
float BrbGetRandomPercent()
```

Argumente:

Rückgabe:

REAL

Die Zufallszahl

Beschreibung:

Erzeugt eine Zufallszahl zwischen inklusive 0.0 und 1.0.

4.11.2 BrbGetRandomBool

```
plcbit BrbGetRandomBool()
```

Argumente:

Rückgabe:

BOOL

Der Zufallswert

Beschreibung:

Erzeugt einen Zufallswert mit 0 (=False) oder 1 (=True).

4.11.3 BrbGetRandomUdint

```
signed long BrbGetRandomUdint(unsigned long nMin, unsigned long nMax)
```

Argumente:

UDINT nMin

Untere Grenze der Zufallszahl

UDINT nMax

Obere Grenze der Zufallszahl

Rückgabe:

UDINT

Die Zufallszahl

Beschreibung:

Erzeugt eine Zufallszahl zwischen inklusive nMin und nMax.

4.11.4 BrbGetRandomDint

```
signed long BrbGetRandomDint(signed long nMin, signed long nMax)
```

Argumente:

DINT nMin

Untere Grenze der Zufallszahl

DINT nMax

Obere Grenze der Zufallszahl

Rückgabe:

DINT

Die Zufallszahl

Beschreibung:

Erzeugt eine Zufallszahl zwischen inklusive nMin und nMax.

4.11.5 BrbGetRandomText

```
unsigned long BrbGetRandomText(plcstring* pText, unsigned long nTextSize, unsigned long nTextLength)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der erzeugten Text aufnehmen soll
UDINT nTextSize
Größe der String-Variablen
UDINT nTextLength
Länge des zu erzeugenden Strings

Rückgabe:

UDINT
Länge des tatsächlich erzeugten Texts

Beschreibung:








Erzeugt einen Zufallstext mit bestimmter Länge. Enthalten sind nur Zahlen, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben.

4.11.6 BrbGetRandomString

```
unsigned long BrbGetRandomString(plcstring* pText, unsigned long nTextSize, unsigned long nTextLength, enum BrbRandomString_ENUM eSelection)
```

Argumente:

STRING* pText
Zeiger auf den String, der erzeugten Text aufnehmen soll
UDINT nTextSize
Größe der String-Variablen
UDINT nTextLength
Länge des zu erzeugenden Strings
BrbRandomString_ENUM eSelection
Bitweise Codierung, welcher Zeichen-Block enthalten sein soll

BrbRandomString_ENUM			
	eBRB_RANDOM_STRING_NUMBERS	1	Zahler
	eBRB_RANDOM_STRING_UPPER_LETTERS	2	Großbuchstaben
	eBRB_RANDOM_STRING_LOWER_LETTERS	4	Kleinbuchstaben
	eBRB_RANDOM_STRING_SPACE	8	Leerzeichen
	eBRB_RANDOM_STRING_PUNCTUATION	16	Satzzeichen
	eBRB_RANDOM_STRING_SYMBOLS	32	Symbole
	eBRB_RANDOM_STRING_CONTROLCHARS	64	Steuerzeichen

Rückgabe:

UDINT
Länge des tatsächlich erzeugten Texts

Beschreibung:

Erzeugt einen Zufallstext mit bestimmter Länge. Die enthaltenen Zeichen können blockweise ausgewählt werden.

Auswahl	ASCII-Code (von/bis)	Zeichen
eBRB_RANDOM_STRING_NUMBERS	48..57	0..9
eBRB_RANDOM_STRING_UPPER_LETTERS	65..90	A..Z
eBRB_RANDOM_STRING_LOWER_LETTERS	97..122	a..z
eBRB_RANDOM_STRING_SPACE	32	" "
eBRB_RANDOM_STRING_PUNCTUATION	33..47	!"#\$%&'()*+,-./
	58..64	;<=>?@
	91..96	[^_`
	123..126	{ } ~
eBRB_RANDOM_STRING_SYMBOLS	128..255	
eBRB_RANDOM_STRING_CONTROLCHARS	1..31;127	

Die Blockauswahl kann einfach addiert werden:

```
eSelection = eBRB_RANDOM_STRING_UPPER_LETTERS + eBRB_RANDOM_STRING_SPACE
```

erzeugt einen Text, in dem nur Großbuchstaben und Leerzeichen enthalten sind.

4.11.7 BrbGetRandomStringExt

```
unsigned long BrbGetRandomStringExt(plcstring* pText, unsigned long nTextSize, unsigned long  
nTextLength, plcstring* pSelection)
```

Argumente:

`STRING*` pText
Zeiger auf den String, der erzeugten Text aufnehmen soll

`UDINT` nTextSize
Größe der String-Variablen

`UDINT` nTextLength
Länge des zu erzeugenden Strings

`STRING*` pSelection
Zeiger auf den String, welcher die zu verwendeten Zeichen enthält

Rückgabe:

`UDINT`
Länge des tatsächlich erzeugten Texts

Beschreibung:

Erzeugt einen Zufallstext mit bestimmter Länge. Die Auswahl an Zeichen, welche enthalten sein dürfen, wird als eigener String übergeben.

Der Auswahl-String muss wie jeder andere Text auch mit dem ASCII-Code 0 abgeschlossen sein.

In der Auswahl können alle ASCII-Codes von 1 bis 255 (also auch Steuerzeichen) enthalten sein.

Wenn ein Zeichen öfter verwendet werden soll als andere, muss es nur öfter in der Auswahl vorkommen.

4.12 Additional

In diesem Paket finden sich Funktionen, die in kein anderes Paket passen.

4.12.1 BrbCheckIpAddress

```
plcbit BrbCheckIpAddress(plcstring* pIpAddress)
```

Argumente:

`STRING*` pIpAddress
Zeiger auf die Ip-Adresse

Rückgabe:

`BOOL`
0

Beschreibung:

Diese Funktion prüft und berichtigt eine Ip-Adresse oder eine Subnet-Mask auf folgende Punkte:

- Es müssen 4 Segmente angegeben sein, welche durch „.“ getrennt sind.
- In den Segmenten dürfen nur Zahlen vorkommen
- Ein Segment darf keine führende Nullen enthalten

Entspricht ein Segment nicht den Prüfungen, wird es mit „0“ ersetzt.

Führende Nullen eines Segments werden vom Betriebssystem als Oktal-Präfix erkannt und somit das Segment als Oktal-Zahl ausgewertet. Weil dies eigentlich nie beabsichtigt ist, werden führende Nullen entfernt.

4.12.2 BrbDebounceInput

```
void BrbDebounceInput(struct BrbDebounceInput* inst)
```

Argumente:

`struct` BrbDebounceInput* inst
Zeiger auf die Funktionsblock-Instanz

Eingänge:

`BOOL` bInput
Der zu entprellende Eingang
`UDINT` nDebounceTime
Die Entprell-Zeit in [ms]

Ausgänge:

`BOOL` bOutput
Der entprellte Eingang

Beschreibung:

Entprellt einen Eingang.

Wird eine steigende Flanke am Eingang erkannt, wird der Ausgang für 1 Zyklus auf „1“ gesetzt und die Entprell-Zeit gestartet.

Eine erneute steigende Flanke am Eingang wird erst wieder berücksichtigt, wenn die Entprell-Zeit abgelaufen ist.

4.12.3 BrbGetStructureMemberOffset

```
unsigned short BrbGetStructMemberOffset(plcstring* pStructName, plcstring* pMemberName, unsigned long* pOffset)
```

Argumente:

`STRING*` pStructName
Zeiger auf den Instanz-Namen der Struktur
`STRING*` pMemberName
Zeiger auf den Item-Name
`UDINT*` pOffset
Zeiger auf den UDINT, der den ermittelten Offset aufnimmt

Rückgabe:

UINT

Rückgabe-Wert der intern aufgerufenen System-Funktionen

Beschreibung:

Ermittelt den Byte-Offset eines Elements innerhalb einer Struktur. Er wird benötigt, wenn auf das Element per Adresse zugegriffen werden soll.

Dazu wird eine Instanz der Struktur benötigt. Wenn es eine lokale Instanz ist, muss beim Argument „pStructName“ am Anfang der Taskname gefolgt von einem Doppelpunkt eingefügt werden („Taskname:Variablenname“).

Jeder Standard-Datentyp hat eine bestimmte Länge:

BOOL	1 Byte
USINT, SINT	1 Byte
UINT, INT	2 Bytes
UDINT, DINT, REAL	4 Bytes

Der Offset eines Items innerhalb einer Struktur kann nicht einfach durch Addieren der Längen ermittelt werden, da vom Compiler aus Effizienzgründen an den verschiedensten Stellen Füll-Bytes (Stichwort „Alignment“) eingefügt werden.

4.12.4 BrbGetCompilerVersion

```
unsigned short BrbGetCompilerVersion(struct BrbCompilerVersion_TYP* pCompilerVersion)
```

Argumente:

`struct BrbCompilerVersion_TYP* pCompilerVersion`
Zeiger auf eine Instanz von "BrbCompilerVersion_TYP"

Rückgabe:

DINT

Bitcodiert:

Bit#0 = 1 = Major-Versionsnummer konnte ermittelt werden

Bit#1 = 2 = Minor-Versionsnummer konnte ermittelt werden

Bit#2 = 4 = Patch-Versionsnummer konnte ermittelt werden

0 = Keine Angaben vom System verfügbar

7 = Alle Versionsnummern konnten ermittelt werden

Beschreibung:

Gibt die Version des verwendeten GCC-Compilers in verschiedenen Formaten zurück:

BrbCompilerVersion_TYP		
nMajor	INT	Haupt-Versionsnummer
nMinor	INT	Unter-Versionsnummer
nPatch	INT	Patch-Versionsnummer
nTotal	DINT	Komplette Versionsnummer
sText	STRING[10]	Versionsnummer als Text

Bei einer Compiler-Version von 6.3.0 werden folgende Ausgaben gemacht:

CompilerVersion		
	BrbCompilerVersion_TYP	
bValid	BOOL	TRUE
nMajor	INT	6
nMinor	INT	3
nPatch	INT	0
nTotal	DINT	60300
sText	STRING[10]	'6.3.0'

Die Angabe „nTotal“ sieht für jedes Segment 2 Stellen vor („0“ wird also zu „00“, „3“ wird zu „03“). Mit dieser Angabe kann dann leicht durch <= oder >= unterschieden werden.