Preventing a cooling fail unless the cooling valve has been open 99+%

From H&M 206:

Diagram 1

- **HtRstSP** — easyioLimKit::NCmpr — In 69.03 — Out false
- **ClgFai2** — control::DlyOn — Out false — In false — Delay Time 120.00 — Hold 0
- **HtAlmSP** — easyioLimKit::NCmpr — In 69.03 — Out true
- **HtgCall** — control::And4 — Out false — In1 true — In2 false — In3 false — In4 true
- **HtgFail** — control::DlyOn — Out false — In false — Delay Time 2400.00 — Hold 0
- **HtgFlt** — control::SRLatch — Out false — S false — R false
- **DaFail** — control::Not — Out true — In false
- **Reset** — control::And4 — Out false — In1 false — In2 false — In3 true — In4 true
- **ClAlmSP** — easyioLimKit::NCmpr — In 69.03 — Out true
- **ClgCall** — control::And4 — Out false — In1 true — In2 false — In3 false — In4 true
- **And1** — control::And2 — Out false — In1 true — In2 false
- **Reheat** — control::And2 — Out false — In1 false — In2 true
- **ClgFail** — control::DlyOn — Out false — In false — Delay Time 2400.00 — Hold 0
- **Not1** — control::Not — Out true — In false
- **Svc** — control::Not — Out true — In false
- **Reset1** — control::And4 — Out false — In1 true — In2 false — In3 false — In4 false
- **ClgFlt** — control::SRLatch — Out false — S false — R false
- **ClRstSP** — easyioLimKit::NCmpr — In 69.03 — Out false
- **ClgFai1** — control::DlyOn — Out false — In false — Delay Time 120.00 — Hold 0

Diagram 2

- **HtRstSP** — easyioLimKit::NCmpr — In 69.00 — Out false
- **ClgFai2** — control::DlyOn — Out false — In false — Delay Time 120.00 — Hold 0
- **HtAlmSP** — easyioLimKit::NCmpr — In 69.03 — Out true
- **HtgCall** — control::And4 — Out false — In1 true — In2 false — In3 false — In4 true
- **HtgFail** — control::DlyOn — Out false — In false — Delay Time 2400.00 — Hold 0
- **HtgFlt** — control::SRLatch — Out false — S false — R false
- **DaFail** — control::Not — Out true — In false
- **Reset** — control::And4 — Out false — In1 false — In2 false — In3 true — In4 true
- **ClAlmSP** — easyioLimKit::NCmpr — In 69.03 — Out true
- **ClgCall** — control::And4 — Out false — In1 false — In2 false — In3 false — In4 true
- **And1** — control::And2 — Out false — In1 true — In2 false
- **Reheat** — control::And2 — Out false — In1 false — In2 true
- **ClgFail** — control::DlyOn — Out false — In false — Delay Time 2400.00 — Hold 0
- **Not1** — control::Not — Out true — In false
- **Svc** — control::Not — Out true — In false
- **Reset1** — control::And4 — Out false — In1 true — In2 false — In3 false — In4 false
- **ClgFlt** — control::SRLatch — Out false — S false — R false
- **ClRstSP** — easyioLimKit::NCmpr — In 69.03 — Out false
- **ClgFai1** — control::DlyOn — Out false — In false — Delay Time 120.00 — Hold 0
- **FullCl** — control::And2 — Out false — In1 true — In2 false
- **Cmpr** — control::Cmpr — Xgy false — Xey false — Xly true
- **Set_99** — control::ConstFloat — X 18.93 — Y 99.00 — Out 99.00