

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 631/PSRHS/1-BAE/IPSRS/VI/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 30 Juli 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Kontraktor KAD 2. Push Button
Merk/Type Alat	:	1. Snaider / 10 A dan 110 V 2. QM20140410H02 Orange
Ruang/Unit	:	1. Lift 1 dan Lift 3 2. Lift 1 dan Lift 4
Jumlah	:	1. 2 pcs 2. 2 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Kontraktor bunyi saat berfungsi 2. Kontraktor bunyi saat berfungsi
Analisa	:	1. Ngefong, sudah aus, bunyi saat berfungsi 2. Ngefong, sudah aus, bunyi saat berfungsi
Perbaikan	:	Perbaikan dari PT Pillar
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 30 Juli 2025

IPSRS,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
		 30/7/25	 30/7	
(Saifudin)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W.S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)

DOKUMENTASI



Kontraktor KAD dan Push Button



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NOMOR : 631/P-SRHS/1-PRM/IPSRS/III/2025

Tanggal	30 Juli 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Perbaikan kerusakan lift				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Perbaikan dari PT Pillar (Sesuai BA Kerusakan – <i>terlampir</i>)	1 set	0	Penggantian Kontraktor KAD dan Push Button
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk sparepart lift		
3.	Penempatan alat**		1. Lift 1, 3 dan 4 (sesuai BA Kerusakan- <i>terlampir</i>)		
4.	Merk/Tipe**		1. Sesuai BA Kerusakan dan Penawaran PT Pillar - <i>terlampir</i>		
5.	Spesifikasi**		1. Sesuai BA Kerusakan dan Penawaran PT Pillar - <i>terlampir</i>		
Yang Mengajukan, IPSRS,		Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
					
Sulyanto, Amd.Tekmed		Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Wulandari	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

DOKUMENTASI



Kontraktor KAD dan Push Button

Surabaya, 23 Juli 2025
Nomor : SK1-2025/VII/MKT-M/8462

KepadaYth,
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Jl. Raya Surabaya - Malang No.KM, RW.54, Kec. Sukorejo,
Pasuruan

Attn : Ibu Novenia
Perihal : Surat Penawaran Harga Sparepart Unit Elevator

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya hasil dari service rutin pada unit Elevator merk Pillar yang berada di Gedung Rumah Sakit Prima Husada, Jalan Raya Surabaya – Malang No. KM RW 54, Kec. Sukorejo - Pasuruan pada tanggal 09 Juni 2025 oleh teknisi kami yang bernama Bapak Septian dan Bapak Syaffel yang menyatakan bahwa ada sparepart yang perlu diganti dikarenakan sudah lemah dan berderik. Maka bersama ini kami PT. Pillar Utama Contrindo, kontraktor mechanical dan electrical spesialisasi bidang pengadaan dan pemasangan unit Elevator, Escalator dan Travelator merk Pillar dan penyedia jasa perawatan serta sparepart, dengan ini menyampaikan surat penawaran harga sparepart, yaitu sebagai berikut :

Identifikasi Unit	Nama Sparepart	Qty	Harga Satuan	Total Harga
Elevator no.1	Push Button "Up" QM20140410H02 Orange	1 Pc	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
	Kontaktor KAD (10A,110V)	1 Pc	Rp. 1.050.000,-	Rp. 1.050.000,-
Elevator no.3	Kontaktor KAD (10A,110V)	1 Pc	Rp. 1.050.000,-	Rp. 1.050.000,-
Elevator no.4	Push Button "2" QM20140410H02 Orange	1 Pc	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
Total				Rp. 2.900.000,-
DPP Lainnya				Rp. 2.658.333,-
PPn				Rp. 319.000,-
Grand Total				Rp. 3.219.000,-

Terbilang : # Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah #

Keterangan :

- Mekanisme pembayaran : - 100% dibayar setelah sparepart terpasang..
- Pembayaran dapat dilakukan via transfer pada nomor nomor rekening : 7770428828 an. PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO (Bank BCA Cabang Dago Bandung).
- Estimasi pengadaan sparepart : sekitar 2 (dua) minggu jika ready stock, atau indent sekitar 3 bulan jika tidak stock tidak ready.
- Validitas penawaran : 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran.

Demikian surat penawaran harga ini kami sampaikan, untuk selanjutnya kami menunggu kabar baik dari pihak Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. PILLAR UTAMA CONTRINDO

Menyetujui,
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

PT. Pillar Utama Contrindo

Ir. Goenawan Widjaja
Branch Manager

(.....)

 @pillarelevator_id