


BERITA ACARA PEKERJAAN
NOMOR SURAT: 196/RSPHS/I-BAC/SIMRS/II/2025

Sesuai dengan pengerjaan vendor jum'at, 22 agustus 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama pekerjaan	:	1. Instalasi kabel cctv 2. Setting dvr
Merk/Type Alat	:	1. hilook
Ruang/Unit	:	1. Area parkir pengunjung
Jumlah	:	12 titik
Jenis pekerjaan	:	Penggatian jalur kabel, kamera, pemindahan dvr, dan setting ulang dvr
Analisa	:	Dikarenakan jalur kabel yang lama sudah mengalami kerusakan, serta Lokasi dvr yang tidak proper
Hasil Pekerjaan	:	Jalur baru sudah terpasang, Lokasi dvr sudah dipindah ke pos security dan unit kamera sudah diganti.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Yang mengajukan,	Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
 (Galih Satria Mahardika, S.Pd)	 Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	 Sisca Puspitasari, S.Kep., Ns	 Wulandari	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep

Note : *TTD Kabid menyesuaikan dengan unit yang mengajukan
*Pilih salah satu

DOKUMENTASI



