

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 720/RSPTU/1-BAC/IPSRS/IX/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 26 Agustus 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Exhaust
Merk/Type Alat	:	Maspion 17"
Ruang/Unit	:	B3B1, B3B9
Jumlah	:	2 pcs
Keluhan/Kendala	:	Exahust fan rusak dan mati
Analisa	:	Tidak bisa diperbaiki
Perbaikan	:	Penggantian exhaust fan baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 26 Agustus 2025

IPSRS,	Kabid Umum dan Keuangan,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(M. Anang Ma'ruf)	(Wulandari)	(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)



DOKUMENTASI



Exhaust Fan