



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 793 / RSPHS / 162 / 1-BPC / X / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 09 Oktober 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mesin Dishwasher Pantry
Merk/Type Alat	:	Oztiryakiler
Ruang/Unit	:	Pantry / Gizi
Jumlah	:	1 set
Keluhan/Kendala	:	Listrik konslet
Analisa	:	Motor konslet
Perbaikan	:	Penggantian motor pompa baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 09 Oktober 2025

IPSRS,	Kabid Umum dan Keuangan,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Farid Saifudin)	(Wulandari)	(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep)

DOKUMENTASI



Motor Dishwasher Pantry



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 393.1 / RSPHS / 1- PM / 162 / X / 2025

Tanggal	09 Oktober 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	1. Penggantian mesin dishwasher yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Pompa Mesin Dishwasher	1 set	0	Penggantian kerusakan mesin
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk pencucian alat makan pasien		
3.	Penempatan alat**		1. Pantry / Gizi		
4.	Merk/Tipe**		1. LPOMPA MONOFASE PPL Tegangan 230 V, Daya 0.37 KW , Tegangan Maksimum 22.5 m, Kecepatan Putaran 2800 rpm		
5.	Spesifikasi**		1. LPOMPA MONOFASE PPL Tegangan 230 V, Daya 0.37 KW , Tegangan Maksimum 22.5 m, Kecepatan Putaran 2800 rpm		
Yang Mengajukan, IPSRs,		Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
					
Anang Ma'ruf		Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep	Wulandari	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO - Masih diajukan ke PT utk harganya. Apabila dibelikan baru, yang lama dilakukan rewinding agar bisa utk backup					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI

08:35 4G LTE

Tanya info tentang gambar

Gambar tersebut menunjukkan label spesifikasi pada pompa regeneratif bermerek GBS.

Berdasarkan informasi pada label, berikut adalah detailnya:

- **Model:** LPOMPA MONOFASE PPL
- **Tegangan:** 230 V.
- **Daya:** 0.37 kW.
- **Tekanan Maksimum (H max):** 22.5 m.
- **Kecepatan Putaran:** 2800 rpm.
- **Kelas Perlindungan:** IP X4.
- **Nomor Seri:** BL61173/2018-03-20/1372.

Terjemahan

- **GB S.r.l.:** GB S.r.l.
- **LPOMPA MONOFASE PPL:** Pompa monofase PPL
- **H max:** Tekanan maksimum
- **ond. uf:** frekuensi
- **sol. Cl. F:** Isolasi kelas F
- **THERM. PROT.:** Perlindungan termal
- **Serial Number:** Nomor seri
- **QUALITY CHECK: OK:** Pemeriksaan kualitas: OK

Ring Blower Single/Double Stage - Pompa Becker...
((SINGLE / DOUBLE STAGE))
DEN ICI ACAN PONDITIK Simbol...

ISO



Pompa Mesin Dishwasher Pantry