




PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 939/RSPHS/ I-PM/ IPRJ/XI/2025

Tanggal	31 Oktober 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSR				
Alasan Pengajuan	Isi Ulang APAR				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	APAR Expired November 2025 dengan rincian :	19 pcs	0	Isi Ulang
		a. APAR CO2 (6 kg)	1 pcs		
		b. APAR CO2 (5 kg)	1 pcs		
		c. APAR DCP (4.5 kg)	17 pcs		
	2.	APAR Expired Desember 2025 dengan rincian :	30 pcs	0	Isi Ulang
		APAR CO2 (5 kg)	7 pcs		
		APAR DCP (3 kg)	7 pcs		
		APAR DCP (4.5 kg)	9 pcs		
		APAR DCP (5 kg)	5 pcs		
		APAR DCP (6 kg)	2 pcs		
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk memadamkan kebakaran 2. Untuk memadamkan kebakaran		
3.	Penempatan alat**		1. Terlampir 2. Terlampir		
4.	Merk/Tipe**		1. Tergantung pengadaan 2. Tergantung pengadaan		
5.	Spesifikasi**		1. Terlampir 2. Terlampir		
Yang Mengajukan, K3RS,		Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
					
Restu Kurniawati, S.KM		Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep	Wulandari	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI



APAR




LAMPIRAN DATA
INVENTARIS APAR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NO	FOTO	LOKASI	JENIS	BERAT	TGL EXP
1		Gudang farmasi	DCP	4,5kg	11.11.2025
2		Depo farmasi central	DCP	3kg	23.07.2027
3		Pendaftaran IGD	DCP	4,5kg	15.11.2025
4		Samping pintu petugas iko	DCP	3kg	11.01.2027
5		Depan pintu ruang tindakan oprasi	CO2	5kg	12.12.2025
6		Depan kantor	DCP	5kg	12.12.2025
7		Depan ruang RO	DCP	4,5kg	12.12.2025
8		Depan ruang ICU	DCP	3kg	11.01.2027
9		Samping ruang bougenville 3a.3	DCP	6kg	12.12.2025
10		Depan ns 3A	DCP	5kg	12.12.2025
11		Ruang Andalusia	DCP	3kg	12.12.2025
12		Ruang Cordoba	DCP	3kg	12.12.2025
13		Hall sakura pojok depan kanan	DCP	4,5kg	12.12.2025
14		Hall sakura pojok belakang kanan	DCP	4,5kg	12.12.2025
15		Hall sakura pojok belakang kiri	DCP	4,5kg	12.12.2025



16		Hall sakura pojok depan kiri	DCP	4,5kg	12.12.2025
17		Depan ns 3B	CO2	5kg	12.12.2025
18		Samping ns 2b	DCP	5kg	12.12.2025
19		Samping hidran irna 2	DCP	4,5kg	15.11.2025
20		Samping ruang anggrek 2B	DCP	4,5kg	15.11.2025
21		Samping ruang dahlia 2b.8	DCP	4,5kg	15.11.2025
22		Samping ruang bougenville 2a.2	DCP	4,5kg	15.11.2025
23		Samping ruang bougenville 2a.6	DCP	4,5kg	15.11.2025
24		Depan ruang dahlia 2d.2	DCP	3kg	11.01.2027
25		Depan ruang HD	DCP	4,5kg	12.12.2025
26		Depan ns maternitas	DCP	3kg	12.12.2025
27		Samping ruang bougenville 2c.4	DCP	4,5kg	12.12.2025
28		Depan ruang dahlia 2c1	DCP	4,5kg	12.12.2025
29		Depan lift 2 lt2	DCP	4,5kg	12.12.2025
30		RM lt 2	DCP	6kg	12.12.2025
31		RM lt 1	DCP	4,5kg	15.11.2025
32		Lorong poli timur	DCP	4,5kg	15.11.2025



33		Depan lift 2 lt1	DCP	4,5kg	15.11.2025
34		Laboratorium	CO2	5kg	12.12.2025
35		Lorong poli barat	DCP	4,5kg	15.11.2025
36		Samping hidran poli	DCP	4,5kg	15.11.2025
37		Pintu keluar poli belakang	DCP	4,5kg	15.11.2025
38		Depan pendaftaran central	DCP	4,5kg	15.11.2025
39		Radiologi	DCP	4,5kg	15.11.2025
40		Depan dapur	DCP	4,5kg	15.11.2025
41		Depan ruang gizi	CO2	6kg	05.07.2025
42		Samping ruang oksigen	CO2	5kg	12.12.2025
43		Ruang genset	CO2	5kg	05.07.2025
44		Depan ruang ATS	CO2	5kg	12.12.2025
45		Depan kasir	DCP	4,5kg	15.11.2025
46		Belakang laundry	CO2	5kg	12.12.2025
47		Ruang LPG	CO2	5kg	12.12.2025
48		Lorong dalam IKO	DCP	3KG	27.12.2025
49		Lorong semi IKO	DCP	3kg	23.06.2027



50		Ruang mesin lift 2	DCP	3kg	12.12.2025
51		Ruang mesin lift 1	DCP	5kg	12.12.2025
52		Ruang mesin lift 4	DCP	3kg	12.12.2025
53		pos satpam	DCP	5kg	12.12.2025
54		TPS B3	DCP	3kg	12.12.2025