

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 576 / RSPHS / (BAC / IPSRS) X / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 15 November 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Timer
Merk/Type Alat	:	The Ben / SUL 181d
Ruang/Unit	:	ATM BRI / Umum
Jumlah	:	1 buah
Keluhan/Kendala	:	Listrik konslet
Analisa	:	Timer konslet terkena cipratan air saat hujan deras
Perbaikan	:	
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 15 November 2025

IPSRS, a/n  (Farid Saifudin)	Kabid Umum dan Keuangan,  (Wulandari)	Kabid JangMed  (Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	Kabid Yanmed 17/11/25  (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	Direktur 17/11/25  (Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)
--	--	--	---	--

DOKUMENTASI



Timer