

Malang, 13 September 2024

Nomor : 1187/I-PM/DIR/IX/2024  
Lampiran : 1 Halaman  
Perihal : Pengajuan Perbaikan Mesin Cuci Siyuba Pihak Ke - 3

Kepada Yth  
**Ibu Endang Susilowati**  
**Direktur Utama PT. Disa Prima Medika**  
di Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional mesin cuci Siyuba, maka kami mengajukan untuk perbaikan ke pihak ke - 3 yaitu PT. Hari Mukti Teknik (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



**dr. Nur Mazidah**

Tembusan :

1. PLT Kabid Penunjang Medis
2. PLT Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IPSRS
5. Ka Ins Laundry



HISTORY KERUSAKAN MESIN CUCI SIYUBA  
TAHUN 2024

| WASHER SIYUBA          |                                       |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MESIN BARU :07/04/2024 |                                       |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TGL                    | RINCIAN KEGIATAN                      | KETERANGAN                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08/04/2024             | pemasangan mesin                      | team kanaba ( pasang mesin dan instalasi)                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09/04/2024             | team kanaba                           | setting dan uji fungsi                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/04/2024             | team kanaba                           | pengecekan ulang fungsi mesin                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22/04/2024             | team kanaba                           | setting ulang mesin ( dari proses 30 menit ke 45 menit,rpm dari 100 ke 110)                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24/04/0202             | mcb trip                              | pengecekan ulang instalasi                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03/05/2024             | air tidak keluar                      | perbaikan saluran air                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/05/2024             | chemical tidak keluar                 | analisa team chemical sensor mesin tidak keluar ( fu team kanaba ) indikator remote chemical "no flow"                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12./05/2024            | sdh di laporkan ke vendor             | komunikasi team siyuba dan team chemical ( utk segera di tindak lanjut secepatnya )                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14/05/2024             | perbaiakn auto chemical               | sdh di komunikasikan team siyuba dan team chemical utk perbaiakn sistem chemical ( chemical sdh berfungsi secara otomastis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12/06/2024             | air meluber ( keluhan )               | masih proses pengecekan belum selesai                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/06/2024             | air bocor                             | Perbaikan selamg air yg bocor ( pengencangan klem cincin )                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/06/2024             | Maintenace                            | cleaning area mesin wasaher dan dryer                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/06/2024             | Service                               | Perbaikan gas saluran gas dryer speed queen                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/06/2024             | Service                               | Perbaikan switch motor dryer elektrolux                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21/08/2024             | rpm motor tidak berfungsi dengan baik | Perbaikan switch relay,sensor floatless,dan power supply ( koordinasi sama team siyuba )                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08/09/2024             | Troubel proses pencucian              | Koordinasi dengan tim PT. Hari Mukti Teknik, putaran mesin tidak normal proses pencucian sempat berhenti                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09/09/2024             | Trouble proses pencucian              | Koordinasi dengan tim PT. Hari Mukti Teknik, putaran mesin tidak normal proses pencucian sempat berhenti                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mengetahui,  
Kepala IPSRS

Moch Arifin