

Malang, 07 Oktober 2024

Nomor : 1244/I-PM/DIR/X/2024
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Panel Fire Alarm Gedung A ke Pihak - 3

Kepada Yth.

Ibu Endang Susilowati

Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kerusakan pada panel fire alarm gedung A, maka kami mengajukan perbaikan pada pihak ke-3 yaitu PT. Deka Jaya Sejahtera (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan penggantian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Pengadaan Umum PT. Disa Prima Medika
5. Ka Ins IPSRS

FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 05/10/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Panel Fire alarm Gedung A	Kode Inventaris	: -
		Merk	: -
		Type	: -
		Nomor Seri	: -
		Warna	: Hitam
		Lain - lain	: -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 05/10/2024 2. 12-00 WIB	1. Troubel sistem modul Fire alarm 2. Troubel charger baterai fire alarm 3. modul untuk power charger baterai sudah rusak Saran pengajuan perbaikan ke PT. Reba Jaya Industri.
Spare part yang rusak	: Troubel sistem	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (Ka. Unit IPSRS)	 (Petugas Alat)	 (Ka. IPSRS)	 (Kabid Umum dan Operasional)
			 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)

*) Pilih (v) salah satu.

