



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PENYEDIAAN TABUNG O2 DARURAT

No. Dokumen
1358/I-SPO/DIR/X/2024

No. Revisi
00

Halaman
1 / 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

31 Oktober 2024

Ditetapkan Oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit
Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Pengertian	Oksigen adalah kandungan udara (O2) yang digunakan untuk bernafas.Pemberian oksigen adalah kegiatan membantu pasien untuk dapat bernafas dengan lebih mudah.
Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan pemberian oksigen.
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 615.31/I-PDM/DIR/V/2022 tentang Pedoman Pelayanan Utilitas Rumah Sakit.
Prosedur	1. Pastikan Rumah Sakit memiliki stok tabung oksigen (O2) ukuran 6m3 (isi) yang selalu tersedia dan tercukupi selama 24 jam. 2. Pastikan setiap ruangan perawatan memiliki minimal 1 unit tabung oksigen (O2) yang terisi dengan ukuran 1m3 beserta regulator. 3. Petugas menyiapkan tabung dan selang oksigen. 4. Petugas mengatur posisi pasien. 5. Petugas membersihkan selang dengan alkohol. 6. Petugas membuka flowmeter, kemudian ditutup kembali. 7. Petugas memasang kanul hidung. 8. Petugas membuka flowmeter sesuai advis dokter. 9. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan.
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Instalasi Kamar Operasi (IKO) 3. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) 4. Instalasi Rawat Inap (IRNA) 5. Instalasi Rawat Jalan (IRJA) 6. Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSRs)