



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 1414/I-PNJ/IPSRs/XI/2024

Tanggal	15 November 2024			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs			
Alasan Pengajuan	Penggantian Braker Listrik Ruang Dapur			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	MCCB Schneider Ezc 100B 3P 50A 7.5KA Ezc100B3050	1 unit	
	2.	Kabel Serabut NYAF 10mm Supreme Kabel NYAF 1x10mm	2 meter	
	3.	Skun Bulat 10mm	4 pcs	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Sebagai pengaman dan pemutus arus listrik untuk mencegah kelebihan beban dan korsleting. 2. Untuk instalasi listrik di area yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, seperti panel listrik yang banyak lekukan. 3. Memudahkan pemasangan kabel ke terminal komponen listrik.		
3.	Penempatan alat**	Dapur		
4.	Merk/Tipe**	1. MCCB Schneider Ezc 100B 3P 50A 7.5KA Ezc100B3050 2. Kabelindo Kabel NYA 1x10 Black 3. Skun Bulat 10mm		
5.	Spesifikasi**	1. MCCB Schneider Ezc 100B 3P 50A 7.5KA Ezc100B3050 a) Model = Ezc100B3050 b) Merk = Schneider c) Standard = IEC 60947 d) 3P e) 50A f) 7.5KA 2. Kabel Serabut NYAF 10mm Supreme Kabel NYAF 1x10mm a) Kabel Listrik Serabut Ukuran 10mm ² b) Tegangan 450/ 750v c) Standard Sni, Lmk d) Merk Supreme 3. Skun Bulat 10mm		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSRs		PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan
 Moch Arifin		 dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
PLT Direktur RS				
 dr. Nur Mazidah				
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

MCCB Schneider EZC 100B 3P 50A 7.5KA EZC100B3050



Kabel Serabut NYAF 10mm Supreme Kabel NYAF 1x10mm



Skun Bulat 10mm

