



Malang, 04 Januari 2025

Nomor : 016/I-PM/DIR/II/2025
Lampiran : 4 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Mesin Cuci Siyuba Pihak Ke - 3

Kepada Yth.

Ibu Endang Susilowati

Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional system mesin cuci Siyuba yang sering terjadi, maka kami mengajukan untuk perbaikan ke pihak ke - 3 yaitu PT. Hari Mukti Teknik (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Penunjang Medis
2. PLT Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IPSRS
5. Ka Ins Laundry

RIWAYAT PEMELIHARAAN MAUPUN PERBAIKAN MESIN CUCI SIYUBA

WASHER SIYUBA		
MESIN BARU :07/04/2024		
TGL	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
08/04/2024	pemasangan mesin	team kanaba (pasang mesin dan instalasi)
09/04/2024	team kanaba	setting dan uji fungsi
10/04/2024	team kanaba	pengecekan ulang fungsi mesin
22/04/2024	team kanaba	setting ulang mesin (dari proses 30 menit ke 45 menit,rpm dari 100 ke 110)
24/04/0202	mcb trip	pengecekan ulang instalasi
03/05/2024	air tidak keluar	perbaikan saluran air
11/05/2024	chemical tidak keluar	analisa team chemical sensor mesin tidak keluar (fu team kanaba) indikator remote chemical "no flow"
12./05/2024	sdh di laporkan ke vendor	komunikasi team siyuba dan team chemical (utk segera di tindak lanjut secepatnya)
14/05/2024	perbaikan auto chemical	sdh di komunikasikan team siyuba dan team chemical utk perbaiki sistem chemical (chemical sdh berfungsi secara otomatis)
12/06/2024	air meluber (keluhan)	masih proses pengecekan belum selesai
13/06/2024	air bocor	Perbaikan selamg air yg bocor (pengencangan klem cincin)
13/06/2024	Maintenace	cleaning area mesin wasaher dan dryer
13/06/2024	Service	Perbaikan gas saluran gas dryer speed queen
13/06/2024	Service	Perbaikan switch motor dryer elektrolux
21/08/2024	rpm motor tidak berfungsi dengan baik	Perbaikan switch relay,sensor floatless,dan power supply (koordinasi sama team siyuba)
08/09/2024	Troubel proses pencucian	Koordinasi dengan tim PT. Hari Mukti Teknik, putaran mesin tidak normal proses pencucian sempat berhenti
09/09/2024	Trouble proses pencucian	Koordinasi dengan tim PT. Hari Mukti Teknik, putaran mesin tidak normal proses pencucian sempat berhenti
13/09/2024	Trouble proses pencucian	video call dgn mas feri siyuba (mesin sdh bisa di gunakan)
12/12/2024	Maintenace	cleaning area mesin,cek pelumasan motor mesin



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 01/01/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	Mesin Cuci Washer Siyuba "	Merk : Type : Nomor Seri : Warna : Lain - lain :	Siyuba washer Extruder softmount SPT 30 EX Purn Biru -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 31/12/2024 2. 20.00 wib	Tgl 23/12/2024, mesin trouble relay dan WLC
Spare part yang rusak	: Mesin trouble, ditetaskan Saring berhenti, trouble di tegangan dan sensor	Tgl 30/12/2024, mesin trouble, sensor mauk Tgl 31/12/2024, mesin trouble di tegangan Saran dan tim IPSRS mengajukan perbaikan ke pihak-3 PT. Han Multi Teknik
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,
 (Moch. Arifin) Ka. Unit IPSRS	 (Moch. Arifin) Petugas Alat	 (Moch. Arifin) Ka. IPSRS
		 dr. Endy Wira Kabid Umum dan Operasional
		 (Solihaturrahman) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

Banjararum Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang,
Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

