



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 081.61/I-PNJ/IPSRS/II/2025

Tanggal	20 Februari 2025
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS
Alasan Pengajuan	1. Penambahan instalasi speaker pemanggil pasien di unit IGD 2. Penggantian sparepart mesin pengering Speedqueen unit Laundry. 3. Penggantian sparepart mesin pengering Speedqueen unit Laundry. 4. Penggantian part toolkit pemeliharaan AC tang ampere (rusak) unit IPSRS.

I.DATA BARANG DAN SUPLIER

1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Kabel Speaker Kabel Speker Kabel Audio Antel 2mmx120mm	20 meter
	2.	As Roller Drum Dryer Original Speed Queen/As Shaft Original SpeedQueen	1 pcs
	3.	Roller Drum Speed Queen Unimac Ipso Huebsch	1 pcs
	4.	Fluke 303 Digital Clamp Meter / Tang Ampere 600A	1 unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Menyalurkan sinyal audio dari amplifier ke speaker. 2. Mengatur diameter puli variator, yang memengaruhi kecepatan dan akselerasi mesin. 3. 4. Untuk mengukur arus listrik bolak-balik (AC) pada kabel konduktor.	
3.	Penempatan alat**	1. IGD 2. Laundry 3. Laundry 4. IPSRS	
4.	Merk/Tipe**	1. Kabel Speaker Kabel Speker Kabel Audio Antel a) 2mmx120mm b) Antel Hi-Grade Audio Cable Specification : 2*120/0.12mm 2. Roller Drum Dryer Original Speed Queen/As Shaft Original SpeedQueen 3. Roller Drum Speed queen unimac Ipso Huebsch 4. Fluke 303 Digital Clamp Meter / Tang Ampere 600A	
5.	Spesifikasi**	1. Kabel Speaker Kabel Speker Kabel Audio Antel 2mmx120mm 2. As Roller Drum Dryer Original Speed Queen/As Shaft Original SpeedQueen 3. Roller Drum Speed Queen Unimac Ipso Huebsch 4. Fluke 303 Digital Clamp Meter / Tang Ampere 600A	

Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
 Moch Arifin	 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Nur Mazidah

TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Kabel Speaker Kabel Spoker Kabel Audio Antel 2mmx120mm



As Roller Drum Dryer Original Speed Queen/As Shaft Original SpeedQueen





Roller Drum Speed Queen Unimar 1p50 Huebsch



Fluke 303 Digital Clamp Meter / Tang Ampere 600A





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 19/02/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Tang Ampere AC	Kode Inventaris	-
		Merk	Kyoritsu
		Type	True RMS / KEW 2007R
		Nomor Seri	1602337
		Warna	Hitam Hijau
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 19/02/2025 2. 12.00 WIB	Tang ampere daya cek lemah, tidak akurat, lifetime (pembuatan 2019) Saran beli baru tang ampere merk Fluke (rekomendasi IPSRS)
Spare part yang rusak	Merin, cek alat lemah	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Moh Aripin)	 (Petugas Alat)	 (Ka. IPSRS)	 (Kabid Umum dan Operasional)	 (Solikhah)
Ka. Unit IPSRS	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Operasional	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 19/02/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	As dan roller	Kode Inventaris	-
		Merk	Kompakel mesin pengering speedqueen
		Type	-
		Nomor Seri	-
		Warna	hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 19/02/2025 2. 16.00 WIB	As dan roller mesin pengering speedqueen aus / rusak tidak berfungsi. saran order baru 1 set
Spare part yang rusak	: As dan roller	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Mohd Anipin)	 (Jonathan)	 (Mohd Anipin)	 (dr. Endy Wira)	 (Seichanun)
Ka. Unit IPSRS	Petugas Alat IPSRS	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Operasional	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.

