

Malang, 11 April 2025

Nomor : 340/I-PNJ/DIR/IV/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan AC Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan usulan dari unit IPSRS, bahwa AC ruang Radiologi mengalami kondensasi dan kerusakan pada instalasi AC sehingga kinerja AC berkurang, sudah dilakukan perbaikan internal unit IPSRS HSDIL tetap tidak maksimal, maka dari itu kami mengajukan perbaikan AC, pihak ke -3 yaitu CV. Berkah Jaya AC (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins Radiologi
5. Ka Ins IPSRS



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 10/04/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

Identitas Barang	
No	Nama Barang
1	AC ruang radiologi (kondensari)
Kode Inventaris	AC lain
Merk	2 tk
Type	Purn
Nomor Seri	-
Warna	-
Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 10/04/2025 2. 12-00 WIB	AC kondensari, instalasi AC bermasalah sudah dicek dan diperbaiki masih tetap dilakukan penggantian ke pihak ke-3 W. Sukah Jaya AC
Spare part yang rusak	Kondensari	
Human eror	☐ Ya ☐ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Gudang Umum/Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.

