

Malang, 02 Juli 2025

Nomor : 633.9/I-PNJ/DIR/VII/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Pengecekan AKI Genset Pihak ke-3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dari hasil pemeriksaan dan pemeliharaan tim IPSRS bahwa 1 (satu) unit AKI genset dengan merk/type GS Astra typw 145G51 (N150), bahwa mengalami penurunan daya fungsi (drop), maka dari itu kami mengajukan pengecekan pada pihak ke-3 yaitu AKI Nasional Malang (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IPSRS



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 02/06/2025
Tanggal Penarikan Alat :/...../.....
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	AKI Benur	Kode Inventaris	-
		Merk	GS Astra
		Type	145661 (MISO)
		Nomor Seri	-
		Warna	Putih/Kuning
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 02/06/2025 2. 10.00 WIB	Baterai AKI Benur drop, rekomen dari disjukan pengecekan ke pihak - 3, AKI Marinal Malang.
Spare part yang rusak	Baterai drop - Paga kugi benur	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit IPSRS	 (.....) Petugas Alat IPSRS	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Umum dan Operasional
			 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

Battery Test

Healthy:	87%	640 CDA
Charge:	98%	13.97 V
Internal R=		4.67mΩ
Rated:	685 A	

GOOD BATTERY

MICRO-240 Plus

2025/07/02 10:09