



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 023/I-PNJ/IPSR/II/2026

Tanggal	17 Januari 2026
Pengajuan Dari Unit*	IPSR
Alasan Pengajuan	1. Penggantian Modul AC Ruang Anggrek 3 IRNA 3C. 2. Penggantian Sensor Float Switch Drain Pump AC Cassette IGD. 3. Penggantian Sensor Float Switch Drain Pump AC Cassette Depo Farmasi.

I.DATA BARANG DAN SUPLIER

1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	PCB Modul Indoor Ac Daikin Thailand Original FTC25NV14 (P/N 4020488 / 2545180)	1 unit
	2.	Sensor Float Switch Pelampung Drain Pump AC Daikin Casset FBQ71DV14	2 unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. PCB (Printed Circuit Board) pada AC merupakan elemen kunci yang mengontrol berbagai aspek operasional unit indoor. PCB menyediakan platform untuk komponen-komponen elektronik seperti sensor suhu, mikrokontroler, relay, transistor, dan lainnya. 2. Untuk menghindari kelebihan air, mencegah kelembaban berlebih, pencegahan korosi, pemeliharaan kualitas udara, dan peningkatan efisiensi energi. Menghindari Kelebihan air: Drain pump membantu mencegah penumpukan air yang berlebihan di dalam unit AC.	
3.	Penempatan alat**	1. IRNA 2C 2. IGD dan Depo Farmasi	
4.	Merk/Tipe**	1. PCB Modul Indoor Ac Daikin Thailand Original FTC25NV14 (P/N 4020488 / 2545180). 2. Sensor Float Switch Pelampung Drain Pump AC Daikin Casset FBQ71DV14.	
5.	Spesifikasi**	1. PCB Modul Indoor Ac Daikin Thailand Original FTC25NV14 (P/N 4020488 / 2545180) Spesifikasi : a) Kategori : PCB MODUL INDOOR AC b) Merk : DAIKIN c) No model : FTC25NV14 No Part : 4020488 / 2545180 2. Sensor Float Switch Pelampung Drain Pump AC Daikin Casset FBQ71DV14.	

Yang Mengajukan
Ka IPSRS

Moch Arifin

Kabid
Pelayanan
Medis

Puput Sekar
Nari Ratih,
AMd, Keb

Kabid
Penunjang
Medis

Dwi Novianti,
Amd. AK. S.
Kes

Kepala Bagian
Umum

drg. Endy Wira
Pradana, M.MRS

PLT Direktur RS



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

dr. Resti
Lestiantini,
M.Kes

TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA


*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

PCB Modul Indoor Ac Daikin Thailand Original FTC25NV14 (P/N 4020488 / 2545180).



Link Pembelian

https://shopee.co.id/product/550993921/14276803775?gads_t_sig=VTJGc2RHVmtYMTIxTFVSVVRrdENkWWp3RFo3Mkw5czd4Z0hzdEF1WVFia3pGWTRvNVBpZ1hET2xPbEpFVVFEeU1zd1pWWjV3U0dQWVJMSU1kMzB5aTBVa01yYzJSb3gzUnJERjFKMUxZcGpWTVorU1V2S2dyd0l3cmMxQzNNanFvZUIDWTMzSVV3MUPEVVkYkG10SjVnPT0&gad_source=1&gad_campaignid=19804035996&gbraid=0AAAAADPpU81wA-yP55Wwk8TUech0EIXiw&gclid=CjwKCAiA4KfLBhB0EiwAUy7GAZSTenE8tpt85KqagZYn3UoNiQhM28MTq6hakPhp8wRN9dhIC2cZYRoC4wgQAvD_BwE

Sensor Float Switch Pelampung Drain Pump AC Daikin Casset FBQ71DV14.



Link Pembelian

<https://www.lazada.co.id/products/sensor-float-switch-pelampung-drain-pump-ac-daikin-casset-fbq71dv14-i8237894435.html>



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 17/01/2026
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : 1P1M

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan


No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Sumur Drainase AC Calete Mag (6) dan Farmasi	Kode Inventaris	-
		Merk	Beilin
		Type	Sumur Drainase
		Nomor Seri	-
		Warna	Biru
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 17/01/2026 2. 12-00 WIB	Sumur drainase AC Calete rusak tidak bisa di perbaiki (kualak) order baru 2 unit
Spare part yang rusak	: Sumur Drainase	
Human eror	: ☒ Ya ☐ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
				
Ka. Unit 1P1M	Petugas Alat 1P1M	Ka. IPSRS	Kabid Gudang dan Farmasi	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 17/01/2016
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : 1111

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Model AL rang. Angket 3 KNA 2C	Kode Inventaris	-
		Merk	Bukin
		Type	Model AL
		Nomor Seri	-
		Warna	-
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 17/01/2016 2. 12.00 WIB	Model AL rusak tidak bisa diperbaiki, harus Order 1 unit
Spare part yang rusak	: Model AL	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

