



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**DAFTAR INVENTARIS SISTEM UTILITAS
RS PRIMA HUSADA MALANG**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



DAFTAR INVENTARIS SISTEM UTILITAS 2026

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	LOKASI	KETERANGAN	
				BAIK	RUSAK
1	Panel listrik mdp	5	Gedung A,B,C,D,Gedung lama	√	
2	Panel listrik ATS/AMF	2	Gedung lama,gedung C	√	
3	Sub panel Listrik	41	Semua unit/irna dan irja	√	
4	Panel listrik Untuk mesin	10	Panel lift ,pompa air dll	√	
5	Genset	1	Ruang genset gedung A	√	
6	System pemadam kebakaran	2	Gedung A,B,C,D,Gedung lama	√	
7	Apar	71	Gedung A,B,C,D,Gedung lama	√	
8	Hydrant pillar	1	Depan pintu masuk poli spesialis	√	
9	Hydrant box	15	Gedung A dan C	√	
10	Sprinkle	102	Gedung A dan D	√	
11	Smoke detector	86	Gedung A,B,C,D,Gedung lama	√	
12	Pompa air	2	Gedung C dan D	√	
13	Air conditioner	213	Gedung A,B,C,D,Gedung lama	√	
14	Gas medis	2	Gedung C dan Depan ruang driver	√	
15	Ups	1	Ruang Ct scan	√	



RINCIAN DATA INVENTARIS SISTEM UTILITAS 2026

INVENTARIS PANEL LISTRIK				
NO	NAMA ALAT	JUMLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	Panel Listrik Mdp	5	Gedung A,B,C,D,Gedung lama	Cheklis 1 bulan 4X
2	Panel listrik ATS/AMF	2	Gedung lama,gedung C	Cheklis 1 bulan 4X
3	Sub Panel Listrik Ruangan	41	Semua unit/irna dan irja	Cheklis 1 bulan 1X
4	Panel listrik untuk mesin	10	Panel lift ,pompa air dll	Cheklis 1 bulan 4X

INVENTARIS GENERATOR SET (GENSET)					
NO	NAMA ALAT	MERK	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Genset 300 kva	Cummins	Ruang genset gedung A	1 unit	Pemanasan di lakukan seminggu sekali

INVENTARIS LIFT					
NO	NAMA ALAT	MERK	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Lift Gedung A utara	Pillar/As 380	Gedung A	1 unit	Laik fungsi
2	Lift Gedung A selatan	Pillar/As 380	Gedung A	1 unit	Laik fungsi
3	Lift Gedung B (Kantor)	Pillar/As 380	Gedung B	1 unit	Laik fungsi
4	Lift Gedung C (pasien)	Pillar/As 380	Gedung C	1 unit	Laik fungsi
5	Lift gedung D (poli)	Pillar/As 380	Gedung D	1 unit	Laik fungsi
6	Lift Karyawan	Pillar/Monarch	Gedung C	1 unit	Laik fungsi
7	Lift Barang		Gedung Lama	1 unit	Laik fungsi

INVENTARIS APAR 2026				
NO	GEDUNG A	JENIS APAR	JUMLAH	KAPASITAS
1	Igd	Powder	1 unit	3 kg
2	Rumah pompa Hydrant	Co2	1 unit	3 kg
3	Irna 2A depan Ns	Powder	1 unit	3 kg
4	Irna 2A depan depan Tangga darurat	Powder	1 unit	3 kg
5	Irna 3A depan Ns	Powder	1 unit	3 kg



6	Irna 3A depan depan Tangga darurat	Powder	1 unit	3 kg
7	Irna 4A depan Ns	Powder	1 unit	3 kg
8	Irna 4A depan depan Tangga darurat	Powder	1 unit	3 kg
9	Hall sakura pintu utara	Powder	1 unit	3 kg
10	Hall sakura pintu selatan	Powder	1 unit	3 kg
11	Hall sakura depan lift	Powder	1 unit	3 kg
12	Irna 6A depan Ns	Powder	1 unit	3 kg
13	Irna 6A depan depan Tangga darurat	Powder	1 unit	3 kg
14	Irna 7A depan Ns	Powder	1 unit	3 kg
15	Irna 7A depan depan Tangga darurat	Powder	1 unit	3 kg
16	Irna 8A depan Ns	Powder	1 unit	3 kg
17	Irna 8A depan depan Tangga darurat	Powder	1 unit	3 kg
18	Ruang genset	Co2	1 unit	3 kg
19	Ruang driver	Powder	1 unit	3 kg
20	Ambulance wuling	Powder	1 unit	1.5 kg
21	Ambulance traga	Powder	1 unit	1.5 kg
22	Ambulance Apv	Powder	1 unit	1.5 kg
23	Depan Kantor RSPHM lantai 5	Powder	1 unit	3 kg
24	Depan Lift Lantai 4	Powder	1 unit	3 kg
25	Depan Lift Lantai 3	Powder	1 unit	3 kg
26	Ruang ESWL	Powder	1 unit	3 kg
27	Depan Lift Lantai 2	Powder	1 unit	3 kg
28	Pintu Masuk Kantor PT DPM	Powder	1 unit	3 kg
29	Dapur	Co2	1 unit	3 kg
30	Depan Lift Lantai 1	Powder	1 unit	3 kg
31	Cssd	Powder	1 unit	3 kg
32	Farmasi	Powder	1 unit	3 kg
33	Ruang Tunggu Farmasi	Powder	1 unit	3 kg
34	Irna 5C Depan Nurse Station	Powder	1 unit	3 kg
35	Irna 4C Depan Nurse Station	Powder	1 unit	3 kg
36	Irna 4C Koridor Rawat Inap	Powder	1 unit	3 kg
37	Irna 4C Koridor Ruang Gynekologi/Tindakan	Powder	1 unit	3 kg
38	Irna 3C Depan Nurse Station	Powder	1 unit	3 kg
39	Irna 3C Koridor Rawat Inap	Powder	1 unit	3 kg



40	Irna 3C Koridor Utara Gedung Lama	Powder	1 unit	3 kg
41	Irna 3C Koridor Selatan Gedung Lama	Powder	1 unit	3 kg
42	Irna 2C Vvip Utara	Powder	1 unit	3 kg
43	Irna 2C Vip Selatan	Powder	1 unit	3 kg
44	Irna 2C Depan Nurse Station	Powder	1 unit	3 kg
45	Icu Nurse station	Powder	1 unit	3 kg
46	Koridor Icu/Hcu	Powder	1 unit	3 kg
47	Depan Hcu	Powder	1 unit	3 kg
48	Depan Isolasi Icu	Powder	1 unit	3 kg
49	Depan Lift Karyawan Lantai 1	Powder	1 unit	3 kg
50	Ruang IPLC	Powder	1 unit	3 kg
51	Ruang Operasi	Powder	1 unit	3 kg
52	Depan Pendaftaran Central	Powder	1 unit	3 kg
53	Depan Ruang Rekam Medis	Powder	1 unit	3 kg
54	Depan Ruang Rehab Medik	Powder	1 unit	3 kg
55	Ruang Server IT	Co2	1 unit	3 kg
56	Ruang Tunggu Laboratorium	Powder	1 unit	3 kg
57	Ruang Tunggu Poli Sakura Lantai 5	Powder	1 unit	3 kg
58	Ruang Tunggu Poli Sakura Lantai 5	Powder	1 unit	3 kg
59	Depan Pintu Masuk Gudang Farmasi	Powder	1 unit	3 kg
60	Depan Pintu Masuk Laundry	Co2	1 unit	3 kg
61	Ruang TPS B3	Powder	1 unit	3 kg
62	Cadangan di IPSRS	Powder	3 unit	5 kg
63	Cadangan di IPSRS	Powder	1 unit	2 kg
64	Cadangan di IPSRS	Powder	1 unit	3,5 kg
65	Cadangan di IPSRS	Powder	5 unit	3 kg

INVENTARIS ALAT DETEKSI DINI KEBAKARAN

NO	NAMA ALAT	LETAK	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sprinkle	Igd	7	Pengecekan 3 Bulan Sekali
		Irna 2A	10	
		Irna 3A	10	
		Irna 4A	10	
		Hall Sakura	5	
		Irna 6A	10	

Banjararum Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang

Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



		Irna 7A	10	
		Irna 8A	10	
		Poli Lantai 2	8	
		Laboratorium	7	
		Poli sakura Lantai 4	5	
		Poli Sakura Lantai 5	5	
2	Smoke Detector	Igd	4	Pengecekan 3 Bulan Sekali
		Irna 2A	3	
		Irna 3A	3	
		Irna 4A	2	
		Hall Sakura	5	
		Irna 6A	3	
		Irna 7A	3	
		Irna 8A	3	
		Lantai 1 Gedung B	5	
		Lantai 2 Gedung B	2	
		Lantai 3 Gedung B	2	
		Lantai 4 Gedung B	2	
		Lantai 5 Gedung B	4	
		Lantai 1 Gedung C	4	
		Lantai 2 Gedung C	6	
		Lantai 3 Gedung C	5	
		Lantai 4 Gedung C	5	
		Lantai 5 Gedung C	3	
		Lantai 1 Gedung D	4	
		Lantai 2 Gedung D	3	
		Lantai 3 Gedung D	3	
		Lantai 4 Gedung D	2	
		Lantai 5 Gedung	2	
		Rekam Medis	4	
		Loundry	4	

INVENTARIS HYDRANT BOX

NO	RUANG/AREA	LANTAI	GEDUNG	KETERANGAN
1	Igd	Lantai 1	Gedung A	Siap Pakai



2	Irna 2A	Lantai 2		Siap Pakai
3	Irna 3A	Lantai 3		Siap Pakai
4	Irna 4A	Lantai 4		Siap Pakai
5	Hall Sakura	Lantai 5		Siap Pakai
6	Irna 6A	Lantai 6		Siap Pakai
7	Irna 7A	Lantai 7		Siap Pakai
8	Irna 8A	Lantai 8		Siap Pakai
9	Radiologi	Lantai 1	Gedung C	Siap Pakai
10	Irna Lantai 2	Lantai 2		Siap Pakai
11	Irna Lantai 3	Lantai 3		Siap Pakai
12	Irna Lantai 4	Lantai 4		Siap Pakai
13	Irna Lantai 5	Lantai 5		Siap Pakai
14	Belakang Dapur	Lantai 1		Siap Pakai
15	Rooftop Gedung B	Lantai 6 Rooftop	Gedung B	Siap Pakai
16	Depan Poli Spesialis	Lantai 1	Gedung D	Siap Pakai

INVENTARIS SYSTEM PEMADAM KEBAKARAN

NO	ITEM	JUMLAH	SATUAN	MERK
INSTALASI FIRE ALARM				
1	MCFA	1	Set	Honeywell/SFP-10UD
2	Photoelektrik Smoke Detector	86	Pcs	System Sensor No.882
3	Manual Call Point Fireman's	9	Unit	Appron
4	Alarm Bell	21	Pcs	Appron/MC6288
5	Indikator Lamp	21	Pcs	Palco/MS388
INSTALASI HYDRANT DAN SPRINKLE				
1	Head Sprinkle Type Pendant	102	Pcs	Viking
2	Indoor Hydrant Box selang Nozzle 30m dan Landing Valvw 1,5"	12	Pcs	Appron
3				
4	Outdoor Hydrant box selang Nozzl 30m	2	Pcs	Appron
5	Seamese Conection Two Way	1	Unit	Viking
6	Landing Valve 2.5"	14	Unit	Viking



7	Fire Extingusher 3kg Type Powder	68	Pcs	Corona
8	Fire Extingusher 3kg Type Co2	3	Pcs	Corona
9	Elektrik Hydrant pump	1	Unit	Titan/SM2023309
10	Jockey Pump	1	Unit	Grundfoss/85U155103120110044
11	Branch Control 3"	2	Unit	Viking
12	Branch Control 4"	2	Unit	Viking
13	Main Control Valve 4"	4	Unit	Viking
14	Flow Switch	1	Unit	Viking
15	Automatic Air Vent 1"	1	Unit	Viking
16	Presuure Reducing Valve (PRV)	1	Unit	Viking

INVENTARIS GAS MEDIS

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	LETAK	KETERANGAN
1	O2 liquid	1	Area Depan Igd	Pengecekan Setiap Hari
2	N2o	2	Belakang Ruang Operasi	Pengecekan Setiap Hari
3	Tabung O2 6m3	39	Depan Ruang Driver	Pengecekan Setiap Hari
4	Tabung NO2 6m3	2	Central Lama	Pengecekan Setiap Hari
5	Tabung O2 1m3	17	Unit Irna/Irja	Pengecekan Setiap Hari
6	Tabung NO2 1m3	2	Central Lama	Pengecekan Setiap Hari

INVENTARIS UPS

NO	UNIT	GEDUNG	MERK/TYPE	NO SERI	KETERANGAN
1	Radiologi	Gedung C	Eaton/93E	4M253LAA22	Pengecekan 1 bulan 2X

INVENTARIS AIR CONDITIONER (AC)

NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH	TYPE	KETERANGAN
1	Igd	3	Casette	Laik Fungsi
2	Irna 2A	5	Split/Wall Mounted	Laik Fungsi
3	Irna 3A	4	Split/Casette	Laik Fungsi
4	Irna 4A	4	Split/Casette	Laik Fungsi
5	Hall Sakura	5	Casette	Laik Fungsi
6	Irna 6A	4	Split/Casette	Laik Fungsi
7	Irna 7A	4	Split/Casette	Laik Fungsi
8	Irna 8A	4	Split/Casette	Laik Fungsi



9	Kantor RSPHM	1	Casette	Laik Fungsi
10	Irna 4B	2	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
11	Irna 3B	1	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
12	Ruang ESWL	3	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
13	Ruang Transit	4	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
14	Kantor PT DPM	7	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
15	Ruang Gizi	2	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
16	Farmasi	3	Casette	Laik Fungsi
17	Cssd	1	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
18	Ruang Operasi	10	Split/Casette	Laik Fungsi
19	Gudang Farmasi	4	Split/Standing	Laik Fungsi
20	Loundry	2	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
21	Radiologi	6	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
22	Icu/Hcu	4	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
23	Irna 2C Vip/Vvip	8	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
24	Irna 3C	13	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
25	Irna 4C	8	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
26	Irna 5C	5	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
27	Pendaftaran Central	2	Casette	Laik Fungsi
28	Cso	2	Casette	Laik Fungsi
29	Poli lantai 1	13	Split/Casette	Laik Fungsi
30	Poli Lantai 2	20	Split/Casette	Laik Fungsi
31	Laboratorium	3	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
32	Poli Sakura Lantai 4	4	Split/Casette	Laik Fungsi
33	Poli Sakura Lantai 5	4	Split/Casette	Laik Fungsi
34	Poli Vaksin	3	Split/Standing	Laik Fungsi
35	Poli Paru	1	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
36	Ruang IPSRS	2	SplitWall Mounted	Laik Fungsi
37	Masjid	3	SplitWall Mounted	Laik Fungsi



INVENTARIS POMPA AIR 2026

NO	NAMA ALAT	LOKASI	MERK/TYPE	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN
					BAIK	RUSAK	
1	Pompa Submesible 3HP (3 Phase)	Belakang Gedung C	Franklin Elektrik	1	√		Terpasang Tgl:22/06/2019
2	Pompa Submesible 10HP (3 Phase)	Belakang Gedung A	Franklin Elektrik	1	√		Terpasang Tgl:22/06/2021
3	Pompa Submesible 3HP (1 Phase)	Belakang Gedung C	Franklin Elektrik	1	√		Terpasang Tgl:19/08/2017
4	Pompa Celup Ipal	Belakang Gedung C	Ebara	1	√		Terpasang Tgl:22/02/2020
5	Electric Hydrant Pump	Gedung A	Titan/SM2023309	1	√		Terpasang Tgl:22/10/2022
6	Jockey Pump	Gedung A	Grundfoss/85U155103120110044	1	√		Terpasang Tgl:22/10/2022

Menyetujui,
Kepala Bidang Umum

drg. Endy Wira Pradana, MMRS

Malang, 01 Juni 2026
Kepala Ruang IPSRS

Mochammad Arifin

Mengetahui,



dr. Resti Lestiantini, M.Kes