

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENANGANAN KEGAGALAN AIR BERSIH		
	No. Dokumen 552.182/I-SPO/IPSRS/VI/2025	No.Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Penanganan kegagalan air bersih adalah upaya yang dilakukan apabila terjadi kegagalan pada air bersih.		
Tujuan	Panduan ketika terjadi kegagalan air bersih di Rumah Sakit		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 543/I-PDM/DIR/VI/2025 Tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
Prosedur	1. Unit Terkait a. Laporkan kerusakan melauai SIM billing IPSRS atau telepon personal petugas IPSRS melalui telepon. 2. Petugas IPSRS a. Datangi lokasi kegagalan air bersih dan analisa langsung instalasi air yang rusak serta lakukan perbaikan. b. Jika membutuhkan waktu lama untuk perbaikan maka menggunakan pompa air cadangan yang sudah siap pakai c. Apabila dalam perbaikan, air belum bisa digunakan, koordinasi dengan Karu dan Kabid terkait untuk menghubungi vendor air bersih dalam rangka membantu men-supply air bersih di Rumah Sakit		
Unit Terkait	Seluruh Unit Terkait		