

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN GREASE TRAP		
	No. Dokumen 890.4/I-SPO/IGZ/IX/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 September 2025	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes	
Pengertian	Grease trap adalah alat pemisah lemak, minyak, dan sisa makanan dari air limbah sebelum dialirkan ke saluran pembuangan. Pembersihan grease trap dilakukan secara berkala untuk mencegah penyumbatan, bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, serta menjaga sanitasi area pencucian alat makan.		
Tujuan	1. Menjaga fungsi grease trap tetap optimal. 2. Mencegah penyumbatan saluran air limbah. 3. Mengurangi risiko bau tidak sedap dan kontaminasi lingkungan. 4. Memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi rumah sakit		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 571.84/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gizi.		
Prosedur	A. Persiapan 1. Gunakan APD lengkap. 2. Pastikan tidak ada aktivitas pencucian selama proses pembersihan. B. Pelaksanaan 1. Buka penutup grease trap secara hati-hati. 2. Amati kondisi grease trap. 3. Ambil lapisan lemak yang mengapung menggunakan sekop. 4. Angkat endapan padat/sisa makanan dari dasar grease trap. 5. Masukkan limbah ke dalam wadah tertutup. 6. Lepaskan komponen penyekat (baffle) bila dapat dilepas, kemudian bersihkan menggunakan sikat dan deterjen. 7. Bersihkan dinding bagian dalam grease trap hingga tidak terdapat kerak lemak. 8. Bilas menggunakan air secukupnya. 9. Pasang kembali seluruh komponen dengan benar. 10. Tutup grease trap rapat. 11. Bersihkan area sekitar grease trap. 12. Lakukan disinfeksi pada permukaan luar yang berpotensi terkontaminasi. 13. Minimal 1 kali setiap minggu atau disesuaikan dengan volume penggunaan. 14. Segera dilakukan apabila lemak dan endapan telah mencapai $\pm 25\%$ kapasitas grease trap, aliran air melambat, atau muncul bau tidak sedap.		
Unit Terkait	1. Instalasi Gizi 2. <i>Cleaning Service Pantry</i> 3. IPSRS		