

Malang, 09 Juli 2026

Nomor : 371/I-PNJ/DIR/VII/2026
Lampiran : 1 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Pengering Mesin Laundry Kanaba ke pihak ke-3 (PT Hari Mukti Teknik)

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan terjadinya letupan di Ruang Laundry yang mengakibatkan kerusakan pada kaca *temperglass* dan *box* pengapian pengering mesin laundry kanaba. Maka kami mengajukan penggantian kaca *temperglass* dan *box* pengapian ke pihak ke-3 (PT Hari Mukti Teknik).
Berdasarkan hasil analisis Tim IPSRS :

1. Fan Exhaust mesin pengering bekerja secara normal
2. Termo control suhu bekerja secara normal cut on di 40°C , cut off di 61°C.
3. Motor tumbler bekerja secara normal
4. Api menyala saat operasional

Demikian surat pengajuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :
1. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IPSRS

LAMPIRAN



Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes