

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1413/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 21 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Lampu bed head
merk/Type Aiat	:	Philiips TL Neon T5 Led Tube
Spesifikasi	:	5 Watt 30 CM
Ruang/Unit	:	Semua Irma 3B
Jumlah	:	12 Unit
Keluhan/Kendala	:	Lampu Bed Head Mati
Analisa	:	Sudah Melakukan Perbaikan Namun Tidak Bisa Diperbaiki
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 21 Desember 2024

Teknisi	Pit.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	21/12/24 		21/12/24 	
(Saifuddin)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1407/RSPHS/I-PM/IPSRs/XII/2024

Tanggal	19 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk Menggantikan Lampu Bed Head Yang Mati				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Lampu bed head	20 unit	0	12 = mengganti kerusakan 8 = Stok .
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Fungsi Untuk Penerangan Bed			
3.	Penempatan alat**	1. IGD 2. RUMAH 2A, 2B, 3A, 3B			
4.	Merk/Tipe**	1. PHILIPS TL NEON T5 LED TUBE			
5.	Spesifikasi**	1. 5 Watt 30 cm			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
	 24/12/24	 24/12/24		 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Dwi Novianti Amd.AK., S.Kc)	(Heni Indra W, S.Kep, Ns.M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, MIMRS)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI ALAT

