

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 246/RSPHS/I-PM/IGZ/II/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 30/03/2024 Tahun 2023 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Thermostat Chiller
Merk/Type Alat	:	E/5/837
Ruang/Unit	:	Dapur Gizi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Chiller tidak dingin
Analisa	:	1. Chiller tidak dingin kerusakan terjadi pada thermostat chiller rusak 2. Penggantian selama kerusakan dipindahkan pada chiller yang masih berfungsi
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 05 Maret 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	*Kabid Penunjang	Direktur
 (Sulyanto Amd, Tekmed)	 (Heni Indra W, S. Kep, M. Kep)	 (dr. Ham Dwika Putri)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 246/RSPHS/I-PM/IGZ/II/2024

Tanggal	05/03/2024				
Pengajuan Dari Unit*	04/03/24				
Alasan Pengajuan	Penggantian dan Penambahan Barang				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Trolly Krisbow 3 susun	2	3	
	2.	Freezer Aqua 100 liter	1	1	
	3	Thermostat	1	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1.Trolly makanan untuk distribusi makanan 2. Freezer untuk menyimpan bahan makananan basah 3. Thermostat sebagai saklar pada chiller			
3.	Penempatan alat**	Dapur			
4.	Merk/Tipe**	1.Krisbow 2.Aqua 3. Type E/5/857			
5.	Spesifikasi**	1.Plastic 2.Kapasitas 100 liter 3. Model E/5/857			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (dr. Ham Dwika P)		 dr. Ham Dwika P	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

