

Malang, 05 Januari 2024

Nomor : 014/I-PM/DIR/II/2024
Lampiran : 1 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Mesin Cuci Kanaba Pihak ke-3

Kepada Yth
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan terjadinya kerusakan pada shock as (patah) mesin cuci Kanaba unit Laundry, maka kami mengajukan perbaikan pada pihak ke-3 yaitu PT. Hari Mukti Teknik, selaku pemegang merk alat tersebut.

Adapun spesifikasi alat : Kanaba / KPM 30

Demikian surat pengajuan perbaikan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Ekowati S.K.P,MMRS

Tembusan :

1. Kabid Penunjang Medis
2. Kabid Pelayanan
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IPSRS
5. Ka Laundry

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 04 / 01 / 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Laundry

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Air Shock mesin Cuci Kanvas (2PU)	Kode Inventaris	-
		Merk	paneka
		Type	-
		Nomor Seri	-
		Warna	Hitam Sinen
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 04 / 01 / 2024 2. 21.00 WIB	Demamgikan Teknik kanvas, karena dilakukn perbaikan dan pinalayan part air shock
Spare part yang rusak	Air shock (2PU)	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit Laundry	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Damen dan Operasional
			(.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

