



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 202 / RSPHS / 1-BAC / IPSRS / 111 / 2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 25 Maret 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	AC
Merk/Type Alat	:	1. Midea / Split Air Conditioner / 1.5 pk 2. Mitsubishi / Split Air Conditioner / 1 pk 3. Midea / Split Air Conditioner / 1 pk
Ruang/Unit	:	1. Maternitas VK / Anggrek 2C 2. Parkir Mobil 3. IRNA 2B / D2B.1
Jumlah	:	1. 1 pcs 2. 1 pcs 3. 1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Main unit lemah mengakibatkan kinerja tidak maksimal 2. Unit korosif 3. Main unit lemah mengakibatkan kinerja tidak maksimal
Analisa	:	1. Modul PCB outdoor sering error menjadikan system pendinginan sering gagal fungsi. 2. Pipa evaporasi bocor karena lama pemakaian. 3. Modul PCB indoor error
Perbaikan	:	1. Sudah diperbaiki secara internal, namun unit rusak Kembali, direkomendasikan pembelian unit AC baru. 2. Sudah diperbaiki secara internal, namun unit rusak Kembali, direkomendasikan pembelian unit AC baru. 3. Sudah diperbaiki secara internal, namun unit rusak Kembali, direkomendasikan pembelian unit AC baru.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 25 Maret 2026

Teknisi,  (Zainul Azari)	Kabid Umum dan Keuangan,  (Wulandari)	Kabid JangMed  (Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	Kabid Yanmed  (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	Direktur 26/3  (Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)
---	--	--	--	--



DOKUMENTASI

