



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : _____

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 28 Mei 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Amplifier
Merk/Type Alat	:	PA AMPLIFIER/ZA-2240
Ruang/Unit	:	Central
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Sound berdengung keras (Noise)
Analisa	:	1. Kipas mati, transistor panas
Perbaikan	:	1. Sudah dilakukan pengecekan namun amplifier tetap tidak bisa maksimal (Penggantian Unit Baru Cito)
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 28 Mei 2026

Teknisi,	Kabid Umum dan Keuangan,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
			 30/26 5	
(Saifudin)	(Wulandari)	(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)



DOKUMENTASI

