



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
SUKOREJO**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan IPSRS Rumah Sakit Prima Husada Sukerejo Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada. Pedoman Pelayanan IPSRS ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan IPSRS ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta petugas rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukerejo,



(**Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep**)

DAFTAR ISI

Judul.....	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iv
Kebijakan.....	1
BAB I DEFINISI	4
BAB II	5
BAB III	5
BAB IV	9
BAB V.....	12
BAB VI	18
BAB VII	19
BAB VIII.....	21
BAB IX	34

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 935.133/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Prima Husada sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu untuk mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat,
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana Rumah Sakit perlu diselenggarakan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit agar tercipta kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
11. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001/DPM/I-KEP/DIR/I/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
- Kedua : Pedoman Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini
- Ketiga : Pedoman dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Prima Husada
- Keempat : Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 09 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



(**Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep**)

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana dalam memberikan pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan teknis sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan secara paripurna. Adapun secara umum, sarana yang dimiliki Rumah Sakit merupakan segala sesuatu yang menyangkut fisik seperti gedung dan ruangan. Sedangkan dalam hal prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang sarana yaitu pengadaan air bersih, listrik, air limbah dan lain sebagainya.

Segala kelengkapan yang dimiliki oleh Rumah Sakit memerlukan pemeliharaan secara berkala sebagai upaya dalam menghindari kerusakan yang berat. Terjadinya kerusakan pada bangunan Rumah Sakit dan kelengkapannya dapat mengganggu pelayanan kesehatan. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana hadir sebagai unit fungsional yang melaksanakan kegiatan agar fasilitas penunjang pelayanan kesehatan selalu dalam keadaan siap digunakan dan laik pakai. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang telah memiliki utilitas dalam hal pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan untuk menunjang kinerja pelayanan memerlukan adanya pedoman pelayanan yang diharapkan dapat memberikan arahan secara efisien dan efektif yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memenuhi kaidah dan standar sebagai pedoman yang baik dan benar.

1.2 TUJUAN PEDOMAN

Tujuan Umum :

Mewujudkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan di lingkungan Rumah Sakit.

Tujuan Khusus :

1. Setiap petugas dan semua pihak yang terkait dalam kegiatan pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit mempunyai pegangan dan acuan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah sakit .
3. Memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pasien dan keluarganya serta karyawan yang berkunjung di Rumah Sakit.

1.3 RUANG LINGKUP PELAYANAN

Ruang lingkup Pedoman Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, yaitu :

Persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam, terdiri atas:

- a. rencana blok bangunan;
- b. massa bangunan;
- c. tata letak bangunan (*site plan*);
- d. pemanfaatan ruang; dan
- e. desain tata ruang dan komponen bangunan

Fasilitas yang aksesibel sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. toilet;
- b. koridor;

-
- c. tempat parkir;
 - d. telepon umum;
 - e. jalur pemandu;
 - f. rambu atau marka;
 - g. pintu; dan
 - h. tangga, lift, dan/atau ram

Bangunan/sarana Rumah Sakit terdiri atas:

- a. Ruang rawat jalan;
- b. Ruang rawat inap;
- c. Ruang gawat darurat;
- d. Ruang operasi;
- e. Ruang perawatan intensif;
- f. Ruang kebidanan dan penyakit kandungan;
- g. Ruang rehabilitasi medik;
- h. Ruang radiologi;
- i. Ruang laboratorium;
- j. Bank darah Rumah Sakit;
- k. Ruang sterilisasi;
- l. Ruang farmasi;
- m. Ruang rekam medis;
- n. Ruang tenaga kesehatan;
- o. Ruang pendidikan dan latihan;
- p. Ruang kantor dan administrasi;
- q. Ruang ibadah;
- r. Ruang tunggu;
- s. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat Rumah Sakit;
- t. Ruang menyusui;
- u. Ruang mekanik;
- v. Ruang dapur dan gizi;
- w. *Laundry*;
- x. Kamar jenazah;
- y. Taman;
- z. Pengelolaan sampah;
- aa. Pelataran parkir yang mencukupi.

Prasarana Rumah Sakit meliputi :

- a. Instalasi air;
- b. Instalasi mekanikal dan elektrik;
- c. Instalasi gas medik ;
- d. Instalasi uap;
- e. Instalasi pengelolaan limbah;
- f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Petunjuk, persyaratan teknis dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
- h. Instalasi tata udara;
- i. Sistem informasi dan komunikasi; dan
- j. Ambulans.

1.4 PENGERTIAN DAN BATASAN OPERASIONAL

Batasan Operasional dari Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
2. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
3. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit
4. Melakukan pengawasan sarana dan prasarana Rumah Sakit

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

No	Nama Jabatan	Kualifikasi	Jumlah SDM
1	Ka. IPSRS	SMK Kelistrikan	1
2	Staf Administrasi	D3 / S1 Kesehatan	1
3	Staf Elektromedik	D3 Atem	1
4	Staf Prasarana	SMK Kelistrikan	3

2.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pasal 45 yang menjelaskan bahwa jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf d dan e disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Ka. IPSRS	1 shift	1
2	Staf Administrasi	1 shift	1
3	Staf Elektromedik	1 Shift	1
4	Staf Prasarana dan Sarana	3 shift	3

2.3 PENGATURAN JAGA

Pengaturan jaga yang ada pada Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Ka. IPSRS	1 shift	08.00-16.00	1
2	Staf Administrasi	1 shift	08.00-16.00	1
3	Staf Elektromedik	1 shift	08.00-16.00	1
4	Staf Prasarana dan Sarana	3 Shift	06.00-14.00 10.00-18.00 14.00-21.00	3

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruang (terlampir)

3.2 Standar Fasilitas

- a) Letak ruang mekanik tidak berdekatan dengan ruang-ruang pelayanan pasien.
- b) Luas ruang mekanik harus dapat mengakomodir kegiatan operasional dan pemeliharaan komponen bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan di Rumah Sakit.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN UMUM	KETERANGAN
1.	R. Kepala IPSRS	Umum	Tersedia
2.	Ruangan Administrasi dan Ruang Kerja Staf	Umum	Digabung (tersedia)
3.	Ruangan Rapat/ Pertemuan Teknis	Umum	
4.	Ruangan Studio Gambar dan Arsip Teknis	Umum	
5.	Bengkel/Workshop		
	a. Bengkel/ Workshop Bangunan/Kayu	•Luas bengkel menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. •Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus. • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam. • Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Belum Tersedia
	b. Bengkel/ Workshop metal/ logam	•Luas bengkel menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. •Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus. • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran	Belum Tersedia

		udara minimal 10 kali per jam. • Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
	c. Bengkel/Workshop Peralatan Medik (Optik, Elektromedik, Mekanik)	• Luas bengkel menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus. • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam. • Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Belum Tersedia
	d. Bengkel/Workshop penunjang medik.	• Luas bengkel menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus. • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.	Belum tersedia
6.	Ruangan Panel Listrik	• Penentuan jenis dan jumlah Panel Listrik tergantung dari kapasitas listrik dan pelayanan yang ada di RS. • Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. • Ruangan harus terhindar dari banjir • Spesifikasi ruangan sesuai standar yang berlaku. • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak	Tersedia

		kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus. • Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan langsung dibuang keluar gedung. • Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
7.	Ruangan Genset	• Luas ruang menyesuaikan kebutuhan genset dan jenis genset. • Ruang harus terhindar dari banjir dan lantai dibuat lebih tinggi dari lantai sekitar. • Ruang harus mempunyai proteksi kebisingan dan getaran. • Spesifikasi ruang sesuai standar yang berlaku. • Setiap ruang disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus. • Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan langsung dibuang keluar • Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia
8.	Ruangan Trafo	• Luas ruang menyesuaikan kebutuhan Travo dengan jarak trafo ke dinding minimum 1.25 m. • Ruang harus terhindar dari banjir dan lantai dibuat lebih tinggi dari lantai sekitar. • Spesifikasi ruang sesuai standar yang berlaku. • Setiap ruang disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak	Tersedia

		dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus. • Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan langsung dibuang keluar gedung.	
9.	Ruangan Pompa (Air Bersih dan Hidran Kebakaran)	• Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan Pompa dan perlengkapannya serta memudahkan pemeliharannya. • Ruang harus terhindar dari banjir dan lantai dibuat lebih tinggi dari lantai sekitar. • Spesifikasi ruangan sesuai standar yang berlaku. • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus. • Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan langsung dibuang keluar gedung.	Tersedia
10.	Ruangan Server dan Sentral Data	• Penentuan jenis peralatan IT tergantung dari sistem IT dan pelayanan yang diterapkan di RS • Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. • Ruang harus terhindar dari banjir • Spesifikasi ruangan sesuai standar yang berlaku. • Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia
11.	Gudang spare part	Umum	Tersedia
12.	Gudang	Umum	

13.	KM/WC petugas	Persyaratan KM/WC umum lihat poin di atas.	Tidak tersedia
-----	---------------	---	----------------

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang mekanik disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

1. Membuat program kerja pemeliharaan dan perbaikan tahunan dan melaporkannya kepada Direktur Rumah Sakit
2. Melakukan koordinasi dan rapat dengan instalasi terkait
3. *Operator Utility*, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagai penyedia sarana dan prasarana di Rumah Sakit, sumber air bersih, sumber listrik PLN, Genset, dan Lift
4. *Maintenance*, pemeliharaan dan perawatan rutin.
5. Perencanaan dan program kegiatan pemeliharaan.
6. Pengukuran dan kalibrasi.
7. Manajemen informasi dan pemeliharaan.
8. Rujukan perbaikan
9. Pengawasan fasilitas dan keselamatan kerja

BAB V

KEBIJAKAN

1. IPSRS melakukan identifikasi area-area yang berisiko mempunyai *risk register* (daftar risiko) yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan fasilitas.
2. IPSRS melakukan pemeriksaan fasilitas secara berkala, membuat rencana perbaikan, dan telah melaksanakan perbaikan
3. IPSRS memasang monitoring pada area yang berisiko keselamatan dan keamanan
4. IPSRS memelihara fasilitas yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. IPSRS melakukan penyimpanan dan pengolahan limbah B3 secara benar dan aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. IPSRS melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan izin sebagai transporter dan pengolah B3 yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. IPSRS melakukan pemeliharaan terhadap sistem kebakaran aktif yang meliputi *sprinkle*, APAR, hidran, dan pompa kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. IPSRS memberikan fasilitas jalur evakuasi yang aman dan bebas hambatan bila terjadi kebakaran serta kedaruratan bukan kebakaran
9. Sistem dan peralatan pemadam kebakaran diperiksa, diuji coba, dan dipelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. IPSRS melakukan pemberitahuan kawasan tanpa rokok dan asap rokok, serta larangan merokok bagi pasien, keluarga, pengunjung, dan staf termasuk larangan menjual rokok di lingkungan rumah sakit
11. IPSRS melakukan pengelolaan peralatan medis (inventarisasi) yang digunakan di rumah sakit
12. IPSRS menyediakan daftar inventaris dan identifikasi risiko untuk seluruh peralatan medis yang digunakan di rumah sakit
13. IPSRS melakukan pemeriksaan alat medis secara teratur
14. IPSRS melakukan uji fungsi peralatan medis sejak baru dan sesuai dengan umur, penggunaan, dan rekomendasi pabrik
15. IPSRS melakukan pemeliharaan preventif dan kalibrasi
16. IPSRS melakukan sistem pemantauan dan bertindak terhadap pemberitahuan mengenai peralatan medis yang berbahaya, *recall*/penarikan kembali, laporan insiden, masalah, dan kegagalan pada peralatan medis
17. IPSRS melakukan pemberitahuan peralatan medis yang berbahaya, alat medis dalam penarikan (*under recall*), laporan insiden, serta masalah dan kegagalan pada peralatan medis
18. IPSRS melaporkan seluruh insiden keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kematian, cedera serius, atau penyakit yang disebabkan oleh peralatan medis
19. IPSRS memiliki inventarisasi, pemeliharaan, dan inspeksi dengan kriteria yang ditentukan untuk sistem utilitas penting yang dilakukan secara berkala
20. IPSRS memiliki daftar sistem utilitas di rumah sakit dan daftar sistem utilitas penting
21. IPSRS memelihara sistem utilitas dan komponen berdasarkan atas kriteria yang sudah ditetapkan.
22. IPSRS memperbaiki sistem utilitas dan komponen bila diperlukan
23. IPSRS menyediakan air bersih tersedia selama 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu
24. IPSRS menyediakan listrik tersedia 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu
25. IPSRS mengidentifikasi area dan pelayanan yang berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik atau air bersih terkontaminasi atau terganggu.
26. IPSRS berupaya mengurangi risiko bila hal itu terjadi (tata kelola risiko).
27. IPSRS menyediakan sumber listrik dan air bersih alternatif dalam keadaan emergensi.
28. IPSRS melakukan uji coba sumber air bersih dan listrik alternatif sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau lebih sering bila diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh kondisi sumber air.
29. IPSRS mendokumentasi hasil uji coba sumber air bersih alternatif tersebut.
30. IPSRS mendokumentasi hasil uji sumber listrik alternatif tersebut.
31. IPSRS mempunyai tempat dan jumlah bahan bakar untuk sumber listrik alternatif yang mencukupi.
32. IPSRS melakukan monitoring mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi

-
33. IPSRS melakukan pemeriksaan air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
 34. IPSRS menindaklanjuti hasil pemeriksaan mutu air yang bermasalah dan didokumentasikan.
 35. IPSRS memiliki sistem pelaporan data insiden/kejadian/kecelakaan setiap program manajemen risiko fasilitas.
 36. IPSRS memiliki laporan data insiden/kejadian/kecelakaan setiap program manajemen risiko fasilitas dan sudah dianalisis.
 37. IPSRS menindaklanjuti dengan mengganti atau meningkatkan fungsi (*upgrade*) teknologi medis, peralatan, sistem, dan menurunkan risiko di lingkungan.

BAB VI

TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1 PELAYANAN PERALATAN MEDIS

Rumah sakit merencanakan dan mengimplementasikan program untuk pemeriksaan, uji coba, serta pemeliharaan peralatan medis dan mendokumentasikan hasilnya, Untuk menjamin peralatan medis dapat digunakan dan layak pakai maka rumah sakit perlu melakukan :

1. Tata penomoran dan pelabelan inventarisasi peralatan medis maupun non medis
2. Inventarisasi alat medis dan non medis
3. Melakukan inventarisasi peralatan medis yang meliputi peralatan medis yang dimiliki oleh rumah sakit dan peralatan medis kerja sama operasional (KSO) milik pihak ketiga.
4. Melakukan pemeriksaan peralatan medis sesuai dengan penggunaan dan ketentuan pabrik.
5. Melaksanakan pemeliharaan peralatan medis preventif sesuai jadwal.

4.2 SISTEM UTILITAS

Bangunan atau sarana yang ada di Rumah Sakit Prima Husada, yaitu :

- a. Ruang rawat jalan
Terdapat Poli Spesialis dan Poli Umum
- b. Ruang rawat inap
Rawat inap di lantai 2 dan lantai 3
- c. Ruang gawat darurat;
Instalasi gawat darurat
- d. Ruang operasi
Adanya instalasi kamar operasi
- e. Ruang perawatan intensif
Intensive Care Unit (ICU) serta adanya ruang isolasi di Lantai 3
- f. Ruang kebidanan dan penyakit kandungan
Adanya ruangan Maternitas khusus tindakan
- g. Ruang rehabilitasi medik
Terdapat di Poli Spesialis dalam Ruang Fisioterapi
- h. Ruang radiologi
Terdapat di Poli Spesialis berdekatan dengan Ruang Periksa 3 (USG)
- i. Ruang laboratorium
Berada di Dekat Pendaftaran
- j. Ruang farmasi
Masuk dalam apotek IRNA dan apotek IRJA serta LAF (tempat pencampuran obat) serta Gudang Farmasi
- k. Ruang rekam medis
Berdekatan dengan Pendaftaran
- l. Ruang tenaga kesehatan
Ruangan tenaga kesehatan di setiap masing-masing Unit Pelayanan memiliki nurse station
- m. Ruang pendidikan dan latihan
Hall dan Ruangan Andalusia menjadi tempat sarana pelatihan dan pendidikan
- n. Ruang kantor dan administrasi
Berada Di Lantai 3
- o. Ruang ibadah
- p. Menyediakan fasilitas ibadah yaitu Masjid yang berada di Bagian Depan Dekat dengan poli Ruang rehabilitasi medik

Fasilitas lainnya yang dihadirkan yaitu ruang tunggu di area pendaftaran, poli spesialis, poli umum dan depan apotek

- q. Ruang menyusui
Di depan poli umum terdapat Pojok Laktasi, fasilitas layanan bagi ibu yang menyusui

- r. Ruang mekanik
Ruang khusus bagi teknisi pemeliharaan ketika akan melakukan perbaikan
- s. Ruang dapur dan gizi
Ruangan khusus bagi pelayanan serta penyediaan makanan bagi pasien
- t. *Laundry*
Ruang laundry (Binatu) berada di belakang Poli
- u. Kamar jenazah
Tersedianya ruangan kamar jenazah di Rumah Sakit
- v. Taman
Berada depan instalasi kamar operasi
- w. Pengelolaan sampah
Berada di belakang Rumah Sakit untuk tempat pemilahan sampah baik medis maupun non medis
- x. Pelataran parkir yang mencukupi.
Disediakkannya parkir bagi pengunjung dan karyawan yang ditempatkan pada tempat yang berbeda.

Dalam tata laksana pelayanan Instalasi Sarana dan Prasarana, khususnya Prasarana di Rumah Sakit Prima Husada, meliputi :

a. Instalasi air;

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyediakan instalasi air yang ada pada Rumah Sakit Prima Husada, meliputi :

a. Instalasi air minum/bersih;

Adanya penampungan untuk air bersih yang diupayakan sedemikian rupa agar terjamin kualitas serta dapat dan layak dikonsumsi.

b. Instalasi air kotor/limbah; dan

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam menangani air kotor/limbah mengalir pada pembuangan yang telah disediakan, selain itu juga untuk yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) diproses sesuai dengan aturan serta dibedakan dengan limbah domestik.

b. Instalasi mekanikal dan elektrik;

Instalasi mekanikal dan elektrik pada Bangunan Rumah Sakit meliputi:

a. Instalasi transportasi vertikal;

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Prima Husada telah menyediakan fasilitas lift.

b. Instalasi sistem pencahayaan;

Pada fasilitas pencahayaan Instalasi Pemeliharaan telah menyediakan pencahayaan alami yang terletak di beberapa ruangan rawat inap serta pencahayaan buatan yang dipasang tanpa menimbulkan efek silau atau pantulan.

c. Instalasi sistem kelistrikan; dan

Pada penyediaan layanan fasilitas listrik yang ada di Rumah Sakit Prima Husada telah menyediakan sumber listrik yang ada pada gardu listrik luar dekat parkir, panel induk sebagai panel penghubung serta jaringan distribusi listrik yang telah terhubung serta genset sebagai pengganti sumber listrik jika terjadi pemadaman.

d. Instalasi proteksi petir.

Fasilitas proteksi petir yang disediakan oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana telah ada di atas gedung Rumah Sakit Prima Husada sebagai tujuan untuk menghindari risiko kerusakan yang disebabkan oleh petir.

d. Instalasi gas medik ;

Instalasi gas medik meliputi :

a. sumber gas medik ;

Tempat penyediaan gas medis, misalnya:

- Tabung gas bertekanan
- Tangki kriogenik (liquid oxygen tank)
- Kompresor udara medis.

b. jaringan pemipaan sistem gas medik; dan

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyediakan jaringan pemipaan gas medik, meliputi:

- a. katup
- b. rakitan buatan pabrik
- c. rel gas medik (rgm)
- d. indikator tekanan dan vakum
- e. sistem peringatan
- f. distribusi
- g. penamaan dan identifikasi
- c. terminal sistem gas medik

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam hal penyediaan terminal sistem gas medik, meliputi :

- a. stasiun inlet dan outlet, dan
- b. regulator tabung yang digunakan langsung ke pasien melalui tabung gas medik atau flowmeter yang terpasang.

d. Instalasi pengelolaan limbah;

Instalasi pengelolaan limbah yang ada di Rumah Sakit Prima Husada, meliputi:

- a. Instalasi pengelolaan limbah padat;
- b. Instalasi pengelolaan limbah cair;
- c. Instalasi pengelolaan limbah radioaktif; dan
- d. Instalasi pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang ada di Rumah Sakit Prima Husada telah bekerjasama dengan pihak ketiga.

e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran telah menyediakan sistem pemadam kebakaran seperti sprinkler ataupun APAR yang terpasang pada beberapa ruangan yang ada di Rumah Sakit Prima Husada.

f. Petunjuk, persyaratan teknis dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Prima Husada menyediakan sarana evakuasi yang meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi, yang dapat menjamin pengguna Bangunan Rumah Sakit untuk melakukan evakuasi dari dalam Bangunan Rumah Sakit secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Sarana evakuasi sebagaimana dimaksud dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.

g. Instalasi tata udara;

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyediakan tata udara pada Bangunan Rumah Sakit Prima Husada meliputi :

- a. Instalasi ventilasi; dan
Ventilasi terpasang pada seluruh ruangan.
- b. Instalasi sistem pengkondisian udara.

Dalam pengkondisian udara terpasang beberapa *exhaust fan* sebagai tujuan untuk membantu sirkulasi udara yang ada di dalam ruangan.

h. Sistem informasi dan komunikasi;

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana menyediakan salah satunya adalah sistem informasi dan komunikasi dimana:

1. Sistem informasi di Rumah Sakit Prima Husada didesain dengan sistem keamanan yang optimal untuk menjamin aplikasi hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.
2. Sistem komunikasi dalam Bangunan Rumah Sakit Prima Husada merupakan penyediaan sistem komunikasi baik untuk keperluan internal bangunan maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya.
3. Sistem komunikasi antara lain sistem telepon, sistem tata suara, sistem panggil perawat, dan sistem *voice evacuation*.

i. Ambulans.

Salah satu tata laksana kegiatan pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasaran yaitu ambulans yang terdapat di Rumah Sakit Prima Husada meliputi:

1. ambulans untuk rujukan,
2. mobil jenazah, dan
3. ambulans transport.

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

Undang – Undang No 36 tahun 2009 pasal 164 ayat (1) menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan. Kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Rumah Sakit adalah tempat kerja yang termasuk kategori tersebut, wajib menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja ini bertujuan guna melindungi karyawan dan kemungkinan terjadinya kecelakaan di dalam atau di luar rumah sakit.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja ada dalam kondisi sehat dan selamat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia.

- Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap pekerja. Pegawai adalah bagian integral dari rumah sakit. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkatkan produktifitas pegawai dan meningkatkan produktifitas rumah sakit Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu :
 - a. Agar pegawai dan setiap orang yang berada di tempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat dan selamat.
 - b. Agar faktor – faktor produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
 - c. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar dan tanpa hambatan. Faktor –faktor yang menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu:
 - Kondisi dan lingkungan kerja.
 - Kesadaran dan kualitas pekerja.
 - Peranan dan kualitas manajemen.

Dalam kaitannya dengan kondisi dan lingkungan kerja, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi bila :

1. Peralatan tidak memenuhi standar kualitas atau bila sudah aus.
 2. Alat –alat produksi tidak disusun secara teratur menurut tahapan proses produksi.
 3. Ruang kerja terlalu sempit, ventilasi ukuran kurang memadai, ruangan terlalu panas atau terlalu dingin
 4. Tidak tersedia alat –alat pengaman.
 5. Kurang memperhatikan persyaratan penanggulangan bahaya kebakaran dan lain –lain.
- Program Keselamatan kerja di bagian Pemeliharaan Sarana :
1. Peraturan keselamatan harus jelas dan dimengerti oleh setiap karyawan.
 2. Harus dicegah jangan sampai terjadi pegawai terjatuh.
 3. Ruang gerak bebas.
 4. Ruangan mempunyai ventilasi udara yang cukup
 5. Penerangan lampu yang baik, menghindarkan kelelahan penglihatan pegawai.
 6. Harus tersedia locker untuk penyimpanan alat – alat tugas
 7. Perlu diperhatikan pengaturan suhu ruangan, kelembaban, pencegahan, debu dan pencegahan kebakaran.
 8. Ketika melakukan tugas harus selalu mengutamakan keselamatan kerja (memakai kaca mata pada waktu mengelas, memakai sabuk pengaman bila naik tembok yang tinggi dll).

BAB VIII

PENINGKATAN MUTU

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, untuk hal yang berkaitan dengan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, disebutkan sebagai berikut :

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (IPSR)	Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Indikator	Standar
		Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	100%
	Pengelolaan Limbah	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
		Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%

Uraian Standar Pelayanan Minimal Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

JUDUL	Angka Keterlambatan Penanganan Masalah Sarana dan Prasarana 1 x 24 Jam
Dimensi Mutu	Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan ketanggapan dalam pemeliharaan alat
Definisi operasional	Kecepatan waktu menanggapi alat yang rusak adalah waktu yang dibutuhkan mulai laporan alat rusak diterima sampai dengan petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk tindak lanjut perbaikan, maksimal dalam waktu 1 hari harus sudah ditanggapi.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang atau sama dengan 15 menit dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam satu bulan
Sumber data	Catatan laporan kerusakan alat
Standar	≤ 100%
Penanggungjawab	Kepala IPSRS

2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

JUDUL	KETEPATAN WAKTU PEMELIHARAAN ALAT
Dimensi Mutu	Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan ketanggapan dalam pemeliharaan alat
Definisi operasional	Waktu pemeliharaan alat adalah waktu yang menunjukkan periode pemeliharaan/service untuk tiap-tiap alat sesuai ketentuan yang berlaku.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan (service) tepat waktu dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan pemeliharaan dalam satu bulan
Sumber data	Register pemeliharaan alat
Standar	100%
Penanggungjawab	Kepala IPSRS

3. Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

JUDUL	PERALATAN LABORATORIUM (DAN ALAT UKUR YANG LAIN) YANG TERKALIBRASI TEPAT WAKTU SESUAI DENGAN KETENTUAN KALIBRASI
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Tergambarnya akurasi pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Kalibrasi adalah pengujian kembali terhadap kelayakan peralatan laboratorium oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)
Frekuensi pengumpulan data	1 tahun
Periode analisis	1 tahun
Numerator	Jumlah seluruh alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu dalam satu tahun
Denominator	Jumlah alat laboratorium yang perlu dikalibrasi dalam 1 tahun
Sumber data	Buku register
Standar	100%
Penanggungjawab	Kepala Instalasi Laboratorium

4. Baku mutu limbah cair

JUDUL	KECEPATAN WAKTU MENANGGAPI KERUSAKAN ALAT
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kepedulian Rumah Sakit terhadap limbah cair Rumah Sakit
Definisi operasional	Baku mutu adalah standar minimal pada limbah cair yang dianggap aman bagi kesehatan, yang merupakan ambang batas yang ditolerir dan diukur dengan indikator :

	a. BOD (Biological Oxygen Demand): 30mg/liter b. COD (Chemical Oxygen Demand): 80mg/liter c. TSS (Total Suspended Solid): 30mg/liter d. Ph: 6 - 9
Frekuensi pengumpulan data	3 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair Rumah Sakit yang sesuai dengan baku mutu
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan limbah cair
Sumber data	Hasil pemeriksaan
Standar	100%
Penanggungjawab	Kepala IPSRS

5. Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

JUDUL	KECEPATAN WAKTU MENANGGAPI KERUSAKAN ALAT
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di Rumah Sakit
Definisi operasional	Limbah padat berbahaya adalah sampah pada akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederai, antara lain: 1. Sisa jarum suntik 2. Sisa ampul 3. Kasa bekas 4. Sisa jaringan Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan standar prosedur operasional yang diamati
Denominator	Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati
Sumber data	Hasil pengamatan
Standar	100%
Penanggungjawab	Kepala IPSRS/Kepala K3RS

BAB IX

PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Prima Husada, seluruh staf yang berada dalam lingkup ini mampu memahami dan melaksanakan sesuai dengan pedoman sehingga hasil akhir dari setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan kualitas pekerja tanpa mengesampingkan efisiensi biaya kerja yang dikeluarkan, menjaga umur alat, menjaga keselamatan pekerja dan pasien, pengendalian standar mutu pelayanan IPSRS, serta tertib administrasi pra sarana umum dan medis.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 09 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)