



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 367/RSPTS/I-BAC/IPSRS/VI/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 24 Juni 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mesin Cuci
Merk/Type Alat	:	Kanaba / 2180920
Ruang/Unit	:	Loundry
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Shock AS Patah
Analisa	:	1. Terjadi kerusakan pada komponen shock absorber (shock AS) yang berfungsi sebagai peredam getaran tabung mesin cuci 2. Kerusakan diduga disebabkan oleh usia pemakaian, beban cucian yang berlebihan, atau getaran mesin yang terjadi secara terus-menerus selama operasional
Perbaikan	:	1. Direkomendasikan penggantian shock AS yang patah dengan komponen baru yang sesuai spesifikasi alat
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 24 Juni 2026



Teknisi,	Kabid Umum dan Keuangan,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Saifudin)	(Wulandari)	(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)



DOKUMENTASI



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 367.1 / PPH / 1-PM / IPRS / VI 226

Tanggal	24 Juni 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Pembelian Shock as Mesin cuci kanaba				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Shock AS	2 ✓	0	Sesuai Lampiran
2	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Shock AS yang berfungsi sebagai peredam getaran tabung mesin cuci.		
3	Penempatan alat**		1. Laundry		
4	Merk/Tipe**		1. Kanaba / 2180920		
5	Spesifikasi**		-		
Yang Mengajukan, IPSRs,  Saifuddin		Mengetahui Kabid Jangmed  Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns	Mengetahui Kabid Yanmed  Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan  Wulandari	Direktur RS  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI

