

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENYALAN AC CASSET DI RUANG TUNGGU PASIEN		
	No. Dokumen 736/RSPHS/I-SPO/DIR/VI/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Juni 2024	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Proses menyalakan AC Casset di Ruang Tunggu Pasien	
Tujuan	Sebagai acuan dalam penyalan AC di ruang tunggu pasien	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor: 087.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2022 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
Prosedur	1. Nyalakan AC dengan meminjam remote AC di Nurse Station terdekat. 2. Nyalakan AC pada pukul 07.00 – 21.00 WIB. 3. Setting suhu maksimal 25°C. 4. Tutup semua akses pintu dan jendela ketika kondisi AC menyala. 5. Buka jendela ketika AC mati.	
Unit Terkait	1. Cleaning Service (CS) 2. Semua Instalasi Rawat Inap (IRNA) 3. CSO 4. Security	