

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBABAN		
	No. Dokumen 960.2/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
Pengertian	Pemantauan Suhu dan kelembaban adalah suatu prosedur untuk memantau kondisi suhu dan kelembaban ruangan dan lemari pendingin obat untuk menjamin kondisi penyimpanan obat	
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah kegiatan pemantauan suhu dan kelembaban ruangan dan lemari pendingin obat	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 003.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi	
Prosedur	A. Persiapan - Freeze tag - Thermometer - Form monitoring suhu B. Pelaksanaan - Lakukan pemantauan suhu tempat penyimpanan vaksin minimal 2 kali sehari pada awal dan akhir shift. - Pastikan suhu ruangan dan suhu lemari pendingin memenuhi syarat antara lain : Suhu ruangan : 18 °C - 23 °C Kelembaban ruangan : 40% - 60% Suhu lemari pendingin 2 °C - 8 °C Kelembaban lemari pendingin : 40% - 60% - Catat hasil monitoring suhu dan kelembaban pada form https://h7.cl/MONITORINGSUHU - Laporkan dan dokumentasikan jika terdapat penyimpangan suhu di luar suhu dan kelembaban normal, kemudian lakukan identifikasi penyebab ketidaksesuaian dan upaya perbaikan - Laporkan pada bagian Pemeliharaan dan Sarana jika sudah dilakukan upaya perbaikan tetapi suhu tetap di luar rentang normal.	
Unit Terkait	Instalasi Farmasi	