

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1340/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 02 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Trafo Ballast 2. Lampu UV (Untuk Membasmi Nyamuk,Lalat,Serangga DLL)
Merk/Type Alat	:	1. YONGXIN 2. T8 2X 18W
Spesifikasi	:	1. YONGXIN 2. T8 2X 18W
Ruang/Unit	:	1. Dapur
Jumlah	:	1. Trafo Ballast 2. Lampu UV (Untuk Membasmi Nyamuk,Lalat,Serangga DLL)
Keluhan/Kendala	:	1. Trafo Ballast Kebakar 2. Lampu UV Mati
Analisa	:	1. Setelah Dilakukan Pengecekan Trafo Terbakar 2. Lampu UV Mati/Putus
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 02 Desember 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
2/12  (Saifuddin)	2/12  (Restu Kurniawati, S.KM)	An.  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	2/12  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)

Dokumentasi

