

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1349/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 04 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	AC ATM MANDIRI
Merk/Type Alat	:	-
Spesifikasi	:	-
Ruang/Unit	:	AC ATM MANDIRI
Jumlah	:	1 PCS
Keluhan/Kendala	:	Capacitor Rusak
Analisa	:	Ketika Dilakukan Pembongkaran Terdapat Kerusakan Pada Capacitor Tidak Bisa Mengerakan Kompresor
Perbaikan Tanggapan Rumah Sakit	:	Internal RS. input dr Billing rsm PS

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 04 Desember 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 4/12 2024		 4/12 2024	
(Zainul Ashari)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Irit Bagus Apriantono MMRS)



DOKUMENTASI ALAT

