

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 027.1/RSPHS/I-BAC/IPSRs/I/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 07 Januari 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	No Touch Sensor Button
Merk/Type Alat	:	IXHA
Spesifikasi	:	1. Konektor 5 kabel 2. Voltage : 12 V atau 24 V 3. Output : NO, COM, NC 4. Size : 86 mm x 86 mm 5. Plat Stainless Stell 6. Infrared Sensor
Ruang/Unit	:	Parkiran
Jumlah	:	1 PCS
Keluhan/Kendala	:	Sensor Pecah
Analisa	:	Pecah Disebabkan Pada Saat Pengambilan Karcis Ditekan Terlalu Kuat
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 07 Januari 2025

Karu	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	7/1 2025 	7/15 	u/n 7/1 25 	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



DOKUMENTASI





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 027/RSPHS/I-PM/IPSRs/I/2025

Tanggal	7 Januari 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk Mengantikan No Touch Sensor Button Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	No Touch Sensor Button	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Mengambil karcis parkir tanpa perlu menyentuh tombol. 2. Mengurangi risiko penyebaran kuman dan bakteri. 3. Mempercepat proses pengambilan karcis.			
3.	Penempatan alat**	1. Parkiran			
4.	Merk/Tipe**	1. IXHA			
5.	Spesifikasi**	1. Konektor 5 kabel 2. Voltage : 12 V atau 24 V 3. Output : NO, COM, NC 4. Size : 86 mm x 86 mm 5. Plat Stainless Stell 6. Infrared Sensor			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
7/1/25 	7/1/2025 	7/1/25 m 	7/1/25 	 	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I

**NO TOUCH
EXIT BUTTON**

Spesifikasi :

- Konektor : 5 Kabel
- Voltage: 12V atau 24V
- Output: NO, COM, NC
- Size: 86mm x 86mm
- Plat stainless steel.
- Infrared Sensor

Cocok untuk Pintu, Gerbang otomatis dan perangkat lainnya
yang membutuhkan Tombol Tanpa Sentuh

IXHA

PREMIUM PRODUCTS
PRICE PROMO
TOP SELLER