



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 063/RSPHS/I-PM/IPSRs/I/2025

Tanggal	17 Januari 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk pemasangan grounding HD (Revisi Grounding HD).				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Ground load 16 mili = 4 meter	1 PCS	0	(CITO)
	2.	MCCB 100 A	1 PCS	0	(CITO)
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Grounding load berfungsi untuk grounding mesin hemodialisa 2. MCCB berfungsi melindungi sirkuit listrik dari arus lebih (overcurrent) dan arus pendek (short circuit).			
3.	Penempatan alat**	1. HD 2. HD			
4.	Merk/Tipe**	1. - 2. Schneider			
5.	Spesifikasi**	1. - 2. Spesifikasi a. Tipe : LV429630 b. Device Application : Distribution c. Poles Description : 3P d. Number of Protected Poles : 3 e. Network Type : AC f. Network Frequency : 50/60 Hz			
Yang Mengajukan		Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur
17/1/25 		17/1/2025 		17/1/25 	
(Sulyanto Amd TekMed)		(Restu Kurniawati, S.KM)	(Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	(Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI



HOUSEWAREID



36kA

Schneider
Electric

NSX100F 3P 100A