



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 145/RSPHS/I-BAC/IPSRs/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 08 Februari 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Exhaust
Merk/Type Alat	:	Maspion
Spesifikasi	:	Exhaust Fan
Ruang/Unit	:	IPSRs
Jumlah	:	a. IRNA 2A 9 PCS b. IRNA 2B 10 PCS c. IRNA 2C 4 PCS d. IRNA 3A 3 PCS e. IRNA 3B 3 PCS 29 pcs
Keluhan/Kendala	:	Exhaust rusak
Analisa	:	Exhaust mati karena pemakaian yang cukup lama
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	- Input pembelian baru untuk penggantian yang rusak secara bertahap saja - Setelah barang datang target dipasang setiap hari bertahap agar barang tidak menumpuk di gudang

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 08 Februari 2025

Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 14/25 2 wulan	 14/25	 14/25	 14/25
(Anang Ma'ruf)	(Wulandari)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

