



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 183/RSPHS/I-BAC/ILN/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 19 Februari 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mesin cuci
Merk/Type Alat	:	Elektrolux
Spesifikasi	:	-
Ruang/Unit	:	Laundry
Jumlah	:	1
Keluhan/Kendala	:	Selang spiral rusak, Bearing tidak berfungsi dan Nok seal bocor
Analisa	:	Proses pengeringan linen tidak maksimal Ketika Dilakukan pengecekan oleh tim IPSRS Selang spiral rusak, Bearing tidak berfungsi dan Nok seal bocor akibat pemakaian mesin yang sudah lama dan banyaknya load pencucian linen setiap hari (mesin off)
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 19 Februari 2024

Karu Laundry	Teknisi	Kabid Penunjang Medis	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RSPHS
	 Saifuddin		^{20/5} 	 Wulandari	 PRIMA HUSADA SUKOREJO
(Iham Eka)	(Saifuddin)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Wulandari)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



DOKUMENTASI ALAT

Bearing dan Nok seal



Selang spiral

