

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : _____

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 10 Maret 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	AC
Merk/Type Alat	:	Midea / Split
Ruang/Unit	:	Ruang USG – Radiologi
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	Tidak bisa menyalurkan udara dingin
Analisa	:	Kisi-kisi evaporator rusak
Perbaikan	:	Penggantian unit indoor
Tanggapan Rumah Sakit	:	pakai stok yang ada dan bisa dipakai

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 10 Maret 2025

IPSR/ATEM,	PLT Kabid Umum,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Zainul Azhari)	(Wulandari)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Kes)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)



DOKUMENTASI



AC Ruang USG Radiologi