



BERITA ACARA TELAAH ALAT
NOMOR : 423/RSPTS/1-BAC/1PSRS/V/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 20 Mei 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Vendor	:	Genset
Lingkup Kerja	:	Pengerjaan Instalasi Genset Baru 1000 KVA
Ruang/Unit	:	Genset Hartect 1000 KVA
Jumlah	:	1 Unit
Hasil Kunjungan	:	Untuk hasil kunjungan dari vendor panel genset : 1. Dari gambar yang diberikan oleh Pak Anton, maka penempatan genset untuk meminimalisir instalasi dalam pembiayaan dan juga efisiensi tempat lebih dekat, untuk kabel akan dikoneksi dengan box panel yang terkoneksi dengan kabel ATS. 2. Apabila panel ditaruh di dalam ATS maka tempatnya agak sempit dan instalasinya terlalu jauh dari genset. 3. Panel untuk operator genset sehingga untuk memudahkan pengawasan teknisi genset saat melakukan perbaikan / Maintenance. 4. Connect ATS baru tetap memakai kabel genset lama yang menuju ATS. 5. Apabila Genset 500 KVA diambil, tidak mempengaruhi panel genset baru.
Rekomendasi dari IPSRS	:	1. Menyetujui hasil gambar dari vendor sesuai lampiran dokumentasi.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Review gambar yang dikirimkan

Demikian berita acara telaah barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 20 Mei 2025

IPSR/ATEM,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
	 22/5/25		 22/5/25	
(Saifuddin)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)

DOKUMENTASI

