



BERITA ACARA KERUSAKAN

476/2025/
NOMOR : IPSRS/1-BAC/IPSRS/VI/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 04 Juni 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Exhaust Fan
Merk/Type Alat	:	1. Maspion 17"
Ruang/Unit	:	1. Poli TB 2. Persalinan mater 3. B.3B.3 4. Toilet IGD 5. Toilet IKO 6. Toilet rehab medik
Jumlah	:	1. 6 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Exahust fan rusak dan mati
Analisa	:	1. Tidak bisa diperbaiki
Perbaikan	:	1. Penggantian exhaust fan baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 04 Juni 2025

IPSRS,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Anang Ma'ruf)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)



DOKUMENTASI



Exhaust Fan