



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : _____

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada 29 Juli 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Drain Pump AC Cassate - 1 <i>paket dengan sensor</i>
Merk/Type Alat	:	
Ruang/Unit	:	Lobby
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kerusakan pada pompa pembuangan AC
Analisa	:	1 Drain Pump pada pompa pembuangan AC mengalami kerusakan pada motor penggerak sehingga unit tidak dapat bekerja untuk membuang air kondensat. Akibat kerusakan tersebut, air pembuangan berpotensi meluap dan menyebabkan kebocoran pada AC Cassate. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, unit dinyatakan tidak dapat diperbaiki
Perbaikan	:	Tidak bisa diperbaiki dan diperlukan penggantian unit baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 29 Juli 2026

Teknisi	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Anang Ma'ruf)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)



DOKUMENTASI



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : _____

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada 29 Juli 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Sensor Float Switch AC Cassate
Merk/Type Alat	:	
Ruang/Unit	:	Lobby
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kerusakan pada pengatur level air AC di pembuangan
Analisa	:	1 Sensor Float Switch mengalami kerusakan sehingga tidak mampu mendeteksi level air kondensat pada sistem pembuangan AC. Akibatnya, fungsi proteksi terhadap luapan air tidak bekerja dengan baik dan berpotensi menyebabkan kebocoran pada plafon atau area sekitar unit AC Cassate. Berdasarkan hasil pengujian, sensor dinyatakan rusak dan tidak dapat diperbaiki
Perbaikan	:	Tidak bisa diperbaiki dan diperlukan penggantian unit baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 29 Juli 2026

Teknisi  Anang Ma'ruf	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	--	--	---	---



DOKUMENTASI

