



BERITA ACARA KERUSAKAN




NOMOR : 405/RSPHS/1-BAC/IPSRS/VII/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 29 Juni 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	AC
Merk/Type Alat	:	1. Midea /Split Air Conditioner / 2 pk 2. Midea / Split Air Conditioner / 2 pk
Ruang/Unit	:	1. Gudang Obat Farmasi ✓ 2. Ruang Tunggu Radiologi ✓
Jumlah	:	1. 1 pcs 2. 1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Modul dan Kondensor Outdoor Keropos 2. Modul Outdoor Korsleting
Analisa	:	1. Terjadi korosi berat pada kondensor dan kerusakan modul outdoor akibat usia pemakaian yang sudah tua serta paparan lingkungan yang menyebabkan penurunan kinerja unit dan kerusakan berulang 2. Terjadi korsleting pada modul outdoor yang mengakibatkan unit tidak dapat beroperasi normal. Kerusakan diperkirakan disebabkan oleh komponen elektronik yang telah mengalami penurunan fungsi dan umur pakai
Perbaikan	:	1. Sudah diperbaiki secara internal, namun unit rusak Kembali, direkomendasikan pembelian unit AC baru. 2. Sudah diperbaiki secara internal, namun unit rusak Kembali, direkomendasikan pembelian unit AC baru.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 29 Juni 2026

Teknisi,	Kabid Umum dan Keuangan,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
		 2/26 2/26	 2/26 2/26	 2/26 2/26
(Zainul Azari)	(Wulandari)	(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep)



DOKUMENTASI

