

LAPORAN SUPERVISI DENGAN OBSERVASI

NO	TANGGAL	KEGIATAN	JUMLAH YANG DIPANTAU/ OBSERVASI	HASIL TEMUAN	AKAR MASALAH	RTL	PIC	KET
1.	28/10/2024	Kebocoran AC	16 AC	- Lokasi Farmasi - Lokasi Ruang tunggu Pendaftaran AC 1 - Poli Umum 1 - Poli Umum 2	Telah dilakukan mantenance AC pada tanggal 27/09/2024 namun masih terdapat kebocoran AC tanggal 28/10/2024, setelah ditelusur oleh tim umum Phm pembuangan air AC tidak terkondisikan dengan baik sehingga mengakibatkan trembesan di Gudang farmasi dan ruang racik	Telah mendatangkan CV Berkah untuk di tindak lanjuti.tapi masih ada kebocoran lagi pada tanggal 17/12/2024.Tanggal 19/12/2024 di perbaiki oleh CV berkah. Namun masih ada kecoran AC di ruang tunggu pendaftaran AC 1 pada tanggal 27/12/2024.	Amel	


					farmasi. Hal itu disebabkan oleh pipa dari saluran AC bocor sampai ke saluran AC ruang tunggu pendaftaran Lanjut kebocoran poli umum 1 dan Poli umum 2 pada tanggal 17/12/2024			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Mengetahui
Kepala Klinik Mutiara Sehat PTP




drg. Fahmi Tsani

Koordinator



Hardina Favorita, S.AB

