



BERITA ACARA KERUSAKAN BARANG / FASILITAS

Nama Barang / Fasilitas : Regulator LPG

Merk / Type Alat : Winn Gas

Ruang / Unit : Laundry

Jumlah : 1 Unit

Tanggal : 27 Juni 2024

Bahwa barang / fasilitas tersebut mengalami kerusakan sebagai berikut :

Regulator pada LPG mesin pengering Kanaba mengalami kerusakan (blong), sehingga perlu untuk di ganti.

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan.

Kepala Ruang CSSD dan
laundry,

(Ilham Eka Novianto. P., AMd.Kep)

Kepala IPSRS,

(Sulyanto, AMd.Tek)

Teknisi IPSRS,

(Saifuddin)

Mengetahui,

Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo,

(dr Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)

Kepala Bidang Penunjang Medis,

(Dwi Novianti, Amd. AK., S.Kes)

DOKUMENTASI KERUSAKAN BARANG



No	Tanggal	Keterangan
1.	27 Juni 2024	- Laporan laundry Regulator pada LPG mesin pengering Kanaba mengalami Kerusakan - Regulator pada LPG mesin pengering Kanaba rusak, sehingga perlu untuk di ganti, sedangkan untuk suku cadang belum ada - kerusakan Regulator pada LPG terjadi bisa dikarenakan faktor usia



PENGAJUAN REGULATOR LPG MESIN PENGERING KANABA UNIT LAUNDRY
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 790/RSPHS/I-PM/ILN/VI/2024

Tanggal	28 Juni 2024		
Pengajuan Dari Unit*	Laundry		
Alasan Pengajuan	Regulator lpg mesin pengering kanaba mengalami kerusakan (blong)		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Bahan	Jumlah
	1.	Regulator LPG	2 pcs
2.	Fungsi bahan** (fungsi di isi sesuai nomor bahan)	Untuk menyalurkan gas ke mesin pengering	
3.	Penempatan bahan**	Laundry	
4.	Merk/Tipe bahan**	Menyesuaikan PT	
5.	Spesifikasi**	Menyesuaikan PT	
Yang Mengajukan (Karu/DPJP)		Kabid Jangmed	Direktur RS
			
Ilham Eka Novianto. P., AMd.Kep		Dwi Novianti, Amd. AK., S.Kes	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up
** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN CONTOH DOKUMENTASI

