



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 939/RSPHS/1-BMC/IPSR/VI/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	MESIN CUCI AC
Merk/Type Alat	:	VICI 130 bar / 5 L/m
Ruang/Unit	:	IPSR/ sukorejo
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Tidak bisa hidup
Analisa	:	- Ada shoot tegangan yang mengakibatkan kumparan terbakar. - Mesin tidak bisa berputar
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 25 Juli 2024


Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 27/7 2024	 27/7 24	 27/7 24	 27/7 24
(Zainul Azhari)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 339.1 / RPH / 1- PM / IPSRS / VII / 2024

Tanggal	27 Juli 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	VICI PWM 110 Alat mesin cuci AC	1 Unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk maintenance AC			
3.	Penempatan alat**	1. IPSRS			
4.	Merk/Tipe**	1. Vici PWC 70			
5.	Spesifikasi**	1. P max 130 bar / Fmax 5 ltr/mnt			
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Menyetujui Direktur	
 (Sulyanto Amd TekMed)	 Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 Restu Kurniawati, S.KM	 dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

