

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 981/RSPHS/I-BAC/IPSRs/VIII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	MCB Panel Genset
Merk/Type Alat	:	Meta MEC / ABE 803 b
Ruang/Unit	:	Genset
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. MCB Genset Kondisi panas dan Ngetrip saat Genset Hidup.
Analisa	:	1. MCB Genset Kondisi Lemah dan harus diGanti MCB baru.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 12 Agustus 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	14/8 2024 	15/8 	 15/8	
(Bambang H)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 981.1/RSPHS/I-PM/IPSR/VIII/2024

Tanggal	12 Agustus 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSR				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	MCB Genset	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. MCB untuk Saklar / Swich hidup atau matikan Genset.			
3.	Penempatan alat**	1. MCB di Genset			
4.	Merk/Tipe**	1. Meta MEC / 800 A			
5.	Spesifikasi**	1. Meta MEC / 800 A			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Sule.)	^{19/8 2024}  (Restu Kurniawati, S.KM)	^{15/8 24}  (Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	^{15/8 24}  dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

