



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 1327 / RSPHS / 1 - PM / DIR 14/2024

Tanggal	4 NOVEMBER 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk ipal IGD baru → Instalasi pompa IPAL IGD Baru				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Pompa ipal celup 3 phase	3 Unit	0	(2 di pakai 1 untuk Cadangan)
	2.	Panel pompa supmersible 3 phase	2 Unit	0	
	3.	Kabel NYHY (serabut) 4x2,5 MM	1 Roll	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Mengalirkan Air Limbah: Pompa ini dapat memindahkan air limbah dari saluran drainase, kolam, atau tangki penyimpanan ke fasilitas pengolahan. Meningkatkan Tekanan: Dengan sistem tiga fase, pompa ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan tekanan yang lebih tinggi, memungkinkan untuk memindahkan cairan ke jarak yang lebih jauh atau ke elevasi yang lebih tinggi. 2. Pengendalian dan Pemantauan: Panel ini mengontrol operasi pompa, termasuk start, stop, dan pengaturan kecepatan, serta memantau kondisi pompa. Proteksi: Panel dilengkapi dengan perangkat perlindungan seperti pemutus sirkuit (circuit breaker), relay thermal, dan proteksi terhadap arus lebih (overcurrent) untuk mencegah kerusakan pada motor pompa. 3. Konstruksi Tahan Air dan Korosi: Kabel NYHY memiliki lapisan pelindung yang tahan terhadap kelembapan dan bahan kimia, sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan yang keras atau luar ruangan.			
3.	Penempatan alat**	1. IGD baru IPAL depan incinerator 2. IGD baru IPAL depan incinerator 3. IGD baru IPAL depan incinerator			
4.	Merk/Tipe**	1. HIFLOW Model : 80WQ27-15-2,2 VOLT : 380 V POWER : 2.2 Kw (2200 WATT) / 3hp Berat 55 kg Outlet : 3 inch Flow 27m3/h Head : 15m 2. Tegangan: Biasanya 380-400V untuk sistem tiga fase. 3. Jumlah inti: 4 inti (4x).			



		Ukuran konduktor: 2,5 mm ² . Jenis konduktor: Serabut (multi-stranded) untuk fleksibilitas yang lebih baik.			
5.	Spesifikasi**	1. HIFLOW Model : 80WQ27-15-2,2 VOLT : 380 V POWER : 2.2 Kw (2200 WATT) / 3hp Berat 55 kg Outlet : 3 inch Flow 27m ³ /h Head : 15m 2. Tegangan: Biasanya 380-400V untuk sistem tiga fase. 3. Jumlah inti: 4 inti (4x). → 4 X 2,5 MM Ukuran konduktor: 2,5 mm ² . Jenis konduktor: Serabut (multi-stranded) untuk fleksibilitas yang lebih baik.			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Sul -)	04/11 2021  (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI ALAT

No	Nama alat	Gambar
1.	Pompa ipal celup 3 phase	
2.	Panel pompa supmersible 3 phase	
4.	Kabel NYHY (serabut) 4x2,5 MM	