

FORM EVALUASI PROGRAM

Nama Program : Pemeliharaan Lift
Unit : IPSRS
PIC : PT. Pillar Utama Contrindo
Waktu : Periode : 30 Juni 2023 – 31 Mei 2024

NO	JENIS	HASIL EVALUASI (baik/cukup/kurang)	ALASAN
1	Pelaksanaan kerja sesuai jadwal dan target	Baik	Petugas datang sesuai jadwal
2	Koordinasi & komunikasi antar RS dan vendor	Baik	Petugas memiliki komunikasi yang baik dan kerja tim yang solid
3	Respon time apabila ada keluhan di RS	Baik	Petugas cepat datang apabila ada keluhan terkait kendala lift
4	Hasil perbaikan setelah ada keluhan (apakah terselesaikan secara cepat atau keluhan terulang)	Baik	Hasil perbaikan setelah adanya keluhan dapat terselesaikan dan berfungsi kembali

Kesimpulan :

Terkait hasil kinerja dan penilaian kesimpulan dari tabel diatas bahwa PT. Pillar Utama Contrindo adalah “Baik”

Rekomendasi :

PKS dengan PT. Pillar Utama Contrindo rekomendasi dilanjutkan

Ttd Kepala IPSRS



Moch Aripin



LAMPIRAN

Periode : 01 Mei 2023 – 31 Mei 2024

NO	AKTIVITAS	TANGGAL	JENIS	KETERANGAN	PIC
1	Pemeliharaan lift A, B dan C oleh PT Pillar	04 Mei 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
2	Pengecekan lift gedung A error oleh PT. Pillar	04 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
3	Servis panel lift gedung A oleh PT. Pillar	06 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
4	Perbaikan lift gedung B (turunan) lantai 5 ke 4 ada bunyi oleh PT. Pillar	12 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
5	Perbaikan lift gedung A (pengunjung) lift macet di lantai 5A oleh PT. Pillar	15 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
6	Pengecekan lift erro gedung A (pengunjung) trouble anjlok oleh PT. Pillar	16 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
7	Pengecekan lift per lantai oleh PT. Pillar dan IPSRS lift macet (lift pengunjung gedung A)	18 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
8	Pengecekan lift per lantai oleh PT. Pillar dan IPSRS lift macet (lift pengunjung gedung A)	19 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
9	Pengecekan lift per lantai oleh PT. Pillar dan IPSRS lift macet (lift pengunjung gedung A)	21 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
10	Pengecekan lift geduang A oleh PT. Pillar	24 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
11	Pengecekan lift gedung A oleh PT. Pillar	27 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo



12	Pengecekan lift gedung A oleh PT. Pillar	30 Mei 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
13	Pengecekan dan perbaikan lift karyawan gedung C macet	04 Juni 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
14	Pengecekan dan perbaikan lift karyawan gedung C macet (tombol panggilan lift trouble)	10 Juni 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
15	Pengecekan dan perbaikan tombol nomor 7 lift pasien gedung A (tidak bisa ditekan)	12 Juni 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
16	Pemeliharaan rutin lift gedung A, B dan gedung C	15 Juni 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
17	Penonaktifkan tombol luar lift gedung B (non aktif sementara)	15 Juni 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
18	Pemeliharaan lift gedung A, B dan gedung C	17 Juni 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
19	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	19 Juni 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
20	Pemeliharaan rutin lift gedung C dan ganti lampu sangkar lift gedung C	22 Juni 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
21	Pemeliharaan rutin lift gedung A, B dan gedung C	27 Juni 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
22	Pengecekan lift gedung A pasien trouble	08 Juli 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
24	Pengecekan lift gedung A umum trouble di lantai 2 (nyangkut)	24 Juli 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
25	Perbaikan lift gedung A bunyi	25 Juli 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
26	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	30 Juli 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
27	Perbaikan ada kabel putus lift gedung A umum (penutupan pintu kurang sempurna)	02 Agustus 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
28	Perbaikan lift pasien gedung A error	03 Agustus 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo



29	Perbaikan lift karyawan eerror di lantai 1C	11 Agustus 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
30	Pengelesan lift gripper gedung A (penambahan bantalan dan roof selling lift)	11 Agustus 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
31	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	21 Agustus 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
32	Perbaikan lift karyawan trouble (ELCB sangkar trip)	23 Agustus 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
33	Perbaikan lift gedung A macet trouble dan dilakukan setting get shoes lift	30 Agustus 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
34	Perbaikan lift gedung A trouble (error E37 dan kontaktor KMY trouble)	04 September 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
35	Pengecekan sensor pintu lift gedung A umum (trouble)	09 September 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
36	Pengecekan lift error di lantai 6 gedung A	11 September 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
37	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	19 September 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
38	Perbaikan lift gedung A lantai 1 umum error trouble gripper	25 September 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
39	Perbaikan lift gedung A lantai 3 umum error sangkar	27 September 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
40	Perbaikan lift gedung A lantai 7 umum error sangkar	28 September 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
41	Setting door operation pintu sangkar lift gedung A, setting roller pintu lift lantai 2, 4 dan 6	28 September 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
42	Perbaikan door failure trouble lift karyawan	02 Oktober 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
43	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	25 Oktober 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
44	Lift gedung A pasien lantai 4 error	10 November 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
45	Perbaikan display lampu led lift layar lantai lift redup	29 November 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo



46	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	30 November 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
47	Setting bantalan fanbelt lift pasien gedung A	30 November 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
48	Pengecekan dan perbaikan bantalan lift gedung A	01 Desember 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
49	Pengecekan dan perbaikan lift gedung C pasien brake terlalu keras saat tertutup	01 Desember 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
50	Perbaikan lift mati gedung A (MCB terbakar)	02 Desember 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
51	Perbaikan panel lift gedung A E37 (error)	19 Desember 2023	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
52	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	26 Desember 2023	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
53	Perbaikan tombol lift gedung a lantai 7A trouble	08 Januari 2024	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
54	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	20 Januari 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
55	Pengecekan dan perbaikan lift karyawan error	30 Januari 2024	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
56	Uji fungsi beban lift gedung baru gedung D	09 Februari 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
57	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	20 Februari 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
58	Test trial pemasangan display PKRS lift gedung C (tahap uji)	20 Februari 2024	Service	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
59	Pengecekan dan perbaikan lift gedung A pasien lantai 4 (error E063)	07 Maret 2024	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
60	Perbaikan level lift lantai 1 trouble gedung D	07 Maret 2024	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
61	Pemeliharaan dan uji fungsi lift gedung A, B dan gedung C	19 Maret 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
62	Pengecekan dan perbaikan sensor lift gedung C pasien (sensor error)	25 Maret 2024	Service	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
63	Trial pemasangan video PKRS lift oleh PT. Pillar	27 Maret 2024	Maintenance	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo



64	Pemeliharaan lift oleh PT. Pillar lift gedung C karyawan dan lift Gedung B	22 April 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
65	Pemeliharaan lift oleh PT. Pillar lift gedung A karyawan dan lift Gedung C Umum	25 April 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
66	Pengecekan lift gedung A (trouble) oleh PT. Pillar	01 Mei 2024	Servise	Sesuai On Call	PT. Pillar Utama Contrindo
67	Pemeliharaan lift Gedung A oleh PT. Pillar	20 Mei 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
68	Pemeliharaan lift Gedung B dan Gedung C oleh PT. Pillar	22 Mei 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo
69	Pemeliharaan lift gedung A dan C oleh PT. Pillar	25 Mei 2024	Maintenance	Sesuai Jadwal	PT. Pillar Utama Contrindo



DOKUMENTASI FOTO

